

◆東電が16日発表した福島第一原発事故の推移

①…1号機 ②…2号機 ③…3号機

3月11日	午後2時46分	東日本大震災発生
	2時46～47分	原子炉緊急停止(スクラム)①②③
	2時52分	非常用復水器系の自動起動①
	2時58分	大津波警報発令
	3時頃	非常用復水器系の一時停止①
	3時 2分	原子炉隔離時冷却系の手動起動②
	3時 6分	原子炉隔離時冷却系の手動起動③
	3時半頃	津波到達
	3時37分	全交流電源喪失①
	3時38分	全交流電源喪失③
	3時41分	全交流電源喪失②
	3時50分	計測用電源喪失(水位不明に)①
	6時20分頃	東北電力に高圧電源車の派遣要請
	7時30分頃	1号機で燃料が全露出し、炉心溶融始まる
11時頃	最初の電源車が到着	
12日	午前1時48分	非常用復水器系の完全停止①
	5時46分	消防ポンプによる淡水注入開始①
	11時36分	原子炉隔離時冷却系の停止③
	午後2時53分	淡水注入終了①
	3時36分	1号機で水素爆発
	7時 4分	消防ポンプによる海水注入開始①
14日	午後1時30分頃	原子炉隔離時冷却系の停止②

※非常用復水器系と原子炉隔離時冷却系は、非常用の冷却システム

無断転載・複製を禁じます。

閉じる ✕