

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)
注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2011/4/24 22:30	24.2	<0.01	曇り	WSW	0.8
西門	2011/4/24 22:40	24.1	<0.01	曇り	W	0.5
西門	2011/4/24 22:50	24.1	<0.01	曇り	N	0.3
西門	2011/4/24 23:00	24.0	<0.01	曇り	S	0.4
西門	2011/4/24 23:10	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.5
西門	2011/4/24 23:20	24.1	<0.01	曇り	N	0.5
西門	2011/4/24 23:30	24.1	<0.01	曇り	WSW	0.5
西門	2011/4/24 23:40	24.0	<0.01	曇り	W	0.5
西門	2011/4/24 23:50	24.0	<0.01	曇り	W	0.6
西門	2011/4/25 0:00	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.8
西門	2011/4/25 0:10	23.9	<0.01	曇り	W	0.8
西門	2011/4/25 0:20	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.8
西門	2011/4/25 0:30	23.9	<0.01	曇り	W	1.0
西門	2011/4/25 0:40	24.0	<0.01	曇り	WNW	1.1
西門	2011/4/25 0:50	24.0	<0.01	曇り	WNW	1.2
西門	2011/4/25 1:00	24.0	<0.01	曇り	WNW	1.0
西門	2011/4/25 1:10	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.9
西門	2011/4/25 1:20	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.4
西門	2011/4/25 1:30	24.1	<0.01	曇り	S	0.6
西門	2011/4/25 1:40	24.0	<0.01	曇り	SSW	1.0
西門	2011/4/25 1:50	24.0	<0.01	曇り	W	0.6
西門	2011/4/25 2:00	24.0	<0.01	曇り	WNW	0.6

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)
 注)モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2011/4/24 15:00	24.6	<0.01	晴れ	ESE	2.5
西門	2011/4/24 15:10	24.6	<0.01	晴れ	ESE	2.2
西門	2011/4/24 15:20	24.6	<0.01	晴れ	ESE	1.8
西門	2011/4/24 15:30	24.6	<0.01	晴れ	E	2.5
西門	2011/4/24 15:40	24.6	<0.01	晴れ	ENE	2.2
西門	2011/4/24 15:50	24.5	<0.01	晴れ	E	1.8
西門	2011/4/24 16:00	24.5	<0.01	晴れ	E	1.8
西門	2011/4/24 16:10	24.6	<0.01	晴れ	ESE	1.6
西門	2011/4/24 16:20	24.6	<0.01	晴れ	ESE	1.4
西門	2011/4/24 16:30	24.6	<0.01	晴れ	E	2.0
西門	2011/4/24 16:40	24.6	<0.01	晴れ	E	1.3
西門	2011/4/24 16:50	24.5	<0.01	晴れ	ESE	1.4
西門	2011/4/24 17:00	24.5	<0.01	晴れ	E	1.5
西門	2011/4/24 17:10	24.5	<0.01	晴れ	NE	0.6
西門	2011/4/24 17:20	24.6	<0.01	曇り	W	0.5
西門	2011/4/24 17:30	24.5	<0.01	雨	WSW	0.4
西門	2011/4/24 17:40	24.6	<0.01	雨	WSW	0.5
西門	2011/4/24 17:50	24.5	<0.01	雨	NW	0.9
西門	2011/4/24 18:00	24.5	<0.01	雨	NNW	0.5
西門	2011/4/24 18:10	24.4	<0.01	雨	NE	0.4
西門	2011/4/24 18:20	24.3	<0.01	雨	S	0.3
西門	2011/4/24 18:30	24.3	<0.01	雨	ESE	0.5
西門	2011/4/24 18:40	24.2	<0.01	雨	SSE	0.8
西門	2011/4/24 18:50	24.3	<0.01	雨	ESE	0.9
西門	2011/4/24 19:00	24.1	<0.01	雨	E	1.0
西門	2011/4/24 19:10	24.1	<0.01	雨	E	1.0
西門	2011/4/24 19:20	24.2	<0.01	雨	SE	0.9
西門	2011/4/24 19:30	24.2	<0.01	雨	SE	0.9
西門	2011/4/24 19:40	24.2	<0.01	雨	ENE	0.8
西門	2011/4/24 19:50	24.2	<0.01	雨	E	0.6
西門	2011/4/24 20:00	24.1	<0.01	曇り	ESE	0.8
西門	2011/4/24 20:10	24.2	<0.01	曇り	SW	0.6
西門	2011/4/24 20:20	24.2	<0.01	曇り	SSE	0.5
西門	2011/4/24 20:30	24.2	<0.01	曇り	WSW	0.7
西門	2011/4/24 20:40	24.3	<0.01	曇り	SSW	0.5
西門	2011/4/24 20:50	24.2	<0.01	曇り	SE	0.6
西門	2011/4/24 21:00	24.2	<0.01	曇り	W	0.6
西門	2011/4/24 21:10	24.2	<0.01	曇り	WSW	0.4
西門	2011/4/24 21:20	24.1	<0.01	曇り	SW	0.5
西門	2011/4/24 21:30	24.1	<0.01	曇り	SW	0.4
西門	2011/4/24 21:40	24.1	<0.01	曇り	SSW	0.5
西門	2011/4/24 21:50	24.1	<0.01	曇り	WSW	0.5
西門	2011/4/24 22:00	24.2	<0.01	曇り	SW	0.3
西門	2011/4/24 22:10	24.1	<0.01	曇り	WNW	0.5
西門	2011/4/24 22:20	24.0	<0.01	曇り	WSW	0.8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)
2011/4/24 15:00	446	54	21
2011/4/24 15:30	445	54	21
2011/4/24 16:00	443	53	21
2011/4/24 16:30	445	53	21
2011/4/24 17:00	447	53	21
2011/4/24 17:30	450	53	21
2011/4/24 18:00	446	52	21
2011/4/24 18:30	445	52	21
2011/4/24 19:00	447	52	21
2011/4/24 19:30	447	52	21
2011/4/24 20:00	448	52	21
2011/4/24 20:30	448	52	21
2011/4/24 21:00	451	52	21
2011/4/24 21:30	452	52	21
2011/4/24 22:00	453	52	21
2011/4/24 22:30	452	52	21
2011/4/24 23:00	453	52	21
2011/4/24 23:30	453	52	21
2011/4/25 0:00	458	52	21
2011/4/25 0:30	455	52	21
2011/4/25 1:00	459	52	21
2011/4/25 1:30	458	52	21
2011/4/25 2:00	459	52	21

福島第一原子力発電所敷地内の線量率

(モニタリングカーによる測定値)

$\mu\text{Sv}/\text{h}$

200.0

180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

西門付近

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00

4月24日

4月25日

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)


日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/24 22:20	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 22:30	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 22:40	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 22:50	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:00	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:10	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:20	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:30	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:40	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 23:50	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/25 0:00	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/25 0:10	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/25 0:20	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/25 0:30	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 0:40	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 0:50	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:00	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:10	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:20	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:30	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:40	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 1:50	8	29	24	22	34	61	159	150
2011/4/25 2:00	8	29	24	22	34	61	159	150

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/24 15:00	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 15:10	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 15:20	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 15:30	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 15:40	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 15:50	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 16:00	8	30	24	22	35	63	162	153
2011/4/24 16:10	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 16:20	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 16:30	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 16:40	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 16:50	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 17:00	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 17:10	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 17:20	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 17:30	8	30	24	22	35	63	162	152
2011/4/24 17:40	8	30	24	22	35	63	161	152
2011/4/24 17:50	8	30	24	22	35	63	161	152
2011/4/24 18:00	8	30	24	22	35	63	161	151
2011/4/24 18:10	8	30	24	22	34	62	160	150
2011/4/24 18:20	8	30	24	22	34	62	160	150
2011/4/24 18:30	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 18:40	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 18:50	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:00	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:10	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:20	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:30	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:40	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 19:50	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 20:00	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 20:10	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 20:20	8	29	24	22	34	62	159	149
2011/4/24 20:30	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 20:40	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 20:50	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:00	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:10	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:20	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:30	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:40	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 21:50	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 22:00	8	29	24	22	34	62	159	150
2011/4/24 22:10	8	29	24	22	34	62	159	150

福島第一原子力発電所

2011/4/25
10:00現在



福島第二 MP 情報

单位: $\mu\text{Sv/h}$

单位m/s

福島第二MP情報

単位m/s

日時	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$		天候
								スタック	風速	
2011/4/24 22:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西南西	4.1	晴
2011/4/24 22:40	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西南西	4.4	-
2011/4/24 22:50	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	西北西	4.6	-
2011/4/24 23:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西北西	4.7	晴
2011/4/24 23:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西北西	4.4	-
2011/4/24 23:20	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	4.0	-
2011/4/24 23:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北西	2.8	晴
2011/4/24 23:40	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	4.0	-
2011/4/24 23:50	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	5.2	-
2011/4/25 0:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北西	5.6	晴
2011/4/25 0:10	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	6.8	-
2011/4/25 0:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北西	7.1	-
2011/4/25 0:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北西	6.7	晴
2011/4/25 0:40	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	5.1	-
2011/4/25 0:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北北西	4.8	-
2011/4/25 1:00	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北西	3.6	晴
2011/4/25 1:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北西	5.2	-
2011/4/25 1:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北北西	3.5	-
2011/4/25 1:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北北西	1.8	晴
2011/4/25 1:40	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北北東	1.6	-
2011/4/25 1:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	北北東	1.8	-
2011/4/25 2:00	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	北	1.0	晴

福島第二MP情報

単位m/s

日時	単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$							天候
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
風向	風速							
2011/4/24 15:00	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9	-	南 7.4 晴
2011/4/24 15:10	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9	-	南 8.4 -
2011/4/24 15:20	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9	-	南 8.5 -
2011/4/24 15:30	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 7.7 くもり
2011/4/24 15:40	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 7.4 -
2011/4/24 15:50	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 8.5 -
2011/4/24 16:00	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 8.9 くもり
2011/4/24 16:10	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 9.4 -
2011/4/24 16:20	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南南西 6.0 -
2011/4/24 16:30	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南南西 6.3 雨
2011/4/24 16:40	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南西 9.4 -
2011/4/24 16:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南西 8.4 -
2011/4/24 17:00	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南西 9.3 雨
2011/4/24 17:10	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南南西 10.5 -
2011/4/24 17:20	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南西 10.7 -
2011/4/24 17:30	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南西 8.5 雨
2011/4/24 17:40	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	西南西 7.7 -
2011/4/24 17:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西 6.5 -
2011/4/24 18:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西 6.0 雨
2011/4/24 18:10	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	西 4.7 -
2011/4/24 18:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	西 3.9 -
2011/4/24 18:30	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	西南西 2.3 雨
2011/4/24 18:40	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南南西 4.4 -
2011/4/24 18:50	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南南西 4.9 -
2011/4/24 19:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.3 雨
2011/4/24 19:10	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9	-	南 4.7 -
2011/4/24 19:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.1 -
2011/4/24 19:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 6.2 雨
2011/4/24 19:40	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	南 6.0 -
2011/4/24 19:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 5.5 -
2011/4/24 20:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 5.8 雨
2011/4/24 20:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 5.4 -
2011/4/24 20:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.7 -
2011/4/24 20:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.3 晴
2011/4/24 20:40	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.9 -
2011/4/24 20:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南南西 4.9 -
2011/4/24 21:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南南西 4.8 晴
2011/4/24 21:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南 4.6 -
2011/4/24 21:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南南西 4.5 -
2011/4/24 21:30	2.2	1.7	2.4	1.9	1.9	1.9	-	南 3.9 晴
2011/4/24 21:40	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	-	南南西 3.6 -
2011/4/24 21:50	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	南南西 3.8 -
2011/4/24 22:00	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	南 3.2 晴
2011/4/24 22:10	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	南 2.3 -
2011/4/24 22:20	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	-	南西 3.4 -

福島第二原子力発電所

2011/4/25
10:00現在

MP1: $2.2 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.035\sim 0.054 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

MP2: $1.7 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.042\sim 0.062 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

MP3: $2.3 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.036\sim 0.052 \mu\text{Sv}/\text{h}$)


MP4: $1.9 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.036\sim 0.052 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

MP5: $2.0 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.041\sim 0.058 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

MP6: $1.9 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月25日 8:00時点)
(参考値: $0.044\sim 0.063 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

MP7 : $1.4 \mu\text{Sv}/\text{h}$ (4月24日 9:00時点)
(参考値: $0.043\sim 0.062 \mu\text{Sv}/\text{h}$)

モニタリングポスト配置図 2F



各発電所等の環境モニタリング結果

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	4月24日											
			0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
0.018~0.133	北海道電力(株)	泊発電所	0.038	0.038	0.039	0.043	0.044	0.038	0.034	0.032	0.031	0.031	0.032	0.032
0.024~0.060	東北電力(株)	女川原子力発電所	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.023	0.023	0.028	0.032	0.036	0.027	0.02	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
0.033~0.050		福島第一原子力発電所※												
0.036~0.052	東京電力(株)	福島第二原子力発電所												
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.084	0.071	0.073	0.070	0.067	0.065	0.066	0.066	0.065	0.066	0.067	0.065
0.036~0.053	日本原子力発電(株)	東海第二発電所	0.324	0.320	0.320	0.325	0.320	0.322	0.321	0.323	0.322	0.322	0.324	0.324
0.039~0.110		敦賀発電所	0.073	0.072	0.071	0.072	0.072	0.073	0.072	0.073	0.073	0.072	0.073	0.074
0.036~0.080	中部電力(株)	浜岡原子力発電所	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042
0.0207~0.132	北陸電力(株)	志賀原子力発電所	0.033	0.033	0.033	0.034	0.033	0.034	0.034	0.033	0.034	0.033	0.034	0.034
0.028~0.130	中国電力(株)	鳥羽原子力発電所	0.031	0.030	0.020	0.031	0.031	0.031	0.029	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030
0.070~0.077		美浜発電所	0.071	0.072	0.071	0.072	0.073	0.071	0.071	0.072	0.072	0.071	0.072	0.072
0.045~0.047	関西電力(株)	高浜発電所	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.043	0.043	0.043
0.036~0.040		大飯発電所	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
0.011~0.080	四国電力(株)	伊方発電所	0.013	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014
0.023~0.087		玄海原子力発電所	0.027	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.026	0.026	0.026	0.027	0.028
0.034~0.120	九州電力(株)	川内原子力発電所	0.036	0.037	0.036	0.037	0.040	0.040	0.040	0.040	0.037	0.036	0.038	0.035
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.021	0.022	0.023	0.026	0.028	0.021	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017
0.009~0.071		六ヶ所 潜在・埋設事業所	0.028	0.028	0.030	0.032	0.034	0.028	0.024	0.022	0.023	0.022	0.023	0.022

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	4月24日											
			12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0.016~0.133	北海道電力(株)	泊発電所	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.032	0.035	0.037	0.043	0.050		
0.024~0.060	東北電力(株)	女川原子力発電所	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26		
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.018	0.018	0.018	0.022	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018		
0.033~0.050		福島第一原子力発電所※												
0.036~0.052	東京電力(株)	福島第二原子力発電所												
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.066	0.066	0.067	0.066	0.066	0.067	0.065	0.065	0.067	0.065		
0.036~0.053	日本原子力発電(株)	東海第二発電所	0.327	0.328	0.328	0.324	0.326	0.334	0.339	0.336	0.324	0.319		
0.039~0.110		敦賀発電所	0.072	0.073	0.075	0.074	0.072	0.071	0.072	0.073	0.071	0.072		
0.036~0.080	中部電力(株)	浜岡原子力発電所	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.042	0.043	0.042	0.042		
0.0207~0.132	北陸電力(株)	志賀原子力発電所	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033	0.033		
0.028~0.130	中国電力(株)	鳥羽原子力発電所	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.028	0.030	0.030	0.030	0.030		
0.070~0.077		美浜発電所	0.072	0.073	0.079	0.076	0.073	0.072	0.073	0.071	0.073	0.073		
0.045~0.047	関西電力(株)	高浜発電所	0.043	0.051	0.051	0.048	0.044	0.044	0.045	0.043	0.043	0.043		
0.036~0.040		大飯発電所	0.035	0.049	0.051	0.047	0.039	0.036	0.038	0.036	0.040	0.038		
0.011~0.080	四国電力(株)	伊方発電所	0.013	0.014	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.014	0.014		
0.023~0.087		玄海原子力発電所	0.026	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.026		
0.034~0.120	九州電力(株)	川内原子力発電所	0.038	0.037	0.041	0.035	0.036	0.037	0.040	0.039	0.039	0.037		
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.017	0.016	0.017		
0.009~0.069		六ヶ所 潜在・埋設事業所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.017	0.016	0.017		

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

4/24 21:00 時点