

各発電所等の環境モニタリング結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	5月15日													
			10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0.023~0.027	北海道電力㈱	泊発電所	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
0.024~0.060	東北電力㈱	女川原子力発電所	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
0.033~0.050		福島第一原子力発電所														
0.036~0.052	東京電力㈱	福島第二原子力発電所														
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.066	0.066	0.066	0.066	0.071	0.066	0.067	0.066	0.066	0.067	0.066	0.066	0.066	0.066
0.036~0.053	日本原子力発電㈱	東海第二発電所	0.287	0.287	0.289	0.288	0.285	0.286	0.286	0.286	0.286	0.285	0.285	0.286	0.284	0.282
0.039~0.110		敦賀発電所	0.072	0.074	0.074	0.073	0.072	0.073	0.074	0.073	0.074	0.073	0.073	0.073	0.074	0.073
0.036~0.080	中部電力㈱	浜岡原子力発電所	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.040	0.041
0.0207~0.132	北陸電力㈱	志賀原子力発電所	0.033	0.033	0.032	0.033	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.033	0.033	0.033
0.028~0.130	中国電力㈱	島根原子力発電所	0.030	0.030	0.029	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.030	0.030	0.029	0.030	0.030	0.031
0.070~0.077		美浜発電所	0.072	0.072	0.074	0.073	0.073	0.072	0.073	0.074	0.073	0.072	0.072	0.073	0.074	0.072
0.045~0.047	関西電力㈱	高浜発電所	0.043	0.043	0.042	0.042	0.043	0.042	0.043	0.042	0.042	0.042	0.043	0.043	0.042	0.042
0.036~0.040		大飯発電所	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.036	0.035
0.011~0.080	四国電力㈱	伊方発電所	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013
0.023~0.087		玄海原子力発電所	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.026	0.025	0.025	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026
0.034~0.120	九州電力㈱	川内原子力発電所	0.039	0.038	0.036	0.039	0.038	0.037	0.037	0.035	0.034	0.038	0.038	0.037	0.037	0.036
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.016	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
0.009~0.071		六ヶ所 埋設事業所	0.022	0.022	0.023	0.022	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.023	0.022

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	5月16日											
			0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00		
0.023~0.027	北海道電力㈱	泊発電所	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
0.024~0.060	東北電力㈱	女川原子力発電所	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	
0.033~0.050		福島第一原子力発電所												
0.036~0.052	東京電力㈱	福島第二原子力発電所												
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.065	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.067	0.067	0.067	0.067	
0.036~0.053	日本原子力発電㈱	東海第二発電所	0.283	0.284	0.284	0.283	0.283	0.283	0.284	0.286	0.285	0.286		
0.039~0.110		敦賀発電所	0.074	0.074	0.074	0.074	0.073	0.073	0.074	0.074	0.074	0.074	0.073	
0.036~0.080	中部電力㈱	浜岡原子力発電所	0.041	0.041	0.040	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	
0.0207~0.132	北陸電力㈱	志賀原子力発電所	0.032	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033	
0.028~0.130	中国電力㈱	島根原子力発電所	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	
0.070~0.077		美浜発電所	0.073	0.072	0.074	0.072	0.074	0.073	0.074	0.074	0.073	0.072	0.072	
0.045~0.047	関西電力㈱	高浜発電所	0.043	0.042	0.043	0.042	0.042	0.042	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	
0.036~0.040		大飯発電所	0.036	0.035	0.035	0.036	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.034	0.035	
0.011~0.080	四国電力㈱	伊方発電所	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013	0.014	0.013	0.014	0.014	
0.023~0.087		玄海原子力発電所	0.025	0.026	0.024	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	
0.034~0.120	九州電力㈱	川内原子力発電所	0.037	0.040	0.036	0.035	0.037	0.037	0.037	0.035	0.037	0.037	0.040	
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.016	0.016	0.016	
0.009~0.071		六ヶ所 埋設事業所	0.023	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

5/16 9:00現在