

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月16日14:00現在

| 号機 | 1u | 2u | 3u | 4u | 5u | 6u |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 注水状況 | 消火系ラインを用いた海水注水中。 | 消火系ラインを用いた海水注水中。 | 消火系ラインを用いた海水注水中。 (3/15 2:30より開始) | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
| 原子炉水位 | 燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1750mm (12:25現在) | 燃料域A: -1400 mm (12:25現在) | 燃料域A: -1900mm 燃料域B: -2300mm (12:40現在) | - | 停止域 1906mm (14:00 現在) | 停止域 2432mm (14:00 現在) |
| 原子炉圧力 | 0.207MPag (A) 0.171MPag (B) (12:25現在) | 指示不良 (A) <バッテリー消耗> 指示不良 (B) <同上> | 0.059MPag (A) 0.065MPag (B) (12:40現在) | - | 1.700MPag (14:00 現在) | 0.513MPag (14:00 現在) |
| 原子炉水温度 | - | | | - | 196.2℃ (14:00 現在) | 150.0℃ (14:00 現在) |
| D/W・S/C圧力 S/C水温度 | D/W 検出器不調 S/C 検出器不調 | D/W 0.40MPaabs S/C D/S (12:25現在) | D/W 230 kPaabs S/C D/S (12:40現在) | - | | |
| CAMS | 指示不良。調査中 (6:55現在) | 9.38×10 ¹ SV/h 3.01×10 ⁰ SV/h (12:25現在) | D/W - S/C - (CAMS未復旧) | - | | |
| D/W設計使用圧力 | 384kPag | 384kPag | 384kPag | - | | |
| D/W最高使用圧力 | 427kPag | 427kPag | 427kPag | - | | |
| 使用済燃料プール 水温度 | - | - | - | 84℃ (3/14 4:08) | 62.7℃ (14:00 現在) | 60.0℃ (14:00 現在) |
| 電源 | 1Aトリップ 1Bトリップ | 2Aトリップ 2Bトリップ | 3Aトリップ 3Bトリップ | 4AB使用不可 | 5ABトリップ | 6B動作中 6A不可 HPCS不可 |
| その他情報 | | | | | | |

東京電力から入手