

福島第一原子力発電所1号～4号機 運転圧力及び設計圧力

| | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 原子炉圧力容器運転圧力 | 6.89MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa | 6.93MPa |
| 原子炉圧力容器設計圧力 | 8.62MPa | 8.62MPa | 8.62MPa | 8.62MPa | 8.62MPa | 8.62MPa |
| 格納容器設計圧力 | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 279KPa |
| 格納容器最高使用圧力 | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 310KPa |
| 圧力抑制室設計圧力 | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 384KPa | 279KPa |
| 圧力抑制室最高使用圧力 | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 427KPa | 310KPa |

注：格納容器、圧力抑制室とも通常運転時の圧力は5kPa程度