

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月21日 16:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1m ³ /hr (本設計器) (3/21 14:25)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量ダウンスケール~10m ³ /hr (本設計器) (3/21 14:25)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1m ³ /hr (本設計器) (3/21 12:15)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1750mm (3/21 14:25 現在)	燃料域A: -1350mm (3/21 14:25 現在)	燃料域A: -1600mm 燃料域B: -2000mm (3/21 12:15 現在)	-	停止域 2069mm (3/21 16:00 現在)	停止域 1557mm (3/21 16:00 現在)
原子炉圧力	0.198MPag (A) 0.171MPag (B) (3/21 14:25 現在)	-0.023MPag (A) -0.025MPag (B) (3/21 14:25 現在)	-0.083MPag (C) 0.043MPag (A) (3/21 12:15 現在)	-	0.007MPag (3/21 16:00 現在)	0.005MPag (3/21 16:00 現在)
原子炉水温度	-	-	-	-	53.2℃ (3/21 16:00 現在)	23.6℃ (3/21 16:00 現在)
D/W・S/C 圧力	D/W 0.160MPaabs S/C 0.155MPaabs (3/21 14:25 現在)	D/W 0.12MPaabs S/C ダウンスケール (3/21 14:25 現在)	D/W 0.120MPaabs S/C ダウンスケール (3/21 12:15 現在)	-	-	-
CAMS	D/W 4.76×10 ¹ Sv/h S/C 3.73×10 ¹ Sv/h (3/21 14:25 現在)	D/W 5.81×10 ¹ Sv/h S/C 2.03×10 ² Sv/h (3/21 14:25 現在)	D/W 6.72×10 ¹ Sv/h S/C 1.83×10 ² Sv/h (3/21 12:15 現在)	-	-	-
D/W 設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag	-	-	-
D/W 最高使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag	-	-	-
使用済燃料プール 水温度	-	50℃ (3/21 14:25 現在)	-	8.4℃ (3/14 4:08)	42.3℃ (3/21 16:00 現在)	36.0℃ (3/21 16:00 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A 地震時点検中 につき使用不可 4Bトリップ	5Aトリップ 5Bトリップ	6A 動作中 6B 動作中 HPCS 動作
その他情報						