

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメ

3月21日 17:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1m <sup>3</sup> /hr (本設計値) (3/21 14:25)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量ダウンスケール~10m <sup>3</sup> /hr (本設計値) (3/21 14:25)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1m <sup>3</sup> /hr (本設計値) (3/21 14:55)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1750mm (3/21 14:25 現在)	燃料域A: -1350mm (3/21 14:25 現在)	燃料域A: -1550mm 燃料域B: -2025mm (3/21 14:55 現在)	-	停止域 2069mm (3/21 17:00 現在)	停止域 1560mm (3/21 17:00 現在)
原子炉圧力	0.198MPag (A) 0.171MPag (B) (3/21 14:25 現在)	-0.023MPag (A) -0.025MPag (B) (3/21 14:25 現在)	-0.088MPag (C) 0.045MPag (A) (3/21 14:55 現在)	-	0.007MPag (3/21 17:00 現在)	0.003MPag (3/21 17:00 現在)
原子炉水温度	-			-	55.2℃ (3/21 17:00 現在)	23.0℃ (3/21 17:00 現在)
D/W・S/C 圧力	D/W 0.160MPaabs S/C 0.155MPaabs (3/21 14:25 現在)	D/W 0.12MPaabs S/C ダウンスケール (3/21 14:25 現在)	D/W 0.110MPaabs S/C ダウンスケール (3/21 14:55 現在)	-		
CAMS	D/W 4.76×10 <sup>4</sup> Sv/h S/C 3.73×10 <sup>4</sup> Sv/h (3/21 14:25 現在)	D/W 5.81×10 <sup>4</sup> Sv/h S/C 2.03×10 <sup>4</sup> Sv/h (3/21 14:25 現在)	D/W - S/C - (3/21 14:55 現在)	-		
D/W 設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag	-		
D/W 最高使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag	-		
使用済燃料プール 水温度	-	50℃ (3/21 14:25 現在)	-	84℃ (3/14 4:08)	42.3℃ (3/21 17:00 現在)	36.5℃ (3/21 17:00 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A 地震時点検中 につき使用不可 4Bトリップ	5Aトリップ 5Bトリップ	6A動作中 6B動作中 HPCSトリップ
その他情報						