

福島第一原子力発電所 フラント関連パラメータ

3月22日 7:30現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1~2m ³ /hr (本設計器) (3/22 6:00)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 11m ³ /hr (本設計器) (3/22 6:00)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 1m ³ /hr (本設計器) (3/22 5:30)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1700mm (3/22 6:00 現在)	燃料域A: -1350mm (3/22 6:00 現在)	燃料域A: -1575mm 燃料域B: -2350mm (3/22 5:30 現在)	-	停止域 1978mm (3/22 5:00 現 在)	停止域 1602mm (3/22 5:00 現 在)
原子炉圧力	0.196MPag (A) 0.167MPag (B) (3/22 6:00 現在)	-0.005MPag (A) -0.029MPag (B) (3/22 6:00 現在)	-0.101MPag (C) 0.038MPag (A) (3/22 5:30 現在)	-	0.007MPag (3/22 5:00 現 在)	0.005MPag (3/22 5:00 現 在)
原子炉水温度	-			-	39.3℃ (3/22 5:00 現 在)	55.3℃ (3/22 5:00 現 在)
D/W・S/C 圧力	D/W 0.160MPaabs S/C 0.155MPaabs (3/22 6:00 現在)	D/W 0.11MPaabs S/C ダウンスケール (3/22 6:00 現在)	D/W 0.100MPaabs S/C ダウンスケール (3/22 5:30 現在)	-		
CAMS	D/W 4.80×10 ¹ Sv/h S/C 3.55×10 ¹ Sv/h (3/22 6:00 現在)	D/W 5.54×10 ¹ Sv/h S/C 1.95×10 ⁰ Sv/h (3/22 6:00 現在)	D/W - S/C - (3/22 5:30 現在)	-		
D/W 設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag	-		
D/W 最高使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag	-		
使用済燃料プール 水温度	-	51℃ (3/22 6:00 現在)	-	8.4℃ (3/14 4:08)	36.3℃ (3/22 5:00 現在)	26.0℃ (3/22 5:00 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A 地震時点検中 につき使用不可 4Bトリップ	5Aトリップ 5Bトリップ (外部電源)	6A 停止中 6B 動作中 HPCS ナック
その他情報						