

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月23日 18:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ライン等を用いた海水注中。 ①流量 1 m ³ /hr(消火系ライン) (本設計器) (3/23 14:20) ②流量 188l/min(給水ライン) (3/23 11:00)	消火系ラインを用いた海水注中。 流量 12 m ³ /hr (本設計器) (3/23 14:00)	消火系ラインを用いた海水注中。 流量 ハンチング (本設計器) (3/23 09:10)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1700mm (3/23 16:00 現在)	燃料域A: -1250mm (3/23 14:00 現在)	燃料域A: -1800mm 燃料域B: -2300mm (3/23 09:10 現在)	-	停止域 1723mm (3/23 18:00 現在)	停止域 2758mm (3/23 18:00 現在)
原子炉圧力	0.380MPa g (A) 0.358MPa g (B) (3/23 16:00 現在)	-0.036MPa g (A) -0.038MPa g (B) (3/23 14:00 現在)	-0.104MPa g (C) 0.034MPa g (A) (3/23 09:10 現在)	-	0.007MPa g (3/23 18:00 現在)	0.008MPa g (3/23 18:00 現在)
原子炉水温度	-			-	40.9℃ (3/23 18:00 現在)	75.7℃ (3/23 18:00 現在)
原子炉圧力容器温度	給水ノズル温度: 305℃ 圧力容器下部温度: 306℃ (3/23 16:00 現在)	給水ノズル温度: 101℃ 圧力容器下部温度: 102℃ (3/23 14:00 現在)	給水ノズル温度: 304.8℃ 圧力容器下部温度: 225.5℃ (3/23 9:10 現在※)	4u:原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u:原子炉水温度にて監視中		
D/W・S/C 圧力	D/W 0.360MPa abs S/C 0.330MPa abs (3/23 16:00 現在)	D/W 0.11MPa abs S/C ダウンスケール (3/23 14:00 現在)	D/W 0.100MPa abs S/C ダウンスケール (3/23 09:10 現在)	-		
CAMS	D/W 4.80×10 ¹ Sv/h S/C 2.99×10 ¹ Sv/h (3/23 14:20 現在)	D/W 5.07×10 ¹ Sv/h S/C 1.67×10 ⁰ Sv/h (3/23 14:00 現在)	D/W 6.02×10 ¹ Sv/h S/C 1.74×10 ⁰ Sv/h (3/23 09:10 現在)	-		
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g	0.384MPa g	0.384MPa g	-		
D/W 極端使用圧力	0.427MPa g	0.427MPa g	0.427MPa g	-		
使用済燃料プール水温度	-	51℃ (3/23 04:20 現在)	-	84℃ (3/14 4:08)	41.1℃ (3/23 18:00 現在)	19.0℃ (3/23 18:00 現在)
電源	外部電源受電中 (P/C2C)		外部電源受電中 (P/C4D)		外部電源受電中	
その他情報						