

## 女川原子力の外部電源供給について

	牡鹿幹線1	牡鹿幹線2	松島幹線1	松島幹線2	塚浜支線 (予備送電線)
地震直前	工事中	○	○	○	○
地震直後	工事中	×	○	×	×
現在	○ (8日08:31復旧)	○ (8日08:08復旧)	○ (碍子交換のため8日09:22停止、同日18:45復旧)	×	○ (8日14:01復旧)