

平成 23 年 3 月 25 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所 1 号機タービン遮屋地下の溜まり水の測定結果について

核種	濃度 (Bq/cm ³)
Cl-38	1.6×10^3
As-74	3.9×10^2
Y-91	5.2×10^4
I-131	2.1×10^5
Cs-134	1.6×10^5
Cs-136	1.7×10^4
Cs-137	1.8×10^6
La-140	3.4×10^2

以 上