

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/30 9:00	1.05	169	78
2011/3/30 8:30	1.06	165	79
2011/3/30 8:00	1.06	166	79
2011/3/30 7:30	1.07	167	79
2011/3/30 7:00	1.07	165	79
2011/3/30 6:30	1.07	166	78
2011/3/30 6:00	1.08	163	80
2011/3/30 5:30	1.08	167	81
2011/3/30 5:00	1.08	166	80
2011/3/30 4:30	1.08	167	81
2011/3/30 4:00	1.08	165	82
2011/3/30 3:30	1.08	169	80
2011/3/30 3:00	1.08	166	80
2011/3/30 2:30	1.08	167	80
2011/3/30 2:00	1.09	167	81
2011/3/30 1:30	1.09	166	81
2011/3/30 1:00	1.10	168	82
2011/3/30 0:30	1.10	167	82
2011/3/30 0:00	1.09	168	80

福島第一原子力発電所モニタリングカー<sup>※</sup>による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：3月30日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前9時00分	西門	109.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午前8時50分	西門	109.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.2
午前8時40分	西門	109.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.6
午前8時30分	西門	109.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	1.4
午前8時20分	西門	109.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.8
午前8時10分	西門	109.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.6
午前8時00分	西門	109.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午前7時50分	西門	109.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6
午前7時40分	西門	109.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午前7時30分	西門	109.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前7時20分	西門	109.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前7時10分	西門	109.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前7時00分	西門	110.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前6時50分	西門	110.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午前6時40分	西門	109.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午前6時30分	西門	109.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前6時20分	西門	110.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.3
午前6時10分	西門	110.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前6時00分	西門	110.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.4
午前5時50分	西門	110.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午前5時40分	西門	110.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.4
午前5時30分	西門	110.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前5時20分	西門	110.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前5時10分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前5時00分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午前4時50分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午前4時40分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午前4時30分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午前4時20分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午前4時10分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前4時00分	西門	110.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前3時50分	西門	111.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午前3時40分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前3時30分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午前3時20分	西門	111.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
午前3時10分	西門	111.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前3時00分	西門	110.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午前2時50分	西門	110.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.2
午前2時40分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午前2時30分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.4
午前2時20分	西門	110.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.5
午前2時10分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.5
午前2時00分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.9
午前1時50分	西門	111.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.9
午前1時40分	西門	111.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.8
午前1時30分	西門	111.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午前1時20分	西門	111.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0

計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前1時10分	西門	111.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.1
午前1時00分	西門	111.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.8
午前0時50分	西門	111.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.8
午前0時40分	西門	111.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.4
午前0時30分	西門	111.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.4
午前0時20分	西門	112.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.4
午前0時10分	西門	112.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.5
午前0時00分	西門	112.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.3