

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

3月23日、下線部を修正しております。

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午後10時41分	MP-4付近	39.1 μSv/h	—	北北西	0.4
	午後10時40分	MP-2付近	430 μSv/h	—	—	—
	午後10時40分	正門	4.622 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.5
	午後10時31分	MP-4付近	39.3 μSv/h	—	東南東	0.3
	午後10時30分	MP-2付近	430 μSv/h	—	—	—
	午後10時30分	正門	4.645 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
	午後10時21分	MP-4付近	40.4 μSv/h	—	北北西	0.5
	午後10時20分	MP-2付近	430 μSv/h	—	—	—
	午後10時20分	正門	5.417 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
	午後10時11分	MP-4付近	39.7 μSv/h	—	北北西	0.3
	午後10時10分	MP-2付近	430 μSv/h	—	—	—
	午後10時10分	正門	4.622 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
	午後10時01分	MP-4付近	39.8 μSv/h	—	北北東	0.3
	午後10時00分	MP-2付近	430 μSv/h	—	—	—
	午後10時00分	正門	4.636 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
	午後9時51分	MP-4付近	40.1 μSv/h	—	北	0.3
	午後9時50分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時50分	正門	4.626 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
	午後9時41分	MP-4付近	40.3 μSv/h	—	北西	0.4
	午後9時40分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時40分	正門	4.785 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.3
	午後9時31分	MP-4付近	40.6 μSv/h	—	北北西	0.3
	午後9時30分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時30分	正門	4.552 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
	午後9時21分	MP-4付近	40.8 μSv/h	—	北北西	0.4
	午後9時20分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時20分	正門	4.463 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.5
	午後9時11分	MP-4付近	41.0 μSv/h	—	北	0.4
	午後9時10分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時10分	正門	4.480 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.5
	午後9時01分	MP-4付近	41.3 μSv/h	—	北	0.4
	午後9時00分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後9時00分	正門	4.371 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
	午後8時51分	MP-4付近	41.7 μSv/h	—	北北東	0.3
	午後8時50分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後8時50分	正門	4.377 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
	午後8時41分	MP-4付近	42.0 μSv/h	—	北	0.4
	午後8時40分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後8時40分	正門	4.454 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
	午後8時31分	MP-4付近	42.6 μSv/h	—	西北西	0.4
	午後8時30分	MP-2付近	440 μSv/h	—	—	—
	午後8時30分	正門	4.427 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
	午後8時21分	MP-4付近	42.5 μSv/h	—	北北東	0.3
	午後8時20分	MP-2付近	450 μSv/h	—	—	—
	午後8時20分	正門	4.521 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.2
	午後8時11分	MP-4付近	42.8 μSv/h	—	北西	0.6
	午後8時10分	MP-2付近	450 μSv/h	—	—	—
	午後8時10分	正門	4.471 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.3
午後8時01分	MP-4付近	43.2 μSv/h	—	北西	0.5	
午後8時00分	MP-1付近	24 μSv/h	—	—	—	
午後8時00分	正門	5.721 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6	
午後7時51分	MP-4付近	43.8 μSv/h	—	北北西	0.5	
午後7時50分	MP-1付近	24 μSv/h	—	—	—	
午後7時50分	正門	5.577 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5	
午後7時41分	MP-4付近	44.0 μSv/h	—	北	0.3	
午後7時40分	MP-1付近	26 μSv/h	—	—	—	
午後7時40分	正門	4.844 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6	
午後7時31分	MP-4付近	44.4 μSv/h	—	西北西	0.4	
午後7時30分	MP-1付近	20 μSv/h	—	—	—	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午後7時30分	正門	4. 622 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.8
	午後7時23分	MP-4付近	44. 8 μ Sv/h	—	北西	0.4
	午後7時20分	MP-1付近	22 μ Sv/h	—	—	—
	午後7時20分	正門	4. 709 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後7時10分	MP-4付近	46. 3 μ Sv/h	—	北西	0.3
	午後7時10分	MP-1付近	23 μ Sv/h	—	—	—
	午後7時10分	正門	5. 077 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.8
	午後7時00分	MP-4付近	46. 1 μ Sv/h	—	北北西	0.5
	午後7時00分	MP-1付近	25 μ Sv/h	—	—	—
	午後7時00分	正門	5. 224 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午後6時50分	MP-4付近	46. 7 μ Sv/h	—	北西	0.6
	午後6時50分	MP-1付近	25 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時50分	正門	4. 831 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.2
	午後6時40分	MP-4付近	47. 3 μ Sv/h	—	北	0.3
	午後6時40分	MP-1付近	25 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時40分	正門	4. 980 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.3
	午後6時30分	MP-4付近	47. 9 μ Sv/h	—	北北西	0.3
	午後6時30分	MP-1付近	26 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時30分	正門	4. 883 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.1
	午後6時20分	MP-4付近	48. 6 μ Sv/h	—	北北東	0.3
	午後6時20分	MP-1付近	27 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時20分	正門	5. 250 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
	午後6時10分	MP-4付近	49. 4 μ Sv/h	—	北北西	0.6
	午後6時10分	MP-1付近	30 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時10分	正門	5. 168 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後6時00分	MP-4付近	50. 1 μ Sv/h	—	北西	0.6
	午後6時00分	MP-1付近	35 μ Sv/h	—	—	—
	午後6時00分	正門	5. 382 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午後5時50分	MP-4付近	52. 3 μ Sv/h	—	北北西	0.4
	午後5時50分	MP-1付近	35 μ Sv/h	—	—	—
	午後5時50分	正門	5. 953 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後5時40分	MP-4付近	56. 8 μ Sv/h	—	北北西	0.5
	午後5時40分	MP-1付近	40 μ Sv/h	—	—	—
	午後5時40分	正門	5. 898 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.6
	午後5時30分	MP-4付近	52. 3 μ Sv/h	—	南東	0.4
	午後5時30分	MP-1付近	36 μ Sv/h	—	—	—
	午後5時30分	正門	5. 171 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.5
	午後5時20分	MP-4付近	57. 0 μ Sv/h	—	西南西	0.5
	午後5時20分	MP-1付近	45 μ Sv/h	—	—	—
	午後5時20分	正門	4. 640 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	0.6
午後5時10分	MP-4付近	60. 8 μ Sv/h	—	南西	0.4	
午後5時10分	MP-1付近	62 μ Sv/h	—	—	—	
午後5時10分	正門	4. 213 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.8	
午後5時00分	MP-4付近	79. 4 μ Sv/h	—	南西	0.4	
午後5時00分	MP-1付近	120 μ Sv/h	—	—	—	
午後5時00分	正門	4. 301 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南西	1.5	
午後4時50分	MP-4付近	100. 1 μ Sv/h	—	南東	0.5	
午後4時50分	MP-1付近	30 μ Sv/h	—	—	—	
午後4時50分	正門	4. 224 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0	
午後4時40分	MP-4付近	57. 2 μ Sv/h	—	南南西	0.4	
午後4時40分	MP-1付近	60 μ Sv/h	—	—	—	
午後4時40分	正門	4. 235 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0	
午後4時30分	MP-4付近	71. 5 μ Sv/h	—	南南東	0.5	
午後4時30分	MP-1付近	46 μ Sv/h	—	—	—	
午後4時30分	正門	4. 277 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.1	
午後4時20分	MP-4付近	57. 6 μ Sv/h	—	南南東	0.4	
午後4時20分	MP-1付近	150 μ Sv/h	—	—	—	
午後4時20分	正門	4. 336 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.8	
午後4時10分	MP-4付近	58. 0 μ Sv/h	—	南	0.4	
午後4時10分	MP-1付近	45 μ Sv/h	—	—	—	
午後4時10分	正門	4. 555 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.8	

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午後4時00分	MP-4付近	107.1 μSv/h	—	南	0.7
	午後4時00分	MP-1付近	31 μSv/h	—	—	—
	午後4時00分	正門	5.154 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.2
	午後3時50分	MP-4付近	76.1 μSv/h	—	南南東	0.7
	午後3時50分	MP-1付近	30 μSv/h	—	—	—
	午後3時50分	正門	5.469 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.3
	午後3時40分	MP-4付近	56.5 μSv/h	—	東北東	1.1
	午後3時40分	MP-1付近	24 μSv/h	—	—	—
	午後3時40分	正門	4.360 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.5
	午後3時30分	MP-4付近	51.8 μSv/h	—	東北東	2.1
	午後3時30分	MP-1付近	34 μSv/h	—	—	—
	午後3時30分	正門	4.461 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
	午後3時20分	MP-4付近	54.0 μSv/h	—	西北西	1.1
	午後3時20分	MP-1付近	24 μSv/h	—	—	—
	午後3時20分	正門	4.717 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	1.6
	午後3時10分	MP-4付近	54.3 μSv/h	—	西北西	2.3
	午後3時10分	MP-1付近	100 μSv/h	—	—	—
	午後3時10分	正門	5.717 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	1.6
	午後3時00分	MP-4付近	58.7 μSv/h	—	南南東	0.8
	午後3時00分	MP-1付近	52 μSv/h	—	—	—
	午後3時00分	正門	8.311 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.3
	午後2時50分	MP-4付近	169.0 μSv/h	—	—	—
	午後2時50分	MP-1付近	35 μSv/h	—	—	—
	午後2時50分	正門	10.850 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.0
	午後2時40分	MP-4付近	133.0 μSv/h	—	南南東	0.7
	午後2時40分	MP-1付近	52 μSv/h	—	—	—
	午後2時40分	正門	10.050 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.6
	午後2時30分	MP-4付近	129.9 μSv/h	—	南南東	0.5
	午後2時30分	MP-1付近	32 μSv/h	—	—	—
	午後2時30分	正門	17.610 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.2
	午後2時20分	MP-4付近	135.4 μSv/h	—	南	0.6
	午後2時20分	MP-1付近	21 μSv/h	—	—	—
	午後2時20分	正門	57.630 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.5
	午後2時10分	MP-4付近	646.0 μSv/h	—	東南東	0.7
	午後2時10分	MP-1付近	21 μSv/h	—	—	—
	午後2時10分	正門	39.710 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.1
	午後2時00分	MP-4付近	499.3 μSv/h	—	南	0.6
	午後2時00分	MP-1付近	21 μSv/h	—	—	—
	午後2時00分	正門	21.880 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.6
	午後1時50分	MP-4付近	905.1 μSv/h	—	東北東	1.5
	午後1時50分	MP-1付近	24 μSv/h	—	—	—
	午後1時50分	正門	4.965 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.7
	午後1時40分	MP-4付近	44.0 μSv/h	—	北西	1.6
	午後1時40分	MP-1付近	16 μSv/h	—	—	—
	午後1時40分	正門	4.883 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.2
	午後1時30分	MP-4付近	42.9 μSv/h	—	西北西	1.7
	午後1時30分	MP-1付近	16 μSv/h	—	—	—
	午後1時30分	正門	4.852 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.6
午後1時20分	MP-4付近	43.5 μSv/h	—	西北西	2.5	
午後1時20分	MP-1付近	17 μSv/h	—	—	—	
午後1時20分	正門	4.907 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.7	
午後1時10分	MP-4付近	44.0 μSv/h	—	西北西	2.6	
午後1時10分	MP-1付近	17 μSv/h	—	—	—	
午後1時10分	正門	4.794 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	2.6	
午後1時00分	MP-4付近	44.6 μSv/h	—	北北西	2.3	
午後1時00分	MP-1付近	17 μSv/h	—	—	—	
午後1時00分	正門	4.953 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.1	
午後0時50分	MP-4付近	45.2 μSv/h	—	北北西	1.9	
午後0時50分	MP-1付近	17 μSv/h	—	—	—	
午後0時50分	正門	5.369 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.1	
午後0時40分	MP-4付近	49.7 Sv/h	—	北西	2.8	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午後0時40分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午後0時40分	正門	5. 266 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南西	2.1
	午後0時30分	MP-4付近	46. 3 μ Sv/h	—	北西	2.3
	午後0時30分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午後0時30分	正門	5. 495 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.0
	午後0時20分	MP-4付近	47. 1 μ Sv/h	—	北西	2.9
	午後0時20分	MP-1付近	18 μ Sv/h	—	—	—
	午後0時20分	正門	5. 316 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.1
	午後0時10分	MP-4付近	47. 8 μ Sv/h	—	北西	1.3
	午後0時10分	MP-1付近	18 μ Sv/h	—	—	—
	午後0時10分	正門	5. 537 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.2
	午後0時00分	MP-4付近	48. 7 μ Sv/h	—	北西	1.6
	午後0時00分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午後0時00分	正門	5. 545 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	2.4
	午前11時50分	MP-4付近	49. 4 μ Sv/h	—	北西	2.4
	午前11時50分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時50分	正門	6. 617 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.5
	午前11時40分	MP-4付近	50. 0 μ Sv/h	—	西北西	3.1
	午前11時40分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時40分	正門	6. 837 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.7
	午前11時30分	MP-4付近	51. 3 μ Sv/h	—	北西	2.1
	午前11時30分	MP-1付近	17 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時30分	正門	7. 888 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.7
	午前11時20分	MP-4付近	53. 7 μ Sv/h	—	北西	2.5
	午前11時20分	MP-1付近	18 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時20分	正門	5. 998 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.8
	午前11時10分	MP-4付近	53. 3 μ Sv/h	—	北北西	2.3
	午前11時10分	MP-1付近	18 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時10分	正門	5. 610 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.4
	午前11時00分	MP-4付近	54. 3 μ Sv/h	—	北西	2.2
	午前11時00分	MP-1付近	18 μ Sv/h	—	—	—
	午前11時00分	正門	5. 766 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	3.3
	午前10時50分	MP-4付近	55. 4 μ Sv/h	—	北西	2.7
	午前10時50分	MP-1付近	19 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時50分	正門	6. 038 μ Sv/h	0.02	北北西	3.3
	午前10時40分	MP-4付近	56. 8 μ Sv/h	—	北西	2.8
	午前10時40分	MP-1付近	19 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時40分	正門	6. 020 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	3.3
	午前10時30分	MP-4付近	58. 0 μ Sv/h	—	北西	2.4
	午前10時30分	MP-1付近	19 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時30分	正門	6. 755 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.8
	午前10時20分	MP-4付近	61. 8 μ Sv/h	—	北西	2.3
	午前10時20分	MP-1付近	20 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時20分	正門	8. 265 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	4.2
	午前10時10分	MP-4付近	61. 1 μ Sv/h	—	北西	2.9
	午前10時10分	MP-1付近	23 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時10分	正門	6. 372 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	3.2
	午前10時00分	MP-4付近	62. 9 μ Sv/h	—	北西	2.6
	午前10時00分	MP-1付近	23 μ Sv/h	—	—	—
	午前10時00分	正門	6. 512 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	3.1
午前9時50分	MP-4付近	64. 7 μ Sv/h	—	北西	2.7	
午前9時50分	MP-1付近	23 μ Sv/h	—	—	—	
午前9時40分	MP-4付近	66. 8 μ Sv/h	—	北西	2.3	
午前9時40分	MP-1付近	25 μ Sv/h	—	—	—	
午前9時30分	MP-4付近	70. 3 μ Sv/h	—	北西	1.8	
午前9時30分	MP-1付近	25 μ Sv/h	—	—	—	
午前9時30分	正門	26. 000 μ Sv/h	0.01	北	1.5	
午前9時20分	MP-4付近	76. 9 μ Sv/h	—	西北西	1.8	
午前9時20分	MP-1付近	27 μ Sv/h	—	—	—	
午前9時20分	正門	281. 700 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南西	1.4	
午前9時10分	MP-4付近	137. 8 μ Sv/h	—	西北西	0.8	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午前9時10分	MP-1付近	30 μ Sv/h	—	—	—
	午前9時10分	正門	175.000 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.5
	午前9時00分	MP-4付近	143.5 μ Sv/h	—	東北東	0.5
	午前9時00分	MP-1付近	37 μ Sv/h	—	—	—
	午前9時00分	正門	10.240 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.4
	午前8時50分	MP-1付近	90 μ Sv/h	—	—	—
	午前8時50分	正門	15.900 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.0
	午前8時40分	MP-1付近	80 μ Sv/h	—	—	—
	午前8時40分	正門	16.030 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.4
	午前8時30分	MP-1付近	80 μ Sv/h	—	—	—
	午前8時30分	正門	14.730 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.6
	午前8時20分	MP-1付近	100 μ Sv/h	—	—	—
	午前8時20分	正門	3.166 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	0.5
	午前8時10分	MP-1付近	100 μ Sv/h	—	—	—
	午前8時10分	正門	3.166 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	0.5
	午前8時00分	正門	3.510 μ Sv/h	0.01	南	0.4
	午前7時50分	正門	7.227 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前7時40分	正門	3.413 μ Sv/h	0.01	北西	0.9
	午前7時30分	MP-8付近	5.6 μ Sv/h	—	—	—
	午前7時30分	正門	3.530 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
	午前7時20分	MP-8付近	6.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前7時20分	正門	3.325 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.9
	午前7時10分	MP-8付近	8.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前7時10分	正門	3.415 μ Sv/h	0.01	北	0.9
	午前7時00分	MP-8付近	7.7 μ Sv/h	—	—	—
	午前7時00分	正門	3.652 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
	午前6時50分	MP-8付近	5.7 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時50分	正門	3.006 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南西	1.3
	午前6時40分	MP-8付近	5.7 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時40分	正門	3.092 μ Sv/h	0.01	西	0.8
	午前6時30分	MP-8付近	5.7 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時30分	正門	3.625 μ Sv/h	0.02	南南西	0.9
	午前6時20分	MP-8付近	5.7 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時20分	正門	3.160 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午前6時10分	MP-8付近	5.9 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時10分	正門	3.188 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.9
	午前6時00分	MP-8付近	5.6 μ Sv/h	—	—	—
	午前6時00分	正門	3.467 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午前5時50分	MP-8付近	5.2 μ Sv/h	—	—	—
	午前5時50分	正門	3.192 μ Sv/h	0.01	南東	0.5
午前5時40分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—	
午前5時40分	正門	3.224 μ Sv/h	0.02	西	0.6	
午前5時30分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前5時30分	正門	3.817 μ Sv/h	0.02	北西	0.6	
午前5時20分	MP-8付近	4.6 μ Sv/h	—	—	—	
午前5時20分	正門	3.472 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.3	
午前5時10分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前5時10分	正門	3.360 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.7	
午前5時00分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前5時00分	正門	3.204 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.8	
午前4時50分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—	
午前4時50分	正門	3.104 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	0.7	
午前4時40分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前4時40分	正門	3.256 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2	
午前4時30分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前4時30分	正門	3.122 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.6	
午前4時20分	MP-8付近	5.5 μ Sv/h	—	—	—	
午前4時20分	正門	3.150 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南西	1.3	
午前4時10分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前4時10分	正門	3.564 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.3	
午前4時00分	MP-8付近	5.2 μ Sv/h	—	—	—	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午前4時00分	正門	3.039 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前3時50分	MP-8付近	5.1 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時50分	正門	3.186 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.8
	午前3時40分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時40分	正門	3.392 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前3時30分	正門	3.103 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.6
	午前3時20分	正門	3.236 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.0
	午前3時10分	正門	3.978 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.5
	午前3時00分	正門	3.574 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.2
	午前2時50分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時50分	正門	3.104 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.7
	午前2時40分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時40分	正門	3.129 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.7
	午前2時30分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時30分	正門	3.164 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午前2時20分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時20分	正門	3.214 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前2時10分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時10分	正門	3.116 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.4
	午前2時00分	MP-8付近	5.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時00分	正門	3.186 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前1時50分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時50分	正門	3.125 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前1時40分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時40分	正門	3.329 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.5
	午前1時30分	MP-8付近	5.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時30分	正門	3.127 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.6
	午前1時20分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時20分	正門	3.163 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前1時10分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時10分	正門	3.207 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前1時00分	MP-8付近	5.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時00分	正門	3.201 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前0時50分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時50分	正門	3.177 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午前0時40分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時40分	正門	3.181 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前0時30分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時30分	正門	3.146 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午前0時20分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	—	—	—
午前0時20分	正門	3.016 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4	
午前0時10分	MP-8付近	4.7 μ Sv/h	—	—	—	
午前0時10分	正門	3.291 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.4	
午前0時00分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	—	—	—	
午前0時00分	正門	3.16 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.3	