

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月20日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後9時00分	事務本館北	2542.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.0
午後8時50分	事務本館北	2550.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
午後8時40分	事務本館北	2552.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午後8時30分	事務本館北	2586.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.6
午後8時20分	事務本館北	2682.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
午後8時10分	事務本館北	2704.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.4
午後8時00分	事務本館北	2828.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.2
午後7時50分	事務本館北	2632.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.2
午後7時40分	事務本館北	2595.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.8
午後7時30分	事務本館北	2602.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.8
午後7時20分	事務本館北	2614.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	2.0
午後7時10分	事務本館北	2683.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.0
午後7時00分	事務本館北	2623.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.4
午後6時50分	事務本館北	2658.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	1.0
午後6時40分	事務本館北	2651.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.8
午後6時30分	事務本館北	2658.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	2.4
午後6時20分	事務本館北	2673.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.6
午後6時10分	事務本館北	2680.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.6
午後6時00分	事務本館北	2693.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	1.6
午後5時50分	事務本館北	2707.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.7
午後5時40分	事務本館北	2715.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	2.1
午後5時30分	事務本館北	2729.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.7
午後5時20分	事務本館北	2758.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	2.0
午後5時10分	事務本館北	2763.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.8
午後5時00分	事務本館北	2773.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.1
午後4時50分	事務本館北	2839.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	2.1
午後4時40分	事務本館北	2960.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.0
午後4時30分	事務本館北	2830.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	2.2
午後4時20分	事務本館北	2851.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.9
午後4時10分	事務本館北	2940.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.0
午後4時00分	事務本館北	3171.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.8
午後3時50分	事務本館北	3046.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.1
午後3時40分	事務本館北	3003.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.9
午後3時30分	事務本館北	3337.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.7
午後3時20分	事務本館北	3342.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.9
午後3時10分	事務本館北	3071.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.9
午後3時00分	事務本館北	3054.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.0
午後2時50分	事務本館北	3346.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.1
午後2時40分	事務本館北	3202.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.3
午後2時30分	事務本館北	3056.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.9
午後2時20分	事務本館北	2923.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.8
午後2時10分	事務本館北	2999.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.7
午後2時00分	事務本館北	2768.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.6
午後1時50分	事務本館北	2741.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.0
午後1時40分	事務本館北	2654.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.8
午後1時30分	事務本館北	2593.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.7
午後1時20分	事務本館北	2660.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.6
午後1時10分	事務本館北	2588.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.4
午後1時00分	事務本館北	2567.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.5
午後0時50分	事務本館北	2550.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.3

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速 (m/s)
午後0時40分	事務本館北	2551.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.1
午後0時30分	事務本館北	2551.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.0
午後0時20分	事務本館北	2552.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.2
午後0時10分	事務本館北	2558.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.1
午後0時00分	事務本館北	2559.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.3
午前11時50分	事務本館北	2564.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.3
午前11時40分	事務本館北	2562.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.2
午前11時30分	事務本館北	2571.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.4
午前11時20分	事務本館北	2569.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.5
午前11時10分	事務本館北	2578.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.8
午前11時00分	事務本館北	2579.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.4
午前10時50分	事務本館北	2583.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.3
午前10時40分	事務本館北	2589.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.7
午前10時30分	事務本館北	2596.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.3
午前10時20分	事務本館北	2605.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.2
午前10時10分	事務本館北	2608.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.1
午前10時00分	事務本館北	2726.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	1.2
午前9時50分	事務本館北	2742.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.2
午前9時40分	事務本館北	2661.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	1.5
午前9時30分	事務本館北	2623.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	1.0
午前9時20分	事務本館北	2608.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.0
午前9時10分	事務本館北	2614.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.2
午前9時00分	事務本館北	2614.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.2
午前8時50分	事務本館北	2617.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.4
午前8時40分	事務本館北	2619.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	1.5
午前8時30分	事務本館北	2625.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.3
午前8時20分	事務本館北	2627.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.5
午前8時10分	事務本館北	2629.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.3
午前8時00分	事務本館北	2630.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.3
午前7時50分	事務本館北	2637.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.9
午前7時40分	事務本館北	2653.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.8
午前7時30分	事務本館北	2652.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.6
午前7時20分	事務本館北	2659.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	0.6
午前7時10分	事務本館北	2661.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	0.6
午前7時00分	事務本館北	2661.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.1
午前6時50分	事務本館北	2664.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.9
午前6時40分	事務本館北	2654.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	0.6
午前6時30分	事務本館北	2670.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	0.8
午前6時20分	事務本館北	2677.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	0.9
午前6時10分	事務本館北	2679.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.7
午前6時00分	事務本館北	2679.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.6
午前5時50分	事務本館北	2683.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	2.2
午前5時40分	西門	269.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.6
午前5時30分	西門	269.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	0.6
午前5時20分	西門	270.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.7
午前5時10分	西門	270.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	1.5
午前5時00分	西門	271.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	1.5
午前4時50分	西門	271.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	1.6
午前4時40分	西門	273.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	3.5
午前4時30分	事務本館北	2739.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.8
午前4時20分	事務本館北	2743.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.8
午前4時10分	事務本館北	2771.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.5
午前4時00分	事務本館北	2939.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.9
午前3時50分	事務本館北	3185.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.0
午前3時40分	事務本館北	2758.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.1
午前3時30分	事務本館北	2741.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	1.0
午前3時20分	事務本館北	2745.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	1.1
午前3時10分	事務本館北	2745.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西南西	1.0
午前3時00分	事務本館北	2759.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	2.1

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速 (m/s)
午前2時50分	事務本館北	2761.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	2.3
午前2時40分	事務本館北	2764.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.5
午前2時30分	事務本館北	2767.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.8
午前2時20分	事務本館北	2771.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.6
午前2時10分	事務本館北	2773.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	2.1
午前2時00分	事務本館北	2778.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	1.8
午前1時50分	事務本館北	2781.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	2.5
午前1時40分	事務本館北	2785.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	2.1
午前1時30分	事務本館北	2788.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北東	2.9
午前1時20分	事務本館北	2793.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	3.0
午前1時10分	事務本館北	2794.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	3.2
午前1時00分	事務本館北	2797.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	4.6
午前0時50分	事務本館北	2791.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	3.4
午前0時40分	事務本館北	2803.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	3.0
午前0時30分	事務本館北	2805.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	3.5
午前0時20分	事務本館北	2808.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	2.8
午前0時10分	事務本館北	2814.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	3.7
午前0時00分	事務本館北	2821.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	4.5