

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月21日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前4時00分	事務本館北	2362.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.8
午前3時50分	事務本館北	2364.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.1
午前3時40分	事務本館北	2366.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.7
午前3時30分	事務本館北	2370.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.7
午前3時20分	事務本館北	2372.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前3時10分	事務本館北	2375.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.8
午前3時00分	事務本館北	2378.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	0.5
午前2時50分	事務本館北	2380.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前2時40分	事務本館北	2383.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	1.0
午前2時30分	事務本館北	2385.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.0
午前2時20分	事務本館北	2389.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.8
午前2時10分	事務本館北	2392.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.9
午前2時00分	事務本館北	2396.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.5
午前1時50分	事務本館北	2398.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.8
午前1時40分	事務本館北	2401.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.7
午前1時30分	事務本館北	2421.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前1時20分	事務本館北	2426.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前1時10分	事務本館北	2429.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前1時00分	事務本館北	2431.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.0
午前0時50分	事務本館北	2433.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.0
午前0時40分	事務本館北	2438.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.9
午前0時30分	事務本館北	2439.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前0時20分	事務本館北	2444.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.9
午前0時10分	事務本館北	2449.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.3
午前0時00分	事務本館北	2452.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.0