

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月24日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前6時00分	正門	212.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
午前5時50分	正門	213.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前5時40分	正門	216.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.8
午前5時30分	正門	213.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.8
午前5時20分	正門	213.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.6
午前5時10分	正門	214.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.7
午前5時00分	正門	214.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.9
午前4時50分	正門	214.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.2
午前4時40分	正門	214.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	1.2
午前4時30分	正門	214.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.2
午前4時20分	正門	214.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.3
午前4時10分	正門	215.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午前4時00分	正門	215.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前3時50分	正門	215.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前3時40分	正門	215.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前3時30分	正門	215.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午前3時20分	正門	216.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.6
午前3時10分	正門	216.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.9
午前3時00分	正門	216.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前2時50分	正門	216.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前2時40分	正門	216.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前2時30分	正門	217.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午前2時20分	正門	217.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午前2時10分	正門	218.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.7
午前2時00分	正門	218.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.3
午前1時50分	正門	219.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前1時40分	正門	219.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午前1時30分	正門	219.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.8
午前1時20分	正門	220.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.3
午前1時10分	正門	220.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午前1時00分	正門	220.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午前0時50分	正門	221.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午前0時40分	正門	221.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.3
午前0時30分	正門	221.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.2
午前0時20分	正門	221.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.5
午前0時10分	正門	222.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.4
午前0時00分	正門	222.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3