

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月26日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前8時00分	正門	170.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	2.6
午前7時50分	正門	170.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.7
午前7時40分	正門	169.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	2.9
午前7時30分	正門	170.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.3
午前7時20分	正門	169.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.8
午前7時10分	正門	169.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.6
午前7時00分	正門	169.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.3
午前6時50分	正門	169.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.4
午前6時40分	正門	169.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.2
午前6時30分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.5
午前6時20分	正門	168.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前6時10分	正門	168.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.7
午前6時00分	正門	169.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.5
午前5時50分	正門	168.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.9
午前5時40分	正門	167.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前5時30分	正門	167.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前5時20分	正門	167.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.0
午前5時10分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	3.4
午前5時00分	正門	166.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	6.1
午前4時50分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	3.2
午前4時40分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前4時30分	正門	167.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.3
午前4時20分	正門	168.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.6
午前4時10分	正門	169.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.8
午前4時00分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.6
午前3時50分	正門	169.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.9
午前3時40分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前3時30分	正門	169.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.0
午前3時20分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.0
午前3時10分	正門	171.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.7
午前3時00分	正門	172.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	5.9
午前2時50分	正門	173.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	5.0
午前2時40分	正門	174.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.2
午前2時30分	正門	175.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	3.5
午前2時20分	正門	176.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.9
午前2時10分	正門	178.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	4.0
午前2時00分	正門	179.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	5.3
午前1時50分	正門	180.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.0
午前1時40分	正門	181.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.9
午前1時30分	正門	182.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前1時20分	正門	182.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.4
午前1時10分	正門	182.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午前1時00分	正門	182.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.2
午前0時50分	正門	182.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.2
午前0時40分	正門	182.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.6
午前0時30分	正門	183.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午前0時20分	正門	183.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.5
午前0時10分	正門	184.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.8
午前0時00分	正門	184.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.3