

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月26日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後9時30分	西門	142.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午後9時20分	西門	142.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後9時10分	西門	142.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.2
午後9時00分	西門	142.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後8時50分	西門	142.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後8時40分	西門	142.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午後8時30分	西門	143.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.0
午後8時20分	西門	143.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後8時10分	西門	143.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後8時00分	西門	143.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.1
午後7時50分	西門	143.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.7
午後7時40分	西門	143.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.3
午後7時30分	西門	143.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.4
午後7時20分	西門	143.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午後7時10分	西門	143.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午後7時00分	西門	143.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.7
午後6時50分	西門	144.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午後6時40分	西門	144.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午後6時30分	西門	143.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後6時20分	西門	144.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.7
午後6時10分	西門	144.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.7
午後6時00分	西門	144.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
午後5時50分	西門	144.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.5
午後5時40分	西門	145.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午後5時30分	西門	145.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午後5時20分	西門	145.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
午後5時10分	西門	145.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.6
午後5時00分	西門	145.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.7
午後4時50分	西門	145.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.4
午後4時40分	西門	145.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.8
午後4時30分	西門	145.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.8
午後4時20分	西門	145.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.7
午後4時10分	西門	145.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.3
午後4時00分	西門	145.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.5
午後3時50分	西門	146.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.9
午後3時40分	西門	146.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	2.6
午後3時30分	西門	146.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.8
午後3時20分	西門	146.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.5
午後3時10分	西門	146.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.4
午後3時00分	西門	146.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.4
午後2時50分	西門	146.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午後2時40分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.6
午後2時30分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.0
午後2時20分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	3.8
午後2時10分	西門	146.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	3.5
午後2時00分	西門	146.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	3.6
午後1時50分	西門	147.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.3
午後1時40分	西門	147.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	3.4
午後1時30分	西門	146.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.1
午後1時20分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.4
午後1時10分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	4.3
午後1時00分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.4
午後0時50分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	3.4
午後0時40分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.4
午後0時30分	西門	146.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	4.5
午後0時20分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.8
午後0時10分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	3.7
午後0時00分	西門	146.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	2.4
午前11時50分	西門	146.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	3.5
午前11時40分	西門	146.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.9

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前11時30分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.6
午前11時20分	西門	146.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.9
午前11時10分	西門移動中欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
午前11時00分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	5.1
午前10時50分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	3.8
午前10時40分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.5
午前10時30分	正門	170.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	4.4
午前10時20分	正門	170.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	3.9
午前10時10分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.5
午前10時00分	正門	170.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.6
午前9時50分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.5
午前9時40分	正門	170.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.6
午前9時30分	正門	170.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.4
午前9時20分	正門	170.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.8
午前9時10分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	3.1
午前9時00分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	3.0
午前8時50分	正門	170.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.0
午前8時40分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.9
午前8時30分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	3.4
午前8時20分	正門	170.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.5
午前8時10分	正門	170.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.7
午前8時00分	正門	170.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.6
午前7時50分	正門	170.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.7
午前7時40分	正門	169.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.9
午前7時30分	正門	170.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.3
午前7時20分	正門	169.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.8
午前7時10分	正門	169.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.6
午前7時00分	正門	169.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.3
午前6時50分	正門	169.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.4
午前6時40分	正門	169.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.2
午前6時30分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.5
午前6時20分	正門	168.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前6時10分	正門	168.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.7
午前6時00分	正門	169.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.5
午前5時50分	正門	168.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.9
午前5時40分	正門	167.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前5時30分	正門	167.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前5時20分	正門	167.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.0
午前5時10分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	3.4
午前5時00分	正門	166.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	6.1
午前4時50分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	3.2
午前4時40分	正門	167.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前4時30分	正門	167.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.3
午前4時20分	正門	168.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.6
午前4時10分	正門	169.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.8
午前4時00分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.6
午前3時50分	正門	169.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.9
午前3時40分	正門	169.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前3時30分	正門	169.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	3.0
午前3時20分	正門	170.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.0
午前3時10分	正門	171.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.7
午前3時00分	正門	172.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	5.9
午前2時50分	正門	173.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	5.0
午前2時40分	正門	174.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.2
午前2時30分	正門	175.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	3.5
午前2時20分	正門	176.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.9
午前2時10分	正門	178.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	4.0
午前2時00分	正門	179.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	5.3
午前1時50分	正門	180.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	3.0
午前1時40分	正門	181.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午前1時30分	正門	182.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前1時20分	正門	182.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.4
午前1時10分	正門	182.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.7
午前1時00分	正門	182.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	3.2
午前0時50分	正門	182.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	3.2

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前0時40分	正門	182.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.6
午前0時30分	正門	183.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.2
午前0時20分	正門	183.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.5
午前0時10分	正門	184.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.8
午前0時00分	正門	184.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.3