

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月27日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後9時00分	西門	129.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.9
午後8時50分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後8時40分	西門	130.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午後8時30分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.3
午後8時20分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.3
午後8時10分	西門	130.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後8時00分	西門	130.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後7時50分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後7時40分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.9
午後7時30分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後7時20分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後7時10分	西門	130.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後7時00分	西門	130.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.3
午後6時50分	西門	130.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後6時40分	西門	130.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.1
午後6時30分	西門	131.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.3
午後6時20分	西門	131.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.5
午後6時10分	西門	131.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午後6時00分	西門	131.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後5時50分	西門	131.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.8
午後5時40分	西門	131.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後5時30分	西門	131.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後5時20分	西門	131.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後5時10分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
午後5時00分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午後4時50分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.7
午後4時40分	西門	132.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後4時30分	西門	132.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.0
午後4時20分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午後4時10分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.0
午後4時00分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.6
午後3時50分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後3時40分	西門	132.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.6
午後3時30分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.7
午後3時20分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後3時10分	西門	132.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.7
午後3時00分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.9
午後2時50分	西門	133.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.2
午後2時40分	西門	133.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.9
午後2時30分	西門	133.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午後2時20分	西門	133.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.2
午後2時10分	西門	133.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後2時00分	西門	133.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.4
午後1時50分	西門	133.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.3
午後1時40分	西門	133.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.0
午後1時30分	西門	133.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.5
午後1時20分	西門	133.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
午後1時10分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.3
午後1時00分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.1
午後0時50分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.9

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後0時40分	西門	134.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.9
午後0時30分	西門	134.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.9
午後0時20分	西門	134.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.5
午後0時10分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午後0時00分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.6
午前11時50分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午前11時40分	西門	134.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.0
午前11時30分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.8
午前11時20分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.8
午前11時10分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.5
午前11時00分	西門	134.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.2
午前10時50分	西門	134.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.7
午前10時40分	西門	134.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午前10時30分	西門	135.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.7
午前10時20分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.3
午前10時10分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.9
午前10時00分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.3
午前9時50分	西門	135.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
午前9時40分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	1.8
午前9時30分	西門	135.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.8
午前9時20分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	2.2
午前9時10分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.1
午前9時00分	西門	135.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.0
午前8時50分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.1
午前8時40分	西門	135.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.8
午前8時30分	西門	135.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.0
午前8時20分	西門	135.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.5
午前8時10分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	1.8
午前8時00分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.0
午前7時50分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.4
午前7時40分	西門	136.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.3
午前7時30分	西門	136.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.0
午前7時20分	西門	136.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.3
午前7時10分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	1.7
午前7時00分	西門	136.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.2
午前6時50分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.7
午前6時40分	西門	136.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.5
午前6時30分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.5
午前6時20分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.4
午前6時10分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.5
午前6時00分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.5
午前5時50分	西門	136.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.4
午前5時40分	西門	136.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.6
午前5時30分	西門	137.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.7
午前5時20分	西門	136.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.6
午前5時10分	西門	137.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.5
午前5時00分	西門	137.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南	0.7
午前4時50分	西門	137.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前4時40分	西門	137.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前4時30分	西門	137.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.1
午前4時20分	西門	137.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	1.4
午前4時10分	西門	137.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.2
午前4時00分	西門	137.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.2
午前3時50分	西門	137.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.4
午前3時40分	西門	137.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.5
午前3時30分	西門	139.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.2
午前3時20分	西門	138.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.9
午前3時10分	西門	138.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.5
午前3時00分	西門	139.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.0

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前2時50分	西門	139.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前2時40分	西門	139.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.4
午前2時30分	西門	139.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前2時20分	西門	139.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
午前2時10分	西門	139.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前2時00分	西門	139.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.5
午前1時50分	西門	140.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.3
午前1時40分	西門	140.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	0.4
午前1時30分	西門	140.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
午前1時20分	西門	140.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.8
午前1時10分	西門	140.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.7
午前1時00分	西門	140.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.7
午前0時50分	西門	140.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.8
午前0時40分	西門	140.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前0時30分	西門	140.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前0時20分	西門	140.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.6
午前0時10分	西門	140.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
午前0時00分	西門	140.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.1

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/3/27 21:00	1.20	196	93
2011/3/27 20:30	1.20	198	93
2011/3/27 20:00	1.20	198	93
2011/3/27 19:40	1.20	200	93
2011/3/27 19:30	1.20	197	93
2011/3/27 19:20	1.20	199	91
2011/3/27 19:10	1.19	199	92