

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月27日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後11時50分	西門	128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午後11時40分	西門	128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.4
午後11時30分	西門	128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午後11時20分	西門	128.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後11時10分	西門	128.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後11時00分	西門	128.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午後10時50分	西門	128.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.5
午後10時40分	西門	128.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午後10時30分	西門	128.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午後10時20分	西門	129.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6
午後10時10分	西門	129.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午後10時00分	西門	129.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.7
午後9時50分	西門	129.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.8
午後9時40分	西門	129.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午後9時30分	西門	129.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午後9時20分	西門	129.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.1
午後9時10分	西門	129.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後9時00分	西門	129.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.9
午後8時50分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後8時40分	西門	130.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午後8時30分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.3
午後8時20分	西門	130.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.3
午後8時10分	西門	130.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後8時00分	西門	130.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後7時50分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後7時40分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.9
午後7時30分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後7時20分	西門	130.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後7時10分	西門	130.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後7時00分	西門	130.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.3
午後6時50分	西門	130.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後6時40分	西門	130.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.1
午後6時30分	西門	131.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.3
午後6時20分	西門	131.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.5
午後6時10分	西門	131.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午後6時00分	西門	131.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後5時50分	西門	131.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.8
午後5時40分	西門	131.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後5時30分	西門	131.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後5時20分	西門	131.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.8
午後5時10分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.0
午後5時00分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.2
午後4時50分	西門	132.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.7
午後4時40分	西門	132.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後4時30分	西門	132.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.0
午後4時20分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午後4時10分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.0
午後4時00分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.6
午後3時50分	西門	132.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.4
午後3時40分	西門	132.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.6

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後3時30分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.7
午後3時20分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.6
午後3時10分	西門	132.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.7
午後3時00分	西門	132.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.9
午後2時50分	西門	133.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.2
午後2時40分	西門	133.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.9
午後2時30分	西門	133.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.4
午後2時20分	西門	133.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.2
午後2時10分	西門	133.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午後2時00分	西門	133.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.4
午後1時50分	西門	133.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.3
午後1時40分	西門	133.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.0
午後1時30分	西門	133.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.5
午後1時20分	西門	133.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.0
午後1時10分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.3
午後1時00分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.1
午後0時50分	西門	134.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.9
午後0時40分	西門	134.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.9
午後0時30分	西門	134.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.9
午後0時20分	西門	134.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.5
午後0時10分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午後0時00分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.6
午前11時50分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午前11時40分	西門	134.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	2.0
午前11時30分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.8
午前11時20分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.8
午前11時10分	西門	134.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.5
午前11時00分	西門	134.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.2
午前10時50分	西門	134.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.7
午前10時40分	西門	134.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午前10時30分	西門	135.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.7
午前10時20分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.3
午前10時10分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.9
午前10時00分	西門	135.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.3
午前9時50分	西門	135.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
午前9時40分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	1.8
午前9時30分	西門	135.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.8
午前9時20分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	2.2
午前9時10分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.1
午前9時00分	西門	135.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.0
午前8時50分	西門	135.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.1
午前8時40分	西門	135.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.8
午前8時30分	西門	135.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.0
午前8時20分	西門	135.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.5
午前8時10分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	1.8
午前8時00分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.0
午前7時50分	西門	135.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.4
午前7時40分	西門	136.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.3
午前7時30分	西門	136.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.0
午前7時20分	西門	136.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.3
午前7時10分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	1.7
午前7時00分	西門	136.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	2.2
午前6時50分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.7
午前6時40分	西門	136.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.5
午前6時30分	西門	136.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.5
午前6時20分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.4
午前6時10分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.5
午前6時00分	西門	136.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.5
午前5時50分	西門	136.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.4

計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前5時40分	西門	136.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.6
午前5時30分	西門	137.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.7
午前5時20分	西門	136.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.6
午前5時10分	西門	137.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.5
午前5時00分	西門	137.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.7
午前4時50分	西門	137.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.0
午前4時40分	西門	137.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.0
午前4時30分	西門	137.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.1
午前4時20分	西門	137.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南西	1.4
午前4時10分	西門	137.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.2
午前4時00分	西門	137.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.2
午前3時50分	西門	137.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.4
午前3時40分	西門	137.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.5
午前3時30分	西門	139.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.2
午前3時20分	西門	138.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.9
午前3時10分	西門	138.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.5
午前3時00分	西門	139.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.0
午前2時50分	西門	139.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前2時40分	西門	139.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.4
午前2時30分	西門	139.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.5
午前2時20分	西門	139.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.4
午前2時10分	西門	139.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.5
午前2時00分	西門	139.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.5
午前1時50分	西門	140.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.3
午前1時40分	西門	140.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	0.4
午前1時30分	西門	140.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.6
午前1時20分	西門	140.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.8
午前1時10分	西門	140.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.7
午前1時00分	西門	140.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.7
午前0時50分	西門	140.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.8
午前0時40分	西門	140.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.5
午前0時30分	西門	140.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.5
午前0時20分	西門	140.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.6
午前0時10分	西門	140.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.0
午前0時00分	西門	140.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.1

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/27 23:30	1.20	196	92
2011/3/27 23:00	1.20	195	92
2011/3/27 22:30	1.21	197	92
2011/3/27 22:00	1.21	195	93
2011/3/27 21:30	1.21	199	92
2011/3/27 21:00	1.20	196	93
2011/3/27 20:30	1.20	198	93
2011/3/27 20:00	1.20	198	93
2011/3/27 19:40	1.20	200	93
2011/3/27 19:30	1.20	197	93
2011/3/27 19:20	1.20	199	91
2011/3/27 19:10	1.19	199	92
2011/3/27 19:00	1.20	198	92
2011/3/27 18:50	1.20	199	90
2011/3/27 18:40	1.19	199	92
2011/3/27 18:30	1.19	199	91
2011/3/27 18:20	1.19	199	92
2011/3/27 18:10	1.19	199	91
2011/3/27 18:00	1.19	201	92
2011/3/27 17:50	1.19	200	90
2011/3/27 17:40	1.19	201	91
2011/3/27 17:30	1.19	201	91
2011/3/27 17:20	1.19	199	91
2011/3/27 17:10	1.19	202	92
2011/3/27 17:00	1.19	201	91
2011/3/27 16:30	1.19	201	90
2011/3/27 16:00	1.19	202	90
2011/3/27 15:30	1.19	203	93
2011/3/27 15:00	1.19	203	92
2011/3/27 14:50	1.19	204	93
2011/3/27 14:40	1.20	203	91
2011/3/27 14:30	1.19	201	91
2011/3/27 14:20	1.20	205	92
2011/3/27 14:10	1.19	204	92
2011/3/27 14:00	1.19	206	91
2011/3/27 13:50	1.19	205	93
2011/3/27 13:40	1.19	205	91
2011/3/27 13:30	1.19	203	92
2011/3/27 13:20	1.20	205	93
2011/3/27 13:10	1.20	205	93
2011/3/27 13:00	1.20	204	93
2011/3/27 12:50	1.20	209	93
2011/3/27 12:40	1.20	209	92
2011/3/27 12:30	1.20	207	95
2011/3/27 12:00	1.21	205	94
2011/3/27 11:30	1.10	207	95
2011/3/27 11:00	1.23	209	94
2011/3/27 10:30	1.23	206	97
2011/3/27 10:00	1.23	209	96
2011/3/27 9:30	1.24	209	95
2011/3/27 9:00	1.25	208	96
2011/3/27 8:30	1.26	208	98
2011/3/27 8:00	1.28	208	98
2011/3/27 7:30	1.28	211	98
2011/3/27 7:00	1.29	209	99
2011/3/27 6:30	1.28	210	98

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/27 6:00	1.29	209	99
2011/3/27 5:30	1.29	208	98
2011/3/27 5:00	1.30	211	98
2011/3/27 4:30	1.31	208	99
2011/3/27 4:00	1.30	208	100
2011/3/27 3:30	1.30	212	100
2011/3/27 3:00	1.30	209	100
2011/3/27 2:30	1.31	211	100
2011/3/27 2:00	1.31	210	98
2011/3/27 1:30	1.31	210	101
2011/3/27 1:00	1.31	210	101
2011/3/27 0:30	1.32	214	100
2011/3/27 0:00	1.31	210	102