

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月28日

計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前3時00分	西門	126.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.6
午前2時50分	西門	126.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.6
午前2時40分	西門	126.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.7
午前2時30分	西門	126.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.0
午前2時20分	西門	126.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.8
午前2時10分	西門	127.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.4
午前2時00分	西門	127.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.5
午前1時50分	西門	127.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.7
午前1時40分	西門	127.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北北東	0.4
午前1時30分	西門	127.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.4
午前1時20分	西門	127.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.4
午前1時10分	西門	127.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.4
午前1時00分	西門	127.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	0.3
午前0時50分	西門	127.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北東	0.6
午前0時40分	西門	127.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南南東	0.4
午前0時30分	西門	127.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.6
午前0時20分	西門	127.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	0.8
午前0時10分	西門	127.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.5
午前0時00分	西門	128.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.3

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/28 3:00	1.20	195	93
2011/3/28 2:30	1.20	197	94
2011/3/28 2:00	1.20	197	92
2011/3/28 1:30	1.20	194	93
2011/3/28 1:00	1.21	198	93
2011/3/28 0:30	1.21	198	94
2011/3/28 0:00	1.20	195	91