

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月28日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前9時00分	西門	140.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.7
午前8時50分	西門	152.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.8
午前8時40分	西門	128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.6
午前8時30分	西門	124.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.7
午前8時20分	西門	124.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.8
午前8時10分	西門	125.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.9
午前8時00分	西門	124.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前7時50分	西門	125.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.8
午前7時40分	西門	125.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午前7時30分	西門	125.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前7時20分	西門	125.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午前7時10分	西門	125.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.8
午前7時00分	西門	125.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.6
午前6時50分	西門	125.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午前6時40分	西門	125.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午前6時30分	西門	125.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前6時20分	西門	125.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前6時10分	西門	125.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午前6時00分	西門	125.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前5時50分	西門	125.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午前5時40分	西門	125.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前5時30分	西門	125.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.4
午前5時20分	西門	125.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午前5時10分	西門	125.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前5時00分	西門	125.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前4時50分	西門	125.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前4時40分	西門	125.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午前4時30分	西門	125.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前4時20分	西門	126.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.5
午前4時10分	西門	125.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前4時00分	西門	126.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前3時50分	西門	126.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午前3時40分	西門	126.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.4
午前3時30分	西門	126.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.4
午前3時20分	西門	126.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前3時10分	西門	126.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
午前3時00分	西門	126.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午前2時50分	西門	126.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午前2時40分	西門	126.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.7
午前2時30分	西門	126.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
午前2時20分	西門	126.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午前2時10分	西門	127.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午前2時00分	西門	127.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.5
午前1時50分	西門	127.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.7
午前1時40分	西門	127.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.4
午前1時30分	西門	127.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午前1時20分	西門	127.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
午前1時10分	西門	127.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午前1時00分	西門	127.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午前0時50分	西門	127.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.6
午前0時40分	西門	127.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.4
午前0時30分	西門	127.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午前0時20分	西門	127.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前0時10分	西門	127.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前0時00分	西門	128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/3/28 9:00	1.17	216	102
2011/3/28 8:30	1.16	194	89
2011/3/28 8:00	1.17	193	91
2011/3/28 7:30	1.18	194	92
2011/3/28 7:00	1.18	196	90
2011/3/28 6:30	1.18	195	92
2011/3/28 6:00	1.18	193	94
2011/3/28 5:30	1.19	194	91
2011/3/28 5:00	1.19	194	91
2011/3/28 4:30	1.19	195	93
2011/3/28 4:00	1.19	196	92
2011/3/28 3:30	1.19	195	92
2011/3/28 3:00	1.20	195	93
2011/3/28 2:30	1.20	197	94
2011/3/28 2:00	1.20	197	92
2011/3/28 1:30	1.20	194	93
2011/3/28 1:00	1.21	198	93
2011/3/28 0:30	1.21	198	94
2011/3/28 0:00	1.20	195	91