

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月29日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前9時00分	西門	137.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.8
午前8時50分	西門	140.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.1
午前8時40分	西門	183.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.3
午前8時30分	西門	130.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	1.8
午前8時20分	西門	128.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.9
午前8時10分	西門	134.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.3
午前8時00分	西門	132.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.8
午前7時50分	西門	116.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.0
午前7時40分	西門	116.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.6
午前7時30分	西門	117.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.4
午前7時20分	西門	117.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.2
午前7時10分	西門	117.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.4
午前7時00分	西門	117.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前6時50分	西門	117.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前6時40分	西門	118.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前6時30分	西門	120.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前6時20分	西門	120.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前6時10分	西門	122.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.0
午前6時00分	西門	127.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前5時50分	西門	128.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前5時40分	西門	126.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前5時30分	西門	127.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前5時20分	西門	134.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前5時10分	西門	155.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前5時00分	西門	182.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前4時50分	西門	173.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前4時40分	西門	175.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午前4時30分	西門	150.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前4時20分	西門	175.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午前4時10分	西門	116.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.4
午前4時00分	西門	116.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前3時50分	西門	116.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前3時40分	西門	116.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午前3時30分	西門	116.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.0
午前3時20分	西門	116.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.2
午前3時10分	西門	116.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前3時00分	西門	116.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前2時50分	西門	116.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前2時40分	西門	116.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.1
午前2時30分	西門	116.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午前2時20分	西門	116.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午前2時10分	西門	117.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
午前2時00分	西門	117.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午前1時50分	西門	117.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6
午前1時40分	西門	117.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午前1時30分	西門	117.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.3
午前1時20分	西門	117.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.4
午前1時10分	西門	117.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
午前1時00分	西門	117.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午前0時50分	西門	117.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.3
午前0時40分	西門	117.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午前0時30分	西門	117.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前0時20分	西門	117.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午前0時10分	西門	117.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午前0時00分	西門	117.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6

【別紙】福島第一原子力発電所可搬型モニタリングポストによる計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/29 9:00	1.19	180	101
2011/3/29 8:30	1.16	180	100
2011/3/29 8:00	1.25	181	101
2011/3/29 7:50	1.26	182	86
2011/3/29 7:30	1.30	181	87
2011/3/29 7:00	1.19	183	86
2011/3/29 6:30	1.13	183	88
2011/3/29 6:20	1.14	184	89
2011/3/29 6:10	1.14	187	91
2011/3/29 6:00	1.16	186	96
2011/3/29 5:50	1.17	191	96
2011/3/29 5:40	1.20	200	96
2011/3/29 5:30	1.19	191	97
2011/3/29 5:20	1.19	197	103
2011/3/29 5:10	1.19	207	97
2011/3/29 5:00	1.20	236	152
2011/3/29 4:30	1.20	201	119
2011/3/29 4:00	1.14	181	85
2011/3/29 3:30	1.13	180	85
2011/3/29 3:00	1.13	182	85
2011/3/29 2:30	1.14	182	85
2011/3/29 2:00	1.15	180	84
2011/3/29 1:30	1.15	182	85
2011/3/29 1:00	1.15	180	85
2011/3/29 0:30	1.14	182	86
2011/3/29 0:00	1.15	181	85