

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/4/1 15:00	0.91	144	65
2011/4/1 14:30	0.90	144	64
2011/4/1 14:00	0.91	143	65
2011/4/1 13:30	0.90	145	66
2011/4/1 13:00	0.90	145	66
2011/4/1 12:30	0.90	147	65
2011/4/1 12:00	0.89	145	67
2011/4/1 11:30	0.91	146	68
2011/4/1 11:00	0.91	145	67
2011/4/1 10:30	0.92	145	67
2011/4/1 10:00	0.91	146	67
2011/4/1 9:30	0.91	148	72
2011/4/1 9:00	0.91	150	71
2011/4/1 8:30	0.92	145	77
2011/4/1 8:00	0.93	145	69
2011/4/1 7:30	0.93	143	68
2011/4/1 7:00	0.93	145	69
2011/4/1 6:30	0.93	146	69
2011/4/1 6:00	0.93	146	70
2011/4/1 5:30	0.93	144	69
2011/4/1 5:00	0.93	144	69
2011/4/1 4:30	0.94	145	68
2011/4/1 4:00	0.94	145	70
2011/4/1 3:30	0.94	146	68
2011/4/1 3:00	0.94	145	68
2011/4/1 2:30	0.94	146	69
2011/4/1 2:00	0.94	146	69
2011/4/1 1:30	0.94	145	69
2011/4/1 1:00	0.94	145	69
2011/4/1 0:30	0.94	145	69
2011/4/1 0:00	0.94	145	69

福島第一原子力発電所モニタリングカー[※]による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：4月1日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後3時00分	西門	91.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.7
午後2時50分	西門	91.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.8
午後2時40分	西門	91.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.8
午後2時30分	西門	91.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.6
午後2時20分	西門	91.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	3.3
午後2時10分	西門	91.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.5
午後2時00分	西門	91.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	2.2
午後1時50分	西門	91.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.7
午後1時40分	西門	91.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.0
午後1時30分	西門	91.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	3.8
午後1時20分	西門	91.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	3.3
午後1時10分	西門	91.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.6
午後1時00分	西門	92.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.2
午後0時50分	西門	92.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.3
午後0時40分	西門	92.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.6
午後0時30分	西門	92.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.6
午後0時20分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.6
午後0時10分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午後0時00分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午前11時50分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.2
午前11時40分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.4
午前11時30分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.7
午前11時20分	西門	92.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.2
午前11時10分	西門	92.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.0
午前11時00分	西門	92.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.4
午前10時50分	西門	92.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.4
午前10時40分	西門	92.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.8
午前10時30分	西門	93.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	3.0
午前10時20分	西門	93.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.2
午前10時10分	西門	93.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.6
午前10時00分	西門	93.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.2
午前9時50分	西門	93.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	3.0
午前9時40分	西門	94.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	3.1
午前9時30分	西門	96.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.0
午前9時20分	西門	94.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.1
午前9時10分	西門	94.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.1
午前9時00分	西門	94.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.6
午前8時50分	西門	94.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.5
午前8時40分	西門	95.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午前8時30分	西門	98.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.5
午前8時20分	西門	99.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.3
午前8時10分	西門	96.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.7
午前8時00分	西門	97.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.6
午前7時50分	西門	92.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
午前7時40分	西門	92.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前7時30分	西門	92.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6
午前7時20分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前7時10分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.6
午前7時00分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.6
午前6時50分	西門	92.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.6
午前6時40分	西門	92.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.5
午前6時30分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前6時20分	西門	92.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.0
午前6時10分	西門	92.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.9
午前6時00分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.7
午前5時50分	西門	92.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前5時40分	西門	92.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前5時30分	西門	92.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前5時20分	西門	92.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前5時10分	西門	92.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前5時00分	西門	92.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前4時50分	西門	92.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前4時40分	西門	92.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前4時30分	西門	93.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前4時20分	西門	93.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前4時10分	西門	93.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前4時00分	西門	93.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前3時50分	西門	93.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.8
午前3時40分	西門	93.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前3時30分	西門	93.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前3時20分	西門	93.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
午前3時10分	西門	93.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前3時00分	西門	93.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.7
午前2時50分	西門	93.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前2時40分	西門	93.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前2時30分	西門	93.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前2時20分	西門	93.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前2時10分	西門	93.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.8
午前2時00分	西門	93.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.9
午前1時50分	西門	93.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前1時40分	西門	98.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前1時30分	西門	93.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.5
午前1時20分	西門	93.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前1時10分	西門	93.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.8
午前1時00分	西門	93.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前0時50分	西門	94.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前0時40分	西門	94.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前0時30分	西門	94.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.4
午前0時20分	西門	94.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前0時10分	西門	94.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.7
午前0時00分	西門	94.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.6