

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/10 9:00	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:50	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:40	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:30	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:20	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:10	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 8:00	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 7:50	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 7:40	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 7:30	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 7:20	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 7:10	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 7:00	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:50	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:40	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:30	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:20	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:10	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 6:00	12	40	40	39	75	119	244	202
2011/4/10 5:50	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 5:40	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 5:30	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 5:20	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 5:10	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 5:00	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 4:50	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 4:40	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 4:30	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 4:20	12	40	40	39	76	119	244	203
2011/4/10 4:10	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 4:00	12	40	40	39	76	119	244	203
2011/4/10 3:50	12	40	40	39	75	119	244	203
2011/4/10 3:40	12	40	40	39	76	119	245	203
2011/4/10 3:30	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 3:20	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 3:10	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 3:00	12	40	40	39	76	120	245	204

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/10 2:50	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 2:40	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 2:30	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 2:20	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 2:10	12	40	40	39	76	120	245	204
2011/4/10 2:00	12	40	40	39	76	120	246	204
2011/4/10 1:50	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 1:40	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 1:30	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 1:20	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 1:10	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 1:00	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:50	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:40	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:30	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:20	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:10	12	40	40	39	77	120	246	204
2011/4/10 0:00	12	40	40	39	77	121	246	204

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/4/10 9:00	0.61	85	37
2011/4/10 8:30	0.62	86	37
2011/4/10 8:00	0.62	86	37
2011/4/10 7:30	0.62	85	37
2011/4/10 7:00	0.62	86	37
2011/4/10 6:30	0.62	86	37
2011/4/10 6:00	0.62	87	38
2011/4/10 5:30	0.62	85	37
2011/4/10 5:00	0.62	86	37
2011/4/10 4:30	0.62	86	37
2011/4/10 4:00	0.62	85	37
2011/4/10 3:30	0.62	87	37
2011/4/10 3:00	0.62	86	37
2011/4/10 2:30	0.62	86	37
2011/4/10 2:00	0.62	86	37
2011/4/10 1:30	0.62	86	37
2011/4/10 1:00	0.62	86	38
2011/4/10 0:30	0.62	86	38
2011/4/10 0:00	0.62	87	37

福島第一原子力発電所モニタリングカー[※]による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：4月10日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前9時00分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.6
午前8時50分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.3
午前8時40分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.4
午前8時30分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.1
午前8時20分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.3
午前8時10分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.9
午前8時00分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.7
午前7時50分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.8
午前7時40分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.7
午前7時30分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.9
午前7時20分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
午前7時10分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
午前7時00分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午前6時50分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前6時40分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午前6時30分	西門	47.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.6
午前6時20分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午前6時10分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前6時00分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前5時50分	西門	47.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前5時40分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前5時30分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前5時20分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午前5時10分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前5時00分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
午前4時50分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午前4時40分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午前4時30分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前4時20分	西門	47.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前4時10分	西門	47.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前4時00分	西門	47.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前3時50分	西門	47.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前3時40分	西門	47.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前3時30分	西門	47.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午前3時20分	西門	47.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午前3時10分	西門	47.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午前3時00分	西門	47.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前2時50分	西門	47.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午前2時40分	西門	47.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午前2時30分	西門	47.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午前2時20分	西門	47.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.0
午前2時10分	西門	47.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午前2時00分	西門	47.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午前1時50分	西門	47.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.3
午前1時40分	西門	47.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
午前1時30分	西門	47.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.3
午前1時20分	西門	47.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.2

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前1時10分	西門	47.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前1時00分	西門	47.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前0時50分	西門	47.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.6
午前0時40分	西門	47.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.6
午前0時30分	西門	47.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前0時20分	西門	47.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.4
午前0時10分	西門	47.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.3
午前0時00分	西門	47.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.4