


風速場 (地上高)

日時 = 2011/03/11 20:00

気象データ = GPVのみ

福島第1 狭域図



サイト中心 : 141°02'10" - 37°25'12"

領域 : 23km × 23km

表示高度 = 120.00 m

サイト中心付近の風 : 西北西 9.6 m/s

大気安定度 : D型

計算モデル名 = WIND21

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.50 km

【凡例】

標準風速

→ 10 m/s

20時定時計算

# 大気中濃度 (ヨウ素) (地上高)

日時 = 2011/03/11 20:00 - 2011/03/11 21:00

気象データ = GPVのみ

福島第1 1号炉 狭域図


放出地点 : 141°02'08" - 37°25'18"


領域 : 23km × 23km


表示高度 = 1.00 m


### 【凡例】


大気中濃度等値線 (Bq/m<sup>3</sup>)

1 =  $1.00 \times 10^{-10}$  

2 =  $5.00 \times 10^{-11}$  

3 =  $1.00 \times 10^{-11}$  

4 =  $5.00 \times 10^{-12}$  

5 =  $1.00 \times 10^{-12}$  

最大濃度 =  $2.5 \times 10^{-10}$  Bq/m<sup>3</sup>

放出地点の東南東 3.1 km地点 (\*印)

計算モデル名 = PRWDA21

使用モデル名 = 通常モデル

### 【計算条件】

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.25 km

放出高 = 120.0m

燃焼度 = 20000 MWD/MTU


原子炉停止時刻 = 2011/03/11 16:00

放出開始時刻 = 2011/03/11 20:00

放出モード = 単位量放出

放出核種・放出率 (積算) : Bq/h (Bq)

ヨウ素 :  $1.00 \times 10^0$  ( $1.00 \times 10^0$ )



20時定時計算

# 空気吸収線量率

日時 = 2011/03/11 20:00 - 2011/03/11 21:00

気象データ = GPVのみ

福島第1 1号炉 狭域図


核種名 = 希ガス


放出地点 : 141° 02' 08" - 37° 25' 18"


領域 : 23km × 23km


【凡例】


空気吸収線量率等値線 ( $\mu\text{Gy/h}$ )

1 =  $1.00 \times 10^{-14}$  

2 =  $5.00 \times 10^{-15}$  

3 =  $1.00 \times 10^{-15}$  

4 =  $5.00 \times 10^{-16}$  

5 =  $1.00 \times 10^{-16}$  

最大線量率 =  $1.4 \times 10^{-14} \mu\text{Gy/h}$

放出地点の東南東 0.2 km地点 (\*印)

計算モデル名 = PRWDA21

使用モデル名 = 通常モデル

【計算条件】

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.25 km

放出高 = 120.0m

燃烧度 = 20000 MWD/MTU


原子炉停止時刻 = 2011/03/11 16:00

放出開始時刻 = 2011/03/11 20:00

放出モード = 単位量放出

放出核種・放出率(積算) : Bq/h (Bq)

希ガス :  $1.00 \times 10^0$  ( $1.00 \times 10^0$ )



20時定時計算