


# 風速場 (地上高)

日時 = 2011/03/12 02:00

気象データ = GPVのみ

## 福島第1 狭域図



サイト中心 : 141° 02' 10" - 37° 25' 12"

領域 : 23km × 23km

表示高度 = 120.00 m

サイト中心付近の風 : 西北西 9.3 m/s

大気安定度 : D型

計算モデル名 = WIND21

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.50 km

【凡例】

標準風速

→ 10 m/s


0 2 時定時計算

# 大気中濃度 (ヨウ素) (地上高)

日時 = 2011/03/12 02:00 - 2011/03/12 03:00

気象データ = GPVのみ

福島第1 1号炉 狭域図



放出地点 : 141° 02' 08" - 37° 25' 18"

領域 : 23km × 23km

表示高度 = 1.00 m

## 【凡例】

大気中濃度等値線 (Bq/m<sup>3</sup>)

1 = 1.00 × 10<sup>-10</sup>

2 = 5.00 × 10<sup>-11</sup>

3 = 1.00 × 10<sup>-11</sup>

4 = 5.00 × 10<sup>-12</sup>

5 = 1.00 × 10<sup>-12</sup>

最大濃度 = 2.0 × 10<sup>-10</sup> Bq/m<sup>3</sup>

放出地点の東南東 5.1 km地点 (\*印)

計算モデル名 = PRWDA21

使用モデル名 = 通常モデル

## 【計算条件】

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.25 km

放出高 = 120.0m

燃焼度 = 20000 MWD/MTU

原子炉停止時刻 = 2011/03/11 16:00

放出開始時刻 = 2011/03/12 02:00

放出モード = 単位置放出

放出核種・放出率(積算) : Bq/h (Bq)

ヨウ素 : 1.00 × 10<sup>0</sup> (1.00 × 10<sup>0</sup>)

02時定時計算

# 空気吸収線量率

日時 = 2011/03/12 02:00 - 2011/03/12 03:00

気象データ = GPVのみ

福島第1 1号炉 狭域図


核種名 = 希ガス


放出地点 : 141°02'08" - 37°25'18"


領域 : 23km × 23km


## 【凡例】


空気吸収線量率等値線 ( $\mu\text{Gy/h}$ )

1 =  $5.00 \times 10^{-15}$  

2 =  $1.00 \times 10^{-15}$  

3 =  $5.00 \times 10^{-16}$  

4 =  $1.00 \times 10^{-16}$  

5 =  $5.00 \times 10^{-17}$  

最大線量率 =  $7.1 \times 10^{-15} \mu\text{Gy/h}$

放出地点の東南東 0.2 km地点 (\*印)

計算モデル名 = PRWDA21

使用モデル名 = 通常モデル

## 【計算条件】

計算メッシュ幅 水平方向 = 0.25 km

放出高 = 120.0m

燃焼度 = 20000 MWD/MTU


原子炉停止時刻 = 2011/03/11 16:00

放出開始時刻 = 2011/03/12 02:00

放出モード = 単位量放出

放出核種・放出率(積算) : Bq/h (Bq)

希ガス :  $1.00 \times 10^0$  ( $1.00 \times 10^0$ )



02時定時計算