		22:47	23:05	23:24	23:35		
1号 燃料水位 940mm	水位:	燃料域 +59cm 安定	燃料域(A系のみ) 停止時から 変動なし +59cm 安定中	燃料域 +59cm 安定中	電源切替中 指示見えず		
	圧力:	D/W圧力は監視中 導入[illegible]	同左	同左	同上	D/W 600kPa 300_5[illegible]	
2号 燃料水位 1152mm	水位:	燃料域 +3400mm	燃料域 +3400mm	23:20 燃料域 +3500mm	23:30 燃料域 +3600mm		
	圧力:	D/W圧力は不明 RCICは確認できず	同左	同左	炉圧 6.3MPa 23:25 (現場にて) D/W圧力 40kPa		
3号 燃料水位 150mm	水位:	22:58 ナロー +100mm ワイド +400mm	—	23:19 ワイド +200mm ナロー ±0.5	23:35 ワイド +350mm ナロー ±0		
	圧力:	RCIC運転中 7.3MPa	—	RCIC運転中 7.38	[illegible] 7.32MPa		
4号	水位:						
	圧力:						