

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

20:30現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	IC動作中 HPCI (電源復帰待ち)	当初、RCIC が起動し、L8 トリップ、その後、再起動前に電源喪失で起動不可 RCIC 停止中 HPCI (電源復帰待ち)	RCIC 動作中	停止中	停止中	停止中
原子炉圧力	不明 (20 時 15 分以降確認できず:PHS 不通)	不明 (20 時 15 分以降確認できず:PHS 不通)	7.1MPa	-	-	-
原子炉水位	不明 計測電源喪失のため	水位不明 計測電源喪失のため	+600mm (ワイド)	-	-	-
D/W 圧力	不明	不明	145kPaabs	-	-	-
露点温度	不明	不明	不明	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A,B使用不可	5A,Bトリップ	6B動作中 6A使用不可 HPCS使用不可
外部への放射能	モニタリングボストは電源喪失のため、不明 モニタリンググカーにより、敷地内の放射性物質の測定を行い、通常値と変動ない					
その他情報	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没 2u 優先で電源戻すなごこみ 作業待ち(電源車がプラント 側に届いていない;ヘリX)	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没

SPA: 第一運転管理部運転評価 G ()