

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/11 19:30											
2011/3/11 19:37											
2011/3/11 20:00											
2011/3/11 20:07			6.900								
2011/3/11 20:30											
2011/3/11 21:00											
2011/3/11 21:30	450										
2011/3/11 22:00	550										
2011/3/11 22:10	550										
2011/3/11 22:20	590										
2011/3/11 22:30	削除										
2011/3/11 22:35	590										
2011/3/11 22:47	590										
2011/3/11 23:05	590										
2011/3/11 23:24	590										
2011/3/11 23:30	削除										
2011/3/11 23:50											
2011/3/12 0:30	1300										
2011/3/12 0:45	1300										
2011/3/12 1:00	1300										
2011/3/12 1:05					0.600						
2011/3/12 1:25	1300										
2011/3/12 1:40	1300										
2011/3/12 1:55	1300	530									
2011/3/12 2:10	1300	500									
2011/3/12 2:30	1300	500			0.840						
2011/3/12 2:45	削除	削除	0.800		0.840						
2011/3/12 2:50		500									
2011/3/12 3:05	1300	500									
2011/3/12 3:30	1300										
2011/3/12 3:40											
2011/3/12 3:55	1300	500	削除		削除						
2011/3/12 4:19	1300	500			0.780	0.790					
2011/3/12 4:20											
2011/3/12 4:30											
2011/3/12 4:35	1300	500			0.770	0.770					
2011/3/12 4:55	1300	500									
2011/3/12 5:20	1300	500	削除		削除						
2011/3/12 5:30	1300	500	削除								
2011/3/12 5:55	1300	500	削除								
2011/3/12 6:00	1300	500	削除		0.740						
2011/3/12 6:05					0.740						
2011/3/12 6:30	1300	550	削除		0.790	0.780					
2011/3/12 6:47	1200	400	削除		0.770	0.770					
2011/3/12 7:00	900	300	削除								
2011/3/12 7:01					0.760	0.760					
2011/3/12 7:15	700	250	削除		削除						
2011/3/12 7:17					0.760	0.760					
2011/3/12 7:30	100	200	削除		0.760	0.760					
2011/3/12 7:40			削除		0.755						
2011/3/12 7:55	50	-100			0.755	0.755					
2011/3/12 8:03	50	-100			0.755	0.755					
2011/3/12 8:10	0	-200									
2011/3/12 8:15					0.750	0.750					
2011/3/12 8:20	-50	-300	削除		削除						
2011/3/12 8:22	0	-300									
2011/3/12 8:23					0.750	0.750					
2011/3/12 8:30	0	-400	削除								
2011/3/12 8:36					0.750						
2011/3/12 8:39	-50	-500									
2011/3/12 8:49	-300	-550	削除		0.740	0.740					
2011/3/12 8:56	-375	-600									
2011/3/12 9:00	-500	-650									
2011/3/12 9:02					0.740	0.740					
2011/3/12 9:10	-425	-650	削除		削除						
2011/3/12 9:20	-425	-700	削除		0.740	0.740					
2011/3/12 9:25	-450	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 9:45	-450	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 9:52	-500	-700			0.740	0.740					

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/12 10:04	-500	-700	削除		削除						
2011/3/12 10:19					0.750						
2011/3/12 10:20					0.750						
2011/3/12 10:27					0.750						
2011/3/12 10:33	-500	-700									
2011/3/12 10:38	-550	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 10:47	-550	-700			0.740	0.740					
2011/3/12 10:52	-600	-750	削除		0.750	0.750					
2011/3/12 11:00	-700	-800			0.750	0.750					
2011/3/12 11:10	-800	-800									
2011/3/12 11:20	-900	-800	削除		0.750	0.750					
2011/3/12 11:30	-1100	-900	削除		0.750	0.750					
2011/3/12 11:41	-1250	-1000	削除		0.750	0.750					
2011/3/12 11:52	-1350	-1100			0.750	0.740					
2011/3/12 12:05	-1500	-1400	削除		0.750	0.740					
2011/3/12 12:12	-1550	-1450			0.750	0.740					
2011/3/12 12:35	-1700	-1450	削除		0.750	0.750					
2011/3/12 12:45	-1700	-1450			0.750	0.745					
2011/3/12 12:55	-1700	-1500	削除		0.750	0.745					
2011/3/12 13:05	-1700	-1500			0.750	0.745					
2011/3/12 13:14	-1700	-1550			0.750	0.745					
2011/3/12 13:26	-1700	-1550			0.755	0.745					
2011/3/12 13:38	-1700	-1550	削除		0.755	0.745					
2011/3/12 13:48	-1700	-1650			0.755	0.745					
2011/3/12 13:52	-1700	-1650			0.755	0.744					
2011/3/12 13:58	-1700	-1650			0.755	0.744					
2011/3/12 14:05	-1700	-1650			0.735	0.735					
2011/3/12 14:10	-1700	-1650	削除		0.730	0.730					
2011/3/12 14:18	-1700	-1600			0.725	0.725					
2011/3/12 14:20	-1700	-1600			0.710	0.710					
2011/3/12 14:25	-1700	-1600			0.690	0.690					
2011/3/12 14:30	-1700	-1600			0.670						
2011/3/12 14:35	-1700	-1600			0.640	0.640					
2011/3/12 14:40	-1700	-1650			0.620	0.620					
2011/3/12 14:41	-1700	-1650	削除		0.610	0.610					
2011/3/12 14:50	-1700	-1600	削除		0.580	0.580					
2011/3/12 14:52	-1700	-1650			0.570	0.570					
2011/3/12 14:54	-1700	-1650			0.565	0.565					
2011/3/12 14:56	-1700	-1650			0.555	0.555					
2011/3/12 14:58	-1700	-1650			0.550	0.550					
2011/3/12 15:00					0.540	0.540					
2011/3/12 15:02					0.535	0.535					
2011/3/12 15:04	-1700	-1650			0.530	0.530					
2011/3/12 15:06	-1700	-1650			0.525	0.525					
2011/3/12 15:08	-1700	-1650			0.525	0.525					
2011/3/12 15:10	-1700	-1650			0.520	0.515					
2011/3/12 15:12	-1700	-1650			0.520	0.515					
2011/3/12 15:14	-1700	-1650	削除		0.525	0.520					
2011/3/12 15:18	-1700	-1650			0.525	0.520					
2011/3/12 15:20	-1700	-1650			0.530	0.520					
2011/3/12 15:22	-1700	-1650			0.535	0.520					
2011/3/12 15:26	-1700	-1650			0.535	0.520					
2011/3/12 15:28	-1700	-1650	削除		0.540	0.525					
2011/3/12 15:30	-1700	-1650			0.540	0.525					
2011/3/12 15:35	-1700	-1650			0.540	0.525					
2011/3/12 15:37	-1700	-1650									
2011/3/12 16:10	-1700	-1650									
2011/3/12 16:31	-1700	-1650									
2011/3/12 16:45	-1700	-1700									
2011/3/12 17:00	-1700	-1700									
2011/3/12 17:30	-1700	-1700									
削除	削除										
2011/3/12 18:00	-1700	-1700									
2011/3/12 18:30											
2011/3/12 19:00											
2011/3/12 19:42											
2011/3/12 20:08		-1700			0.370						
2011/3/12 20:20					0.367						
2011/3/12 20:30		-1600			0.367						
2011/3/12 21:00		-1750	削除		0.360						
2011/3/12 21:30		-1700	削除		0.355						
2011/3/12 22:00		-1700	削除		0.355						
2011/3/12 22:20		-1700			0.353						
2011/3/12 23:00		-1750	削除		0.358						
2011/3/12 23:30		-1750			0.368						
2011/3/13 0:00		-1750	削除		0.368						
2011/3/13 0:30		-1750			0.378						

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力(MPa)	B系 原子炉圧力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A)(Sv/h)	CAMS D/W(B)(Sv/h)	CAMS S/C(A)(Sv/h)	CAMS S/C(B)(Sv/h)	備考
2011/3/13 1:00		-1700	削除	0.375							
2011/3/13 2:00		-1700	削除	0.375							
2011/3/13 3:00		-1700	削除	0.373							
2011/3/13 3:38											
2011/3/13 4:00		-1700		0.248							
2011/3/13 5:00		-1700	0.389								
2011/3/13 5:30		-1700	0.389								
2011/3/13 6:00		-1700	0.389								
2011/3/13 6:30		-1700	0.389								
2011/3/13 7:00		-1700	0.394								
2011/3/13 7:30		-1700	0.392								
2011/3/13 8:00		-1700	0.392								
2011/3/13 8:20		-1700	0.396								
2011/3/13 8:55		-1700	0.398								
2011/3/13 9:25		-1700	0.392								
2011/3/13 9:55		-1700	0.392								
2011/3/13 10:35		-1750	0.402								
2011/3/13 10:55		-1700	0.398								
2011/3/13 11:25		-1700	0.404								
2011/3/13 11:55		-1700	0.405								
2011/3/13 12:20		-1700	0.405								
2011/3/13 12:40		-1700	0.405								
2011/3/13 13:00		-1700	0.408								
2011/3/13 13:37					0.595	0.590					
2011/3/13 14:00					0.595	0.590					
2011/3/13 14:10		-1700	0.413								
2011/3/13 14:30		-1700		0.415	0.600	0.600					
2011/3/13 14:45		-1700		0.415	0.600	0.600					
2011/3/13 15:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 15:15		-1700		0.418	0.605	0.600					
2011/3/13 15:30		-1700		0.418	0.605	0.600					
2011/3/13 15:45		-1700		0.420	0.605	0.600					
2011/3/13 16:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:15		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:30		-1700	0.420		0.605	0.600					
2011/3/13 16:45		-1700	0.422		0.605	0.600					
2011/3/13 17:00		-1700	0.423		0.605	0.600					
2011/3/13 17:15		-1700	0.418		0.605	0.600					
2011/3/13 17:30		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 18:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
2011/3/13 18:20		-1700	0.408		0.590	0.590					
2011/3/13 18:40		-1700	0.403		0.590	0.585					
2011/3/13 19:00		-1750	0.398		0.580	0.580					
2011/3/13 19:30		-1750	0.393		0.575	0.570					
2011/3/13 19:45		-1750	0.388		0.570	0.570					
2011/3/13 20:00		-1750	0.388		0.570	0.565					
2011/3/13 20:15		-1750	0.382		0.560	0.560					
2011/3/13 20:30		-1750	0.383		0.560	0.560					
2011/3/13 20:45		-1750	0.378		0.550	0.550					
2011/3/13 21:00		-1750	0.382		0.550	0.550					
2011/3/13 21:15		-1750	0.380		0.550	0.550					
2011/3/13 21:30		-1750	0.380		0.550	0.550					
2011/3/13 21:45		-1700			0.550	0.550					
2011/3/13 22:00		-1700	削除		0.540	0.540					
2011/3/13 22:15		-1750	0.370		0.540	0.540					
2011/3/13 22:30		-1750	0.030	0.388	0.540	0.540					
2011/3/13 22:45		-1750	0.028	0.365	0.540	0.530					
2011/3/13 23:00		-1750	0.062	0.366	0.540	0.530					
2011/3/13 23:15		-1750	0.068	0.360	0.530	0.530					
2011/3/13 23:30		-1750	0.056	0.360	0.530	0.530					
2011/3/14 0:00		-1700	0.156	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:15		-1700	0.072	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:30		-1700	0.070	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 0:45		-1700	0.106	0.356	0.520	0.520					
2011/3/14 1:00		-1700	0.056	0.350	0.515	0.510					
2011/3/14 1:15		-1700	0.150	0.350							
2011/3/14 1:30		-1750	0.050	0.350	0.515	0.510					
2011/3/14 1:45		-1750	0.040	0.350	0.515	0.505					
2011/3/14 2:00		-1700	0.040	0.350	0.510	0.505					
2011/3/14 2:15		-1700	0.040	0.346	0.510	0.505					
2011/3/14 2:30		-1700	0.036	0.342	0.505	0.500					
2011/3/14 2:45		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
2011/3/14 3:00		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
2011/3/14 3:15		-1700	0.032	0.340	0.500	0.500					
2011/3/14 3:30		-1700	0.032	0.340	0.500	0.495					
2011/3/14 3:45		-1700	0.032	0.338	0.500	0.495					

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/14 4:00		-1700	0.032	0.338	0.495	0.490					
2011/3/14 4:15		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
2011/3/14 4:30		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
2011/3/14 4:45		-1700	0.038	0.332	0.490	0.485					
2011/3/14 5:00	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
2011/3/14 5:15	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
2011/3/14 5:30	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.480					
2011/3/14 5:45	-1750	-1750	0.030	0.323	0.480	0.475					
2011/3/14 6:00	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.475	1.64E+02		2.66E+01		
2011/3/14 6:15	-1750	-1750	0.030	0.318	0.480	0.475					
2011/3/14 6:30	-1750	-1750	0.036	0.320	0.475	0.470	1.62E+02		2.66E+01	削除	
2011/3/14 6:45	-1750	-1750	0.030	0.316	0.475	0.470					
2011/3/14 7:00	-1750	-1750	0.036	0.318	0.470	0.467	1.61E+02		2.65E+01		
2011/3/14 7:15	-1750	-1750	0.038	0.318	0.465	0.460					
2011/3/14 7:30	-1750	-1750	0.038	0.316	0.465	0.460	1.60E+02		2.65E+01		
2011/3/14 7:45					1.60E+02				2.65E+01		
2011/3/14 8:00	-1750	-1750	0.038	0.316	0.460	0.455	1.60E+02		2.65E+01	削除	
2011/3/14 8:15					1.57E+02				2.65E+01		
2011/3/14 8:30	-1800	-1750	0.038	0.312	0.460	0.455	1.52E+02		2.65E+01		
2011/3/14 8:45	-1800	-1750			1.49E+02				2.65E+01		
2011/3/14 9:00	-1800	-1750	0.036	0.306	0.450	0.445	1.45E+02		2.65E+01	削除	
2011/3/14 9:35	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.41E+02		2.65E+01		
2011/3/14 9:45	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.40E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:00	-1800	-1750	0.042	0.310	0.445	0.440	1.39E+02		2.65E+01		
2011/3/14 10:15	-1800	-1750			1.37E+02				2.65E+01		
2011/3/14 10:30	-1800	-1750	0.038	0.306	0.440	0.435	1.35E+02		2.65E+01	削除	
2011/3/14 10:45	-1800	-1750			1.33E+02				2.65E+01		
2011/3/14 11:00			0.038	0.306					2.65E+01		
2011/3/14 12:00	-1800	-1750	0.040	0.306	削除	削除	1.23E+02		2.64E+01	削除	
2011/3/14 12:30	-1800	-1750	0.040	0.306			1.18E+02		2.64E+01	削除	
2011/3/14 14:45	-1800	-1750	0.046	0.300			9.80E+01		2.62E+01		
2011/3/14 15:00	-1800	-1750	0.046	0.298			9.48E+01		2.62E+01	削除	
2011/3/14 15:30	-1750	-1750	0.048	0.300			9.17E+01		2.62E+01		
2011/3/14 16:00	-1750	-1750	0.052	0.300			8.97E+01		2.62E+01	削除	
2011/3/14 19:15	-1750	-1750	0.062	0.272			7.88E+01		2.59E+01	削除	
2011/3/14 21:00	-1750	-1750	0.060	0.270			6.56E+01		2.57E+01	削除	
2011/3/14 22:00	-1700	-1700	0.057	0.260			6.10E+01		2.56E+01	削除	
2011/3/15 2:30	-1700	-1700									
2011/3/15 3:00	-1700	-1700	0.068	0.248			5.73E+01		2.46E+01	削除	
2011/3/15 4:00	-1750	-1750	0.068	0.240			6.27E+01		2.47E+01	削除	
2011/3/15 5:00	-1750	削除	0.066	0.240			7.74E+01		2.47E+01	削除	
2011/3/15 11:25	-1700	-1700	0.078	0.206	削除	削除	8.70E+01		2.42E+01		
2011/3/15 11:42	-1700	-1700	0.080	0.206			8.58E+01		2.41E+01	削除	
2011/3/15 11:58	-1700	-1700	0.079	0.202			8.44E+01		2.41E+01		
2011/3/15 13:00	-1700	-1700	0.076	0.206			8.19E+01		2.41E+01	削除	
2011/3/15 15:25	-1800	-1750	0.082	0.195			1.04E+02		2.37E+01	削除	
2011/3/15 16:10	-1800	-1750	0.090	0.200			9.75E+01		2.36E+01		
2011/3/15 18:43	-1800	-1800	0.188	削除			6.89E+01		2.33E+01	削除	
2011/3/16 1:24	-1750	-1750	0.180	0.096			3.84E+01		2.31E+01	削除	
2011/3/16 1:44	-1750		0.092	0.176			3.50E+01		2.36E+01		
2011/3/16 1:54	-1750	-1750	0.092	0.176			3.44E+01		2.33E+01	削除	
2011/3/16 5:00	-1800	-1750	0.096	0.178			7.92E+00		2.42E+01		
2011/3/16 5:15	-1800	-1750	0.098	0.180			4.15E+00		2.42E+01		
2011/3/16 5:35	-1800	-1750	0.100	0.180			9.81E+01		3.64E+01	削除	
2011/3/16 6:55	-1800	-1750	0.186	0.186							
2011/3/16 12:35	-1750	-1750	0.230	0.190							
2011/3/16 15:30	-1750	-1750	0.232	0.188			削除	1.85E+01		2.20E+01	
2011/3/16 20:00	-1800	-1800	0.228	0.188			削除	3.70E-03		2.27E+01	
2011/3/16 20:20	-1800	-1800	0.228	0.188			削除	3.70E-03		2.27E+01	
2011/3/16 23:50	-1800	-1750	0.238	0.188			削除	3.05E-03		2.29E+01	
2011/3/17 3:10	-1750	-1750	0.220	0.172			削除	3.09E-03		2.40E+01	
2011/3/17 6:00	-1750	-1750	0.206	0.168			削除	3.15E-03		1.38E+01	
2011/3/17 11:00	-1800	-1800	0.192	0.160			削除	3.60E-03		2.38E+01	
2011/3/17 11:15	-1800	-1800	0.192	0.160			削除	2.70E-03		3.08E+01	

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力(MPa)	B系 原子炉圧力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A)(Sv/h)	CAMS D/W(B)(Sv/h)	CAMS S/C(A)(Sv/h)	CAMS S/C(B)(Sv/h)	備考
2011/3/17 11:30	-1800	-1800	0.192	0.160			削除	4.10E-03		3.15E+01	
2011/3/17 12:50	-1700	-1750	0.206	0.160			削除	4.10E-03		3.16E+01	
2011/3/17 21:40	-1700		0.192	0.168				3.23E-03		4.82E+01	
2011/3/17 21:50	-1700		0.192	0.168			削除	4.15E-03		4.81E+01	
2011/3/18 2:20	-1700		0.186	0.158			削除	2.65E-03		4.78E+01	
2011/3/18 2:50	-1700		0.182	0.158			削除	3.80E-03		4.77E+01	
2011/3/18 7:40	-1700		0.190	0.162			削除	3.50E-03		4.70E+01	
2011/3/18 7:55	-1700		0.188	0.162			削除	3.75E-03		4.69E+01	
2011/3/18 9:40	-1750	-1700	0.192	0.160				2.75E-03		4.67E+01	
2011/3/18 16:00	-1700	-1800	0.212	0.170	0.180	0.160	削除	3.56E-03		4.60E+01	
2011/3/18 20:55	-1750	-1800	0.212	0.162	0.180	0.160	削除	2.97E-03		4.54E+01	
2011/3/18 21:10	-1750	-1800	0.216	0.168	0.180	0.160	削除	4.00E-03		4.53E+01	
2011/3/19 2:40	-1700	-1700	0.228	0.172	0.180	0.165	削除	3.55E-03		4.46E+01	
2011/3/19 3:30	-1750	-1750	0.228	0.172	0.180	0.165	削除	2.63E-03		1.45E+01	
2011/3/19 7:10	-1700	-1700	0.222	0.170	0.180	0.170	削除	2.33E-03		4.40E+01	
2011/3/19 11:00	-1800	-1700	0.218	0.168	0.180	0.170	削除	2.32E-03		4.35E+01	
2011/3/19 16:30	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	削除	3.67E+01		4.29E+01	
2011/3/19 16:45	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	削除	3.60E+01		4.28E+01	
2011/3/19 16:50	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	削除	3.60E+01		4.28E+01	
2011/3/19 19:00	-1750	-1700	0.232	0.180	0.170	0.165	削除	3.35E+01		4.26E+01	
2011/3/19 22:30	-1750	-1750	0.228	0.182	0.180	0.170	削除	2.49E+01		4.21E+01	
2011/3/20 0:00	-1750	-1750	0.228	0.186	0.180	0.170	削除	1.89E+01		4.19E+01	
2011/3/20 4:50	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	削除	1.20E+01		4.13E+01	
2011/3/20 5:00	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	削除	1.11E+01		4.12E+01	
2011/3/20 10:00	-1750	-1750	0.226	0.182	0.170	0.160	3.83E+00			4.07E+01	
2011/3/20 11:00	-1750	-1750	0.216	0.178	0.170	0.160	削除	2.76E+01		4.05E+01	
2011/3/20 15:00	-1700	-1750	0.208	0.176	0.170	0.160	削除	1.20E+01		4.00E+01	
2011/3/20 22:00	-1750	-1800	0.216	0.178	0.160	0.160	削除	4.80E+01		3.91E+01	
2011/3/21 3:00	-1750	-1800	0.216	0.176	0.160	0.160	削除	4.68E+01		3.85E+01	
2011/3/21 8:00	-1750	-1750	0.218	0.182	0.160	0.160	削除	4.71E+01		3.79E+01	
2011/3/21 13:30	-1750	-1750	0.218	0.188	0.160	0.155	削除	4.75E+01		3.74E+01	
2011/3/21 14:00	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	削除	4.76E+01		3.73E+01	
2011/3/21 14:25	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	削除	4.76E+01		3.73E+01	
2011/3/22 0:15	-1750	-1700	0.218	0.190	0.160	0.155	削除	4.77E+01		3.62E+01	
2011/3/22 5:00	-1750	-1700	0.232	0.200	0.160	0.155	削除	4.80E+01		3.56E+01	
2011/3/22 6:00	-1750	-1700	0.218	0.186	0.160	0.155	削除	4.80E+01		3.55E+01	
2011/3/22 10:30	-1800	-1750	0.250	0.228	0.175	0.155	削除	4.79E+01		3.49E+01	
2011/3/22 11:20	-1800	-1750	0.252	0.228	0.175	0.155	削除	4.78E+01		3.49E+01	
2011/3/22 15:30	-1800	-1750	0.240	0.188	0.180	0.160	削除	4.65E+01		3.40E+01	
2011/3/22 17:00	-1800	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	削除	4.68E+01		3.40E+01	
2011/3/22 18:00	-1750	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	削除	4.64E+01		3.40E+01	
2011/3/22 23:00	-1750	-1750	0.246	0.218	0.185	0.160	削除	4.71E+01		3.36E+01	
2011/3/23 4:00	-1750	-1750	0.336	0.300	0.260	0.240	削除	4.60E+01		3.16E+01	
2011/3/23 9:00	-1750	-1750	0.376	0.342	0.305	0.285	削除	4.88E+01		3.06E+01	
2011/3/23 9:30	-1750	-1750	0.412	0.368	0.310	0.290					
2011/3/23 10:00	-1750	-1750	0.388	0.358	0.320	0.295					
2011/3/23 10:30	-1750	-1750	0.390	0.358	0.320	0.295					
2011/3/23 11:00	-1750	-1750	0.396	0.360	0.325	0.300					
2011/3/23 11:30	-1750	-1750	0.400	0.366	0.320	0.300					
2011/3/23 12:00	-1750	-1750	0.396	0.356	0.320	0.300					
2011/3/23 12:30	-1750	-1750	0.392	0.362	0.325	0.305					
2011/3/23 13:00	-1750	-1750	0.400	0.366	0.330	0.305					
2011/3/23 13:30	-1750	-1700	0.400	0.370	0.330	0.310					
2011/3/23 14:00	-1700	-1700	0.418	0.398	0.345	0.320	削除	4.80E+01		2.98E+01	
2011/3/23 14:20	-1700	-1700	0.390	0.430	0.340	0.320	削除	4.80E+01		2.99E+01	
2011/3/23 14:30	-1700	-1700	0.428	0.390	0.340	0.320					
2011/3/23 15:00	-1700	-1700	0.416	0.380	0.345	0.325					
2011/3/23 15:30	-1700	-1700	0.416	0.378	0.345	0.330					
2011/3/23 16:00	-1750	-1700	0.422	0.398	0.360	0.330					
2011/3/23 18:09	-1740	-1670	0.483		0.347	0.339					
2011/3/23 19:32	-1740	-1680	0.490		0.360	0.346					
2011/3/23 20:21	-1740	-1660	0.492		0.354	0.347					
2011/3/23 21:00	-1700	-1650	0.440	0.416	0.375	0.355	削除	3.12E+01		2.88E+01	
2011/3/23 23:00	-1750	-1750	0.466	0.440	0.380	0.365					
2011/3/24 1:00	-1700	-1700	0.456	0.430	0.385	0.370	削除	4.39E+01		2.79E+01	

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字: エラー修正
青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/24 5:00	-1700	-1700	0.472	0.446	0.400	0.390	削除	4.37E+01		2.71E+01	
2011/3/24 7:00	-1700	-1700	0.480	0.450	0.400	0.390	削除	4.37E+01		2.71E+01	
2011/3/24 9:00	-1700	-1700	0.496	0.466	0.400	0.400	削除	4.41E+01		2.67E+01	
2011/3/24 11:00	-1700	-1700	0.480	0.446	0.400	0.395	削除	4.35E+01		2.63E+01	
2011/3/24 13:00	-1700	-1650	0.470	0.430	0.390	0.382	削除	4.24E+01		2.61E+01	
2011/3/24 17:00	-1650	-1650	0.488	0.408	0.355	0.355	削除	4.09E+01		2.58E+01	
2011/3/24 20:00	-1700	-1650	0.430	0.402	0.345	0.340	削除	4.05E+01		2.56E+01	
2011/3/24 21:45	-1700	-1650	0.420	0.388	0.330	0.325	削除	4.13E+01		2.55E+01	
2011/3/24 22:00	-1700	-1650	0.422	0.388	0.325	0.325	削除	4.16E+01		2.55E+01	
2011/3/25 0:00	-1700	-1650	0.416	0.388	0.325	0.320	削除	4.16E+01		2.54E+01	
2011/3/25 2:00	-1700	-1650	0.418	0.398	0.325	0.315	削除	4.11E+01		2.54E+01	
2011/3/25 6:00	-1700	-1650	0.406	0.390	0.310	0.305	削除	4.00E+01		2.51E+01	
2011/3/25 10:00	-1650	-1650	0.388	0.388	0.295	0.290	削除	3.89E+01		2.49E+01	
2011/3/25 14:00	-1650	-1600	0.380	0.388	0.280	0.280	削除	3.78E+01		2.47E+01	
2011/3/25 15:45	-1650	-1600	0.376	0.382	0.275	0.275	削除	3.78E+01		2.47E+01	
2011/3/25 16:00	-1650	-1600	0.378	0.382	0.275	0.275	削除	3.72E+01		2.46E+01	
2011/3/25 16:30	-1650	-1600	0.380	0.380	0.275	0.275	削除	3.71E+01		2.45E+01	
2011/3/25 18:30	-1650	-1600	0.376	0.376	0.275	0.275	削除	3.67E+01		2.44E+01	
2011/3/25 23:00	-1650	-1600	0.388	0.392	0.275	0.275	削除	3.60E+01		2.42E+01	
2011/3/26 5:00	-1650	-1600	0.392	0.400	0.270	0.270	削除	3.53E+01		2.38E+01	
2011/3/26 9:30	-1650	-1600	0.418	0.400	0.270	0.270	削除	3.51E+01		2.36E+01	
2011/3/26 11:30	-1650	-1600	0.418	0.392	0.275	0.275	削除	3.57E+01		2.35E+01	
2011/3/26 12:00	-1650	-1600	0.396	0.420	0.275	0.275	削除	3.57E+01		2.35E+01	
2011/3/26 13:00	-1650	-1600	0.390	0.422	0.275	0.275	削除	3.54E+01		2.34E+01	
2011/3/26 17:30	-1650	-1650	0.388	0.416	0.275	0.275	削除	3.63E+01		2.31E+01	
2011/3/26 21:00	-1650	-1650	0.406	0.432	0.270	0.270	削除	3.47E+01		2.29E+01	
2011/3/27 1:00	-1650	-1650	0.406	0.440	0.265	0.265	削除	3.41E+01		2.27E+01	
2011/3/27 5:00	-1650	-1600	0.412	0.452	0.270	0.270	削除	3.40E+01		2.25E+01	
2011/3/27 9:00	-1650	-1600	0.416	0.462	0.270	0.270	削除	3.46E+01		2.22E+01	
2011/3/27 15:30	-1650	-1650	0.412	0.476	0.270	0.270	削除	3.36E+01		2.19E+01	
2011/3/27 16:20	-1650	-1650	0.410	0.482	0.265	0.270	削除	3.36E+01		2.18E+01	
2011/3/27 22:00	-1650	-1650	0.412	0.492	0.265	0.270	削除	3.36E+01		2.16E+01	
2011/3/28 0:00	-1650	-1600	0.416	0.490	0.270	0.270	削除	3.36E+01		2.15E+01	
2011/3/28 3:00	-1700	-1650	0.418	0.492	0.270	0.270	削除	3.38E+01		2.13E+01	
2011/3/28 7:00	-1700	-1650	0.420	0.506	0.270	0.270	削除	3.37E+01		2.11E+01	
2011/3/28 12:30	-1700	-1650	0.418	0.502	0.270	0.270	削除	3.39E+01		2.08E+01	
2011/3/28 17:30	-1650	-1650	0.422	0.528	0.280	0.280	削除	3.39E+01		2.06E+01	
2011/3/28 21:00	-1700	-1700	0.430	0.530	0.290	0.290	削除	3.40E+01		2.04E+01	
2011/3/28 21:20	-1700	-1700	0.428	0.536	0.290	0.290	削除	3.39E+01		2.04E+01	
2011/3/28 21:40	-1700	-1700	0.424	0.536	0.290	0.290	削除				
2011/3/28 22:00	-1700	-1700	0.432	0.539	0.290	0.290	削除	3.40E+01		2.03E+01	
2011/3/28 22:20	-1700	-1700	0.432	0.536	0.290	0.290	削除				
2011/3/29 1:00	-1500	-1650	0.438	0.556	0.290	0.290	削除	3.38E+01		2.02E+01	
2011/3/29 4:00	-1600	-1600	0.436	0.558	0.285	0.285	削除	3.60E+01		2.00E+01	
2011/3/29 7:00	-1650	-1700	0.430	0.552	0.275	0.275	削除	3.77E+01		1.99E+01	
2011/3/29 8:30	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
2011/3/29 8:35	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
2011/3/29 8:45	-1650	-1650	0.426	0.550	0.275	0.275	削除	4.01E+01		1.98E+01	
2011/3/29 9:10	-1650	-1650	0.428	0.550	0.275	0.275	削除	3.37E+01		1.98E+01	
2011/3/29 9:40	-1650	-1650	0.426	0.546	0.275	0.275	削除	3.94E+01		1.98E+01	
2011/3/29 13:00	-1650	-1600	0.412	0.546	0.265	0.265	削除	3.38E+01		1.97E+01	
2011/3/29 16:00	-1650	-1600	0.408	0.546	0.265	0.265	削除	3.36E+01		1.96E+01	
2011/3/29 19:00	-1650	-1650	0.398	0.536	0.250	0.250	削除	3.48E+01		1.94E+01	
2011/3/29 22:00	-1650	-1650	0.392	0.536	0.245	0.250	削除	3.94E+01		1.93E+01	
2011/3/30 1:00	-1600	-1600	0.400	0.546	0.240	0.240	削除	3.97E+01		1.92E+01	
2011/3/30 4:00	-1600	-1600	0.392	0.542	0.235	0.235	削除	3.32E+01		1.91E+01	
2011/3/30 7:00	-1600	-1600	0.380	0.538	0.235	0.235	削除	3.71E+01		1.90E+01	
2011/3/30 10:00	-1600	-1600	0.376	0.536	0.230	0.230	削除	4.06E+01		1.89E+01	
2011/3/30 13:00	-1600	-1600	0.378	0.546	0.230	0.230	削除	3.77E+01		1.82E+01	
2011/3/30 16:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.230	0.230	削除	4.00E+01		1.85E+01	
2011/3/30 18:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.225	0.225	削除	4.07E+01		1.85E+01	
2011/3/30 20:00	-1600	-1600	0.362	0.548	0.220	0.220	削除	4.01E+01		1.85E+01	
2011/3/30 22:00	-1650	-1650	0.372	0.562	0.220	0.220	削除	4.00E+01		1.84E+01	
2011/3/31 0:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.220	0.220	削除	4.12E+01		1.83E+01	
2011/3/31 2:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.210	0.210	削除	4.23E+01		1.83E+01	
2011/3/31 4:00	-1650	-1650	0.370	0.568	0.210	0.210	削除	4.17E+01		1.82E+01	
2011/3/31 6:00	-1650	-1650	0.368	0.568	0.210	0.210	削除	3.82E+01		1.81E+01	
2011/3/31 8:00	-1650	-1650	0.366	0.550	0.210	0.210	削除	3.42E+01		1.80E+01	
2011/3/31 10:00	-1600	-1600	0.358	0.566	0.210	0.210	削除	4.23E+01		1.80E+01	
2011/3/31 12:00	-1600	-1650	0.366	0.562	0.210	0.205	削除	4.12E+01		1.72E+01	
2011/3/31 13:00	-1600	-1550	0.356	0.552	0.205	0.205	削除	4.12E+01		1.72E+01	
2011/3/31 14:00	-1600	-1550	0.352	0.552	0.205	0.205	削除	3.44E+01		1.76E+01	
2011/3/31 16:00	-1600	-1550	0.350	0.552	0.190	0.190	削除	4.35E+01		1.77E+01	
2011/3/31 18:00	-1600	-1600	0.340	0.548	0.180	0.180	削除	4.10E+01		1.77E+01	
2011/3/31 20:00	-1650	-1650	0.336	0.538	0.180	0.180	削除	4.25E+01		1.76E+01	

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/3/31 22:00	-1650	-1650	0.340	0.546	0.180	0.180	削除	4.29E+01		1.76E+01	
2011/4/1 0:00	-1650	-1650	0.326	0.536	0.175	0.175	削除	4.39E+01		1.75E+01	
2011/4/1 2:00	-1600	-1600	0.328	0.546	0.175	0.175	削除	3.87E+01		1.75E+01	
2011/4/1 4:00	-1650	-1600	0.336	0.558	0.170	0.175	削除	4.24E+01		1.74E+01	
2011/4/1 6:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.170	0.170	削除	4.43E+01		1.74E+01	
2011/4/1 8:00	-1650	-1650	0.322	0.552	0.165	0.170	削除	4.25E+01		1.73E+01	
2011/4/1 10:00	-1650	-1650	0.328	0.552	0.165	0.165	削除	4.30E+01		1.72E+01	
2011/4/1 12:00	-1650	-1600	0.320	0.550	0.165	0.165	削除	4.09E+01		1.72E+01	
2011/4/1 16:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.160	0.160	削除	4.42E+01		1.69E+01	
2011/4/1 16:30	-1600	-1600	0.326	0.564	0.160	0.160	削除	4.30E+01		1.70E+01	
2011/4/1 17:00	-1600	-1600	0.326	0.560	0.160	0.160	削除	4.38E+01		1.70E+01	
2011/4/1 20:00	-1600	-1600	0.316	0.556	0.160	0.160	削除	4.29E+01		1.69E+01	
2011/4/2 0:30	-1600	-1600	0.310	0.566	0.160	0.160	削除	4.10E+01		1.67E+01	
2011/4/2 4:00	-1600	-1600	0.320	0.578	0.160	0.160	削除	4.55E+01		1.65E+01	
2011/4/2 8:00	-1650	-1600	0.326	0.582	0.160	0.160	削除	4.42E+01		1.62E+01	
2011/4/2 12:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.155	削除	4.51E+01		1.60E+01	
2011/4/2 16:30	-1650	-1650	0.316	0.598	0.155	0.155	削除	3.63E+01		1.57E+01	
2011/4/2 20:00	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.155	削除	3.38E+01		1.55E+01	
2011/4/2 20:37	-1650	-1650	0.328	0.598	0.155	0.155					
2011/4/2 20:47	-1650	-1650	0.328	0.600	0.155	0.160					
2011/4/2 21:07	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.160	削除	3.19E+01		1.56E+01	
2011/4/2 23:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.160	削除	3.75E+01		1.55E+01	
2011/4/3 3:00	-1650	-1650	0.322	0.602	0.155	0.160	削除	3.18E+01		1.53E+01	
2011/4/3 7:00	-1650	-1600	0.328	0.608	0.155	0.160	削除	4.74E+01		1.50E+01	
2011/4/3 9:00	-1650	-1650	0.326	0.608	0.155	0.155	削除	4.46E+01		1.49E+01	
2011/4/3 10:52	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:02	削除	削除	0.330	0.618	0.155	0.155					
2011/4/3 11:07	-1650	-1650	0.328	0.616	0.155	0.155					
2011/4/3 11:12	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:17	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
2011/4/3 11:37	-1650	-1650	削除	0.616	0.155	0.155					
2011/4/3 12:17	-1650	-1650	0.330	0.626	0.155	0.155					
2011/4/3 12:35	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	削除	3.11E+01		1.41E+01	
2011/4/3 14:00	-1650	-1650	0.328	0.618	0.155	0.155	削除	3.86E+01		1.42E+01	
2011/4/3 17:20	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	削除	3.89E+01		1.38E+01	
2011/4/3 17:35	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
2011/4/3 17:45	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
2011/4/3 18:00	-1650	-1650	0.332	0.636	0.155	0.155	削除	3.84E+01		1.38E+01	
2011/4/4 0:00	-1650	-1650	0.338	0.658	0.155	0.155	削除	3.83E+01		1.34E+01	
2011/4/4 6:00	-1700	-1650	0.338	0.670	0.150	0.150	削除	3.77E+01		1.28E+01	
2011/4/4 11:00	-1650	-1650	0.332	0.670	0.150	0.150	削除	3.87E+01		1.22E+01	
2011/4/4 18:00	-1650	-1650	0.332	0.672	0.150	0.150	削除	3.19E+01		1.16E+01	
2011/4/5 0:00	-1700	-1650	0.338	0.672	0.150	0.150	削除	3.21E+01		1.08E+01	
2011/4/5 6:00	-1700	-1650	0.342	0.688	0.150	0.150	削除	3.15E+01		1.02E+01	
2011/4/5 12:00	-1650	-1650	0.346	0.696	0.150	0.150	削除	3.23E+01		9.64E+00	
2011/4/5 18:00	-1650	-1650	0.338	0.718	0.150	0.150	削除	3.15E+01		9.19E+00	
2011/4/6 0:00	-1650	-1650	0.338	0.703	0.150	0.150	削除	3.11E+01		8.79E+00	
2011/4/6 6:00	-1650	-1700	0.350	0.723	0.150	0.150	削除	3.11E+01		8.40E+00	
2011/4/6 12:00	-1650	-1650	0.348	0.725	0.150	0.150	削除	3.10E+01		8.01E+00	
2011/4/6 18:00	-1650	-1650	0.350	0.720	0.150	0.150	削除	3.05E+01		7.57E+00	
2011/4/6 22:00	-1650	-1650	0.353	0.733	0.150	0.150	削除	4.06E+01		7.32E+00	
2011/4/7 0:00	-1650	-1650	0.355	0.735	0.150	0.150	削除	3.37E+01		7.17E+00	
2011/4/7 5:20					0.155	0.155					
2011/4/7 5:30					0.155	0.155					
2011/4/7 5:40					0.155	0.155					
2011/4/7 5:50					0.155	0.155					
2011/4/7 6:00	-1650	-1650	0.363	0.758	0.155	0.155	削除	3.08E+01		1.29E+01	
2011/4/7 7:00					0.160	0.155					
2011/4/7 7:10					0.160	0.155					
2011/4/7 7:20					0.160	0.155					
2011/4/7 7:30					0.160	0.155					
2011/4/7 7:40					0.160	0.155					
2011/4/7 7:50					0.160	0.155					
2011/4/7 8:00					0.160	0.155					
2011/4/7 8:10					0.160	0.155					
2011/4/7 8:20					0.160	0.155					
2011/4/7 8:30					0.160	0.155					
2011/4/7 8:40					0.160	0.155					
2011/4/7 8:50					0.160	0.155					
2011/4/7 9:00					0.160	0.155					
2011/4/7 9:10					0.165	0.155					
2011/4/7 9:20					0.165	0.155					
2011/4/7 9:30					0.165	0.155					
2011/4/7 9:40					0.165	0.155					

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/7 9:50					0.165	0.155					
2011/4/7 10:00					0.165	0.155					
2011/4/7 10:10					0.165	0.155					
2011/4/7 10:20					0.165	0.155					
2011/4/7 10:30					0.165	0.155					
2011/4/7 11:00					0.165	0.150					
2011/4/7 12:00	-1650	-1650	0.375	0.758	0.165	0.150	削除	3.17E+01		1.29E+01	
2011/4/7 13:00					0.165	0.150					
2011/4/7 14:00					0.165	0.150					
2011/4/7 15:00					0.165	0.150					
2011/4/7 16:00					0.170	0.150					
2011/4/7 17:00					0.170	0.150					
2011/4/7 18:00	-1650	-1650	0.380	0.773	0.170	0.150	削除	3.11E+01		1.28E+01	
2011/4/7 19:00					0.175	0.150					
2011/4/7 20:00					0.175	0.150					
2011/4/7 21:00					0.175	0.150					
2011/4/7 22:00					0.175	0.150					
2011/4/7 23:00					0.175	0.150					
2011/4/8 0:00	-1650	-1650	0.390	0.788	0.175	0.150	削除	1.00E+02		1.27E+01	
2011/4/8 1:00					0.180	0.150					
2011/4/8 2:00					0.180	0.150					
2011/4/8 3:00					0.180	0.150					
2011/4/8 4:00					0.180	0.150					
2011/4/8 5:00					0.180	0.150					
2011/4/8 6:00	-1650	-1650	0.395	0.785	0.180	0.150	削除	1.87E+02		1.26E+01	
2011/4/8 8:00					0.180	0.150	削除	7.62E+01		1.25E+01	
2011/4/8 9:00					0.180	0.150	削除	1.79E+02		1.25E+01	
2011/4/8 10:00					0.180	0.150	削除	1.76E+02		1.25E+01	
2011/4/8 11:00					0.180	0.150	削除	6.20E+01		1.25E+01	
2011/4/8 12:00	-1650	-1650	0.395	0.793	0.180	0.150	削除	6.29E+01		1.18E+01	
2011/4/8 13:00					0.185	0.155	削除	6.83E+01		1.22E+01	
2011/4/8 14:00					0.190	0.155	2.25E+00	7.10E+01		1.22E+01	
2011/4/8 15:00					0.190	0.155	2.03E+00	1.95E+02		1.23E+01	CAMSD/W(A)および(B)計器不良を確認
2011/4/8 16:00					0.185	0.155	2.05E+00	1.89E+02		1.23E+01	
2011/4/8 17:00					0.185	0.155	4.10E-03	6.10E+01		1.22E+01	
2011/4/8 18:00	-1650	-1650	0.385	0.795	0.185	0.155	3.95E-03	1.85E+02		1.22E+01	
2011/4/8 19:00					0.185	0.155	2.90E-03	8.15E+01		1.22E+01	
2011/4/8 20:00					0.185	0.155	3.45E-03	5.85E+01		1.22E+01	
2011/4/8 21:00					0.185	0.155	3.37E-03	2.00E+02		1.22E+01	
2011/4/8 22:00					0.185	0.155	3.48E-03	1.51E+02		1.22E+01	
2011/4/8 23:00					0.185	0.155	3.70E-03	9.00E+01		1.22E+01	
2011/4/9 0:00	-1650	-1650	0.395	0.803	0.190	0.155	3.88E-03	8.18E+01		1.22E+01	
2011/4/9 1:00					0.190	0.155	3.12E-03	3.14E+01		1.22E+01	
2011/4/9 2:00					0.190	0.160	2.88E-03	8.12E+01		1.21E+01	
2011/4/9 3:00					0.190	0.160	3.54E-03	1.58E+02		1.21E+01	
2011/4/9 4:00					0.190	0.160	3.75E-03	2.03E+02		1.21E+01	
2011/4/9 4:10					0.190						
2011/4/9 4:20					0.190						
2011/4/9 4:30					0.190	0.160					
2011/4/9 4:40					0.190	0.160					
2011/4/9 4:50					0.190	0.160					
2011/4/9 5:00					0.190	0.160	3.85E-03	1.85E+02		1.21E+01	
2011/4/9 6:00	-1650	-1650	0.403	0.820	0.190	0.160	3.29E-03	1.78E+02		1.21E+01	
2011/4/9 7:00					0.190	0.160	3.07E-03	1.60E+02		1.20E+01	
2011/4/9 8:00					0.190	0.160	2.68E-03	1.98E+02		1.20E+01	
2011/4/9 9:00					0.190	0.160	3.01E-03	1.13E+02		1.20E+01	
2011/4/9 10:00					0.190	0.160	2.50E-03	8.00E+01		1.20E+01	
2011/4/9 11:00					0.190	0.160	3.40E-03	9.50E-01		1.20E+01	
2011/4/9 12:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.55E-03	1.78E+02		1.19E+01	
2011/4/9 16:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.90E-03	1.61E+02		1.19E+01	
2011/4/9 18:00	-1650	-1650	0.413	0.830	0.190	0.160	2.54E-03	1.58E+02		1.18E+01	
2011/4/9 20:00	-1600	-1650	0.413	0.838	0.195	0.165	2.94E-03	1.52E+02		1.18E+01	
2011/4/9 22:00	-1600	-1650	0.413	0.843	0.195	0.165	2.67E-03	1.49E+02		1.17E+01	
2011/4/10 0:00	-1600	-1650	0.415	0.850	0.195	0.160	3.27E-03	1.04E+02		1.17E+01	
2011/4/10 2:00					0.195	0.160	3.71E-03	1.32E+02		1.17E+01	
2011/4/10 4:00					0.195	0.165	4.00E-03	1.40E+02		1.16E+01	
2011/4/10 6:00	-1550	-1600	0.410	0.848	0.195	0.165	3.77E-03	1.51E+02		1.16E+01	
2011/4/10 10:00	-1600	-1700	0.413	0.858	0.195	0.160	3.38E-03	1.16E+02		1.15E+01	
2011/4/10 12:00	-1600	-1650	0.415	0.858	0.195	0.165	4.01E-03	8.45E+01		1.07E+01	
2011/4/10 14:00					0.195	0.165	4.08E-03	1.63E+02		1.11E+01	
2011/4/10 16:00					0.195	0.165	3.38E-03	1.56E+02		1.12E+01	
2011/4/10 18:00	-1550	-1650	0.415	0.863	0.195	0.165	4.05E-03	1.23E+02		1.12E+01	
2011/4/10 20:00					0.195	0.160	2.83E-03	1.36E+02		1.12E+01	
2011/4/10 22:00					0.195	0.165	3.04E-03	1.27E+02		1.12E+01	
2011/4/11 0:00	-1650	-1650	0.413	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.32E+02		1.12E+01	
2011/4/11 2:00					0.195	0.165	4.05E-03	1.28E+02		1.12E+01	

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字: エラー修正
青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/11 4:00					0.195	0.165	3.71E-03	1.35E+02		1.12E+01	
2011/4/11 6:00	-1650	-1650	0.410	0.873	0.195	0.165	3.40E-03	1.27E+02		1.11E+01	
2011/4/11 8:00					0.195	0.165	4.10E-03	1.22E+02		1.11E+01	
2011/4/11 10:00					0.195	0.165	3.97E-03	1.28E+02		1.11E+01	
2011/4/11 10:45					0.195	0.165	3.81E-03	1.28E+02		1.11E+01	
2011/4/11 11:30					0.195	0.165	3.72E-03	1.26E+02		1.11E+01	
2011/4/11 12:00	-1600	-1650	0.416	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.23E+02		1.11E+01	
2011/4/11 14:30					0.195	0.165	3.55E-03	1.25E+02		1.10E+01	
2011/4/11 16:00					0.195	0.165	2.17E-03	1.35E+02		1.10E+01	
2011/4/11 18:30	-1600	-1600	0.416	0.895	0.195	0.165	2.75E-03	1.22E+02		1.04E+01	
2011/4/11 20:00					0.195	0.165	2.08E-03	1.28E+02		1.06E+01	
2011/4/11 22:00					0.195	0.160	2.80E-03	1.46E+02		1.08E+01	
2011/4/11 23:40					0.195	0.165					
2011/4/12 0:00	-1600	-1500	0.416	0.898	0.195	0.165	2.55E-03	1.27E+02		1.08E+01	
2011/4/12 4:00					0.190	0.165	3.03E-03	1.05E+02		1.08E+01	
2011/4/12 6:00	-1650	-1650	0.416	0.908	0.190	0.165	3.35E-03	1.29E+02		1.08E+01	
2011/4/12 8:00					0.190	0.165	2.41E-03	1.31E+02		1.07E+01	
2011/4/12 10:00					0.190	0.165	2.72E-03	1.43E+02		1.07E+01	
2011/4/12 13:00	-1600	-1600	0.400	0.900	0.190	0.165	2.58E-03	9.01E+01		9.50E+00	
2011/4/12 14:00					0.190	0.165	4.15E-03	1.24E+02		1.00E+01	
2011/4/12 15:00	-1600	-1600	0.418	0.918	0.190	0.165	4.13E-03	1.45E+02		1.02E+01	
2011/4/12 17:00					0.190	0.165	2.00E-03	1.69E+02		1.03E+01	
2011/4/12 18:00	-1600	-1600	0.420	0.920	0.190	0.165	3.60E-03	1.36E+02		1.04E+01	
2011/4/12 21:00					0.190	0.165	3.41E-03	1.38E+02		1.04E+01	
2011/4/12 23:00	-1650	-1650	0.423	0.925	0.190	0.165	2.75E-03	1.48E+02		1.04E+01	
2011/4/13 3:30					0.190	0.165	2.19E-03	1.41E+02		1.04E+01	
2011/4/13 6:00	-1650	-1650	0.423	0.928	0.190	0.165	3.16E-03	1.38E+02		1.04E+01	
2011/4/13 9:00					0.190	0.165	3.61E-03	1.33E+02		1.04E+01	
2011/4/13 12:00	-1600	-1650	0.420	0.933	0.190	0.165	3.20E-03	1.33E+02		1.03E+01	
2011/4/13 15:00					0.190	0.165	2.20E-03	1.34E+02		1.03E+01	
2011/4/13 18:00	-1600	-1650	0.425	0.938	0.190	0.165	2.85E-03	1.30E+02		1.02E+01	
2011/4/13 21:00					0.190	0.165	2.60E-03	1.07E+02		1.02E+01	
2011/4/14 0:00	-1600	-1600	0.423	0.940	0.190	0.165	2.64E-03	1.30E+02		1.01E+01	
2011/4/14 3:00					0.190	0.165	3.38E-03	1.45E+02		1.01E+01	
2011/4/14 6:00	-1600	-1600	0.420	0.940	0.190	0.165	3.44E-03	1.50E+02		1.00E+01	
2011/4/14 9:00					0.190	0.165	2.69E-03	1.42E+02		1.00E+01	
2011/4/14 12:00	-1600	-1600	0.423	0.948	0.190	0.165	3.21E-03	1.57E+02		9.96E+00	
2011/4/14 15:00					0.190	0.165	3.07E-03	1.41E+02		9.92E+00	
2011/4/14 18:00	-1600	-1600	0.425	0.940	0.190	0.170	2.53E-03	1.38E+02		9.87E+00	
2011/4/14 21:00					0.190	0.170	3.00E-03	1.16E+02		9.82E+00	
2011/4/15 0:00	-1550	-1550	0.428	0.953	0.190	0.170	2.73E-03	1.16E+02		9.77E+00	
2011/4/15 3:00			0.428	0.953	0.185	0.165	1.84E-03	8.13E+01		9.72E+00	
2011/4/15 6:00	-1550	-1600	0.430	0.965	0.190	0.170	2.94E-03	9.58E+01		9.68E+00	
2011/4/15 12:00	-1650	-1650	0.430	0.965	0.190	0.170	3.01E-03	1.58E+02		9.58E+00	
2011/4/15 18:00	-1650	-1650	0.428	0.963	0.190	0.170	2.89E-03	1.49E+02	1.21E+00	9.49E+00	
2011/4/15 21:00					0.190	0.170	2.38E-03	1.48E+02	1.21E+00	9.44E+00	
2011/4/16 0:00	-1650	-1700	0.423	0.978	0.185	0.170	3.50E-03	1.58E+02	1.20E+00	9.39E+00	
2011/4/16 3:00					0.190	0.170	1.93E-03	6.70E+01	1.20E+00	9.35E+00	
2011/4/16 6:00	-1650	-1650	0.423	0.978	0.190	0.170	3.55E-03	1.60E+02	1.20E+00	9.30E+00	
2011/4/16 9:00					0.185	0.170	2.63E-03	1.37E+02	1.20E+00	9.26E+00	
2011/4/16 12:00	-1650	-1650	0.423	0.975	0.185	0.175	2.22E-03	1.80E+02	1.19E+00	9.22E+00	
2011/4/16 15:00					0.185	0.170	3.13E-03	1.03E+02	1.19E+00	9.17E+00	
2011/4/16 18:00	-1650	-1650	0.423	0.985	0.185	0.175	2.14E-03	1.17E+02	1.19E+00	9.11E+00	
2011/4/16 21:00					0.180	0.175	4.00E-03	1.76E+02	1.18E+00	9.08E+00	
2011/4/17 0:00	-1650	-1650	0.425	0.993	0.180	0.175	2.85E-03	1.64E+02	1.18E+00	9.03E+00	
2011/4/17 3:00					0.180	0.175	3.28E-03	1.51E+02	1.16E+00	8.91E+00	
2011/4/17 6:00	-1650	-1650	0.425	1.003	0.180	0.175	3.30E-03	1.41E+02	1.12E+00	8.38E+00	
2011/4/17 9:00					0.180	0.175	3.80E-03	1.84E+02	1.09E+00	7.55E+00	
2011/4/17 12:00	-1650	-1650	0.420	0.973	0.175	0.170	2.72E-03	2.24E+02	1.07E+00	6.67E+00	
2011/4/17 15:00					0.180	0.175	2.90E-03	1.73E+02	1.06E+00	5.93E+00	
2011/4/17 18:00	-1650	-1650	0.423	1.008	0.175	0.175	3.08E-03	1.93E+02	1.04E+00	5.32E+00	
2011/4/17 21:00					0.175	0.170	2.32E-03	1.65E+02	1.03E+00	4.77E+00	
2011/4/18 0:00	-1650	-1650	0.420	1.015	0.175	0.170	2.79E-03	1.76E+02	1.02E+00	4.26E+00	
2011/4/18 6:00	-1650	-1650	0.423	1.030	0.170	0.170	1.71E-03	1.75E+02	1.00E+00	3.30E+00	
2011/4/18 9:00					0.170	0.170	2.99E-03	1.74E+02	9.96E-01	2.90E+00	
2011/4/18 12:00	-1650	-1650	0.428	1.035	0.170	0.170	2.48E-03	1.73E+02	9.92E-01	2.56E+00	
2011/4/18 13:00					0.170	0.170	3.85E-03	1.64E+02	9.92E-01	2.55E+00	
2011/4/18 18:00	-1600	-1550	0.423	1.023	0.170	0.170	3.70E-03	1.46E+02	9.89E-01	2.33E+00	
2011/4/18 21:00					0.170	0.170	3.50E-03	1.34E+02	9.90E-01	2.31E+00	
2011/4/19 0:00	-1600	-1550	0.425	1.035	0.170	0.170	2.70E-03	1.30E+02	9.90E-01	2.30E+00	
2011/4/19 3:00					0.170	0.170	1.81E-03	1.67E+02	9.89E-01	2.28E+00	
2011/4/19 6:00	-1600	-1550	0.423	1.040	0.170	0.170	2.84E-03	1.02E+02	9.89E-01	2.26E+00	
2011/4/19 9:00					0.165	0.170	1.18E+00	1.70E+02	9.88E-01	2.24E+00	
2011/4/19 12:00	-1600	-1550	0.430	1.048	0.165	0.170	1.10E+00	1.67E+02	9.88E-01	2.21E+00	
2011/4/19 15:00					0.170	0.170	1.39E+00	1.53E+02	9.88E-01	2.19E+00	
2011/4/19 18:00	-1600	-1600	0.428	1.065	0.170	0.170	2.02E-03	1.24E+02	9.87E-01	2.14E+00	
2011/4/19 21:00					0.165	0.170	1.50E-03	1.38E+02	9.87E-01	2.11E+00	

福島第一・1号機水位および圧力に関するパラメータ(修正版)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/4/20 0:00	-1650	-1650	0.423	1.070	0.165	0.165	1.72E+00	1.40E+02	9.89E-01	2.10E+00	
2011/4/20 3:00					0.165	0.165	1.65E+00	1.44E+02	9.90E-01	2.09E+00	
2011/4/20 6:00	-1650	-1650	0.425	1.075	0.165	0.165	1.01E+00	1.63E+02	9.91E-01	2.08E+00	
2011/4/20 9:00	-1650	-1700			0.165	0.165	9.92E-01	1.41E+02	9.91E-01	2.07E+00	
2011/4/20 12:00	-1700	-1700	0.420	1.078	0.160	0.160	1.00E+00	1.43E+02	9.91E-01	2.05E+00	
2011/4/20 15:00					0.160	0.160	1.07E+00	1.50E+02	9.92E-01	1.04E+00	
2011/4/20 18:00	-1700	-1650	0.428	1.088	0.160	0.160	1.08E+00	1.51E+02	9.92E-01	2.03E+00	
2011/4/20 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.40E+02	9.92E-01	2.03E+00	
2011/4/21 0:00	-1700	-1650	0.420	1.093	0.160	0.160	1.57E+00	1.42E+02	9.92E-01	2.02E+00	
2011/4/21 3:00					0.160	0.165	3.85E-03	1.42E+02	9.92E-01	2.00E+00	
2011/4/21 6:00	-1700	-1650	0.425	1.103	0.160	0.160	2.42E-03	1.40E+02	9.94E-01	1.99E+00	
2011/4/21 9:00					0.160	0.160	3.77E-03	1.40E+02	9.95E-01	1.98E+00	
2011/4/21 12:00	-1650	-1650	0.433	1.110	0.160	0.160	1.45E+00	1.51E+02	9.96E-01	1.96E+00	
2011/4/21 15:00					0.160	0.160	1.48E+00	1.45E+02	9.95E-01	1.93E+00	
2011/4/21 18:00	-1650	-1700	0.433	1.103	0.160	0.160	1.53E+00	1.51E+02	9.94E-01	1.91E+00	
2011/4/21 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.60E+02	9.94E-01	1.89E+00	
2011/4/22 0:00	-1650	-1650	0.433	1.105	0.160	0.160	1.53E+00	1.54E+02	9.94E-01	1.88E+00	
2011/4/22 3:00					0.160	0.160	1.38E-03	1.25E+02	9.93E-01	1.87E+00	
2011/4/22 6:00	-1650	-1650	0.435	1.113	0.160	0.160	1.66E-03	1.53E+02	9.94E-01	1.85E+00	
2011/4/22 9:00					0.160	0.160	1.74E-03	1.16E+02	9.94E-01	1.84E+00	
2011/4/22 12:00	-1650	-1650	0.440	1.120	0.160	0.160	1.42E-03	1.82E+02	9.94E-01	1.83E+00	
2011/4/22 15:00					0.160	0.160	1.56E-03	1.84E+02	9.95E-01	1.83E+00	
2011/4/22 18:00	-1650	-1650	0.430	1.113	0.160	0.160	1.31E-03	2.43E+02	9.96E-01	1.82E+00	
2011/4/22 21:00					0.160	0.160	1.71E-03	9.92E+01	9.96E-01	1.81E+00	
2011/4/23 0:00	-1650	-1650	0.440	1.128	0.160	0.160	1.84E-03	1.22E+02	9.97E-01	1.80E+00	
2011/4/23 3:00					0.160	0.160	1.39E-03	1.59E+02	9.97E-01	1.79E+00	
2011/4/23 6:00	-1700	-1700	0.443	1.138	0.160	0.160	1.66E-03	1.58E+02	9.98E-01	1.78E+00	
2011/4/23 9:00					0.160	0.160	1.43E-03	1.43E+02	9.99E-01	1.77E+00	
2011/4/23 12:00	-1700	-1700	0.440	1.130	0.160	0.160	1.80E-03	1.52E+02	1.00E+00	1.77E+00	
2011/4/23 15:00					0.160	0.160	1.78E-03	1.42E+02	1.00E+00	1.76E+00	
2011/4/23 18:00	-1650	-1700	0.440	1.130	0.155	0.155	1.45E-03	1.65E+02	1.00E+00	1.75E+00	
2011/4/23 21:00					0.155	0.155	1.34E-03	1.55E+02	1.00E+00	1.75E+00	
2011/4/24 0:00	-1650	-1650	0.438	1.130	0.155	0.155	1.28E-03	1.53E+02	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 3:00					0.155	0.155	1.38E-03	9.50E+01	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 6:00	-1700	-1700	0.435	1.143	0.155	0.155	1.66E-03	1.08E+02	1.01E+00	1.74E+00	
2011/4/24 12:00	-1700	-1700	0.433	1.143	0.155	0.155	2.12E-03	1.21E+02	1.02E+00	1.74E+00	
2011/4/24 15:00					0.155	0.155	1.57E-03	3.02E+02	1.03E+00	1.74E+00	
2011/4/24 18:00	-1700	-1700	0.438	1.148	0.150	0.155	1.45E-03	1.97E+02	1.03E+00	1.74E+00	
2011/4/24 21:00					0.155	0.155	1.05E-03	1.96E+02	1.04E+00	1.74E+00	
							計器不良	計器不良			