

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/11 19:30												
2011/3/11 20:00												
<u>2011/3/11 20:07</u>				<u>7.000</u>								
2011/3/11 20:15			削除									
2011/3/11 20:30												
2011/3/11 21:00												
2011/3/11 21:30												
2011/3/11 22:00	3400											
<u>2011/3/11 22:10</u>	<u>3400</u>											
2011/3/11 22:20	3400											
2011/3/11 22:30	削除											
2011/3/11 22:35	3400											
2011/3/11 22:47	3400											
2011/3/11 23:05	3400											
<u>2011/3/11 23:20</u>	<u>3500</u>											
<u>2011/3/11 23:25</u>				<u>6.300</u>		<u>0.141</u>						D/W圧力 gage からabsへ変換
2011/3/11 23:30	3500		削除		削除							
2011/3/11 23:50	3500				削除							
<u>2011/3/11 23:55</u>	<u>3500</u>											
<u>2011/3/12 0:00</u>	<u>3500</u>											
2011/3/12 0:30	削除				削除							
<u>2011/3/12 0:43</u>	<u>3500</u>											
2011/3/12 1:00	3600											
2011/3/12 1:25	3600		削除									
<u>2011/3/12 1:30</u>				<u>5.300</u>		<u>0.151</u>						D/W圧力 gage からabsへ変換
<u>2011/3/12 1:40</u>	<u>3600</u>											
<u>2011/3/12 1:55</u>	<u>3600</u>											
<u>2011/3/12 2:12</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 2:30	3600											
2011/3/12 2:50	<u>3700</u>			<u>5.600</u>								
2011/3/12 2:55			削除									
<u>2011/3/12 3:05</u>	<u>3700</u>											
<u>2011/3/12 3:15</u>						<u>0.161</u>						D/W圧力 gage からabsへ変換
<u>2011/3/12 3:30</u>	<u>3700</u>											
2011/3/12 3:40												
2011/3/12 3:55	3700				削除							
<u>2011/3/12 4:19</u>	<u>3700</u>											
<u>2011/3/12 4:35</u>	<u>3700</u>											
<u>2011/3/12 4:55</u>	<u>3700</u>											
2011/3/12 5:20	3700				削除							
2011/3/12 5:30	3700				削除							
2011/3/12 5:55	3700				削除							
2011/3/12 6:00	3700				削除							
2011/3/12 6:30	3700				削除							
2011/3/12 6:47	3600				削除							
2011/3/12 7:00	3600				削除							
2011/3/12 7:15	3600				削除							
2011/3/12 7:30	3600				削除							
<u>2011/3/12 7:55</u>	<u>3600</u>											
<u>2011/3/12 8:10</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 8:20					削除							
2011/3/12 8:25					削除							
2011/3/12 8:30	3600				削除							
<u>2011/3/12 8:38</u>	<u>3600</u>											
<u>2011/3/12 8:46</u>	<u>3600</u>			<u>6.000</u>		<u>0.166</u>						D/W圧力 gage からabsへ変換
2011/3/12 8:49	削除				削除							
<u>2011/3/12 8:58</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 9:10	削除				削除							
<u>2011/3/12 9:25</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 9:30	削除				削除							
<u>2011/3/12 9:48</u>	<u>3600</u>											
<u>2011/3/12 10:41</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 10:52	3600				削除							
2011/3/12 11:20	3600				削除							
2011/3/12 11:30	3600				削除							
2011/3/12 12:05					削除							
<u>2011/3/12 12:12</u>	<u>3600</u>											
2011/3/12 12:35	削除		削除		削除							

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/12 12:55	3600			6.100		0.211						D/W圧力 gage からabsへ変換
2011/3/12 13:14	3600											
2011/3/12 13:26	3600											
2011/3/12 13:38	3600											
2011/3/12 13:58	3600											
2011/3/12 14:10	3600											
2011/3/12 14:50	3600											
2011/3/12 15:22	3600			6.300		0.231						D/W圧力 gage からabsへ変換
2011/3/12 15:37	3550											
2011/3/12 16:10	3600											
2011/3/12 16:31	3550											
2011/3/12 16:45	3550											
2011/3/12 17:00	3550											
2011/3/12 17:30	3550											
2011/3/12 18:00	3550											
2011/3/12 18:20				6.300		0.256						D/W圧力 gage からabsへ変換
2011/3/12 18:30	3550		削除		削除							
2011/3/12 19:00	3550											
2011/3/12 19:27	3550											
2011/3/12 19:42	3550											
2011/3/12 20:00	3550											
2011/3/12 20:30	3500											
2011/3/12 21:00	3550											
2011/3/12 21:30	3600											
2011/3/12 22:00	3600											
2011/3/12 22:20	3600											
2011/3/12 23:00	3600											
2011/3/12 23:30	3600											
2011/3/13 0:00	3600											
2011/3/13 0:30	3600											
2011/3/13 1:00	3650											
2011/3/13 2:00	3650											
2011/3/13 3:00	3650			6.098		0.315						
2011/3/13 3:38	3650											
2011/3/13 4:00	3650			6.140		削除						
2011/3/13 5:00	3650			6.140		0.330						
2011/3/13 5:30	3650			6.140		0.330						
2011/3/13 6:00	3650			6.120		0.340						
2011/3/13 6:30	3650			6.120		0.340						
2011/3/13 7:00	3650			6.120		0.340						
2011/3/13 7:30	3650			6.120		0.350						
2011/3/13 8:00	3650			6.100		0.350						
2011/3/13 8:20	3650			6.100		0.350						
2011/3/13 8:30	削除		削除		削除							
2011/3/13 8:55	3700			6.080		0.360						
2011/3/13 9:25	削除	3700		6.080		0.365						
2011/3/13 9:55	削除	3700		1.283		0.160						
2011/3/13 10:30		3800				0.100						
2011/3/13 10:35	削除	3700				0.010						
2011/3/13 10:40		3700										
2011/3/13 10:55	削除	3700										
2011/3/13 11:05		3700										
2011/3/13 11:15		3700										
2011/3/13 11:25	削除	3700										
2011/3/13 11:35		3700				0.380						
2011/3/13 11:45		3700										
2011/3/13 11:55	3750											
2011/3/13 12:10		3750										
2011/3/13 12:20		3750										
2011/3/13 12:30		3750										
2011/3/13 12:40	削除	3750										
2011/3/13 13:00		3750			削除	削除						
2011/3/13 13:10		3750										
2011/3/13 13:45						0.390						
2011/3/13 13:58						0.390						
2011/3/13 14:10		削除			削除	削除						
2011/3/13 14:15	3750					0.390						
2011/3/13 14:30		3750				0.390						
2011/3/13 14:45	3750					0.395						
2011/3/13 15:00		3750				0.395						
2011/3/13 15:15		3750				0.395						
2011/3/13 15:30		3750		5.850		0.400						
2011/3/13 15:45		3800		5.850		0.400						
2011/3/13 16:00		3750		5.850		0.400						
2011/3/13 16:15	3750	3800		5.850		0.400						
2011/3/13 16:30	3750	3800		5.850		0.400						

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/13 16:45	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:00	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:15	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:30	3750	3750	5.780		0.410							
2011/3/13 18:00	3750	3800			0.410							
2011/3/13 18:20	3800	3800			0.410							
2011/3/13 18:40	3800	3750			0.410							
2011/3/13 18:45	削除	削除			削除							
2011/3/13 19:00	3800	3800			0.420							
2011/3/13 19:30	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:00	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:15	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:30	3800	3800			0.420							
2011/3/13 21:00	3800	3850			0.420							
2011/3/13 21:30	3800	3850			0.425							
2011/3/13 22:00	3850	3900			0.430							
2011/3/13 22:30	3850	3900			0.430							
2011/3/13 23:00	3850	3900			0.430							
2011/3/13 23:30	3850	3900			0.435							
2011/3/14 0:00	3850	3900			0.435							
2011/3/14 0:30	3850	3900			0.435							
2011/3/14 1:00	3850	3900			0.435							
2011/3/14 1:30	3850	3900			0.440							
2011/3/14 2:00	3850	3900			0.440							
2011/3/14 2:30	3850	3900	5.470		0.440							
2011/3/14 2:45	3850	3900	5.450		0.440							
2011/3/14 3:00	3850	3900	5.450	削除								
2011/3/14 3:30	3850	3900	5.450	削除								
2011/3/14 4:00	3850	3900	5.420	削除								
2011/3/14 4:30	3850	3900	5.400	削除		0.467						
2011/3/14 5:00	3900	3900	5.400	削除		0.467						
2011/3/14 5:30	3900	3900	5.400	削除		0.469						
2011/3/15 6:00	3900	3900	5.355		0.471	1.00E-03		9.00E-03				
2011/3/14 6:10					0.455	削除						
2011/3/14 6:30	3900	3900	5.355	削除	0.455	1.00E-03		9.00E-03				
2011/3/14 7:00	3900	3950	5.333		0.455	0.473	1.00E-03	8.50E-03				
2011/3/14 7:15	3950	3950										
2011/3/14 7:30	3950	3950	5.333		0.455	0.473	1.00E-03	8.00E-03				
2011/3/14 8:00	3950	3950	5.310	削除	0.455	0.474	1.00E-03	1.00E-02				
2011/3/14 8:30	3950	3950	5.310		0.455	0.474	1.00E-03	1.10E-02				
2011/3/14 8:45								1.10E-02				
2011/3/14 9:00	3900	3950	5.310	削除	0.460	0.478	1.00E-03	1.15E-02				
2011/3/14 9:35	3800	3850	5.468		0.460	0.476	1.00E-03	1.15E-02				
2011/3/14 9:37	3850	3850										
2011/3/14 9:45	3800	3800	5.445		0.460	削除	1.00E-03	1.20E-02				
2011/3/14 10:00	3800	3850	5.490		0.460	0.480	1.00E-03	1.15E-02				
2011/3/14 10:15								9.70E-03				
2011/3/14 10:30	3800	3850	5.648	削除	0.460	0.481	1.00E-03	9.50E-03				
2011/3/14 11:30	3400	3400	6.008		0.460	0.485	1.00E-03	1.20E-02				
2011/3/14 12:00	3400	3400	6.008	削除	0.460	0.485	1.00E-03	1.20E-02				
2011/3/14 12:30	2950	3000	6.188	削除	0.465	0.486	1.00E-03	1.10E-02				
2011/3/14 13:00	2500	2500	7.065									
2011/3/14 13:10	2500	2500	7.065		0.465							
2011/3/14 13:24	2400	2400	7.470		0.465							
2011/3/14 13:30			7.459									
2011/3/14 13:40	2250	2250										
2011/3/14 13:45	2200	2200	7.225		0.460							
2011/3/14 14:00	2000	2000	7.639		0.460							
2011/3/14 14:10	1850	1850	7.392		0.460							
2011/3/14 14:20	1650	1650			0.455							
2011/3/14 14:27	1650	1650			0.455							
2011/3/14 14:40	1550	1550	7.425		0.450	1.00E-03		1.30E-02				
2011/3/14 14:50	1250	1250	7.470		0.445							
2011/3/14 15:00	1200	1200	7.392		0.440	1.00E-03		1.30E-02				
2011/3/14 15:15	1100	1100	7.302		0.440	1.08E-03		1.03E-02				
2011/3/14 15:30	900	900	7.020		0.430							
2011/3/14 15:40	700	700	7.070		0.430							
2011/3/14 15:50	500	500	7.425		0.420							
2011/3/14 16:00	300	300	7.448		0.420							
2011/3/14 16:10	100	100	7.448		0.420							
2011/3/14 16:20	0	0	6.998		0.420							
2011/3/14 16:34			6.998									
2011/3/14 16:36			7.403									
2011/3/14 16:39			7.425									
2011/3/14 16:43	-300											
2011/3/14 16:57	-520				0.400							
2011/3/14 17:12	-800		7.403									
2011/3/14 17:14	-850		7.403									
2011/3/14 17:16	-950		6.975									
2011/3/14 17:17	-1000											
2011/3/14 17:20			7.290									
2011/3/14 17:24			7.358		0.400							
2011/3/14 17:28	-1050		7.358									
2011/3/14 17:30	-1100		6.970									
2011/3/14 17:31			7.380									

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/14 17:33			7.880									
2011/3/14 17:35			6.975									
2011/3/14 17:48	-1450		7.358									
2011/3/14 17:52	-1500		7.358									
2011/3/14 17:55	-1600		6.975		0.400							
2011/3/14 18:00	-1600		7.133									
2011/3/14 18:03			6.075									
2011/3/14 18:05	-2000		5.625									
2011/3/14 18:06	-1100		5.400									
2011/3/14 18:07	-2100		4.950									
2011/3/14 18:08	-2000		4.500									
2011/3/14 18:09	-3000		3.150		0.395							
2011/3/14 18:10	-3000		2.995		0.395							
2011/3/14 18:12	-3250		2.475		0.395							
2011/3/14 18:13	-3400		2.183		0.395							
2011/3/14 18:14	-3500		1.913		0.395							
2011/3/14 18:17	-3500		1.643		0.395							
2011/3/14 18:18	-3600		1.513		0.400							
2011/3/14 18:19	-3600		1.463		0.400							
2011/3/14 18:20	-3600		1.395		0.400							
2011/3/14 18:21	-3600		1.305		0.400							
2011/3/14 18:22	-3700		1.215		0.400							
2011/3/14 18:23	-3700		1.170		0.400							
2011/3/14 18:24	-3700		1.125		0.400							
2011/3/14 18:25	-3700		0.125		0.400							
2011/3/14 18:26	-3700		1.035		0.400							
2011/3/14 18:27	-3700		0.990		0.400							
2011/3/14 18:28	-3700		0.945		0.400							
2011/3/14 18:29	-3700		0.900		0.400							
2011/3/14 18:30	-3700		0.878		0.400							
2011/3/14 18:31	-3700		0.855		0.400							
2011/3/14 18:32	-3700		0.810		0.400							
2011/3/14 18:33	-3700		0.780		0.400							
2011/3/14 18:34	-3700		0.765		0.400							
2011/3/14 18:35	-3700		0.720		0.400							
2011/3/14 18:36	-3700		0.698		0.400							
2011/3/14 18:37	-3700		0.675		0.400							
2011/3/14 18:40	-3700		0.653		0.400							
2011/3/14 18:39	-3700		0.540		0.400							
2011/3/14 18:40	-3700		0.563		0.400							
2011/3/14 18:42	-3700		0.540		0.400							
2011/3/14 18:45	-3700		0.563		0.400							
2011/3/14 18:47	-3700		0.585		0.400							
2011/3/14 18:50			0.585		0.400							
2011/3/14 18:52			0.638		0.400							
2011/3/14 18:55			0.638		0.400							
2011/3/14 19:00			0.630		0.400							
2011/3/14 19:03			0.630		0.400							
2011/3/14 19:12			0.653		0.400							
2011/3/14 19:13			0.653		0.400							
2011/3/14 19:18			0.653		0.400							
2011/3/14 19:22			0.650		0.395							
2011/3/14 19:35			0.608		0.395							
2011/3/14 19:45			0.585		0.395							
2011/3/14 19:49			0.585		0.395							
2011/3/14 19:54			0.563		0.395							
2011/3/14 19:55			0.563		0.395							
2011/3/14 19:57			0.560									
2011/3/14 19:59			0.563		0.455							
2011/3/14 20:03			0.540		0.410							
2011/3/14 20:05			0.540		0.410							
2011/3/14 20:07			0.540		0.415							
2011/3/14 20:08			0.563		0.415							
2011/3/14 20:10			0.540		0.418							
2011/3/14 20:12			0.563		0.419							
2011/3/14 20:13			0.540		0.420							
2011/3/14 20:15			0.540		0.420							
2011/3/14 20:18			0.563		0.420							
2011/3/14 20:20			0.563		0.420							
2011/3/14 20:21			0.563		0.420							
2011/3/14 20:23			0.563		0.420							
2011/3/14 20:26			0.585		0.420							
2011/3/14 20:28			0.608		0.420							
2011/3/14 20:32			0.608		0.420							
2011/3/14 20:33			0.653		0.420							
2011/3/14 20:37			0.810		0.421							
2011/3/14 20:43			0.833		0.421							
2011/3/14 20:54			1.170		0.420							
2011/3/14 20:59			1.373		0.419							
2011/3/14 21:03			1.418		0.419							
2011/3/14 21:06					0.419							
2011/3/14 21:09			1.440		0.418							
2011/3/14 21:18			1.463		0.418							
2011/3/14 21:20	-3400		0.833		0.470							
2011/3/14 21:21	-3500		0.675		0.465							

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料 域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料 域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/14 21:26	-3300		0.608		0.470							
2011/3/14 21:27	-3300		0.563		0.470							
2011/3/14 21:29	-3200		0.518		0.475							
2011/3/14 21:30	-3000		0.495		0.475							
2011/3/14 21:31	-3000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:32	-3000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:33	-2000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:34	-2000		0.405		0.480							
2011/3/14 21:35	-2000		0.405		0.480							
2011/3/14 21:38	-2000				0.480							
2011/3/14 21:42	-2000				0.480							
2011/3/14 21:55	-1800		0.405		0.470		5.36E+00		3.83E-01			
2011/3/14 22:00	-1600	削除	0.405		0.480		5.79E+00		3.95E-01			
2011/3/14 22:10	-1600		0.405		0.480	0.400	6.49E+00		5.04E-01			
2011/3/14 22:20	-1400		0.405		0.480	0.370	6.88E+00		5.06E-01			
2011/3/14 22:30	-1200		0.405		0.482	0.370	7.46E+00		5.51E-01			
2011/3/14 22:40	-700	削除	0.428		0.482	0.350	7.92E+00		7.35E-01			
2011/3/14 22:50	-1600		1.823		0.540	0.380	6.54E+00		1.01E+00			
2011/3/14 23:00	-1700		2.070		0.580	0.360						
2011/3/14 23:10	-2000		2.655		0.620	0.350						
2011/3/14 23:11	-2000		2.655		0.620	0.350						
2011/3/14 23:20			3.150				8.81E+00		6.61E+00			
2011/3/14 23:25			3.150		0.700		8.81E+00		6.61E+00			
2011/3/14 23:30			1.913		0.700	0.310	1.50E+01		7.40E+00			
2011/3/14 23:35			1.733		0.740	0.300						
2011/3/14 23:38			1.463			0.300						
2011/3/14 23:40			1.170		0.740	0.300						
2011/3/14 23:41			0.968		0.740	0.300						
2011/3/14 23:42			0.810		0.740	0.300	2.25E+01		9.11E+00			
2011/3/14 23:44			0.698		0.750	0.340	2.29E+01		9.12E+00			
2011/3/14 23:46			0.675		0.750	0.350	2.33E+01		9.11E+00			
2011/3/14 23:50			0.675		0.750	0.330	2.35E+01		9.07E+00			
2011/3/14 23:52			0.653		0.750	0.300	2.42E+01		9.04E+00			
2011/3/14 23:54			0.653		0.745	0.300	2.45E+01		9.10E+00			
2011/3/15 0:02					0.740							
2011/3/15 0:04					0.740							
2011/3/15 0:05			0.653		0.740	0.300						
2011/3/15 0:06			0.675		0.740	0.300						
2011/3/15 0:07			0.675		0.740	0.300						
2011/3/15 0:08			0.788		0.740	0.300						
2011/3/15 0:10			0.833		0.740	0.300						
2011/3/15 0:16			1.035		0.740	0.300						
2011/3/15 0:22			1.170		0.735	0.300						
2011/3/15 0:28			1.350		0.730	0.300						
2011/3/15 0:32			1.485		0.725	0.330						
2011/3/15 0:41			1.710		0.720	0.330						
2011/3/15 0:45			1.823									
2011/3/15 0:49			2.003									
2011/3/15 1:00			2.430									
2011/3/15 1:02			2.520									
2011/3/15 1:10			1.440		0.725							
2011/3/15 1:11			1.058		0.725	0.330						
2011/3/15 1:12			0.923									
2011/3/15 1:13			0.855		0.730	0.330						
2011/3/15 1:14			0.743		0.730	0.310						
2011/3/15 1:16			0.698		0.720	0.310						
2011/3/15 1:18			0.675		0.730	0.300	2.88E+01		8.08E+00			
2011/3/15 1:20			0.653		0.730	0.330	2.89E+01		8.12E+00			
2011/3/15 1:22			0.653		0.730	0.310	2.90E+01		8.13E+00			
2011/3/15 1:28			0.630		0.730	0.330	2.90E+01		7.96E+00			
2011/3/15 1:31			0.630		0.730	0.320	2.91E+01		7.81E+00			
2011/3/15 1:40			0.630		0.725	0.310	2.94E+01		7.84E+00			
2011/3/15 1:48			0.630		0.725	0.310						
2011/3/15 1:53			0.630		0.725	0.330	3.04E+01		7.56E+00			
2011/3/15 2:03			0.630		0.725	0.330	3.04E+01		7.40E+00			
2011/3/15 2:08			0.630		0.725	0.330	3.09E+01		7.37E+00			
2011/3/15 2:10			0.630		0.730	0.340	3.11E+01		7.27E+00			
2011/3/15 2:17			0.630		0.730	0.340	3.15E+01		7.15E+00			
2011/3/15 2:22			0.675		0.740	0.330	3.22E+01		7.00E+00			
2011/3/15 2:39			0.653		0.750	0.330	3.46E+01		6.96E+00			
2011/3/15 2:45			0.653		0.750	0.320	3.65E+01		6.88E+00			
2011/3/15 2:50			0.653		0.750	0.330	3.78E+01		6.82E+00			
2011/3/15 3:00			0.653		0.750	0.330	4.09E+01		6.60E+00			
2011/3/15 3:05			0.653		0.750	0.330	4.18E+01		6.58E+00			
2011/3/15 3:20			0.653		0.750	0.330	4.30E+01		6.42E+00			
2011/3/15 3:30			0.653		0.750	0.330	4.59E+01		6.31E+00			
2011/3/15 3:40			0.653		0.750	0.330	4.76E+01		6.23E+00			
2011/3/15 3:50			0.653		0.750	0.330	4.94E+01		6.22E+00			
2011/3/15 4:00			0.653		0.750	0.330	5.01E+01		6.09E+00			
2011/3/15 4:05			0.653		0.750	0.330	5.12E+01		5.87E+00			
2011/3/15 4:10			0.653		0.750	0.310	5.19E+01		5.72E+00			
2011/3/15 4:20			0.637		0.750	0.310	5.32E+01		5.65E+00			
2011/3/15 4:30			0.632		0.750	0.300	5.44E+01		5.58E+00			
2011/3/15 4:45			0.632		0.750	0.310	5.55E+01		5.52E+00			
2011/3/15 5:00			0.626		0.750	0.300	5.75E+01		5.29E+00			

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/15 5:15			0.623		0.740	0.300	5.83E+01		5.19E+00			
2011/3/15 5:30			0.621		0.730	0.310	5.95E+01		5.08E+00			
<u>2011/3/15 5:45</u>			<u>0.617</u>		<u>0.740</u>	<u>0.320</u>	<u>6.06E+01</u>		<u>5.00E+00</u>			
<u>2011/3/15 6:00</u>			<u>0.614</u>		<u>0.730</u>	<u>0.270</u>	<u>6.16E+01</u>		<u>4.89E+00</u>			
<u>2011/3/15 6:02</u>			<u>0.612</u>		<u>0.730</u>	<u>0.000</u>	<u>6.26E+01</u>		<u>4.80E+00</u>			S/C圧力 計器 不良
2011/3/15 6:10	-2800				0.730	0.000						
2011/3/15 6:20	-2700 <u>削除</u>		0.612		0.730	0.000	6.27E+01		4.80E+00			
2011/3/15 6:25	<u>-2300</u>		<u>0.610</u>		<u>0.730</u>	<u>0.000</u>	<u>4.30E+01</u>		<u>4.70E+00</u>			
2011/3/15 7:20	-2500		0.612		0.730	0.000						
<u>2011/3/15 11:25</u>	<u>-1200</u>		<u>0.270</u>		<u>0.155</u>		<u>4.56E+01</u>		<u>5.79E+00</u>			
2011/3/15 11:42	-1400		0.315		0.155		4.61E+01		5.52E+00			
2011/3/15 11:58	-1350		0.428		0.155 <u>削除</u>		4.65E+01		5.27E+00			
2011/3/15 13:00	-1700		0.608		0.415		4.77E+01		4.62E+00			
2011/3/15 15:25	-1950		<u>0.119</u>		0.275		1.35E+02		6.92E+00			
2011/3/15 15:50	<u>-1750</u>		0.117		<u>0.270</u>							
2011/3/15 16:10	<u>-1700</u>		0.119		0.270		1.38E+02		<u>6.49E+00</u>			
2011/3/15 18:43	-1200		0.099		0.250		1.22E+02		4.40E+00			
2011/3/16 1:24	-1400		-0.023		0.120		1.03E+02		3.68E+00			
2011/3/16 1:44	-1400		-0.023		0.120		1.02E+02		<u>3.66E+00</u>			
2011/3/16 1:54	-1400		-0.023		0.120		<u>1.02E+02</u>		3.65E+00			
2011/3/16 5:00	-1475		-0.038 <u>削除</u>		<u>0.125</u>		9.85E+01		3.67E+00			
2011/3/16 5:15	-1475		-0.041 <u>削除</u>		0.120		9.83E+01		3.69E+00			
2011/3/16 5:35	<u>-1450</u>		-0.041 <u>削除</u>		<u>0.040</u>		6.05E+01		2.43E+00			
<u>2011/3/16 6:10</u>	<u>-1425</u>		<u>-0.043</u>		<u>0.050</u>		<u>9.77E+01</u>		<u>3.63E+00</u>			
2011/3/16 6:55	-1400		-0.043 <u>削除</u>		<u>0.045</u>		9.72E+01		<u>3.57E+00</u>			
2011/3/16 12:35	-1400				<u>0.040</u>		9.38E+01		3.01E+00			
2011/3/16 15:30	-1400		-0.061 <u>削除</u>		0.075	0.145	9.24E+01		2.86E+00			
2011/3/16 20:00	-1400		-0.063 <u>削除</u>		0.075		9.03E+01		2.75E+00			
2011/3/16 20:20	-1400		-0.063 <u>削除</u>		0.075		9.03E+01		2.75E+00			
<u>2011/3/16 20:40</u>	<u>-1400</u>		<u>-0.063</u>		<u>0.075</u>		<u>9.03E+01</u>		<u>2.75E+00</u>			
2011/3/16 23:50	-1400		-0.063 <u>削除</u>		0.075							
2011/3/17 3:10	-1400		-0.065 <u>削除</u>		0.075		8.70E+01		2.65E+00			
2011/3/17 6:00	-1400		-0.068 <u>削除</u>		0.075		8.63E+01		<u>2.63E+00</u>			
2011/3/17 11:00	-1600		-0.029 <u>削除</u>		0.110		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 11:15	-1700		-0.029 <u>削除</u>		0.115		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 11:30	-1800		-0.029 <u>削除</u>		0.115		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 12:50	-1800		-0.027 <u>削除</u>		0.110		8.44E+01		2.43E+00			
2011/3/17 21:40	-1400				0.130		8.21E+01		2.40E+00			
2011/3/17 21:50	-1400				0.130		8.24E+01		2.41E+00			
2011/3/18 2:20	-1400		-0.018 <u>削除</u>		0.130		<u>8.02E+01</u>		2.40E+00			
2011/3/18 2:50	-1400		-0.016 <u>削除</u>		0.130		7.98E+01		2.40E+00			
2011/3/18 7:40	-1400		-0.014 <u>削除</u>		0.130		7.81E+01		2.37E+00			
2011/3/18 7:55	-1400		-0.014 <u>削除</u>		0.130		7.80E+01		2.37E+00			
2011/3/18 9:40	-1400		-0.009 <u>削除</u>		0.135		7.74E+01		2.36E+00			
2011/3/18 16:00	-1400		-0.002 <u>削除</u>		0.139		7.50E+01		2.34E+00			
2011/3/18 20:55	-1400		-0.002 <u>削除</u>		0.140		7.35E+01		2.33E+00			
2011/3/18 21:10	-1400		-0.005 <u>削除</u>		0.140		7.35E+01		2.32E+00			
2011/3/19 2:40	-1400		-0.005 <u>削除</u>		0.135		7.18E+01		2.30E+00			
2011/3/19 3:30	-1400		-0.005 <u>削除</u>		0.135		7.15E+01		2.30E+00			
2011/3/19 7:10	-1350		-0.005 <u>削除</u>		0.135		7.06E+01		2.29E+00			
2011/3/19 11:00	-1400	<u>-400</u>	-0.009 <u>削除</u>		0.135		6.96E+01		2.27E+00			
2011/3/19 16:30	-1300	<u>-300</u>	-0.009 <u>削除</u>		0.135		6.83E+01		2.26E+00			
2011/3/19 19:00	-1300	<u>-350</u>	-0.009 <u>削除</u>		0.135		6.76E+01		2.25E+00			
2011/3/19 22:30	-1350	<u>-400</u>	-0.009 <u>削除</u>		0.130		6.68E+01		2.20E+00			
2011/3/20 0:00	-1300	<u>-380</u>	-0.007 <u>削除</u>		0.130		6.58E+01		2.20E+00			
2011/3/20 4:50	-1300	<u>-380</u>	-0.014 <u>削除</u>		0.130		6.97E+01		2.18E+00			
2011/3/20 5:00	-1300	<u>-500</u>	-0.014 <u>削除</u>		0.130		6.47E+01		2.17E+00			
2011/3/20 10:00			-0.011 <u>削除</u>		0.130		6.36E+01		2.16E+00			
2011/3/20 11:00	-1400	<u>-400</u>	-0.016 <u>削除</u>		0.125		1.34E+01		2.15E+00			
2011/3/20 15:00	-1400	-400	-0.016	-0.020	0.125		6.25E+01		2.13E+00		0.060	
2011/3/20 22:00	-1400	-200	-0.018	-0.020	0.120		6.12E+01		2.11E+00		0.060	
2011/3/21 3:00	-1350	-250	-0.018	-0.020	0.120		6.01E+01		2.09E+00		0.060	
2011/3/21 8:00	-1350	-300	-0.020	-0.020	0.120		5.91E+01		2.06E+00		0.060	
2011/3/21 13:30	-1350	-200	-0.020	-0.025	0.120		5.83E+01		2.04E+00			
2011/3/21 14:00	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		5.81E+01		2.03E+00			
2011/3/21 14:25	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		5.81E+01		2.03E+00			
2011/3/22 0:15	-1400	-200	-0.025	-0.027	0.110		5.64E+01		1.99E+00			
2011/3/22 5:00	-1300	-100	-0.016	-0.018	0.110		5.55E+01		1.90E+00			
2011/3/22 6:00	-1350	0	-0.005	-0.029	0.110		5.54E+01		1.95E+00			
2011/3/22 10:30	-1350	0	-0.020	-0.023	0.110		5.47E+01		1.93E+00			
2011/3/22 11:20	-1350	175	-0.018	-0.018	0.110							
2011/3/22 15:30	-1300	-400	-0.029	-0.032	0.110		5.36E+01		1.90E+00			
2011/3/22 17:00	-1350	-150	-0.027	-0.032	0.110		5.35E+01		1.88E+00			
2011/3/22 18:00	-1350	-100	-0.029	-0.034	0.110		5.34E+01		1.88E+00			
2011/3/22 23:00	-1350	-500	-0.020	-0.043	0.110		5.28E+01		1.83E+00			
2011/3/23 4:20	-1300	0	-0.025	-0.025	0.110		5.20E+01		1.80E+00			
2011/3/23 9:00	-1300	-150	-0.023	-0.023	0.110		5.14E+01		1.76E+00			
2011/3/23 14:00	-1250	100	-0.036	-0.036	0.110		5.07E+01		1.67E+00			
2011/3/23 21:00	-1200	-550	-0.036	-0.036	0.110		4.98E+01		1.53E+00			
2011/3/24 1:00	-1200	-250	-0.025	-0.025	0.105		4.93E+01		1.49E+00			
2011/3/24 5:00	-1150	-100	-0.027	-0.027	0.110		4.88E+01		1.43E+00			
2011/3/24 9:00	-1150	-100	-0.135	-0.038	0.110		4.84E+01		1.40E+00		0.100	
2011/3/24 13:00	-1150	-200	-0.023	-0.025	0.100		4.79E+01		1.37E+00		0.100	
2011/3/24 17:00	-1200	-250	-0.036	-0.036	0.110		4.74E+01		1.36E+00			

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/3/24 20:00	-1100	0	-0.036	-0.036	0.100		4.71E+01		1.34E+00			
2011/3/24 22:00	-1150	-150	-0.020	-0.020	0.105		4.68E+01		1.39E+00			
2011/3/24 22:30	-1150	-50	-0.032	-0.032	0.105		4.68E+01		1.47E+00			
2011/3/25 0:00	-1400	-600	-0.025	-0.027	0.120		4.66E+01		1.50E+00			
2011/3/25 1:20	-1600	-750	-0.025	-0.027	0.120						0.120	
2011/3/25 2:00	-1300	-1400	-0.023	-0.025	0.120		4.64E+01		1.52E+00			
2011/3/25 2:30	-1200	-300										
2011/3/25 6:00	-1100	-200	-0.020	-0.020	0.120		4.59E+01		1.54E+00			0.100
2011/3/25 10:00	-1200	-500	-0.020	-0.020	0.120		4.56E+01		1.54E+00			
2011/3/25 14:00	-1400	-400	-0.016	-0.018	0.120		4.52E+01		1.54E+00			
2011/3/25 18:30	-1150	-250	-0.020	-0.018	0.120		4.47E+01		1.54E+00			
2011/3/25 23:00	-1150	-450	-0.009	-0.009	0.120		4.43E+01		1.53E+00			
2011/3/26 5:00	-1000	-300	-0.014	-0.014	0.120		4.38E+01		1.51E+00			
2011/3/26 9:30	-1100	-500	-0.014	-0.014	0.115		4.34E+01		1.49E+00			
2011/3/26 10:21	-1000	-500	-0.014	-0.014	0.115							
2011/3/26 10:40	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
2011/3/26 11:00	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
2011/3/26 11:30	-1100	-600	-0.025	-0.027	0.110		4.33E+01		1.49E+00			
2011/3/26 12:00	-1100	-700	-0.027	-0.027	0.110		4.32E+01		1.49E+00			
2011/3/26 13:00	-1200	-1000	-0.027	-0.027	0.110		4.32E+01		1.48E+00			
2011/3/26 17:30	-1150	-1600	-0.018	-0.038	0.110		4.28E+01		1.47E+00			
2011/3/26 17:50	-1150	-1650										
2011/3/26 18:00	-1200	-1600										
2011/3/26 18:10	-1200	-1600	-0.016	-0.016	0.110							
2011/3/26 18:30	-1200	-1550	-0.016	-0.016	0.110							
2011/3/26 19:00	-1200	-1650	-0.018	-0.016	0.110							
2011/3/26 21:00	-1200	-1850	-0.016	-0.018	0.110		4.26E+01		1.46E+00			
2011/3/27 1:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.160	4.22E+01		1.45E+00			
2011/3/27 5:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.040	4.19E+01		1.43E+00			
2011/3/27 9:00	-1200	-1850	-0.018	-0.020	0.110		4.16E+01		1.41E+00			
2011/3/27 15:30	-1250	-1900	-0.018	-0.020	0.110		4.11E+01		1.39E+00			
2011/3/27 16:20	-1150	-1850	-0.018	-0.020	0.110		4.11E+01		1.38E+00			
2011/3/27 17:50	-1200	-1900	-0.018	-0.020	0.110		4.10E+01		1.38E+00			
2011/3/27 18:40	-1400	-1850	-0.018	-0.020	0.110							
2011/3/27 19:00	-1250	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/27 19:20	-1300	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 19:40	-1400	-1900	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/27 20:00	-1400	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 20:20	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110		4.08E+01		1.37E+00			
2011/3/27 20:40	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 22:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.110		4.07E+01		1.37E+00		0.120	
2011/3/28 0:00	-1400	-2000	-0.020	-0.020	0.110		4.06E+01		1.36E+00			
2011/3/28 0:15	-1400	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 0:35	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 0:55	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.36E+00			
2011/3/28 1:15	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 3:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.37E+00		0.150	
2011/3/28 3:30	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.37E+00			
2011/3/28 4:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.110		4.05E+01		1.37E+00			
2011/3/28 7:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.105		4.05E+01		1.39E+00			
2011/3/28 12:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.04E+01		1.39E+00			
2011/3/28 17:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.04E+01		1.40E+00			
2011/3/28 21:00	-1500	-2100	-0.034	-0.034	0.100		4.04E+01		1.40E+00			
2011/3/29 1:00	-1500	-2050	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.39E+00		0.120	
2011/3/29 4:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.37E+00		0.120	
2011/3/29 7:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.36E+00		0.100	
2011/3/29 10:00	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100		4.04E+01		1.35E+00		0.110	
2011/3/29 13:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.05E+01		1.33E+00		0.110	
2011/3/29 16:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.04E+01		1.32E+00		0.120	
2011/3/29 19:00	-1500	-2100	-0.034	-0.032	0.100		4.02E+01		1.31E+00		0.120	
2011/3/29 22:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.01E+01		1.30E+00		0.110	
2011/3/30 1:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.01E+01		1.29E+00		0.100	
2011/3/30 4:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.00E+01		1.28E+00		0.110	
2011/3/30 7:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		3.99E+01		1.28E+00		0.100	
2011/3/30 10:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		3.98E+01		1.27E+00		0.110	
2011/3/30 10:30	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100							
2011/3/30 10:50	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 11:10	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 11:30	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.100		3.96E+01		1.26E+00		0.100	
2011/3/30 14:00	-1500	-2100	-0.025	-0.023	0.100							
2011/3/30 14:20	-1500	-2100	-0.027	-0.025	0.100							
2011/3/30 14:40	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
2011/3/30 15:00	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
2011/3/30 15:20	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
2011/3/30 16:00	-1500	-2050	-0.032	-0.032	0.100		3.95E+01		1.24E+00		0.130	
2011/3/30 18:00	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100		3.94E+01		1.23E+00		0.130	
2011/3/30 18:30	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
2011/3/30 22:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.120		3.92E+01		1.22E+00		0.100	
2011/3/31 0:00	-1500	-2050	-0.027	-0.025	0.110		3.91E+01		1.21E+00		0.110	
2011/3/31 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.025	0.110		3.89E+01		1.21E+00		0.100	
2011/3/31 4:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		3.87E+01		1.19E+00		0.100	
2011/3/31 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.86E+01		1.19E+00		0.110	
2011/3/31 8:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.110		3.85E+01		1.17E+00		0.120	
2011/3/31 10:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		3.84E+01		1.17E+00		0.130	

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力(MPa)	B系 原子炉圧力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A)(Sv/h)	CAMS D/W(B)(Sv/h)	CAMS S/C(A)(Sv/h)	CAMS S/C(B)(Sv/h)	中操線量(mSv/h)	備考
2011/3/31 12:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.79E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.80E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 16:00	-1500	-2100	-0.009	-0.011	0.110		3.79E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.78E+01		1.15E+00		0.110	
2011/3/31 20:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		3.78E+01		1.15E+00		0.110	
2011/3/31 22:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.77E+01		1.14E+00		0.110	
2011/4/1 0:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.76E+01		1.14E+00		0.110	
2011/4/1 2:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.75E+01		1.14E+00		0.120	
2011/4/1 4:00	-1500	-2050	-0.009	-0.009	0.115		3.73E+01		1.13E+00		0.090	
2011/4/1 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		3.72E+01		1.11E+00		0.110	
2011/4/1 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.014	0.110		3.71E+01		1.10E+00		0.120	
2011/4/1 10:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.70E+01		1.09E+00		0.100	
2011/4/1 12:00	-1500	-2050	-0.007	-0.007	0.110		3.69E+01		1.08E+00		0.100	
2011/4/1 16:00	-1500	-2050	-0.005	-0.005	0.115		3.67E+01		1.06E+00		0.110	
2011/4/1 20:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.65E+01		1.04E+00		0.120	
2011/4/2 0:30	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.63E+01		9.93E-01		0.130	
2011/4/2 4:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.61E+01		9.81E-01		0.130	
2011/4/2 8:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.59E+01		9.72E-01		0.110	
2011/4/2 12:00	-1500	-2100	-0.007	-0.007	0.110		3.57E+01		9.66E-01		0.120	
2011/4/2 16:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.110		3.55E+01		9.59E-01		0.130	
2011/4/2 20:00	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110		3.54E+01		9.53E-01		0.120	
2011/4/2 20:53	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110							
2011/4/2 21:03	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110							
2011/4/2 21:23	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110		3.53E+01		9.50E-01		0.120	
2011/4/2 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.110		3.53E+01		9.51E-01		0.130	
2011/4/3 3:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.105		3.50E+01		9.47E-01		0.100	
2011/4/3 7:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.105		3.45E+01		9.39E-01		0.110	
2011/4/3 9:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105		3.43E+01		9.35E-01		0.090	
2011/4/3 10:26	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.105							
2011/4/3 10:42	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
2011/4/3 10:47	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
2011/4/3 10:52	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105							
2011/4/3 11:30	-1500	-2050	-0.011	-0.011	0.110		3.43E+01		9.32E-01		0.120	
2011/4/3 12:30	-1450	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
2011/4/3 13:00	-1500	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
2011/4/3 14:00	-1500	-2050	-0.016	-0.016	0.110		3.39E+01		9.25E-01		0.130	
2011/4/3 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.105		3.38E+01		9.20E-01		0.100	
2011/4/4 0:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.105		3.34E+01		9.11E-01		0.100	
2011/4/4 6:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		3.30E+01		9.02E-01		0.080	
2011/4/4 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.100		3.28E+01		8.79E-01		0.090	
2011/4/4 18:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.100		3.26E+01		8.86E-01		0.080	
2011/4/5 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.100		3.24E+01		8.76E-01		0.100	
2011/4/5 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.100		3.21E+01		8.67E-01		0.090	
2011/4/5 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.100		3.19E+01		8.58E-01		0.080	
2011/4/5 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.100		3.17E+01		8.49E-01		0.080	
2011/4/6 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.100		3.15E+01		8.39E-01		0.080	
2011/4/6 6:00	-1450	-2100	-0.016	-0.020	0.100		3.13E+01		8.33E-01		0.090	
2011/4/6 12:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		3.11E+01		8.25E-01		0.090	
2011/4/6 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.018	0.100		3.10E+01		8.17E-01		0.090	
2011/4/7 0:00	-1500	-2050	-0.011	-0.018	0.100		3.08E+01		8.09E-01		0.070	
2011/4/7 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.100		3.06E+01		8.01E-01			
2011/4/7 12:00	-1500	-2050	-0.009	-0.016	0.100		3.05E+01		7.94E-01		0.080	
2011/4/7 18:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.100		3.03E+01		7.87E-01		0.070	
2011/4/7 19:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100						0.080	
2011/4/7 19:20	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 19:40	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 20:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 20:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 21:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100						0.070	
2011/4/7 21:30	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
2011/4/7 22:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
2011/4/8 0:00	-1500	-2100	-0.009	-0.014	0.100		3.10E+01		7.81E-01		0.090	
2011/4/8 3:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		3.00E+01		7.72E-01		0.080	
2011/4/8 6:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		2.99E+01		7.75E-01		0.090	
2011/4/8 9:00	-1500	-2050	-0.014	-0.018	0.100							
2011/4/8 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.100		2.94E+01		7.65E-01		0.080	
2011/4/8 15:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.095		2.96E+01		7.59E-01		0.080	
2011/4/8 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.96E+01		7.56E-01		0.080	
2011/4/8 21:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.95E+01		7.54E-01		0.080	
2011/4/9 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.94E+01		7.51E-01		0.100	
2011/4/9 3:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		2.94E+01		7.50E-01		0.070	
2011/4/9 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		2.93E+01		7.48E-01		0.070	
2011/4/9 9:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		2.93E+01		7.46E-01		0.080	
2011/4/9 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.92E+01		7.43E-01		0.080	
2011/4/9 16:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		2.91E+01		7.42E-01		0.080	
2011/4/9 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.095		2.91E+01		7.41E-01		0.070	
2011/4/9 20:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.095		2.91E+01		7.41E-01		0.070	
2011/4/9 22:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.90E+01		7.40E-01		0.070	
2011/4/10 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.39E-01		0.077	
2011/4/10 2:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.39E-01		0.077	
2011/4/10 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.38E-01		0.077	
2011/4/10 6:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.90E+01		7.37E-01		0.120	
2011/4/10 8:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.095		2.89E+01		7.35E-01		0.090	
2011/4/10 10:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.89E+01		7.34E-01		0.090	
2011/4/10 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.85E+01		7.32E-01		0.070	

福島第一・2号機 水位および圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
2011/4/10 14:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		2.86E+01		7.31E-01		0.095	
2011/4/10 16:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		2.87E+01		7.30E-01		0.090	
2011/4/10 18:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		2.87E+01		7.28E-01		0.110	
2011/4/10 20:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		2.86E+01		7.27E-01		0.110	
2011/4/10 22:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		2.86E+01		7.26E-01		0.095	
2011/4/11 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.86E+01		7.25E-01		0.100	
2011/4/11 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.027	0.090		2.86E+01		7.24E-01		0.100	
2011/4/11 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.85E+01		7.22E-01		0.120	
2011/4/11 6:00	-1500	-2050	-0.025	-0.029	0.090		2.85E+01		7.21E-01		0.110	
2011/4/11 12:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.095		2.84E+01		7.17E-01		0.120	
2011/4/11 18:30	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.095	0.105	2.80E+01		6.92E-01		0.090	
2011/4/12 0:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090	0.000	2.81E+01		6.85E-01		0.080	
2011/4/12 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.090		2.81E+01		6.81E-01		0.090	
2011/4/12 13:00	-1500	-2100	-0.027	-0.027	0.085		2.74E+01		6.72E-01		0.080	
2011/4/12 15:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.77E+01		6.72E-01		0.070	
2011/4/12 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.095		2.78E+01		6.70E-01		0.080	
2011/4/12 23:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		2.79E+01		6.63E-01		0.085	
2011/4/13 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		2.79E+01		6.56E-01		0.080	
2011/4/13 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		2.79E+01		6.53E-01		0.100	
2011/4/13 18:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.095		2.78E+01		6.48E-01		0.080	
2011/4/14 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		2.77E+01		6.45E-01		0.080	
2011/4/14 6:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.095		2.76E+01		6.41E-01		0.080	
2011/4/14 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.090		2.74E+01		6.37E-01		0.090	
2011/4/14 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.090		2.73E+01		6.33E-01		0.090	
2011/4/15 0:00	-1450	-2050	-0.018	-0.023	0.090		2.71E+01		6.29E-01		0.090	
2011/4/15 6:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.090		2.70E+01		6.24E-01		0.090	
2011/4/15 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		2.69E+01		6.20E-01		0.100	
2011/4/15 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.090		2.68E+01	3.04E+01	6.16E-01	5.62E+01	0.100	
2011/4/16 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.085		2.66E+01	3.02E+01	6.12E-01	7.00E+01	0.080	
2011/4/16 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		2.65E+01	3.01E+01	6.08E-01	1.33E+02	0.080	
2011/4/16 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		2.64E+01	3.00E+01	6.08E-01	1.35E+02	0.090	
2011/4/16 18:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.085		2.63E+01	2.99E+01	6.11E-01	1.27E+02	0.070	
2011/4/17 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.62E+01	2.98E+01	6.08E-01	1.13E+02	0.080	
2011/4/17 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.085		2.61E+01	2.96E+01	6.05E-01	1.18E+02	0.070	
2011/4/17 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.60E+01	2.95E+01	6.00E-01	1.21E+02	0.070	
2011/4/17 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.59E+01	2.94E+01	5.97E-01	1.08E+02	0.070	
2011/4/18 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.58E+01	2.93E+01	5.92E-01	1.08E+02	0.060	
2011/4/18 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.029	0.085		2.57E+01	2.92E+01	5.80E-01	1.01E+02	0.100	
2011/4/18 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		2.56E+01	2.91E+01	5.84E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/18 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		2.56E+01	2.91E+01	5.84E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/18 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.085		2.55E+01	2.90E+01	5.78E-01	8.54E+01	0.070	
2011/4/19 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.54E+01	2.89E+01	5.71E-01	9.72E+01	0.080	
2011/4/19 6:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.53E+01	2.88E+01	5.68E-01	1.14E+02	0.080	
2011/4/19 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.53E+01	2.87E+01	5.65E-01	1.08E+02	0.070	
2011/4/19 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.080		2.52E+01	2.86E+01	5.64E-01	9.92E+01	0.070	
2011/4/20 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.027	0.080		2.51E+01	2.85E+01	5.60E-01	8.93E+01	0.100	
2011/4/20 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.50E+01	2.84E+01	5.55E-01	1.05E+02	0.080	
2011/4/20 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.49E+01	2.83E+01	5.51E-01	1.03E+02	0.090	
2011/4/20 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.48E+01	2.81E+01	5.47E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/21 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.47E+01	2.81E+01	5.42E-01	1.08E+02	0.080	
2011/4/21 6:00	-1500	-2050	-0.023	-0.029	0.080		2.46E+01	2.80E+01	5.38E-01	1.09E+02	0.080	
2011/4/21 12:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.085		2.46E+01	2.79E+01	5.34E-01	1.14E+02	0.050	
2011/4/21 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.45E+01	2.78E+01	5.30E-01	1.20E+02	0.065	
2011/4/22 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.085		2.44E+01	2.77E+01	5.26E-01	1.32E+02	0.072	
2011/4/22 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.43E+01	2.76E+01	5.22E-01	1.37E+02	0.065	
2011/4/22 12:00	-1500	-2050	-0.023	-0.027	0.085		2.42E+01	2.75E+01	5.19E-01	1.36E+02	0.080	
2011/4/22 18:00	-1500	-2050	-0.027	-0.034	0.085		2.41E+01	2.74E+01	5.17E-01	1.35E+02	0.060	
2011/4/23 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.41E+01	2.73E+01	5.16E-01	1.32E+02	0.080	
2011/4/23 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.080		2.40E+01	2.70E+01	5.12E-01	1.35E+02	0.070	
2011/4/23 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.080		2.39E+01	2.68E+01	5.09E-01	1.36E+02	0.070	
2011/4/23 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.080		2.38E+01	2.67E+01	5.06E-01	1.28E+02	0.100	
2011/4/24 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.080		2.37E+01	2.66E+01	5.03E-01	1.26E+02	0.100	
2011/4/24 6:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.080		2.36E+01	2.65E+01	5.00E-01	1.10E+02	0.100	
2011/4/24 12:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.080		2.36E+01	2.65E+01	4.97E-01	1.15E+02	0.080	
2011/4/24 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.080	計器不良	2.35E+01	2.64E+01	4.96E-01	1.07E+02	0.070	