

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/11 19:30			削除			0.145					
<a href="#">2011/3/11 19:37</a>			<a href="#">7.170</a>								
2011/3/11 20:00			削除			0.145					
<a href="#">2011/3/11 20:07</a>			<a href="#">7.100</a>								
2011/3/11 20:15			削除			0.145					
2011/3/11 20:30			7.100			0.145					
<a href="#">3/11 20:??</a>			<a href="#">7.170</a>								
削除			削除		削除						
<a href="#">2011/3/11 21:10</a>			<a href="#">7.190</a>			<a href="#">0.155</a>					
2011/3/11 21:30			7.250								
2011/3/11 22:00			7.200								
<a href="#">2011/3/11 22:10</a>			<a href="#">7.260</a>								
2011/3/11 22:20			7.200								
2011/3/11 22:30			7.300								
削除			削除								
削除			削除								
<a href="#">2011/3/11 22:58</a>			<a href="#">7.300</a>								
2011/3/11 23:05			7.300								
<a href="#">2011/3/11 23:19</a>			<a href="#">7.380</a>								
削除			削除								
<a href="#">2011/3/11 23:35</a>			<a href="#">7.320</a>								
2011/3/11 23:50			<a href="#">7.340</a>								
<a href="#">2011/3/12 0:00</a>			<a href="#">7.340</a>			<a href="#">0.220</a>					
2011/3/12 0:30			7.350			<a href="#">0.230</a>					
2011/3/12 1:00			7.400			0.240					
2011/3/12 1:25			7.100			0.245					
<a href="#">2011/3/12 1:55</a>			<a href="#">7.370</a>			<a href="#">0.250</a>					
2011/3/12 2:30			7.340			<a href="#">0.265</a>					
2011/3/12 2:50											
<a href="#">2011/3/12 3:30</a>			<a href="#">7.400</a>			<a href="#">0.280</a>					
2011/3/12 3:40											
2011/3/12 3:55			7.470			0.285					
<a href="#">2011/3/12 4:19</a>			<a href="#">6.800</a>			<a href="#">0.290</a>					
<a href="#">2011/3/12 4:35</a>			<a href="#">7.400</a>			<a href="#">0.295</a>					
<a href="#">2011/3/12 4:55</a>			<a href="#">7.400</a>			<a href="#">0.300</a>					
2011/3/12 5:20			7.400			0.300					
2011/3/12 5:30			<a href="#">7.290</a>			0.305					
2011/3/12 5:55			7.430			<a href="#">0.310</a>					
2011/3/12 6:00			7.250			0.310					
2011/3/12 6:30			7.490			0.320					
2011/3/12 7:00			<a href="#">7.390</a>			<a href="#">0.330</a>					
2011/3/12 7:30			<a href="#">7.230</a>			0.340					
2011/3/12 8:30			7.520			0.350					
2011/3/12 8:30			7.520			0.350					
削除			削除		削除						
<a href="#">2011/3/12 9:10</a>			<a href="#">7.460</a>			<a href="#">0.360</a>					
2011/3/12 9:30			7.460			<a href="#">0.360</a>					
削除					削除		削除				
<a href="#">2011/3/12 11:23</a>			<a href="#">7.360</a>			<a href="#">0.360</a>					
2011/3/12 12:10			7.530			0.390	<a href="#">削除</a>				
2011/3/12 12:45			5.600			0.380	<a href="#">削除</a>				
<a href="#">2011/3/12 13:05</a>			<a href="#">4.800</a>			<a href="#">0.370</a>					
<a href="#">2011/3/12 13:14</a>			<a href="#">4.200</a>			<a href="#">0.365</a>					
2011/3/12 13:38			4.000			0.360					
2011/3/12 13:58			3.630			0.360					

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
<a href="#">2011/3/12 14:25</a>			<a href="#">3.560</a>		<a href="#">0.360</a>						
2011/3/12 17:00			2.900		0.300						
2011/3/12 18:30			1.350		0.280						
2011/3/12 19:00			0.950		0.285						
2011/3/12 19:42			0.820		0.280						
<a href="#">2011/3/12 20:00</a>			<a href="#">0.820</a>		<a href="#">0.280</a>						
2011/3/12 20:15			0.800		0.270						
<a href="#">2011/3/12 20:30</a>			<a href="#">0.820</a>								
<a href="#">2011/3/12 20:40</a>			<a href="#">0.820</a>								
2011/3/12 21:00			0.720								
2011/3/12 21:30			0.970								
2011/3/12 22:00			0.970		<a href="#">0.170</a>						
<a href="#">2011/3/12 22:30</a>			<a href="#">0.970</a>								
2011/3/12 23:00			0.960								
<a href="#">2011/3/12 23:30</a>			<a href="#">0.970</a>								
2011/3/13 0:00			0.970								
<a href="#">2011/3/13 0:30</a>			<a href="#">0.970</a>								
2011/3/13 1:00			0.970								
2011/3/13 2:00			0.850								
2011/3/13 2:44			0.580								
<a href="#">2011/3/13 3:00</a>			<a href="#">0.770</a>								
2011/3/13 3:44			4.100								
2011/3/13 5:00	-2000		7.380		0.360						
<a href="#">2011/3/13 5:10</a>	<a href="#">-2300</a>		<a href="#">7.350</a>		<a href="#">0.345</a>						
2011/3/13 5:25	-2400		7.270		0.355						
2011/3/13 6:00	-2600		7.390		0.390						
2011/3/13 6:30	-2800		7.390		0.425						
2011/3/13 6:50	-2850		7.350		0.440						
<a href="#">2011/3/13 7:05</a>	<a href="#">-2900</a>		<a href="#">7.350</a>		<a href="#">0.450</a>	<a href="#">0.430</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:10</a>	<a href="#">-2900</a>		<a href="#">7.340</a>		<a href="#">0.450</a>	<a href="#">0.430</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:15</a>	<a href="#">-2950</a>		<a href="#">7.340</a>		<a href="#">0.455</a>	<a href="#">0.435</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:25</a>	<a href="#">-2950</a>		<a href="#">7.330</a>		<a href="#">0.455</a>	<a href="#">0.435</a>					
<a href="#">削除</a>			<a href="#">削除</a>								
2011/3/13 7:30	-2950		7.330		<a href="#">0.460</a>	<a href="#">0.440</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:35</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.320</a>		<a href="#">0.460</a>	<a href="#">0.440</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:39</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.310</a>		<a href="#">0.460</a>	<a href="#">0.440</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:45</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.310</a>		<a href="#">0.460</a>	<a href="#">0.440</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:50</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.270</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
<a href="#">2011/3/13 7:55</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.260</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
2011/3/13 8:00	-3000		7.270		0.465	0.445					
<a href="#">2011/3/13 8:05</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.250</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
<a href="#">2011/3/13 8:10</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.250</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
<a href="#">2011/3/13 8:15</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.240</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
<a href="#">2011/3/13 8:20</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.240</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
2011/3/13 8:30	<a href="#">-3000</a>		7.240		0.465	0.445					
<a href="#">2011/3/13 8:35</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.240</a>		<a href="#">0.465</a>	<a href="#">0.445</a>					
<a href="#">2011/3/13 8:55</a>	<a href="#">-3000</a>		<a href="#">7.300</a>		<a href="#">0.470</a>	<a href="#">0.455</a>					
2011/3/13 9:10	1800		0.460		0.637	0.590					
<a href="#">2011/3/13 9:15</a>	<a href="#">900</a>	<a href="#">1150</a>	<a href="#">0.410</a>		<a href="#">0.630</a>	<a href="#">0.590</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:20</a>			<a href="#">0.390</a>		<a href="#">0.570</a>	<a href="#">0.520</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:20</a>			<a href="#">0.380</a>		<a href="#">0.560</a>	<a href="#">0.500</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:22</a>	<a href="#">700</a>	<a href="#">1300</a>	<a href="#">0.380</a>		<a href="#">0.550</a>	<a href="#">0.500</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:24</a>			<a href="#">0.360</a>		<a href="#">0.540</a>	<a href="#">0.490</a>					
2011/3/13 9:25	1000	1300	0.350		0.530	0.470					
<a href="#">2011/3/13 9:27</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">1100</a>	<a href="#">0.340</a>		<a href="#">0.500</a>	<a href="#">0.450</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:29</a>	<a href="#">1050</a>	<a href="#">1650</a>	<a href="#">0.340</a>		<a href="#">0.500</a>	<a href="#">0.450</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:30</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">900</a>	<a href="#">0.320</a>		<a href="#">0.480</a>	<a href="#">0.430</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:32</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">0.310</a>		<a href="#">0.475</a>	<a href="#">0.425</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:35</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">0.300</a>		<a href="#">0.470</a>	<a href="#">0.420</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:36</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">700</a>	<a href="#">0.290</a>		<a href="#">0.460</a>	<a href="#">0.410</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:37</a>	<a href="#">900</a>	<a href="#">800</a>	<a href="#">0.280</a>		<a href="#">0.450</a>	<a href="#">0.400</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:38</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">800</a>	<a href="#">0.280</a>		<a href="#">0.440</a>	<a href="#">0.390</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:40</a>	<a href="#">900</a>	<a href="#">700</a>	<a href="#">0.270</a>		<a href="#">0.435</a>	<a href="#">0.385</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:41</a>	<a href="#">900</a>	<a href="#">700</a>	<a href="#">0.260</a>		<a href="#">0.425</a>	<a href="#">0.375</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:43</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">800</a>	<a href="#">0.250</a>		<a href="#">0.420</a>	<a href="#">0.370</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:45</a>	<a href="#">800</a>	<a href="#">650</a>	<a href="#">0.250</a>		<a href="#">0.410</a>	<a href="#">0.360</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:47</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">0.250</a>		<a href="#">0.405</a>	<a href="#">0.355</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:49</a>	<a href="#">1000</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">0.240</a>		<a href="#">0.400</a>	<a href="#">0.350</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:53</a>	<a href="#">850</a>	<a href="#">1550</a>	<a href="#">0.230</a>		<a href="#">0.390</a>	<a href="#">0.335</a>					
2011/3/13 9:55	<a href="#">1000</a>	600	0.240		0.400	0.350					
<a href="#">2011/3/13 9:56</a>	<a href="#">850</a>	<a href="#">450</a>	<a href="#">0.210</a>		<a href="#">0.380</a>	<a href="#">0.330</a>					
<a href="#">2011/3/13 9:59</a>	<a href="#">500</a>	<a href="#">300</a>	<a href="#">0.210</a>		<a href="#">0.370</a>	<a href="#">0.320</a>					
<a href="#">2011/3/13 10:02</a>	<a href="#">2300</a>	<a href="#">2400</a>	<a href="#">0.380</a>		<a href="#">0.370</a>	<a href="#">0.330</a>					
2011/3/13 10:35	-200	-700	<a href="#">0.120</a>		0.280	0.230					

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/13 10:55	-900	-1200	0.100		0.270	0.220					
2011/3/13 11:25	0	1600	0.110		0.280	0.230					
2011/3/13 11:55	1000	1000	0.120								
2011/3/13 12:40	-1400	0	0.450		0.480	0.480					
2011/3/13 13:00	-1400	-2000	0.190		0.300	0.250					
2011/3/13 14:10	-1800	-2200	0.080		0.235	0.185					
2011/3/13 14:30	-1800	-2200	0.080		0.230	0.180					
2011/3/13 15:00	-1600	-2000	0.090		0.260	0.210					
2011/3/13 15:30	-1500	-1900	0.140		0.310	0.260					
2011/3/13 16:00	-1500	-2000	0.180		0.350	0.300					
2011/3/13 16:15	-1500	-2000	0.190		0.360	0.310					
2011/3/13 16:30	-1500	-1700	0.260		0.395	0.345					
2011/3/13 16:45	-1500	-1900	0.240		0.410	0.360					
2011/3/13 17:00	-1500	-1900	0.240		0.410	0.360					
2011/3/13 17:15	-1500	-1900	0.240		0.410	0.360					
2011/3/13 17:30	-1800	-2100	0.240		0.415	0.365					
2011/3/13 18:00	-1800	-2100	0.250		0.420	0.370					
2011/3/13 18:20	-1800	-2200	0.250		0.420	0.370					
2011/3/13 18:40	-1800	-2200	0.250		0.420	0.375					
削除	削除	削除	削除		削除	削除					
2011/3/13 19:00	-1800	-2200	0.250		0.425	0.375					
2011/3/13 19:30	-1800	-2200	0.250		0.425	0.375					
削除	削除	削除	削除		削除	削除					
2011/3/13 20:00	-1800	-2200	0.250		0.425	0.375					
2011/3/13 20:15	-1800	-2200			0.425	0.375					
2011/3/13 20:30	-1800	-2200			0.425	0.375					
2011/3/13 20:45	-1800	-2200			0.410	0.370					
2011/3/13 21:00	-1800	-2200			0.395	0.365					
2011/3/13 21:15	-1800	-2200			0.375	0.355					
2011/3/13 21:30	-1800	-2200			0.340	0.330					
2011/3/13 21:40	-1800	-2200			0.320	0.320					
2011/3/13 21:45	-1800	-2200			0.320	0.310					
2011/3/13 22:00	-1800	-2250			0.305	0.300					
2011/3/13 22:05	-1800	-2250			0.300	0.300					
2011/3/13 22:15	-1800	-2250			0.295	0.295					
削除	削除	削除			削除	削除					
2011/3/13 22:30	-1800	-2200			0.285	0.290					
2011/3/13 23:00	-1800	-2250	0.084	0.082	0.265	0.275					
2011/3/13 23:15	-1800	-2250			0.260	0.270					
2011/3/13 23:30	-1800	-2250	0.062	0.064	0.250	0.260					
2011/3/14 0:00	-1800	-2250	0.050	0.050	0.240	0.255					
2011/3/14 0:10	-1800	-2250			0.240	0.255					
2011/3/14 0:20	-1800	-2250			0.240	0.255					
2011/3/14 0:30	-1800	-2250	0.048	0.048	0.240	0.255					
2011/3/14 0:40	-1800	-2250			0.240	0.255					
2011/3/14 0:50	-1800	-2250			0.240	0.260					
2011/3/14 1:00	-1800	-2250	0.054	0.057	0.245	0.260					
2011/3/14 1:10	-1800	-2250			0.245	0.260					
2011/3/14 1:20	-1800	-2250			0.250	0.265					
2011/3/14 1:30	-1800	-2250	0.062	0.062	0.255	0.265					
2011/3/14 1:40	-1800	-2250			0.255	0.270					
2011/3/14 1:50	-1800	-2250			0.260	0.275					
2011/3/14 2:00	-1800	-2250	0.073	0.075	0.265	0.275					
2011/3/14 2:10	-1800	-2250			0.270	0.280					
2011/3/14 2:30	-1850	-2250	0.091	0.091	0.280	0.280					
2011/3/14 2:45	-1850	-2300	削除	削除	0.305	0.300					
2011/3/14 2:50	-1850	-2300			0.310	0.300					
2011/3/14 3:00	-1850	-2300	0.127	0.127	0.315	0.305					
2011/3/14 3:10	-1850	-2300			0.320	0.310					
2011/3/14 3:15	-1850										
2011/3/14 3:20	-1850	-2300			0.330	0.310					
2011/3/14 3:30	-1850	-2400	0.137	0.139	0.330	0.320					
2011/3/14 4:00	-1800	-2800	0.150	0.150	0.340	0.325					
2011/3/14 4:30	-1850	-3000	0.166	0.166	0.360	0.340					
2011/3/14 4:40	-1850	-3000			0.360	0.340					
2011/3/14 5:00	-2000	D.S.	0.171	0.171	0.365	0.345	1.58E+02		3.78E+00		
2011/3/14 5:30	-2000	D.S.			0.390	0.365					
2011/3/14 5:40	-1800	D.S.			0.410	0.390					
2011/3/14 6:00	-2350	D.S.	0.225	0.229	0.425	0.400	1.66E+02		3.77E+00		
2011/3/14 6:20	D.S.	D.S.			0.470	0.450					
2011/3/14 6:30	-100	-3500			0.495	0.470					
2011/3/14 7:00	O.S.	-3000	0.319	0.315	0.520	0.500	1.67E+02		4.00E+00		
2011/3/14 7:10	O.S.	-2700	0.303	0.307	0.510	0.490					
2011/3/14 7:15	1000	-2100	0.299	0.303	0.505	0.490					
2011/3/14 7:20	2000	-1600	0.298	0.299	0.500	0.480					
2011/3/14 7:25	1700	-1300	0.298	0.299	0.500	0.480					
2011/3/14 7:30	1500	-1400	0.298	0.301	0.500	0.480					
2011/3/14 7:35	1400	-1500	0.295	0.301	0.500	0.485					

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/14 7:40	1100	-800	0.293	0.301	0.500	0.480					
2011/3/14 7:45	800	-500	0.295	0.299	0.500	0.480					
2011/3/14 7:50	400	100	0.298	0.293	0.500	0.480					
2011/3/14 8:00	-1000	650	0.291	0.298	0.500	0.480	1.60E+02		4.40E+00		
2011/3/14 8:05	-800	2100	0.289	0.293	0.540	0.480					
2011/3/14 8:10	-500	2800	0.287	0.291	0.495	0.475					
2011/3/14 8:15	-200	3100	0.285	0.289	0.495	0.475					
2011/3/14 8:20	-200	2600	0.285	0.289	0.490	0.470					
2011/3/14 8:30	-1800	200	0.281	0.287	0.490	0.470					
2011/3/14 8:40	-1800	1200	0.289	0.287	0.490	0.470					
2011/3/14 8:45	-1700	1600	0.289	0.285	0.490	0.475	1.57E+02		4.56E+00		
2011/3/14 8:55	-1700	2500	0.285	0.291	0.490	0.475	1.58E+02		4.53E+00		
2011/3/14 9:05	-1500	2800	0.287	0.291	0.490	0.475	1.57E+02		4.50E+00		
2011/3/14 9:10	-1700	3100	0.287	0.293	0.495	0.475	1.57E+02		4.49E+00		
2011/3/14 9:15	-1500	2500	0.289	0.295	0.495	0.475	1.57E+02		4.47E+00		
2011/3/14 9:20	-1500	1700	0.293	0.298	0.495	0.480	1.56E+02		4.42E+00		
2011/3/14 9:25	-1500	1100	0.295	0.299	0.500	0.480	1.56E+02		4.42E+00		
2011/3/14 9:30	-1500	800	0.298	0.301	0.500	0.480	1.55E+02		4.36E+00		
2011/3/14 9:35	-1500	200	0.299	0.301	0.500	0.485	1.55E+02		4.39E+00		
2011/3/14 9:40	-1500	-400	0.299	0.303	0.500	0.485	1.56E+02		4.48E+00		
2011/3/14 9:45	-1500	-400	0.299	0.305	0.500	0.485	1.55E+02		4.55E+00		
2011/3/14 9:50	-1400	-400	0.301	0.307	0.500	0.485	1.55E+02		4.55E+00		
2011/3/14 9:55	-1500	800	0.303	0.309	0.505	0.490	1.54E+02		4.47E+00		
2011/3/14 10:00	-1400	-300	0.305	0.311	0.510	0.490	1.54E+02		4.41E+00		
2011/3/14 10:05	-1500	800	0.309	0.314	0.510	0.495	1.54E+02		4.40E+00		
2011/3/14 10:10	-1600	-200	0.309	0.315	0.515	0.495	1.55E+02		4.38E+00		
2011/3/14 10:15	-1700	600	0.314	0.317	0.515	0.495	1.54E+02		4.35E+00		
2011/3/14 10:20	-1400	-100	0.315	0.319	0.520	0.500	1.54E+02		4.28E+00		
2011/3/14 10:25	-1700	-500	0.315	0.321	0.520	0.500	1.54E+02		4.30E+00		
2011/3/14 10:30	-1500	-1000	0.315	0.321	0.520	0.500	1.54E+02		4.35E+00		
2011/3/14 10:35	-1600	-600	0.315	0.321	0.520	0.500	1.54E+02		4.35E+00		
2011/3/14 10:40	-1700	0	0.315	0.321	0.520	0.500	1.55E+02		4.34E+00		
2011/3/14 10:45	-1700	-100	0.315	0.321	0.520	0.500	1.55E+02		4.35E+00		
2011/3/14 10:50	-1800	-400	0.317	0.323	0.520	0.500	1.54E+02		4.35E+00		
2011/3/14 10:55	-1500	-600	0.317	0.323	0.520	0.500	1.54E+02		4.34E+00		
2011/3/14 11:02	-1400	3200	0.291	0.285	0.480	0.470					
2011/3/14 11:15	-1600	O.S.	0.195	0.203	0.380	0.390					
削除	削除		削除	削除	削除	削除					
2011/3/14 11:20	-1800	O.S.	0.166	0.175	0.360	0.380					
2011/3/14 11:25	-1800	O.S.	0.175	0.180	0.360	0.380					
2011/3/14 11:30	-1800	O.S.	0.166	0.175	0.360	0.380			0.380		
2011/3/14 11:35	-1800	O.S.	0.164	0.171	0.360	0.380					
2011/3/14 11:45	-1800	-2200	0.169	0.175	0.360	0.380					
2011/3/14 11:55	-1800	-2200	0.173	0.180	0.360	0.380					
2011/3/14 12:05	-1800	-2200	0.180	0.187	0.370	0.390					
2011/3/14 12:15	-1800	-2200	0.189	0.190	0.380	0.390					
2011/3/14 12:30	-1800	-2200	0.205	0.219	0.400	0.405					
2011/3/14 12:40	-1800	-2200	0.214	0.219	0.405	0.410					
2011/3/14 12:50	-1800	-2200	0.223	0.229	0.415	0.420					
2011/3/14 13:00	-1800	-2200	0.233	0.237	0.430	0.430					
2011/3/14 13:10	-1800	-2200	0.241	0.247	0.440	0.430					
2011/3/14 13:20	-1800	-2200	0.247	0.251	0.445	0.440					
2011/3/14 13:30	-1800	-2200	0.251	0.255	0.450	0.440					
2011/3/14 13:40	-1800	-2200	0.255	0.259	0.450	0.445					
2011/3/14 13:50	-1800	-2200	0.257	0.261	0.450	0.445					
2011/3/14 14:00	-1800	-2200	0.261	0.265	0.460	0.450					
2011/3/14 14:10	-1800	-2200	0.267	0.269	0.460	0.455					
2011/3/14 14:20	-1800	-2200	0.273	0.275	0.470	0.460					
2011/3/14 14:30	-1800	-2200	0.273	0.277	0.470	0.460					
2011/3/14 14:40	-1800	-2200	0.275	0.279	0.475	0.465					
2011/3/14 14:50	-1800	-2300	0.277	0.281	0.480	0.470					
2011/3/14 15:00	-1800	-2200	0.279	0.281	0.480	0.470					
2011/3/14 15:10	-1800	-2200	0.279	0.281	0.480	0.470					
2011/3/14 15:20	-1800	-2200	0.281	0.283	0.480	0.470					
2011/3/14 15:30	-1800	-2200	0.281	0.283	0.480	0.470					
2011/3/14 15:40	-1800	-2200	0.283	0.285	0.480	0.470					
2011/3/14 15:50	-1800	-2200	0.285	0.285	0.480	0.475					
2011/3/14 16:00	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475					
2011/3/14 16:10	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475					
2011/3/14 16:20	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475					
2011/3/14 16:30	-1800	-2200	0.285	0.287	0.480	0.475					
2011/3/14 16:40	-1800	-2200	0.279	0.264	0.475	0.470					
2011/3/14 16:50	-1800	-2200	0.259	0.261	0.460	0.450					
2011/3/14 17:00	-1800	-2200	0.247	0.247	0.440	0.440					
2011/3/14 17:10	-1800	-2200	0.233	0.235	0.430	0.430					
2011/3/14 17:20	-1800	-2200	0.223	0.225	0.420	0.420			0.020		
2011/3/14 17:30	-1800	-2200	0.213	0.213	0.400	0.400	D.S.				
2011/3/14 17:40	-1800	-2200	0.205	0.205	0.400	0.400	D.S.				

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位(燃料域)(A)(mm)	原子炉水位(燃料域)(B)(mm)	A系 原子炉圧力(MPa)	B系 原子炉圧力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A)(Sv/h)	CAMS D/W(B)(Sv/h)	CAMS S/C(A)(Sv/h)	CAMS S/C(B)(Sv/h)	中操線量(mSv/h)
2011/3/14 17:50	-1800	-2200	0.195	0.195	0.385	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:00	-1850	-2200	0.191	0.191	0.380	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:10	-1900	-2300	0.185	0.185	0.370	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:20	-1850	-2300	0.180	0.180	0.370	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:30	-1850	-2300	0.179	0.179	0.370	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:40	-1900	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 18:50	-1900	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 19:00	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 19:10	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 19:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 19:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:00	-1900	-2300	0.175	0.175	0.355	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:10	-1900	-2300	0.175	0.175	0.355	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:40	-1850	-2300	0.173	0.173	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 20:50	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 21:00	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 21:10	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 21:20	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 21:30	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 21:40	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 22:00	-1850	-2300	0.177	0.177	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 22:15	-1850	-2300	0.179	0.179	0.360	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 22:30	-1900	-2300	0.180	0.180	0.360	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/14 22:40</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.185</u>	<u>0.185</u>	<u>0.370</u>	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 22:45	-1900	-2300	0.185	0.185	0.370						
2011/3/14 23:00	-1900	-2300	0.189	0.189	0.370	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 23:15	-1900	-2300	0.193	0.193	0.370	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 23:30	-1850	-2300	0.195	0.195	0.380	<u>D.S.</u>					
2011/3/14 23:45	-1900	-2300	0.201	0.198	0.395	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 0:00	-1900	-2300	0.203	0.203	0.390	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 0:15	-1900	-2300	0.207	0.205	0.390	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 0:30	-1900	-2300	0.211	0.211	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 0:45	-1900	-2300	0.211	0.211	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 1:00	-1900	-2300	<u>0.211</u>	0.213	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 1:15	-1800	-2200	0.214	0.214	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 1:30	-1800	-2300	0.214	0.214	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 1:45	-1850	-2300	0.219	0.219	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 2:00	-1900	-2300	0.221	0.221	0.400	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 2:15	-1900	-2300	0.221	0.221	0.410	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 2:30	-1900	-2300	0.225	0.223	0.405	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 2:45	-1900	-2300	0.227	0.227	0.405	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 3:00	-1900	-2300	0.229	0.229	0.410	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 3:10	-1900	-2300	0.233	0.233	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 3:45	-1900	-2300	0.233	0.233	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 4:00	-1900	-2300	0.235	0.235	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 4:15	-1900	-2300	0.235	0.235	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 4:30	-1800	-2300	0.233	0.233	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 4:47	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 5:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 5:30	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415	-					
2011/3/15 6:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415	-					
2011/3/15 11:20	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 11:30	-1900	-2300	0.235	0.235	0.420	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 11:50	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 13:00	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 16:00	-1900	-2300	0.227	0.227	0.415	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/15 20:45</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.170</u>	<u>0.170</u>	<u>0.340</u>	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/15 20:55</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.170</u>	<u>0.170</u>	<u>0.340</u>	<u>D.S.</u>					
2011/3/15 21:05	-1900	-2300	0.161	0.170	0.335	<u>D.S.</u>					
2011/3/16 1:35	-1900	-2300	0.146	0.151	0.320	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 2:05</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.143</u>	<u>0.149</u>	<u>0.320</u>	<u>D.S.</u>					
2011/3/16 2:20	-1900	-2300	0.143	0.149	0.320	<u>D.S.</u>					
2011/3/16 6:15	-1900	-2300	0.117	0.117	0.295	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 9:10</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.128</u>	<u>0.134</u>	<u>0.305</u>	<u>D.S.</u>					
2011/3/16 9:20	-1900	-2300	0.100	0.104	0.275	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 9:30</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.094</u>	<u>0.098</u>	<u>0.270</u>	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 9:40</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.094</u>	<u>0.090</u>	<u>0.265</u>	<u>D.S.</u>					
2011/3/16 9:55	-1900	-2300	0.083	0.090	0.260	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 10:00</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.077</u>	<u>0.077</u>	<u>0.250</u>	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 10:10</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.073</u>	<u>0.078</u>	<u>0.250</u>	<u>D.S.</u>					
<u>2011/3/16 10:20</u>	<u>-1900</u>	<u>-2300</u>	<u>0.068</u>	<u>0.075</u>	<u>0.245</u>	<u>D.S.</u>					

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/16 10:30	-1900	-2300	0.072	0.079	0.245	D.S.					
2011/3/16 11:45	-1900	-2300	0.051	0.058	0.225	D.S.					
2011/3/16 12:20	-1900	-2300	0.056	0.061	0.230	D.S.					
2011/3/16 12:35	-1900	-2300	0.056	0.061	0.230	D.S.					
2011/3/16 12:40	-1900	-2300	0.056	0.061	0.230	D.S.					
2011/3/16 12:45	-1900	-2300	0.056	0.061	0.230	D.S.					
2011/3/16 14:35	-1900	-2300	0.043	0.051	0.220	D.S.					
2011/3/16 14:45	-1900	-2300	0.043	0.051	0.220	D.S.					
2011/3/16 19:25	-1900	-2300	0.036	0.041	0.190	D.S.					
2011/3/16 20:40	-1900	-2300	0.041	0.041	0.190	D.S.					
2011/3/16 23:50	-1950	-2300	0.009	0.015	0.185	D.S.					
2011/3/17 0:07	-1950	-2300	0.010	0.017	0.185	D.S.					
2011/3/17 3:05	-1950	-2300	0.022	0.030	0.200	D.S.					
2011/3/17 3:20	-1950	-2300	0.022	0.030	0.200	D.S.					
2011/3/17 4:00	-1950	-2300	0.022	0.030	0.200	D.S.					
2011/3/17 6:15	-1900	-2300	0.022	0.030	0.200	0.010					
2011/3/17 6:30	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.095					
2011/3/17 6:45	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.325					
2011/3/17 6:50	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.225					
2011/3/17 6:55	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.125					
2011/3/17 7:00	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.190					
2011/3/17 7:05	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.270					
2011/3/17 7:10	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.170					
2011/3/17 7:15	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.385					
2011/3/17 7:20	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.070					
2011/3/17 7:25	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.550					
2011/3/17 7:30	-1900	-2300	0.024	0.034	0.200	0.415					
2011/3/17 7:35	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.050					
2011/3/17 7:45	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.190					
2011/3/17 7:55	-1900	-2350	0.026	0.034	0.200	0.415					
2011/3/17 8:15	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.150					
2011/3/17 8:30	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.250					
2011/3/17 8:45	-1900	-2300	0.026	0.036	0.200	0.280					
2011/3/17 11:06	-1950	-2300	0.013	0.024	0.190	0.325					
2011/3/17 11:10	-1950	-2300	0.013	0.022	0.190	D.S.					
2011/3/17 16:10	-1950	-2300			0.170	D.S.					
2011/3/17 16:17	-1950	-2300			0.170	D.S.					
2011/3/17 16:25	-1950	-2300	0.005	0.017	0.170	D.S.					
2011/3/17 16:35	-1950	-2300	0.005	0.017	0.170	D.S.					
2011/3/17 21:35	-1950	-2300	-0.030	-0.017	0.150	D.S.					
2011/3/17 21:50	-1950	-2300	0.010	0.008	0.150	D.S.					
2011/3/17 22:00	-1950	-2300	-0.009	0.005	0.150	D.S.					
2011/3/18 2:00	-2000	-2300	-0.007	0.009	0.150	D.S.					
2011/3/18 2:20	-2000	-2300	-0.009	0.009	0.150	D.S.					
2011/3/18 2:30	-2000	-2300	-0.005	0.013	0.155	D.S.					
2011/3/18 2:45	-2000	-2300	-0.005	0.013	0.155	D.S.					
2011/3/18 7:20	-1900	-2300	-0.010	0.007	0.150	D.S.					
2011/3/18 7:30	-1900	-2300	-0.007	0.009	0.150	D.S.					
2011/3/18 7:50	-1900	-2300	-0.009	0.009	0.150	D.S.					
2011/3/18 8:00	-1900	-2300	-0.005	0.009	0.150	D.S.	削除	削除	削除	削除	
2011/3/18 11:50	-1900	-2300	0.000	-0.017	0.155	D.S.	5.44E+01	9.52E+01	3.40E+00	3.81E+00	
2011/3/18 12:15	-2000	-2300	0.000	-0.017	0.155	D.S.	1.05E+02	9.52E+01	5.90E+00	3.81E+00	
2011/3/18 12:35	-2000	-2300	0.000	-0.017	0.155	D.S.	1.05E+02	9.52E+01	5.90E+00	3.81E+00	
2011/3/18 15:45	-2000	-2300	0.015	-0.015	0.160	D.S.	1.02E+02	9.33E+01	5.28E+00	3.71E+00	0.4
2011/3/18 15:55	-2000	-2300	0.015	-0.015	0.160	D.S.	1.02E+02	9.33E+01	5.28E+00	3.71E+00	
2011/3/18 20:50	-1900	-2300	0.017	-0.015	0.160	D.S.	9.68E+01	9.07E+01	5.10E+00	3.58E+00	
2011/3/18 21:05	-1900	-2300	0.015	-0.015	0.160	D.S.	9.64E+01	9.06E+01	5.09E+00	3.58E+00	
2011/3/19 2:10	-3200	-3300	0.020	-0.143	0.055	D.S.	9.21E+01	8.41E+01	4.90E+00	3.46E+00	
2011/3/19 2:25	-3200	-3350	0.020	-0.143	0.055	D.S.	9.24E+01	8.58E+01	4.90E+00	3.45E+00	
2011/3/19 2:40	-3250	-3350	0.019	-0.015	0.050	D.S.	9.19E+01	8.56E+01	4.89E+00	3.45E+00	
2011/3/19 2:55	-3300	-3400	0.019	-0.015	0.045	D.S.	9.19E+01	8.53E+01	4.88E+00	3.44E+00	
2011/3/19 3:11	-3350	-3400	0.026	-0.015	0.040	D.S.	9.14E+01	8.51E+01	4.88E+00	3.44E+00	
2011/3/19 4:40			D/S	D/S			8.99E+01	8.40E+01	4.36E+00	3.21E+00	
2011/3/19 5:40	-1650	-2300	0.010	0.043	0.190	D.S.	9.09E+01	8.33E+01	3.70E+00	3.15E+00	
2011/3/19 6:00	-1300	-2300	0.005	0.041	0.185	D.S.	8.86E+01	8.32E+01	3.78E+00	3.11E+00	
2011/3/19 6:10	-1200	-2300	0.005	0.043	0.185	D.S.	8.83E+01	8.31E+01	3.76E+00	3.09E+00	
2011/3/19 8:00	-2400	-2300	0.009	0.044	0.180	D.S.	8.74E+01	8.27E+01	3.72E+00	3.06E+00	
2011/3/19 8:20	-2700	-2300	0.015	0.053	0.190	D.S.	8.97E+01	8.25E+01	3.80E+00	3.13E+00	
2011/3/19 8:30	-2600	-2300	0.013	0.051	0.190	D.S.	8.95E+01	8.24E+01	3.83E+00	3.12E+00	0.35
2011/3/19 11:00	-1950	-2300	0.017	-0.019	0.160	D.S.					
2011/3/19 11:15	-1950	-2300	0.015	-0.022	0.160	D.S.					0.32
2011/3/19 16:35	-1950	-2300	0.060	-0.026	0.190	D.S.	7.63E+01	7.76E+01	3.52E+00	3.31E+00	
2011/3/19 16:50	-1950	-2300	0.084	-0.043	0.210	D.S.	7.85E+01	7.79E+01	3.90E+00	3.68E+00	
2011/3/19 17:25	削除	削除	削除	削除	削除	削除	削除	削除	削除	削除	
2011/3/19 17:25	-1850	-2300	0.081	-0.047	0.210	D.S.	7.84E+01	7.78E+01	3.85E+00	3.49E+00	
2011/3/19 21:30	-1950	-2250	0.112	0.081	0.255	D.S.					0.33
2011/3/19 21:55	-1950	-2250	0.115	0.083	0.255	D.S.					0.33
2011/3/20 0:25	-1950	-2350	0.136	0.104	0.270	D.S.	6.12E+01	6.70E+01	3.24E+00	3.39E+00	0.3

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字: エラー修正  
 青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、  
 複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/20 0:50	-1950	-2350	0.138	0.102	0.280	D.S.	6.59E+01	6.71E+01	3.10E+00	3.35E+00	0.3
2011/3/20 1:10	-1950	-2350	0.141	0.107	0.280	D.S.	6.70E+01	6.80E+01	3.12E+00	3.37E+00	0.3
2011/3/20 3:10	-1950	-2250	0.187	0.151	0.320	0.180	7.20E+01	6.47E+01	3.08E+00	3.04E+00	0.33
2011/3/20 4:10	-1950	-2300	0.197	0.163	0.335	0.060	7.05E+01	6.45E+01	3.07E+00	2.88E+00	0.33
2011/3/20 4:30	-1950	-2300	0.204	0.170	0.340	0.050	6.96E+01	6.47E+01	3.07E+00	2.86E+00	0.33
2011/3/20 9:55	-1950	-2350	0.180	0.146	0.320	0.400	7.08E+01	6.31E+01	2.30E+00	2.31E+00	0.33
2011/3/20 10:10	-1950	-2350	0.175	0.136	0.310	0.400	7.11E+01	6.29E+01	2.23E+00	2.25E+00	0.33
2011/3/20 10:35	-1950	-2300	0.170	0.132	0.310	0.400	7.08E+01	6.28E+01	2.18E+00	2.23E+00	0.33
2011/3/20 11:00	-1950	-2250	0.179	0.141	0.310	0.400	7.09E+01	6.28E+01	2.20E+00	2.25E+00	0.33
2011/3/20 15:00	-1600	-2000	0.155	0.121	0.300	0.315	7.20E+01	6.30E+01	2.02E+00	2.11E+00	0.33
2011/3/20 15:35	-1550	-2000	0.158	0.117	0.290	0.125	7.18E+01	6.29E+01	2.01E+00	2.09E+00	0.33
2011/3/20 16:00	-1650	-2000	0.153	0.112	0.290	0.400	7.17E+01	6.28E+01	2.00E+00	2.08E+00	0.33
2011/3/20 19:40	-2000	-2000	0.095	0.056	0.230	D.S.	7.11E+01	6.27E+01	1.93E+00	2.05E+00	0.33
2011/3/20 19:50	-2000	-2000	0.095	0.056	0.230	D.S.	7.11E+01	6.27E+01	1.93E+00	2.05E+00	0.33
2011/3/20 20:00	-1625	-1900	0.094	0.049	0.225	D.S.	7.10E+01	6.25E+01	1.92E+00	2.05E+00	0.33
2011/3/21 1:25	-1700	-2000	8.968	-0.005	0.180	D.S.	6.99E+01	6.14E+01	1.88E+00	2.00E+00	0.31
2011/3/21 1:45	-1650	-2000	11.571	-0.010	0.170	D.S.	6.97E+01	6.12E+01	1.88E+00	2.00E+00	0.3
2011/3/21 2:30	-1650	-2000	10.774	-0.009	0.170	D.S.	6.96E+01	6.10E+01	1.87E+00	2.00E+00	0.29
2011/3/21 4:00	-1650	-1950	0.202	-0.026	0.160	D.S.	6.92E+01	6.05E+01	1.88E+00	1.99E+00	0.29
2011/3/21 10:00	-2550	-2750	-0.500	-0.043	0.120	D.S.	6.74E+01	5.90E+01	1.86E+00	1.87E+00	0.29
2011/3/21 12:15	-1600	-2000	0.041	-0.078	0.120	D.S.	6.72E+01	5.86E+01	1.83E+00	1.85E+00	0.29
2011/3/21 14:40	-1550	-2025	0.043	-0.083	0.110	D.S.	6.63E+01	5.76E+01			0.28
2011/3/21 14:55	-1550	-2025	0.043	-0.083	0.110	D.S.					0.28
2011/3/21 23:40	-1500	-2300	0.039	-0.094	0.100	D.S.					0.28
2011/3/22 0:15	-1575	-2250	0.041	-0.094	0.100	D.S.					0.28
2011/3/22 5:15	-1550	-2350	0.036	-0.095	0.100	D.S.					0.28
2011/3/22 5:30	-1575	-2350	0.036	-0.095	0.100	D.S.					0.28
2011/3/22 10:20	-1575	-2325	0.036	-0.094	0.100	D.S.					0.26
2011/3/22 10:35	-1575	-2350	0.034	-0.095	0.100	D.S.	6.00E+01	5.28E+01	1.58E+00	1.59E+00	0.26
2011/3/22 17:10	-1525	-2250	0.036	-0.094	0.100	D.S.					0.24
2011/3/22 17:40	-1525	-2250	0.034	-0.094	0.100	D.S.					0.24
2011/3/22 22:00	-1750	-2350	0.036	-0.094	0.100	D.S.					0.24
2011/3/22 22:40	-1750	-2350	0.036	-0.094	0.100	D.S.	6.10E+01	5.15E+01	1.69E+00	1.59E+00	0.24
2011/3/23 3:00	-1900	-2300	0.032	-0.098	0.100	D.S.	6.05E+01	5.05E+01	1.75E+00	1.60E+00	0.24
2011/3/23 4:00	-1900	-2300	0.034	-0.095	0.100	D.S.	6.05E+01	5.04E+01	1.75E+00	1.60E+00	0.24
2011/3/23 8:20	-1800	-2300	0.034	-0.098	0.100	D.S.	6.02E+01	4.95E+01	1.74E+00	1.57E+00	0.24
2011/3/23 8:50	-1900	-2300	0.032	-0.098	0.100	D.S.	6.02E+01	4.94E+01	1.74E+00	1.57E+00	0.25
2011/3/23 9:10	-1800	-2300	0.032	-0.098	0.100	D.S.	6.02E+01	4.93E+01	1.74E+00	1.56E+00	0.25
2011/3/23 13:40	-1800	-2300	0.041	-0.094	0.100	D.S.	5.95E+01	4.85E+01	1.72E+00	1.54E+00	0.23
2011/3/23 21:10	-1700	-2300	0.041	-0.095	D.S.	D.S.	5.88E+01	4.73E+01	1.69E+00	1.51E+00	0.2
2011/3/23 21:40	-1800	-2300	0.036	-0.098	D.S.	D.S.	5.87E+01	4.72E+01	1.68E+00	1.51E+00	0.2
2011/3/24 2:20	-1800	-2300	0.041	-0.092			5.81E+01	4.65E+01	1.66E+00	1.50E+00	0.23
2011/3/24 2:40	-1800	-2300	0.039	-0.092			5.79E+01	4.64E+01	1.66E+00	1.50E+00	0.22
2011/3/24 6:20	-1800	-2300	0.039	-0.090	0.108	0.196	5.80E+01	4.59E+01	1.64E+00	1.49E+00	0.21
2011/3/24 6:35	-1800	-2300	0.039	-0.090	0.108	0.196	5.72E+01	4.57E+01	1.64E+00	1.49E+00	0.2
2011/3/24 10:00	-1900	-2300	0.036	-0.094	0.107	0.198	5.59E+01	4.50E+01	1.62E+00	1.48E+00	0.2
2011/3/24 10:20	-1900	-2300	0.034	-0.094	0.107	0.199	5.59E+01	4.49E+01	1.62E+00	1.47E+00	0.2
2011/3/24 18:00	-1850	-2300	0.036	-0.095	0.107	0.200	5.33E+01	4.37E+01	1.45E+00	1.59E+00	0.3
2011/3/24 21:40	-1900	-2300	0.041	-0.092	0.107	0.199	5.47E+01	4.28E+01	1.57E+00	1.42E+00	0.25
2011/3/24 22:00	-1800	-2300	0.030	-0.098	0.107	0.200	5.29E+01	4.28E+01	1.56E+00	1.42E+00	0.24
2011/3/24 23:30	-1700	-2300	0.039	-0.092	0.109	0.198	5.20E+01	4.25E+01	1.55E+00	1.41E+00	0.25
2011/3/25 0:30	-1700	-2300	0.041	-0.092	0.109	0.197	5.18E+01	4.24E+01	1.54E+00	1.40E+00	0.25
2011/3/25 5:30	-1900	-2300	0.039	-0.092	0.108	0.195	5.00E+01	4.15E+01	1.50E+00	1.36E+00	0.2
2011/3/25 6:10	-1900	-2300	0.036	-0.092	0.107	0.194	5.10E+01	4.14E+01	1.50E+00	1.36E+00	0.2
2011/3/25 9:30	-1900	-2300	0.034	-0.092	0.107	0.192	4.93E+01	4.08E+01	1.47E+00	1.34E+00	0.2
2011/3/25 14:10	-1900	-2300	0.036	-0.098	0.109	0.191	4.85E+01	4.00E+01	1.31E+00	1.44E+00	0.2
2011/3/25 16:10	-1900	-2300	0.034	-0.094	0.108	0.190	3.88E+01	2.94E+01	1.31E+00	1.44E+00	
2011/3/25 18:10	-1800	-2300	0.036	-0.098	0.107	0.188	3.78E+01	2.85E+01	1.43E+00	1.30E+00	0.17
2011/3/25 19:10	-1900	-2300	0.034	-0.098	0.107	0.182	3.73E+01	2.83E+01	1.42E+00	1.20E+00	0.18
2011/3/26 4:20	-1825	-2300	0.036	-0.094	0.107	0.185	3.68E+01	2.77E+01	1.41E+00	1.30E+00	0.18
2011/3/26 5:05	-1850	-2300	0.036	-0.095	0.107	0.185	3.66E+01	2.77E+01	1.41E+00	1.30E+00	0.18
2011/3/26 10:00	-1800	-2300	0.036	-0.095	0.107	0.184	3.61E+01	2.75E+01	1.40E+00	1.30E+00	0.19
2011/3/26 11:15	-1850	-2300	0.036	-0.095	0.107	0.184	3.61E+01	2.74E+01	1.40E+00	1.30E+00	0.22
2011/3/26 14:30	-1850	-2300	0.032	-0.100	0.107	0.183	3.57E+01	2.71E+01	1.30E+00	1.39E+00	0.2
2011/3/26 16:00	-1900	-2250	0.034	-0.100	0.107	0.183	3.55E+01	2.69E+01	1.39E+00	1.29E+00	0.19
2011/3/26 20:00	-1900	-2300	0.034	-0.098	0.107	0.182	3.56E+01	2.66E+01	1.37E+00	1.28E+00	0.17
2011/3/26 21:20	-1900	-2250	0.036	-0.098	0.107	0.182	3.50E+01	2.64E+01	1.37E+00	1.27E+00	0.17
2011/3/26 23:10	-1900	-2250	0.034	-0.094	0.108	0.182	3.49E+01	2.62E+01	1.36E+00	1.27E+00	0.17
2011/3/27 4:15	-1850	-2300	0.030	-0.092	0.107	0.180	3.41E+01	2.57E+01	1.34E+00	1.25E+00	0.16
2011/3/27 4:45	-1850	-2300	0.027	-0.094	0.107	0.180	3.42E+01	2.56E+01	1.34E+00	1.25E+00	0.16
2011/3/27 9:25	-1900	-2300	0.027	-0.094	0.108	0.181	3.43E+01	2.52E+01	1.32E+00	1.23E+00	0.16
2011/3/27 10:10	-1900	-2300	0.030	-0.094	0.108	0.181	3.37E+01	2.51E+01	1.31E+00	1.23E+00	0.17
2011/3/27 16:00	-1850	-2300	0.027	-0.094	0.107	0.180	3.31E+01	2.45E+01	1.31E+00	1.22E+00	0.16
2011/3/27 16:25	-1850	-2300	0.032	-0.092	0.107	0.180	3.22E+01	2.45E+01	1.30E+00	1.22E+00	0.16
2011/3/27 17:30	-1900	-2300	0.030	-0.092	0.107	0.180	3.29E+01	2.44E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.15
2011/3/27 18:30	-1900	-2300	0.032	-0.092	0.108	0.180	3.31E+01	2.43E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.15
2011/3/27 19:00	-1900	-2300	0.030	-0.094	0.108	0.180	3.29E+01	2.43E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.15
2011/3/28 0:00	-1900	-2300	0.027	-0.087	0.108	0.180	3.20E+01	2.38E+01	1.26E+00	1.18E+00	0.15

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字: エラー修正  
 青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、  
 複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/3/28 0:50	-1900	-2300	0.026	-0.087	0.108	0.180	3.20E+01	2.38E+01	1.26E+00	1.18E+00	0.15
2011/3/28 5:00	-1900	-2300	0.030	-0.085	0.109	0.180	3.16E+01	2.35E+01	1.24E+00	1.17E+00	0.14
2011/3/28 5:30	-1900	-2300	0.027	-0.085	0.108	0.179	3.15E+01	2.34E+01	1.24E+00	1.16E+00	0.14
2011/3/28 10:00	-1850	-2250	0.024	-0.090	0.108	0.180	3.11E+01	2.31E+01	1.23E+00	1.14E+00	0.14
2011/3/28 10:30	-1850	-2250	0.024	-0.090	0.108	0.179	3.10E+01	2.31E+01	1.23E+00	1.14E+00	0.14
2011/3/28 15:00	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.108	0.180	3.06E+01	2.27E+01	1.21E+00	1.13E+00	0.15
2011/3/28 16:00	-1850	-2300	0.030	-0.090	0.108	0.180	3.05E+01	2.27E+01	1.21E+00	1.13E+00	0.14
2011/3/28 19:30	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.108	0.179	3.01E+01	2.24E+01	1.20E+00	1.12E+00	0.14
2011/3/28 20:35	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.109	0.180	3.00E+01	2.04E+01	1.20E+00	1.12E+00	0.15
2011/3/28 21:00	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.108	0.180	3.00E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.14
2011/3/28 21:20	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.108	0.179	2.99E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.14
2011/3/28 21:40	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.108	0.180	3.01E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.14
2011/3/28 23:30	-1800	-2250	0.034	-0.090	0.108	0.180	3.09E+01	2.22E+01	1.19E+00	1.11E+00	0.14
2011/3/29 0:00	-1800	-2250	0.027	-0.087	0.107	0.179	2.95E+01	2.21E+01	1.19E+00	1.11E+00	0.14
2011/3/29 4:45	-1900	-2300	0.032	-0.085	0.109	0.179	2.92E+01	2.18E+01	1.18E+00	1.09E+00	0.14
2011/3/29 5:15	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.108	0.179	2.91E+01	2.18E+01	1.17E+00	1.09E+00	0.13
2011/3/29 10:15	-1900	-2300	0.027	-0.087	0.108	0.179	2.93E+01	2.15E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.14
2011/3/29 10:45	-1850	-2250	0.024	-0.092	0.107	0.179	2.86E+01	2.14E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.15
2011/3/29 12:00	-1850	-2250	0.027	-0.090	0.108	0.180	2.86E+01	2.14E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.15
2011/3/29 14:30	-1900	-2250	0.026	-0.092	0.107	0.179	2.86E+01	2.12E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.13
2011/3/29 15:15	-1850	-2250	0.026	-0.094	0.108	0.180	2.86E+01	2.12E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.13
2011/3/29 15:45	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.107	0.180	2.84E+01	2.11E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.14
2011/3/29 16:50	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.107	0.179	2.84E+01	2.11E+01	1.14E+00	1.06E+00	0.13
2011/3/29 22:10	-1900	-2300	0.027	-0.090	0.107	0.179	2.80E+01	2.08E+01	1.13E+00	1.05E+00	0.13
2011/3/29 23:00	-1900	-2300	0.027	-0.090	0.107	0.179	2.78E+01	2.07E+01	1.13E+00	1.05E+00	0.13
2011/3/30 3:20	-1900	-2250	0.024	-0.087	0.107	0.178	2.77E+01	2.05E+01	1.11E+00	1.04E+00	0.14
2011/3/30 3:50	-1850	-2250	0.022	-0.087	0.107	0.178	2.76E+01	2.05E+01	1.11E+00	1.03E+00	0.13
2011/3/30 8:30	-1850	-2250	0.022	-0.087	0.107	0.178	2.72E+01	2.02E+01	1.10E+00	1.02E+00	0.13
2011/3/30 13:00	-1850	-2250	0.024	-0.085	0.106	0.177	2.69E+01	2.00E+01	1.09E+00	1.01E+00	0.14
2011/3/30 13:30	-1850	-2250	0.017	-0.090	0.106	0.178	2.68E+01	2.00E+01	1.09E+00	1.01E+00	0.14
2011/3/30 18:20	-1850	-2250	0.019	-0.087	0.107	0.177	2.65E+01	1.97E+01	1.07E+00	9.90E-01	0.14
2011/3/30 19:00	-1850	-2250	0.022	-0.085	0.107	0.177	2.64E+01	1.97E+01	1.07E+00	9.98E-01	0.14
2011/3/30 23:20	-1850	-2250	0.022	-0.085	0.107	0.178	2.61E+01	1.95E+01	1.06E+00	9.88E-01	0.13
2011/3/30 23:50	-1850	-2250	0.019	-0.085	0.107	0.177	2.61E+01	1.95E+01	1.06E+00	9.87E-01	0.13
2011/3/31 4:10	-1900	-2300	0.019	-0.085	0.108	0.177	2.60E+01	1.93E+01	1.05E+00	9.79E-01	0.13
2011/3/31 4:40	-1900	-2300	0.019	-0.085	0.107	0.178	2.57E+01	1.92E+01	1.05E+00	9.77E-01	0.13
2011/3/31 9:40	-1850	-2250	0.015	-0.087	0.107	0.178	2.54E+01	1.90E+01	1.04E+00	9.67E-01	0.13
2011/3/31 16:10	-1900	-2250	0.015	-0.085	0.107	0.178	2.51E+01	1.87E+01	1.02E+00	9.55E-01	0.13
2011/3/31 16:45	-1900	-2250	0.017	-0.085	0.107	0.178	2.59E+01	1.87E+01	1.02E+00	9.54E-01	0.13
2011/3/31 19:00	-1850	-2250	0.010	-0.090	0.107	0.178	2.48E+01	1.86E+01	1.02E+00	9.49E-01	0.13
2011/3/31 19:30	-1850	-2250	0.019	-0.083	0.106	0.175	2.54E+01	1.86E+01	1.02E+00	9.49E-01	0.13
2011/3/31 19:50	-1850	-2250	0.022	-0.083	0.107	0.176	2.48E+01	1.86E+01	1.02E+00	9.47E-01	0.13
2011/4/1 0:00	-1900	-2250	0.015	-0.083	0.107	0.176	2.40E+01	1.80E+01	1.00E+00	9.30E-01	0.12
2011/4/1 0:45	-1900	-2250	0.015	-0.081	0.107	0.184	2.40E+01	1.80E+01	1.00E+00	9.30E-01	0.12
2011/4/1 5:15	-1900	-2250	0.017	-0.083	0.107	0.178	2.47E+01	1.82E+01	9.96E-01	9.25E-01	0.12
2011/4/1 5:45	-1900	-2250	0.017	-0.081	0.107	0.178	2.45E+01	1.82E+01	9.95E-01	9.24E-01	0.12
2011/4/1 11:10	-1900	-2250	0.017	-0.081	0.107	0.178	2.45E+01	1.80E+01	9.83E-01	9.12E-01	0.12
2011/4/1 11:45	-1900	-2250	0.015	-0.083	0.107	0.178	2.42E+01	1.80E+01	9.82E-01	9.12E-01	0.12
2011/4/1 15:00	-1850	-2250	0.017	-0.083	0.106	0.178	2.43E+01	1.78E+01	9.75E-01	9.05E-01	0.12
2011/4/1 15:30	-1850	-2250	0.015	-0.085	0.106	0.178	2.40E+01	1.78E+01	9.74E-01	9.04E-01	0.12
2011/4/1 20:00	-1850	-2250	0.015	-0.085	0.107	0.175	2.36E+01	1.77E+01	9.65E-01	8.95E-01	0.12
2011/4/1 20:30	-1850	-2250	0.017	-0.083	0.107	0.175	2.38E+01	1.76E+01	9.64E-01	8.94E-01	0.12
2011/4/2 1:00	-1850	-2250	0.019	-0.081	0.107	0.176	2.37E+01	1.75E+01	9.55E-01	8.85E-01	0.12
2011/4/2 1:30	-1850	-2250	0.024	-0.081	0.106	0.175	2.40E+01	1.75E+01	9.55E-01	8.85E-01	0.12
2011/4/2 5:55	-1850	-2250	0.013	-0.087	0.106	0.175	2.41E+01	1.73E+01	9.46E-01	8.71E-01	0.12
2011/4/2 6:25	-1850	-2250	0.019	-0.083	0.106	0.175	2.33E+01	1.73E+01	9.46E-01	8.77E-01	0.12
2011/4/2 11:05	-1850	-2250	0.019	-0.085	0.106	0.175	2.31E+01	1.72E+01	9.37E-01	8.70E-01	0.13
2011/4/2 11:40	-1850	-2250	0.017	-0.087	0.105	0.175	2.58E+01	1.71E+01	9.36E-01	8.69E-01	0.12
2011/4/2 12:10	-1850	-2250	0.013	-0.090	0.105	0.175	2.32E+01	1.71E+01	9.35E-01	8.68E-01	0.12
2011/4/2 16:00	-1850	-2250	0.017	-0.085	0.105	0.175	2.31E+01	1.70E+01	9.30E-01	8.63E-01	0.12
2011/4/2 16:30	-1850	-2250	0.013	-0.085	0.105	0.175	2.28E+01	1.70E+01	9.29E-01	8.62E-01	0.12
2011/4/2 21:00	-1850	-2250	0.009	-0.090	0.105	0.175	2.30E+01	1.68E+01	9.20E-01	8.55E-01	0.12
2011/4/2 21:30	-1850	-2250	0.007	-0.087	0.106	0.175	2.27E+01	1.68E+01	9.19E-01	8.54E-01	0.12
2011/4/3 2:30	-1850	-2250	0.010	-0.083	0.106	0.175	2.22E+01	1.67E+01	9.11E-01	8.46E-01	0.11
2011/4/3 7:00	-1850	-2250	0.009	-0.081	0.107	0.175	2.22E+01	1.66E+01	9.03E-01	8.39E-01	0.1
2011/4/3 7:30	-1850	-2250	0.010	-0.078	0.107	0.175	2.18E+01	1.65E+01	9.02E-01	8.39E-01	0.12
2011/4/3 9:15	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.106	0.175	2.18E+01	1.65E+01	8.99E-01	8.36E-01	0.1
2011/4/3 10:00	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.106	0.175	2.17E+01	1.65E+01	8.98E-01	8.35E-01	0.1
2011/4/3 10:30	-1850	-2250	0.010	-0.078	0.106	0.175	2.17E+01	1.65E+01	8.97E-01	8.34E-01	0.1
2011/4/3 12:00	-1850	-2250	0.007	-0.085	0.106	0.175	2.17E+01	1.64E+01	8.94E-01	8.32E-01	0.1
2011/4/3 12:30	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.106	0.175	2.17E+01	1.64E+01	8.94E-01	8.31E-01	0.1
2011/4/3 13:00	-1850	-2250	0.007	-0.083	0.106	0.175	2.17E+01	1.64E+01	8.93E-01	8.31E-01	0.1
2011/4/3 13:30	-1850	-2250	0.010	-0.081	0.106	0.175	2.17E+01	1.64E+01	8.92E-01	8.30E-01	0.1
2011/4/3 17:00	-1850	-2250	0.015	-0.081	0.106	0.175	2.17E+01	1.63E+01	8.86E-01	8.21E-01	0.1
2011/4/3 17:35	-1850	-2250	0.010	-0.081	0.106	0.175	2.24E+01	1.63E+01	8.85E-01	8.21E-01	0.1
2011/4/3 18:00	-1850	-2250	0.009	-0.083	0.106	0.175	2.18E+01	1.63E+01	8.84E-01	8.20E-01	0.1
2011/4/3 21:00	-1900	-2250	0.010	-0.078	0.106	0.175	2.15E+01	1.62E+01	8.80E-01	8.17E-01	0.1
2011/4/3 22:00	-1850	-2250	0.009	-0.078	0.107	0.175	2.15E+01	1.62E+01	8.79E-01	8.16E-01	0.1



福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字: エラー修正  
青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/4/4 3:00	-1800	-2250	0.007	-0.077	0.107	0.175	2.13E+01	1.60E+01	8.72E-01	8.10E-01	0.1
2011/4/4 3:30	-1800	-2250	0.007	-0.077	0.107	0.175	2.15E+01	1.60E+01	8.71E-01	8.10E-01	0.1
2011/4/4 8:00	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.107	0.176	2.11E+01	1.59E+01	8.66E-01	8.05E-01	0.11
2011/4/4 8:30	-1750	-2250	0.009	-0.077	0.107	0.175	2.15E+01	1.59E+01	8.65E-01	8.04E-01	0.1
2011/4/4 9:30	-1750	-2250	0.005	-0.078	0.107	0.176	2.11E+01	1.59E+01	8.64E-01	8.03E-01	0.11
2011/4/4 14:30	-1850	-2250	0.005	-0.081	0.107	0.175	2.07E+01	1.58E+01	8.57E-01	7.97E-01	0.11
2011/4/4 18:30	-1850	-2250	0.007	-0.081	0.107	0.174	2.25E+01	1.57E+01	8.52E-01	7.93E-01	0.1
2011/4/4 19:00	-1850	-2250	0.007	-0.081	0.107	0.175	2.04E+01	1.57E+01	8.51E-01	7.93E-01	0.11
2011/4/5 0:00	-1850	-2250	0.005	-0.078	0.107	0.174	2.04E+01	1.55E+01	8.45E-01	7.86E-01	0.11
2011/4/5 0:30	-1850	-2250	0.005	-0.081	0.107	0.173	2.05E+01	1.55E+01	8.44E-01	7.86E-01	0.11
2011/4/5 5:10	-1850	-2250	0.009	-0.078	0.108	0.173	2.12E+01	1.54E+01	8.39E-01	7.80E-01	0.11
2011/4/5 5:40	-1850	-2250	0.010	-0.077	0.108	0.173	2.10E+01	1.54E+01	8.39E-01	7.80E-01	0.11
2011/4/5 10:20	-1850	-2250	0.005	-0.078	0.107	0.173	2.06E+01	1.53E+01	8.33E-01	7.74E-01	0.11
2011/4/5 17:10	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.107	0.173	2.03E+01	1.52E+01	8.23E-01	7.66E-01	0.11
2011/4/5 18:30	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.107	0.173	2.03E+01	1.52E+01	8.22E-01	7.65E-01	0.12
2011/4/6 0:00	-1850	-2250	0.009	-0.077	0.107	0.173	2.09E+01	1.51E+01	8.15E-01	7.58E-01	0.12
2011/4/6 6:30	-1800	-2200	0.007	-0.077	0.108	0.173	1.98E+01	1.49E+01	8.07E-01	7.50E-01	0.12
2011/4/6 12:30	-1800	-2200	0.005	-0.081	0.107	0.173	1.95E+01	1.48E+01	7.99E-01	7.43E-01	0.12
2011/4/6 18:00	-1800	-2200	0.004	-0.081	0.107	0.173	1.95E+01	1.47E+01	7.92E-01	7.37E-01	0.11
2011/4/7 0:00	-1800	-2250	0.002	-0.079	0.107	0.173	1.95E+01	1.46E+01	7.84E-01	7.29E-01	0.12
2011/4/7 6:00	-1850	-2250	-0.002	-0.079	0.108	0.173	1.96E+01	1.45E+01	7.77E-01	7.22E-01	0.11
2011/4/7 12:00	-1900	-2250	0.000	-0.081	0.106	0.172	1.93E+01	1.44E+01	7.68E-01	7.14E-01	0.1
2011/4/7 18:00	-1950	-2250	0.000	-0.079	0.106	0.173	1.92E+01	1.43E+01	7.59E-01	7.06E-01	0.11
2011/4/7 19:30	-2000	-2250	0.000	-0.081	0.106	0.173	1.92E+01	1.43E+01	7.57E-01	7.04E-01	0.11
2011/4/8 1:30	-2000	-2250	-0.002	-0.081	0.106	0.173	1.90E+01	1.42E+01	7.48E-01	6.94E-01	0.11
2011/4/8 6:40	-2000	-2250	-0.002	-0.081	0.106	0.172	1.89E+01	1.41E+01	7.43E-01	6.89E-01	0.12
2011/4/8 12:00	-1850	-2250	-0.004	-0.079	0.105	0.172	1.88E+01	1.40E+01	7.38E-01	6.84E-01	0.14
2011/4/8 18:00	-1700	-2200	0.006	-0.081	0.105	0.172	1.87E+01	1.40E+01	7.33E-01	6.80E-01	0.1
2011/4/9 0:00	-1950	-2300	-0.002	-0.085	0.105	0.173	1.86E+01	1.39E+01	7.28E-01	6.75E-01	0.13
2011/4/9 6:15	-1850	-2250	-0.002	-0.081	0.106	0.173	1.85E+01	1.38E+01	7.23E-01	6.71E-01	0.1
2011/4/9 12:25	-1700	-2250	-0.004	-0.081	0.106	0.172	1.84E+01	1.37E+01	7.17E-01	6.66E-01	0.09
2011/4/9 18:25	-1900	-2250	-0.011	-0.079	0.105	0.172	1.83E+01	1.36E+01	7.13E-01	6.61E-01	0.09
2011/4/10 0:00	-1900	-2250	-0.011	-0.081	0.106	0.172	1.82E+01	1.36E+01	7.08E-01	6.56E-01	0.09
2011/4/10 6:00	-1900	-2250	-0.009	-0.077	0.106	0.172	1.81E+01	1.35E+01	7.03E-01	6.52E-01	0.09
2011/4/10 12:00	-1900	-2250	-0.009	-0.079	0.105	0.171	1.80E+01	1.34E+01	6.98E-01	6.48E-01	0.09
2011/4/10 18:00	-1900	-2250	-0.013	-0.083	0.105	0.171	1.79E+01	1.34E+01	6.94E-01	6.43E-01	0.08
2011/4/11 0:00	-1900	-2250	-0.017	-0.083	0.105	0.170	1.78E+01	1.33E+01	6.90E-01	6.40E-01	0.08
2011/4/11 6:00	-1900	-2250	-0.015	-0.081	0.103	0.170	1.78E+01	1.32E+01	6.85E-01	6.36E-01	0.08
2011/4/11 12:00	-1900	-2250	-0.017	-0.083	0.104	0.170	1.77E+01	1.32E+01	6.81E-01	6.32E-01	0.075
2011/4/11 18:30	-1850	-2250	-0.017	-0.083	0.104	0.170	1.75E+01	1.31E+01	6.24E-01	6.80E-01	0.085
2011/4/12 0:00	-1850	-2250	-0.015	-0.079	0.105	0.170	1.75E+01	1.31E+01	6.75E-01	6.20E-01	0.09
2011/4/12 6:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.105	0.169	1.74E+01	1.30E+01	6.71E-01	6.17E-01	0.075
2011/4/12 12:00	-1850	-2250	-0.017	-0.083	0.105	0.169	1.73E+01	1.29E+01	6.68E-01	6.13E-01	0.08
2011/4/12 15:10	-1850	-2250	-0.019	-0.085	0.105	0.169	1.72E+01	1.29E+01	6.63E-01	6.11E-01	0.09
2011/4/12 18:00	-1850	-2250	-0.019	-0.083	0.105	0.169	1.72E+01	1.29E+01	6.62E-01	6.09E-01	0.08
2011/4/12 22:10	-1850	-2250	-0.018	-0.086	0.106	0.169	1.71E+01	1.29E+01	6.61E-01	6.07E-01	0.07
2011/4/13 6:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.106	0.168	1.70E+01	1.28E+01	6.57E-01	6.03E-01	0.085
2011/4/13 7:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.105	0.168	1.70E+01	1.28E+01	6.56E-01	6.03E-01	0.08
2011/4/13 12:10	-1750	-2200	-0.023	-0.083	0.104	0.168	1.69E+01	1.27E+01	6.53E-01	6.00E-01	0.08
2011/4/13 18:00	-1750	-2250	-0.021	-0.085	0.104	0.168	1.68E+01	1.27E+01	6.50E-01	5.97E-01	0.08
2011/4/14 0:00	-1750	-2250	-0.017	-0.083	0.105	0.168	1.67E+01	1.26E+01	6.47E-01	5.95E-01	0.08
2011/4/14 6:05	-1800	-2250	-0.017	-0.083	0.105	0.167	1.67E+01	1.26E+01	6.43E-01	5.92E-01	0.08
2011/4/14 12:00	-1800	-2250	-0.017	-0.085	0.104	0.167	1.66E+01	1.25E+01	6.40E-01	5.89E-01	0.08
2011/4/14 18:00	-1800	-2250	-0.017	-0.085	0.104	0.167	1.65E+01	1.25E+01	6.37E-01	5.86E-01	0.08
2011/4/15 0:00	-1800	-2250	-0.019	-0.085	0.104	0.166	1.65E+01	1.24E+01	6.34E-01	5.84E-01	0.08
2011/4/15 6:00	-1800	-2250	-0.023	-0.083	0.104	0.166	1.64E+01	1.24E+01	6.31E-01	5.81E-01	0.08
2011/4/15 12:00	-1800	-2250	-0.021	-0.085	0.104	0.166	1.63E+01	1.24E+01	6.28E-01	5.79E-01	0.08
2011/4/15 18:00	-1800	-2250	-0.026	-0.087	0.103	0.165	1.63E+01	1.23E+01	6.25E-01	5.76E-01	0.08
2011/4/16 0:00	-1800	-2250	-0.028	-0.085	0.104	0.166	1.73E+01	1.23E+01	6.22E-01	5.74E-01	0.08
2011/4/16 6:00	-1800	-2250	-0.030	-0.085	0.104	0.166	1.62E+01	1.22E+01	6.20E-01	5.71E-01	0.08
2011/4/16 12:10	-1800	-2250	-0.023	-0.085	0.103	0.165	2.00E+01	1.22E+01	6.16E-01	5.68E-01	0.11
2011/4/16 18:00	-1800	-2250	-0.030	-0.083	0.103	0.166	1.59E+01	1.21E+01	6.14E-01	5.65E-01	0.075
2011/4/17 0:00	-1800	-2250	-0.032	-0.085	0.104	0.167	1.59E+01	1.21E+01	6.11E-01	5.64E-01	0.07
2011/4/17 6:00	-1800	-2250	-0.030	-0.083	0.105	0.168	1.59E+01	1.21E+01	6.10E-01	5.62E-01	0.07
2011/4/17 14:00	-1800	-2250	-0.030	-0.085	0.104	0.168	1.58E+01	1.20E+01	6.07E-01	5.60E-01	0.07
2011/4/17 19:00	-1800	-2250	-0.032	-0.083	0.105	0.169	1.58E+01	1.20E+01	6.05E-01	5.59E-01	0.07
2011/4/18 0:00	-1800	-2250	-0.034	-0.085	0.105	0.170	1.58E+01	1.19E+01	6.04E-01	5.57E-01	0.065
2011/4/18 6:00	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.105	0.170	1.58E+01	1.19E+01	6.02E-01	5.56E-01	0.065
2011/4/18 12:00	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.105	0.171	1.58E+01	1.19E+01	6.00E-01	5.54E-01	0.065
2011/4/18 13:10	-1800	-2250	-0.034	-0.085	0.105	0.171	1.58E+01	1.19E+01	5.99E-01	5.54E-01	0.065
2011/4/18 13:45	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.105	0.171	1.58E+01	1.19E+01	5.99E-01	5.54E-01	0.065
2011/4/18 18:00	-1850	-2250	-0.034	-0.085	0.105	0.172	1.57E+01	1.18E+01	5.98E-01	5.52E-01	0.065
2011/4/19 0:00	-1850	-2250	-0.036	-0.085	0.104	0.172	1.57E+01	1.18E+01	5.96E-01	5.51E-01	0.07
2011/4/19 6:00	-1850	-2250	-0.034	-0.085	0.104	0.172	1.57E+01	1.18E+01	5.94E-01	5.49E-01	0.065
2011/4/19 12:00	-1850	-2250	-0.040	-0.085	0.104	0.172	1.56E+01	1.17E+01	5.92E-01	5.47E-01	0.08
2011/4/19 18:10	-1850	-2250	-0.040	-0.083	0.103	0.173	1.56E+01	1.17E+01	5.90E-01	5.46E-01	0.065
2011/4/20 0:02	-1850	-2250	-0.038	-0.087	0.104	0.173	1.56E+01	1.17E+01	5.88E-01	5.44E-01	0.055
2011/4/20 6:00	-1850	-2250	-0.038	-0.089	0.105	0.174	1.55E+01	1.16E+01	5.87E-01	5.42E-01	0.07

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字: エラー修正  
 青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)
2011/4/20 12:00	-1850	-2250	-0.043	-0.089	0.105	0.175	1.55E+01	1.16E+01	5.85E-01	5.41E-01	0.065
2011/4/20 18:10	-1850	-2250	-0.043	-0.087	0.105	0.175	1.55E+01	1.16E+01	5.82E-01	5.40E-01	0.065
2011/4/20 23:50	-1850	-2250	-0.045	-0.087	0.105	0.176	1.54E+01	1.15E+01	5.80E-01	5.39E-01	0.065
2011/4/21 6:00	-1850	-2250	-0.043	-0.085	0.106	0.177	1.54E+01	1.15E+01	5.79E-01	5.38E-01	0.065
2011/4/21 12:00	-1850	-2250	-0.043	-0.087	0.105	0.177	1.54E+01	1.15E+01	5.77E-01	5.37E-01	0.065
2011/4/21 18:00	-1850	-2250	-0.043	-0.085	0.105	0.178	1.53E+01	1.14E+01	5.75E-01	5.35E-01	0.065
2011/4/22 0:00	-1850	-2250	-0.047	-0.089	0.106	0.178	1.51E+01	1.14E+01	5.73E-01	5.34E-01	0.065
2011/4/22 6:00	-1850	-2250	-0.047	-0.087	0.106	0.178	1.52E+01	1.14E+01	5.70E-01	5.32E-01	0.07
2011/4/22 11:50	-1850	-2250	-0.049	-0.089	0.105	0.178	1.52E+01	1.14E+01	5.69E-01	5.31E-01	0.07
2011/4/22 17:50	-1850	-2250	-0.049	-0.089	0.105	0.178	1.52E+01	1.13E+01	5.68E-01	5.30E-01	0.08
2011/4/23 0:00	-1850	-2250	-0.053	-0.087	0.105	0.179	1.52E+01	1.13E+01	5.66E-01	5.28E-01	0.06
2011/4/23 6:15	-1850	-2250	-0.049	-0.087	0.105	0.178	1.51E+01	1.13E+01	5.64E-01	5.27E-01	0.07
2011/4/23 11:55	-1850	-2250	-0.049	-0.087	0.104	0.178	1.51E+01	1.13E+01	5.63E-01	5.26E-01	0.06
2011/4/23 18:00	-1850	-2250	-0.051	-0.089	0.103	0.178	1.50E+01	1.12E+01	5.62E-01	5.25E-01	0.06
2011/4/24 0:00	-1850	-2250	-0.055	-0.091	0.103	0.178	1.50E+01	1.12E+01	5.61E-01	5.23E-01	0.07
2011/4/24 5:50	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.103	0.178	1.50E+01	1.12E+01	5.60E-01	5.22E-01	0.06
2011/4/24 12:00	-1850	-2250	-0.051	-0.091	0.103	0.178	1.49E+01	1.11E+01	5.58E-01	5.21E-01	0.07
2011/4/24 18:00	-1850	-2250	-0.051	-0.091	0.103	0.179	1.49E+01	1.11E+01	5.57E-01	5.20E-01	0.07

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)

福島第一・3号機 水位・圧力に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正  
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子 炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)

