

福島第一・3号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	給水ノズル N4B 温度	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタートホルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVベローシール	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B
2011/3/19 6:30	335	231	328	329	332	189	271	89	313	349		
2011/3/19 8:20	331	228	352			189	271	90	312	346		
2011/3/19 8:30	331	230	350			189	271	90	312	346		
2011/3/19 17:00	339	228	333			164	281	89	322	316		
2011/3/20 0:25	312	261	323	347	275	173	267	95	299	319		
2011/3/20 0:50								94	297			
2011/3/20 1:00								94	294			
2011/3/20 3:10	306		304					92	284			
2011/3/20 3:10		272		356	264	176	249			329		
2011/3/20 3:50			301					93	282			
2011/3/20 4:20			300					93	278			
2011/3/20 10:00	241	309	251	287	252	269	197	93	225	342		
2011/3/20 10:10	216.9											
2011/3/20 10:10			249.2					92.9	223.9			
2011/3/20 10:35	214.4											
2011/3/20 10:35			246.6					92.6	221.9			
2011/3/20 15:00			220					90.9	186.5			
2011/3/20 15:00	139.4											
2011/3/20 15:00		347		371	225	303	155			363		
2011/3/20 15:35	138.8		217.7					90.7	183.5			
2011/3/20 16:00	135		216.1					90.5	181.2			
2011/3/20 16:30						307	154					
2011/3/20 19:40			198.3					89.7	156.9			
2011/3/20 19:40	85.4											
2011/3/20 19:40		393		359.9	228.2	296.9	137.7			382.1		
2011/3/20 20:00	90.3		198.2					89.6	156.2			
2011/3/21 1:25	175		219.8					85.6	138			
2011/3/21 1:25	(削除)		(削除)			(削除)	(削除)	(削除)	(削除)			
2011/3/21 1:25		558.8		327.7	360.4	559.3				382.7		
2011/3/21 1:45	-131.4		217				-133.2	85.1	136.5			
2011/3/21 2:30	171		214				202.7	85.5	134.8			
2011/3/21 4:00	170.4		223.6				172.6	85	130.1			
2011/3/21 8:00	155.3		139.3				169.3	85.9	167.2			
2011/3/21 10:00	155.3		139.3				169.3	85.9	167.2			
2011/3/21 10:00		-131.5		218	404.2	532.3				280.3		
2011/3/21 12:15	133.4		146.8				177.2	86.6	126.3			
(削除)												
2011/3/22 22:40			218						403.4	-141.1		
2011/3/22 22:40	-139.4					-141.3						
2011/3/22 22:40		(削除)	(削除)					(削除)	(削除)			
2011/3/22 22:40		-139.7					-106.2					
2011/3/22 22:40				-138.4	533.1			69.6				
2011/3/23 3:00						-134.7	-78.4		353.1	-133.5		
2011/3/23 3:30	278.6	-135	253.4	-129.1	504.3	-134.6	-75.9	71.6	356	-133.3		
2011/3/23 4:00	279	-135	253			-135	-76		356	-134		
2011/3/23 8:45	316.4	-132.2	221.5	-129.2	481.4	-134.3	0.1	73	304.8	-133.5		
2011/3/23 9:10	304.8	-132.2	225.5			-134.2	-14.2		317.5	-133.6		
2011/3/23 13:40	271.2	-132.3	203.1			-74.2			337			
2011/3/23 13:40							55.2			-133.4		
2011/3/23 13:50	271.2	-132.3	203.1	-129.6	417.5	-74.2	55.2	73.5	337	-133.4		
2011/3/23 21:10	215.4	-67.4	195.6			21.5	71		225.7	-133.6		
2011/3/23 21:25	215.7	-65.3	195.8	-78.5	385.9	22	70.2	73.2	225.5	-133.6		
2011/3/23 21:40	212.4	-64.8	195.3			20.4	68.7		223.8	-133.6		
2011/3/24 2:20	80.7	-108	185.4			58.3	79.3		214	-133.6		
2011/3/24 2:25	70.7	-115.2	183.6	-128.6	347.5	60.6	78.7	72.4	210.8	-133.6		
2011/3/24 6:20	99.5	-81.8	193.3			82.8	70.7		194.8	-2.4		
3/24 8:35	104.9	-80.9	194.8			85.6	65.6		193.2	7.3		
2011/3/24 10:00	33.3	-107	186			82.2	66.3		152.1	-108.7		
2011/3/24 10:00	(削除)	(削除)	(削除)					(削除)	(削除)			
2011/3/24 10:00				-43.7	316.1			70.7				
2011/3/24 10:20	14.1	-124.6	185.5			81.1	72.8		156.4	-102.3		
2011/3/24 18:00	65.6	-124.6	155.7			101.5	85.6		151.9	-33.9		
2011/3/24 18:00	(削除)	(削除)	(削除)					(削除)	(削除)			
2011/3/24 18:00				222.9	317			70.5				
2011/3/24 21:00	54.1	-81	156.4	171.8	329	125.9	88.9	69.7	138	-28.4		
2011/3/24 21:20	53	-87	155	173.3	324.6	131.5	90.3	69.6	137	-24.9		
2011/3/24 21:40	60.5	-85.4	150.9			131.5	91.2		137.3	-21.5		
2011/3/24 21:40				168.4	318.1			69.8				
2011/3/24 22:00	22.4	-83.7	147.5			136.6	87.8		138.4	-18		
2011/3/24 22:00				163.8	312.1			69.8				
2011/3/24 23:30	55.9	-57.9	135.2			148	97.1		138.7	1.4		
2011/3/24 23:30				167.8	277.5			69.7				
2011/3/25 0:30	11	-57.3	133.8			151.9	94.8		-32.2	7.4		
2011/3/25 0:30	(削除)	(削除)	(削除)					(削除)	(削除)			
2011/3/25 0:30				183	270.9			69.7		8.5		
2011/3/25 5:30	43.8	-14.5	115.9			191	107.3		-8.9	25.6		
2011/3/25 5:30	(削除)	(削除)	(削除)					(削除)	(削除)			
2011/3/25 5:30				153.2	243			68.9				
2011/3/25 6:10	42.8	-1.5	111.6			193.4	107.1		-28.4	30		
2011/3/25 9:30	43.3	47.3	107.8			216.6	100.4		-40.7	28.9		
2011/3/25 14:10	19.7	31.6	104.4			213.7	85		-88.2	19.4		
2011/3/25 14:10				120.9	202.7			74.5				
2011/3/25 16:10	-33.4	41.3	111			31.7	74.3		-109.6	-36.4		
2011/3/25 16:10				521.1	266.5			73.6				
2011/3/25 18:10	-8.4	29.4	86.1			120.9	65.9		-135.6	-135.2		
2011/3/25 18:10				220.9	256			72.3				

福島第一・3号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	給水ノズルN4B 温度	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタートホルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁2-71D 漏洩	逃し安全弁2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVベローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B
2011/3/25 19:10	-5.3	23.3	99.2			150.4	70.6		-135.7	-135.2		
2011/3/25 19:10				164.6	238.6			72.4				
2011/3/25 21:10	-0.8	19	93.9			178.4	74.2		-135.7	-63.8		
2011/3/25 21:10				132.8	226.9			72.5				
2011/3/25 22:00	-2.5	4.2	95.8			173.5	71.4		-135.6	-33.3		
2011/3/25 23:00	3.9	16.3	97			177.8	73.3		-135.6	-19.2		
2011/3/25 23:00				129.5	219.4			72.4				
2011/3/26 4:20	21.2	37.9	99.4			173.7	75.3		-106.6	6.6		
2011/3/26 4:20				119.2	195.8			71.8				
2011/3/26 5:05	26.1	41.2	102.5			169.2	83.8		-119.8	9		
2011/3/26 10:00	37.6	48.4	106.1			172	79.2		-49.7	39.7		
2011/3/26 10:00				97.5	216.5			71.7				
2011/3/26 11:15	33.7	46.4	100.4			169	79.3		-57.8	45		
2011/3/26 14:30	35.7	55.2	99.4			163.5	78.5		-23.7	35.1		
2011/3/26 16:00	35.3	57.8	102.8			160.2	78.2		-46.4	27.5		
2011/3/26 16:00				105.6	212.5			71.1				
2011/3/26 20:00	41.9	61.9	107			161.4	83		3.7	40.6		
2011/3/26 21:00	41.7	62.4	106.5			156.7	83.1		8.4	43.3		
2011/3/26 21:00				88.2	201.1			70.8				
2011/3/26 21:20	41.7	62.4	106.5			156.7	83.1		8.4	43.3		
2011/3/26 23:00	15.1	66.2	104.8			151.4	81.7		2.4	49		
2011/3/26 23:00				87.6	201.2			70.4				
2011/3/26 23:10	15.1	66.2	104.8			151.4	81.7		2.4	49		
2011/3/27 4:15	-7.9	67.2	106.5			139.9	85.3		49.3	45.8		
2011/3/27 4:15				91.1	197.1			69.1				
2011/3/27 4:45	-1.7	66.7	106.8			138.6	85.6		48.8	49.9		
2011/3/27 9:25	16.3	73	122.7			135.3	90.5		38.3	73.3		
2011/3/27 9:25				85.3	184.8			68.5				
2011/3/27 10:10	13.6	72.7	121.6			133.1	90.2		38.4	74		
2011/3/27 16:00	33.1	75.1	123.8			125.5	86.4		33.5	71.1	59.1	
2011/3/27 16:00				82.9	187.2			67.4				
2011/3/27 16:25	28.2	75.4	124.6			123.3	85.6		34.7	73.1	59.1	
2011/3/27 17:30	33.8	75	123.1			132.2	82		35.8	55.9	59.1	
2011/3/27 17:30				81.9	200.3			67				
2011/3/27 18:30	39.1	76.2	122.5			127	81.5		41.4	43.4	59	
2011/3/27 19:00	41.9	77.5	121.7			139.7	78		40.1	25.2	59	
2011/3/28 0:00			123.6									
2011/3/28 0:00	38.1	82	122.6	82.8	170	131.9	90.1	66.3	56.7	82.9	58.7	
2011/3/28 0:50												
2011/3/28 0:50	38.2	82.6	124			132.7	90.2		61.1	81	58.7	
2011/3/28 5:00												
2011/3/28 5:00	36.7	83.7	123	81.6	173.4	130.5	91.2	65.4	67.4	71.8	58.4	
2011/3/28 5:30	38	84.5	123			130.7	91.5		64.9	72.9	58.4	
2011/3/28 10:00	39.1	83.6	123.8			125.5	92.1		59.2	74.3	58.2	
2011/3/28 10:00				81.6	156.7			65				
2011/3/28 10:30	41.9	83.1	124.4			125.5	91.2		59.6	75.4	58.1	
2011/3/28 15:00	48	81.5	123.1			122.5	92.3		41.5	76.6	57.9	
2011/3/28 15:00				82	157.3			65				
2011/3/28 16:00	47.6	82.9	121.8			111.7	92.6		48.6	75.7	57.9	
2011/3/28 19:30	46.3	81	122.7			-4.4	93.8		37.7	77.9	57.7	
2011/3/28 19:30				81.6	155			65				
2011/3/28 20:35	49.6	81.5	122.8			41.3	94.4		43.7	79.4	57.6	
2011/3/28 20:35				82.8	155.2			64.7				
2011/3/28 21:00	48.2	82.2	122.8			41.9	94.3		33.8	80	57.6	
2011/3/28 21:20	49.7	82.3	122.9			42.3	94.5		21.7	79.6	57.6	
2011/3/28 21:40	52.4	82	121.7			41.6	94.5		27.8	80	57.6	
2011/3/28 23:00	53.7	81.5	121.9	77.9	153.5	40.5	94.8	64.3	40	81.1		
2011/3/28 23:30	53.7	81.5	121.9			40.5	94.8		40	81.1	57.5	
2011/3/29 0:00	53.8	81.6	121.8			43	95.1		37.2	81.1	57.5	
2011/3/29 4:45	61.5	82	120.9			37.8	96.7		45.3	80.1	57.2	
2011/3/29 4:45				79.5	157.6			64.1				
2011/3/29 5:15	61.6	82	120.4			36.4	95.7		45	79.9	57.2	
2011/3/29 10:15	63.8	82.6	118.9	49.6	156.5			63.9	21.5	82.4	57	
2011/3/29 10:15						29	96.3					
2011/3/29 10:45	62.9	83.2	111.1	51.1	148.8			29	82.2		57	
2011/3/29 12:00	62.2	83.4	121.2	51.7	150.4			18.1	82.3		56.9	
2011/3/29 14:30	62.3	82.9	120.7	49.3	152.3			36.3	81.1		56.8	
2011/3/29 14:30						19.8	96.7	64.5				
2011/3/29 15:15	63.2	82.3	120.9	34.2	153.4			36.4	80.4		56.8	
2011/3/29 15:45	64.5	82	120.5	36.2	153.1			29.3	80.4		56.8	
2011/3/29 16:10	64.6	82	120.7	37.7	152.7	17.5	96.5	64.6	38.9	80.5		
2011/3/29 16:50	64.1	80.7	119.7	40.4	154.5			31.9	79.9		56.7	
2011/3/29 22:10	77.2	70.1	114.6	71.5	163.2			39.1	62.9		56.5	
2011/3/29 22:10						38.2	87	64.6				
2011/3/29 23:00	77.5	69.9	113.7	73	162.1			38.6	59.9		56.5	
2011/3/29 23:00						36.8	86.9	64.6				
2011/3/30 3:20	76.8	67.5	115.4	72	172.2			38.5	100.5		56.3	
2011/3/30 3:20						35.4	94.9	64.5				
2011/3/30 3:50	75.3	67.3	116	72.5	170.7			41.5	102.7		56.3	
2011/3/30 8:30	75.2	62.7	115.9	72.6	165.4			52.5	87.3		56.2	
2011/3/30 8:30						45.9	98.7	64.4				
2011/3/30 13:00	77.1	63.5	115	74	165.8			56.4	89.5		55.9	
2011/3/30 13:00						47.8	98.7	64.8				
2011/3/30 13:30	76.7	64.4	115.4	73.7	165			57.8	90.3		55.9	
2011/3/30 18:20	78.7	52.1	114.2	77	164			56.7	90.7		55.7	

福島第一・3号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	給水ノズルN4B 温度	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタットホルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁2-71D 漏洩	逃し安全弁2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVベローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B
2011/3/30 18:20						53.8	98.6	65.1				
2011/3/30 19:00	79.5	49.5	114.5	77.5	164				55.7	90.8	55.7	
2011/3/30 23:20	81.5	50.4	113.1	76.3	157.4				49.7	93.4	55.5	
2011/3/30 23:30	82.9	50.1	113.1	76.1	157.8	53.7	99.1	64.8	43.1	93.2		
2011/3/30 23:50	83.5	50.5	113.2	76.9	158.3				39.1	93.7	55.5	
2011/3/31 4:10	85	50.7	113.8	77	156.5				69.2	95.3	55.4	
2011/3/31 4:20	87.8	50.5	113.9	76.8	156.1	58.9	98.9	64.6	69.3	95.3		
2011/3/31 4:40	88.5	53.7	114.2	76.6	157.7				69.7	93.7	55.3	
2011/3/31 9:40	88.6	57.4	114.4	78	155.5				73.8	96.7	55.2	
2011/3/31 9:40						70.3	98.7	64.6				
2011/3/31 16:10	93.4	52.5	115	80.2	156.2				72.4	99	55	
2011/3/31 16:10						70.9	98.6	65				
2011/3/31 16:45	93	53.2	115.4	80.2	155.4				72.8	98.9	55	
2011/3/31 19:00	92.2	53.8	114.8	81.5	157.2				72.6	97.8	54.9	
2011/3/31 19:00						73.8	96.9	64.4				
2011/3/31 19:30	93.9	54.7	114.6	81.3	161.2				73.1	109.8	54.9	
2011/3/31 19:50	94.4	55.3	114.1	80.9	163.5				73.6	104.2	54.9	
2011/4/1 0:00	100.9	61.8	112.4	80.4	155.5				77.3	117.4	54.7	
2011/4/1 0:00						84.9	93.2	63.8				
2011/4/1 0:45	100.8	60.6	112.3	80.8	156.5				79.2	110.9	54.7	
2011/4/1 5:15	92.7	59.4	115.9	83.6	158.8				73.5	105.9	54.6	
2011/4/1 5:15						57.9	97.6	63.8				
2011/4/1 5:45	92.6	59	116.3	83.4	159.1				73.6	103.4	54.6	
2011/4/1 11:10	89.2	63	117.5	85.1	156				74.8	98.2	54.4	
2011/4/1 11:10						67.1	98.3	64.1				
2011/4/1 11:45	90.2	63.8	117.8	84.7	155.8				73.5	98.1	54.4	
2011/4/1 15:00	90.9	63.8	118.6	86	151.2				75.5	98.6	54.3	
2011/4/1 15:00						74.4	98.2	64.5				
2011/4/1 15:30	90	63.9	118.3	85.6	149				76.7	98.8	54.3	
2011/4/1 20:00	91.6	71.3	118.5	86	156				81.4	101	54.1	
2011/4/1 20:00						79.7	98.1	64.5				
2011/4/1 20:30	91.5	71.3	118.6	85.8	155.9				81.7	101	54.1	
2011/4/2 1:00	90.7	73.9	119.4	87.6	156.3				84.2	102.5	54	
2011/4/2 1:00						81.4	98.3	64.3				
2011/4/2 1:30	90.8	73.8	119.4	86.4	155.7				82.5	103.1	54	
2011/4/2 5:55	91.9	77.2	119.4	87.3	153.8				83.1	103	53.8	
2011/4/2 5:55						58.5	97.8	64.4				
2011/4/2 6:25	91.9	79.7	119.6	87.7	153.6				83.2	103.5	53.8	
2011/4/2 11:05	93.3	78	119.6	88	154.8				88.4	104.7	53.7	
2011/4/2 11:05						79.1	97.8	64.7				
2011/4/2 11:40	91.9	79.3	118.9	88.2	154.9				89.1	104.2	53.7	
2011/4/2 12:10	92.3	78.7	117.8	88.2	156.3				90.5	103.9	53.7	
2011/4/2 12:10						67.6	96.7	64.7				
2011/4/2 16:00	96.3	81.5	115	85.8	165.1				91.1	119.3	53.6	
2011/4/2 16:00						79.1	92.1	64.7				
2011/4/2 16:30	96.7	81.9	114.6	85.4	165.4				90	123.8	53.6	
2011/4/2 21:00	93.8	82	114.9	87	160.6				64	129.9	53.5	
2011/4/2 21:00						69.9	95.3	64.4				
2011/4/2 21:30	93.9	81.8	114.7	87.6	160.9				74	127.4	53.4	
2011/4/3 2:00	90.7	78.7	115.7	88.4	155.1				83.2	104.9	53.3	
2011/4/3 2:00						56.6	99.4	63.7				
2011/4/3 2:30	90.6	72.4	115.9	88.4	155.5				80.7	104.8	53.3	
2011/4/3 7:00	91.3	82	115.7	90.4	156.6				91	106.2	53.2	
2011/4/3 7:00						69.4	98.9	63				
2011/4/3 7:30	91.2	82.3	115.5	90.6	157.1				90.8	106	53.1	
2011/4/3 9:15	90.5	81.6	114.8	90.5	156.4				91	105.9	53.1	
2011/4/3 9:15						66.9	98.9	63.2				
2011/4/3 10:00	89.5	83	115.1	90.8	156				91.1	106.3	53.1	
2011/4/3 10:30	90.6	83	114.3	90.7	156.5				94.2	106.2	53.1	
2011/4/3 10:30						66.5	98.5	63.3				
2011/4/3 11:00	89.6	83.1	114	90.8	156				92.1	106.7	53.1	
2011/4/3 12:00	88.7	82.8	114.1	90.8	155.4				94.2	106.3	53	
2011/4/3 12:00						59.5	98.6	63.3				
2011/4/3 12:30	89.6	82.2	114.1	91	155.3				94.3	106.4	53	
2011/4/3 13:00	89.7	82.9	114.3	91.4	154.7				94.5	106.4	53	
2011/4/3 13:30	89.7	81.7	113.9	91.3	154.6				95	106.2	53	
2011/4/3 17:00	89.9	79.7	113.4	91.6	155.1				95.9	107.8	52.9	
2011/4/3 17:00						34.8	98.5	63.8				
2011/4/3 17:35	89.9	79.3	113.5	91.5	154.9				93.8	108.4	52.9	
2011/4/3 18:00	88	80.1	113.4	91.3	155.2				95.3	108.3	52.9	
2011/4/3 18:00						35.1	98.7	63.7				
2011/4/3 21:00	88.3	81.5	113.8	91.7	155.8				91.6	108.3	52.8	
2011/4/3 21:00						37.7	98.5	63.5				
2011/4/3 22:00	88.8	79	113.8	91.4	155.1				93.2	108.5	52.8	
2011/4/4 3:00	89.6	81.5	114.1	92.8	154.7				92.8	109.2	52.6	
2011/4/4 3:00						41	98.8	62.5				
2011/4/4 3:30	89.8	80.1	114.1	92.2	155.4				94.9	109.4	52.6	
2011/4/4 8:00	89.4	78.7	114.4	93.2	154.8				94.1	109.6	52.5	
2011/4/4 8:00						44	99	62.3				
2011/4/4 8:30	89.4	80.1	113.3	93.4	154.9				93	109.6	52.5	
2011/4/4 9:30	90	80.8	113.7	93.6	154.3				93.7	109.8	52.5	
2011/4/4 14:30	89.8	80.4	113.5	94.6	155.9				95.6	109.8	52.3	
2011/4/4 14:30						48.5	99	63.3				
2011/4/4 18:30	88	81.5	113.7	96.4	157.4				94.8	110	52.2	
2011/4/4 18:30						51.1	98.7	63.4				
2011/4/4 19:00	88.8	80.4	113.5	96.4	156.4				93.6	110.1	52.2	

福島第一・3号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	給水ノズルN4B 温度	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタットホルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁2-71D 漏洩	逃し安全弁2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVベローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B	
2011/4/5 0:00	90.2	82.5	106.7	97.7	167.4				89.3	124.5	52.1		
<u>2011/4/5 0:00</u>						<u>52.2</u>	<u>95.3</u>	<u>62.3</u>					
2011/4/5 0:30	89.9	81.3	107.4	97.9	167.7				89.7	128.3	52.1		
<u>2011/4/5 0:30</u>						<u>44.8</u>	<u>95.2</u>	<u>62.3</u>					
2011/4/5 5:10	81.5	79.2	113.5	98.4	160.5				94.2	110.5	51.9		
2011/4/5 5:10						52.7	99.4	62.2					
2011/4/5 5:40	84.7	80.1	113.7	98.1	159.9				92.7	109.9	51.9		
2011/4/5 10:20	84.7	80.8	114.1	99.4	158.1				94.6	108.1	51.8		
2011/4/5 10:20						59.4	99.5	62.7					
2011/4/5 17:10	81.7	80	114.1	98.3	155.7				97.9	108.6	51.6		
2011/4/5 17:10						46.1	99.3	63.5					
2011/4/5 18:30	83.5	81.1	114.1	98.2	155.6				95.9	108.8	51.5		
2011/4/6 0:00	84.4	84.1	114.1	99.2	154.9				97.3	109.5	51.4		
2011/4/6 0:00						63.5	99.4	63.7					
2011/4/6 6:30	74.6	83.6	114.7	99	154.6				94.6	110	51.2		
2011/4/6 6:30						52.3	100.5	63.4					
2011/4/6 12:30	78.8	84.9	115	99.3	152.7				94.9	110.6	51		
2011/4/6 12:30						42	99.1	64					
2011/4/6 18:00	83	85.2	114.2	99.9	153.6				97.3	110.7	50.8		
2011/4/6 18:00						51.7	89.8	64.1					
2011/4/7 0:00	78.2	85.8	115.6	100	153.9				96.8	111.9	50.6		
2011/4/7 0:00						51.9	98.7	64					
2011/4/7 6:00	83.4	86.2	115.8	98.8	152.5				96.8	114.2	50.4		
2011/4/7 6:15	82.9	84.8	116	99.3	152.2				96.6	114.1	50.4		
2011/4/7 12:00	88.3	84.8	112.3	97.6	153.3				97.3	189.6	50.2		
2011/4/7 12:00						47.9	97.6	63.8					
2011/4/7 12:40						46.6	97.6	63.8					
2011/4/7 18:00	85.7	84.7	111.6	98	145				93.3	138.1	50.1		
2011/4/7 18:00						44.4	99.4	63.7					
2011/4/7 19:30	86.6	84	111.6	98.4	144.5				91.9	135.1	50		
2011/4/8 1:30	88.2	80.9	110.8	103.7	135.2				86.6	140	49.8		
2011/4/8 1:35	87.8	80.6	111.1	103.4	135.7			113.4	86.3	144.4	49.7		
2011/4/8 6:00	85.9	84.2	111.2	101.9	134.9				83.6	140.2	49.7		
2011/4/8 6:15	85.8	84.7	110.9	102.5	135.1				83.9	140.4	49.7		
2011/4/8 6:40	86.3	84.6	110.5	102.3	135.7				85.3	141	49.6		
2011/4/8 12:00	88.8	84.3	110.7	120	134.2				83.8	144.6	49.5		
2011/4/8 12:00						86.5	98.6	63.8					
2011/4/8 18:00	86.3	84	111.1	109.1	139				85.4	145.1	49.3		
2011/4/8 18:00						86.1	99.5	63.6					
2011/4/9 0:00	99.2	84.3	107.5	102.4	144.3				86.1	182.8	49.1		
2011/4/9 0:00						92.7	97.7	63.8					
2011/4/9 6:15	96.6	75.5	109.4	100.6	141.1				76.2	146.9	48.9		
2011/4/9 6:15						81.1	100.5	63.5					
2011/4/9 12:25	96.6	73.4	109.2	100.4	140.4				83.5	138.8	48.8		
2011/4/9 12:25						81.1	100.9	63.3					
2011/4/9 18:25	97.3	68.9	109.8	100.1	140				81.6	144.5	48.6		
2011/4/9 18:25						88.5	100.7	63.1					
2011/4/10 0:00	98.7	68.1	110.4	102.3	139.9				87	149.7	48.4		
2011/4/10 0:00						84.8	100.9	62					
2011/4/10 6:00	91.7	58.9	110.8	104.8	139.5				89.1	153.9	48.3		
2011/4/10 6:00						79.8	101.2	58.4					
2011/4/10 12:00	95.3	65.5	111.2	101.9	141.6				85.7	159.6	48.1		
2011/4/10 12:00						80.8	100.9	56.5					
2011/4/10 18:00	96.3	70.2	111.6	100.9	142.8				61.3	90.3	164.3	47.9	
2011/4/11 0:00	97.7	76.4	110.2	99.3	145.4				73.2	100.4	56.1	95.8	
2011/4/11 6:00	97.7	77.4	110.5	100.7	142.8				77	100.2	56	91	
2011/4/11 12:00	97	77.9	111	99.8	140.4				81.1	99.8	56.5	93.4	
2011/4/11 18:30	97.9	86.6	112.7	104.6	143.5				96.1	99.5	56.1	85	
2011/4/12 0:00	102	87.2	113.2	105.8	143.2				97.7	99.4	60.3	83.2	
2011/4/12 6:00	105.4	86	115.6	106	141.4				102.4	99.4	61.9	84.4	
2011/4/12 12:00	98.9	87	115.9	104.5	144.1				103.7	99	61.7	89.5	
2011/4/12 15:10	98.6	83.4	115.4	109.4	138.7				99.5	98.3	62.8	79.4	
2011/4/12 18:00	97.4	81.6	116.5	110.2	140.2				99.8	98.4	62.9	80.1	
2011/4/12 22:10	96	81.5	119.3	111.4	144				103	98.3	62.1	84.9	
2011/4/13 6:00	92.7	81.3	118.6	109.6	150.6				107.5	98.7	61.9	87.7	
<u>2011/4/13 6:00</u>	<u>92.4</u>	<u>80.3</u>	<u>118.7</u>	<u>109.9</u>	<u>151.5</u>						<u>92.4</u>	<u>187.9</u>	<u>46.4</u>
2011/4/13 12:10	92.2	79.2	117.3	110	153.4				107.8	98.7	62.4	93.4	195.7
2011/4/13 18:00	92.7	81.3	117.4	111.9	154.1				108.7	98.7	63	94.9	209
2011/4/14 0:00	90.4	80.2	122	115.3	161.5				110.4	98.9	62.9	96.1	246.1
2011/4/14 6:05	89.3	93.6	122.6	115.5	166.8				112.4	100	62.8	92.4	251.7
2011/4/14 12:00	89.9	77.8	121.7	113.1	164.9				111.4	98.7	63.1	93.9	253.6
2011/4/14 18:00	90	78.1	122.9	113.3	162.5				115.6	99	63.1	93.2	256.7
2011/4/15 0:00	91.2	78	121.1	112.4	162.2				115.4	98.6	62.9	87.7	261.1
2011/4/15 6:00	90.1	80.2	121.4	110.6	162.9				116.5	98.7	62.7	80.8	262.3
2011/4/15 12:00	89.6	79.5	121.5	112.4	167.3				118.8	98.8	63	82	263.4
2011/4/15 18:00	91.2	85.2	121.3	110.1	166.6				119.3	99.1	63.2	80.4	265.2
2011/4/16 0:00	91.4	92.8	122.1	111.7	166.6				120.5	99.1	63.1	93.9	266.9
2011/4/16 6:00	91.1	101.6	121.3	111.6	167.6				121.2	99.2	62.9	95.1	267.7
2011/4/16 12:10	89.3	95.3	119.7	113.5	168.7				120.8	98.7	63	97.9	269.2
2011/4/16 18:00	92.7	86.7	120.4	112.2	159.7				120.5	99	65.1	99.5	261.2
2011/4/17 0:00	89.3	89	121.7	113.6	160.5				122.3	99.3	63.9	99.1	258.7
2011/4/17 6:00	90.7	90.4	121.7	114.7	166.2				123.7	99.8	57.1	103.9	253.2
2011/4/17 14:00	98.4	98.4	118.6	106.8	147.2				123	100.3	57.4	104.7	249.5
2011/4/17 19:00	98.5	100.7	116.2	105.8	145.1				119.5	99.8	57.5	82.5	44
2011/4/18 0:00	98.5	101	115.2	104.9	143.2				119.2	100.4	57.1	81.8	242.8

福島第一・3号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取日時	給水ノズル N4B 温度	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタットホルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVヘッドシール	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B
2011/4/18 6:00	99.9	105.1	114.3	102.7	140.4	121.3	100.2	56.7	80.1	240.4	43.8	43.8
2011/4/18 12:00	101.2	106.5	113.2	102.7	137.8	119.4	100.4	57.1	78.9	236.9	43.7	43.7
2011/4/18 13:10	101.5	105.7	112.7	102.4	137.1	121.3	101	57.7	79.2	236.3	43.7	43.7
2011/4/18 13:45	101.6	105.5	112.4	102.2	136.2			76.2	236	43.6	43.6	
2011/4/18 18:00	102.8	109.4	111.2	100.8	136.9	120.5	100.1	57.3	77.6	232.8	43.6	43.6
2011/4/19 0:00	102.6	110.6	111.2	99.7	131.6	119	100.1	57	78.6	229.7	43.5	43.4
2011/4/19 6:00	102.2	112.9	110.3	97.9	134.7	117.4	100.1	57.4	79.5	226.5	43.4	43.3
2011/4/19 12:00	101.1	113.2	109.8	97.4	135.1	118.9	100.3	57.5	80.4	221.6	43.2	43.2
2011/4/19 18:10	99.7	118.1	109.7	96.4	133.7	117.6	100.4	57.6	78.4	219.3	43.1	43.1
2011/4/20 0:02	98.5	120.4	109.5	96.3	132.7	113.9	100.3	57.1	78.3	216.6	43	43
2011/4/20 6:00	98.7	121.9	108.4	95.1	126.7	108.9	100.4	57	79.5	215	42.9	42.9
2011/4/20 12:00	100.2	123.7	107.5	95.8	124.8	111.8	102.6	57.1	71.5	210.7	42.8	42.8
2011/4/20 18:10	100.4	130.9	108.5	95.8	133.8	108.7	105.5	57.1	72	205.5	42.7	42.7
2011/4/20 23:50	100.7	135.3	110.9	96.7	135.4	96.1	104.3	57	58	199.3	42.7	42.7
2011/4/21 6:00	101.6	137.9	109.4	96.6	137.6	90.5	103.6	56.9	61.9	193.9	42.6	42.6
2011/4/21 12:00	100.4	139.7	110.4	96.9	140.2	73.6	103.6	57.2	69.4	192.6	42.5	42.5
2011/4/21 18:00	100	144.7	110	96.3	140	72.3	103.3	57.1	74.3	191.3	42.4	42.4
2011/4/22 0:00	99.5	146	110.9	119.1	142.2	67.8	102.5	57	65.8	142	42.3	42.3
2011/4/22 6:00	93.3	150.4	110.4	119.4	143.5	86.3	102.9	57.6	63.7	138.6	42.3	42.3
2011/4/22 11:50	92.4	148.8	111.6	116.1	146.3	77.2	102.6	57.8	62.8	137.9	42.2	42.2
2011/4/22 17:50	80.5	149.9	110.1	113.3	146.2	81.7	102.3	58.5	57.3	136.6	42.1	42.1
2011/4/23 0:00	81.7	150	109.2	110.8	148.1	71.8	102.2	58.6	58.1	135.2	42.1	42.1
2011/4/23 6:15	85.9	154.9	109.4	108.5	108.9	65.2	101.4	58.9	56.2	134.2	42	42
2011/4/23 11:55	85.7	152.1	108.6	104.3	129.5	72.4	100.6	59.2	55.7	132.9	41.9	41.9
2011/4/23 18:00	81.1	153	110.1	100.6	144.4	80.5	100.6	59.4	57.3	130.6	41.9	41.9
2011/4/24 0:00	79.1	155.7	109.6	102.7	150.4	81.9	99.5	59.6	64.4	129.6	41.8	41.8
2011/4/24 5:50	81.1	160.7	109.9	104.3	151.9	79.4	99.5	59.3	63.5	128.3	41.8	41.8
2011/4/24 12:00	65.5	163.2	110.6	102.9	140.5	74.9	98.6	59.4	65.2	126.6	41.7	41.7
2011/4/24 18:00	71.6	165.5	110.2	102.8	142.7	68	98.3	59.4	65.3	126.6	41.7	41.7
2011/4/25 0:00	74.6	169	110.8	103.4	129.6	60.4	98.4	59.2	67.8	124.3	41.6	41.6