

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、
複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 2011/3/14 21:15 | 175.0 | 55.0 | 150.0 | 54.3 |
| 2011/3/15 10:00 | | 55.3 | | 54.5 |
| 2011/3/15 11:20 | | 55.8 | | 55.0 |
| 2011/3/15 12:00 | 188.1 | 56.1 | 150.0 | 55.5 |
| 2011/3/15 12:30 | 188.4 | 56.3 | 150.5 | 55.5 |
| 2011/3/15 13:00 | 189.3 | 56.4 | 150.7 | 55.5 |
| 2011/3/15 13:30 | 190.1 | 56.6 | 150.9 | 55.5 |
| 2011/3/15 14:00 | 190.9 | 56.7 | 151.3 | 55.5 |
| 2011/3/15 14:30 | 191.6 | 56.9 | 151.6 | 55.5 |
| 2011/3/15 15:00 | 192.4 | 57.0 | 151.8 | 56.0 |
| 2011/3/15 15:30 | 193.3 | 57.2 | 152.2 | 56.0 |
| 2011/3/15 16:00 | 194.0 | 57.3 | 152.5 | 56.0 |
| 2011/3/15 17:00 | 195.5 | 57.6 | 153.2 | 56.0 |
| 2011/3/15 18:00 | 196.9 | 57.9 | 153.9 | 56.0 |
| 2011/3/15 19:00 | 199.1 | 58.1 | 154.5 | 57.0 |
| 2011/3/15 20:00 | 170.6 | 58.5 | 155.0 | 57.0 |
| 2011/3/15 21:00 | 167.0 | 58.7 | 155.7 | 57.0 |
| 2011/3/15 22:00 | 168.4 | 58.9 | 156.2 | 57.0 |
| 2011/3/15 23:00 | 170.9 | 59.2 | 156.8 | 57.5 |
| 2011/3/16 0:00 | 172.8 | 59.5 | 157.4 | 57.5 |
| 2011/3/16 1:00 | 175.0 | 59.7 | 154.9 | 58.0 |
| 2011/3/16 2:00 | 177.1 | 60.0 | 148.2 | 58.0 |
| 2011/3/16 3:00 | 178.4 | 60.2 | 147.6 | 58.5 |
| 2011/3/16 4:00 | 180.0 | 60.4 | 148.3 | 58.5 |
| 2011/3/16 5:00 | 182.2 | 60.7 | 149.4 | 59.0 |
| 2011/3/16 6:00 | 183.4 | 60.9 | 149.9 | 59.0 |
| 2011/3/16 7:00 | 185.0 | 61.1 | 150.2 | 59.5 |
| 2011/3/16 8:00 | 186.8 | 61.4 | 150.9 | 59.5 |
| 2011/3/16 9:00 | 188.2 | 61.6 | 151.6 | 59.5 |
| 2011/3/16 10:00 | 189.9 | 61.8 | 152.3 | 59.5 |
| 2011/3/16 11:00 | 191.8 | 62.1 | 153.1 | 59.5 |
| 2011/3/16 12:00 | 193.4 | 62.3 | 153.9 | 60.0 |
| 2011/3/16 13:00 | 194.6 | 62.4 | 154.4 | 60.0 |
| 2011/3/16 14:00 | 196.2 | 62.7 | 150.0 | 60.0 |
| 2011/3/16 15:00 | 197.4 | 62.9 | 155.8 | 60.0 |
| 2011/3/16 16:00 | 199.7 | 63.2 | 156.3 | 60.0 |
| 2011/3/16 17:00 | 181.2 | 63.3 | 156.9 | 60.0 |
| 2011/3/16 18:00 | 153.1 | 63.6 | 157.5 | 60.0 |
| 2011/3/16 19:00 | 151.2 | 63.8 | 158.2 | 60.0 |
| 2011/3/16 20:00 | 154.0 | 64.1 | 158.6 | 60.0 |
| 2011/3/16 21:00 | 156.6 | 64.2 | 159.1 | 60.0 |
| 2011/3/16 22:00 | 159.2 | 64.4 | 159.6 | 60.0 |
| 2011/3/16 23:00 | 161.7 | 64.6 | 160.1 | 60.5 |
| 2011/3/17 0:00 | 165.7 | 64.6 | 160.7 | 60.5 |
| 2011/3/17 1:00 | 166.3 | 64.6 | 161.2 | 61.0 |
| 2011/3/17 2:00 | 167.2 | 64.6 | 161.7 | 61.0 |
| 2011/3/17 3:00 | 168.1 | 64.5 | 162.2 | 61.0 |
| 2011/3/17 4:00 | 168.8 | 64.5 | 162.7 | 61.0 |
| 2011/3/17 5:00 | 169.0 | 65.0 | 163.0 | 61.5 |
| 2011/3/17 6:00 | 170.7 | 64.8 | 163.7 | 62.0 |
| 2011/3/17 7:00 | 171.7 | 64.2 | 164.3 | 62.0 |
| 2011/3/17 8:00 | 173.1 | 64.2 | 164.9 | 62.0 |
| 2011/3/17 9:00 | 175.0 | 64.2 | 165.0 | 62.0 |
| 2011/3/17 10:00 | 178.0 | 64.2 | 167.0 | 62.5 |
| 2011/3/17 11:00 | 178.0 | 64.2 | 167.0 | 62.5 |
| 2011/3/17 12:00 | 179.1 | 64.2 | 167.3 | 62.5 |
| 2011/3/17 12:00 | 179.1 | 64.2 | 167.3 | 62.5 |
| 2011/3/17 13:00 | 180.4 | 64.3 | 162.1 | 63.0 |
| 2011/3/17 14:00 | 182.6 | 64.3 | 154.3 | 63.5 |
| 2011/3/17 15:00 | 183.7 | 64.4 | 153.8 | 63.5 |
| 2011/3/17 16:00 | 184.7 | 64.4 | 153.5 | 63.5 |
| 2011/3/17 17:00 | 186.2 | 64.5 | 153.5 | 64.0 |
| 2011/3/17 18:00 | 187.7 | 64.6 | 154.3 | 64.0 |
| 2011/3/17 19:00 | 189.7 | 64.7 | 155.5 | 62.5 |
| 2011/3/17 20:00 | 190.5 | 64.8 | 156.1 | 62.5 |
| 2011/3/17 21:00 | 192.5 | 64.9 | 157.4 | 62.0 |
| 2011/3/17 22:00 | 193.5 | 64.9 | 158.0 | 61.5 |
| 2011/3/17 23:00 | 194.7 | 65.1 | 158.7 | 61.5 |
| 2011/3/18 0:00 | 196.5 | 65.1 | 159.7 | 61.5 |
| 2011/3/18 1:00 | 175.6 | 65.3 | 160.1 | 61.5 |
| 2011/3/18 2:00 | 163.7 | 65.3 | 163.7 | 61.5 |
| 2011/3/18 3:00 | 163.1 | 65.5 | 157.1 | 62.0 |
| 2011/3/18 4:00 | 165.2 | 65.5 | 157.3 | 62.0 |
| 2011/3/18 5:00 | 167.6 | 65.6 | 158.0 | 62.0 |
| 2011/3/18 6:00 | 169.6 | 65.7 | 158.6 | 62.5 |
| 2011/3/18 7:00 | 171.5 | 65.8 | 159.2 | 62.5 |
| 2011/3/18 8:00 | 173.3 | 65.9 | 159.9 | 63.0 |
| 2011/3/18 9:00 | 175.0 | 66.0 | 160.5 | 63.0 |
| 2011/3/18 10:00 | 176.5 | 66.1 | 161.0 | 63.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/3/18 11:00 | 178.5 | 66.2 | 161.8 | 63.5 |
| 2011/3/18 12:00 | 180.4 | 66.3 | 162.7 | 63.5 |
| 2011/3/18 13:00 | 181.8 | 66.3 | 161.2 | 64.0 |
| 2011/3/18 14:00 | 183.0 | 66.6 | 158.0 | 64.5 |
| 2011/3/18 15:00 | 185.2 | 66.6 | 157.7 | 64.5 |
| 2011/3/18 16:00 | 187.1 | 66.9 | 156.7 | 64.5 |
| 2011/3/18 17:00 | 188.6 | 66.9 | 156.9 | 64.5 |
| 2011/3/18 18:00 | 190.1 | 67.1 | 157.4 | 65.0 |
| 2011/3/18 19:00 | 191.8 | 67.3 | 158.0 | 65.0 |
| 2011/3/18 20:00 | 193.0 | 67.4 | 158.7 | 65.0 |
| 2011/3/18 21:00 | 194.8 | 67.6 | 159.2 | 65.0 |
| 2011/3/18 22:00 | 196.5 | 67.8 | 159.8 | 65.0 |
| 2011/3/18 23:00 | 197.9 | 67.9 | 160.4 | 65.0 |
| 2011/3/19 0:00 | 166.5 | 68.1 | 161.0 | 65.5 |
| 2011/3/19 1:00 | 163.0 | 68.2 | 161.5 | 66.0 |
| 2011/3/19 2:00 | 164.2 | 68.4 | 162.0 | 66.0 |
| 2011/3/19 3:00 | 166.5 | 68.6 | 162.5 | 66.0 |
| 2011/3/19 4:00 | 168.5 | 68.7 | 163.0 | 66.0 |
| 2011/3/19 5:00 | 171.0 | 68.8 | 163.6 | 66.5 |
| 2011/3/19 6:00 | 173.1 | 68.8 | 164.1 | 66.5 |
| 2011/3/19 7:00 | 175.3 | 68.5 | 164.6 | 66.5 |
| 2011/3/19 8:00 | 177.2 | 68.1 | 165.2 | 66.5 |
| 2011/3/19 9:00 | 179.1 | 67.6 | 165.8 | 66.5 |
| 2011/3/19 10:00 | 181.2 | 67.0 | 166.6 | 66.5 |
| 2011/3/19 11:00 | 183.0 | 66.6 | 167.2 | 66.5 |
| 2011/3/19 12:00 | 185.4 | 65.5 | 167.9 | 66.5 |
| 2011/3/19 13:00 | 186.2 | 65.2 | 168.2 | 66.5 |
| 2011/3/19 14:00 | 188.2 | 63.8 | 156.6 | 67.0 |
| 2011/3/19 15:00 | 190.1 | 56.1 | 153.6 | 67.0 |
| 2011/3/19 16:00 | 192.2 | 50.3 | 152.5 | 67.0 |
| 2011/3/19 17:00 | 193.3 | 48.7 | 152.1 | 67.0 |
| 2011/3/19 18:00 | 194.5 | 48.1 | 152.4 | 67.0 |
| 2011/3/19 19:00 | 196.3 | 47.6 | 153.3 | 67.0 |
| 2011/3/19 20:00 | 197.7 | 47.5 | 154.2 | 67.0 |
| 2011/3/19 21:00 | 172.8 | 46.7 | 154.8 | 67.5 |
| 2011/3/19 22:00 | 165.5 | 46.2 | 155.8 | 67.5 |
| 2011/3/19 23:00 | 164.5 | 45.7 | 156.6 | 67.5 |
| 2011/3/20 0:00 | 166.2 | 44.8 | 157.2 | 66.5 |
| 2011/3/20 1:00 | 157.9 | 43.5 | 157.9 | 56.0 |
| 2011/3/20 2:00 | 171.0 | 41.7 | 158.7 | 54.0 |
| 2011/3/20 3:00 | 173.5 | 40.1 | 159.4 | 52.0 |
| 2011/3/20 4:00 | 175.5 | 39.0 | 160.0 | 48.0 |
| 2011/3/20 5:00 | 177.5 | 38.3 | 160.6 | 46.0 |
| 2011/3/20 6:00 | 179.2 | 37.7 | 161.1 | 44.0 |
| 2011/3/20 7:00 | 181.3 | 37.1 | 161.8 | 41.0 |
| 2011/3/20 8:00 | 183.0 | 36.7 | 162.5 | 38.5 |
| 2011/3/20 9:00 | 185.0 | 36.1 | 163.1 | 36.5 |
| 2011/3/20 10:00 | 186.0 | 35.7 | 163.5 | 35.0 |
| 2011/3/20 11:00 | 188.0 | 35.1 | 164.1 | 33.5 |
| 2011/3/20 12:00 | 154.9 | 35.3 | 164.7 | 32.0 |
| 2011/3/20 13:00 | 124.7 | 35.2 | 165.3 | 30.5 |
| 2011/3/20 14:00 | 107.2 | 35.2 | 166.0 | 30.0 |
| 2011/3/20 15:00 | 92.9 | 35.2 | 166.6 | 29.5 |
| 2011/3/20 16:00 | 76.5 | 35.1 | 167.2 | 28.0 |
| 2011/3/20 17:00 | 69.4 | 34.6 | 145.6 | 27.5 |
| 2011/3/20 18:00 | 62.5 | 34.9 | 141.8 | 27.5 |
| 2011/3/20 19:00 | 57.2 | 35.3 | 113.5 | 27.5 |
| 2011/3/20 20:00 | 52.3 | 35.7 | 87.6 | 28.0 |
| 2011/3/20 21:00 | 47.8 | 36.3 | 67.5 | 28.5 |
| 2011/3/20 22:00 | 44.8 | 36.7 | 56.3 | 29.0 |
| 2011/3/20 23:00 | 43.0 | 37.0 | 50.8 | 29.5 |
| 2011/3/21 0:00 | 41.2 | 37.3 | 45.0 | 30.0 |
| 2011/3/21 1:00 | 39.0 | 37.9 | 39.2 | 30.0 |
| 2011/3/21 2:00 | 37.6 | 38.3 | 35.4 | 30.0 |
| 2011/3/21 3:00 | 36.3 | 38.6 | 32.3 | 31.0 |
| 2011/3/21 4:00 | 35.2 | 39.1 | 29.9 | 31.0 |
| 2011/3/21 5:00 | 34.4 | 39.5 | 28.2 | 32.0 |
| 2011/3/21 6:00 | 33.6 | 39.9 | 26.7 | 32.0 |
| 2011/3/21 7:00 | 32.9 | 40.2 | 25.4 | 32.5 |
| 2011/3/21 8:00 | 32.4 | 40.6 | 24.8 | 33.0 |
| 2011/3/21 9:00 | 32.0 | 41.0 | 24.1 | 33.5 |
| 2011/3/21 10:00 | 31.5 | 41.5 | 23.4 | 34.0 |
| 2011/3/21 11:00 | 31.2 | 41.9 | 23.1 | 34.0 |
| 2011/3/21 12:00 | 45.0 | 42.2 | 22.8 | 35.0 |
| 2011/3/21 13:00 | 47.0 | 42.6 | 22.4 | 35.0 |
| 2011/3/21 14:00 | 49.1 | 42.6 | 22.2 | 35.5 |
| 2011/3/21 15:00 | 51.2 | 42.6 | 21.9 | 36.0 |
| 2011/3/21 16:00 | 53.2 | 42.3 | 23.6 | 36.0 |
| 2011/3/21 17:00 | 55.2 | 42.3 | 23.0 | 36.5 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/3/21 18:00 | 57.7 | 42.1 | 22.8 | 37.0 |
| 2011/3/21 19:00 | 59.6 | 39.7 | 38.2 | 37.5 |
| 2011/3/21 20:00 | 62.6 | 37.8 | 40.1 | 37.5 |
| 2011/3/21 21:00 | 65.0 | 37.0 | 41.2 | 35.5 |
| 2011/3/21 22:00 | 68.4 | 36.4 | 42.4 | 33.5 |
| 2011/3/21 23:00 | 70.9 | 36.1 | 43.3 | 32.5 |
| 2011/3/22 0:00 | 57.9 | 35.9 | 45.1 | 30.5 |
| 2011/3/22 1:00 | 53.9 | 35.8 | 46.0 | 30.0 |
| 2011/3/22 2:00 | 49.3 | 35.7 | 49.3 | 29.0 |
| 2011/3/22 3:00 | 45.0 | 35.7 | 50.9 | 27.5 |
| 2011/3/22 4:00 | 42.2 | 36.0 | 53.6 | 26.0 |
| 2011/3/22 5:00 | 39.3 | 36.3 | 55.3 | 25.5 |
| 2011/3/22 6:00 | 38.2 | 36.7 | 56.5 | 25.0 |
| 2011/3/22 7:00 | 36.7 | 37.1 | 58.0 | 24.0 |
| 2011/3/22 8:00 | 46.3 | 37.4 | 59.6 | 23.5 |
| 2011/3/22 9:00 | 48.6 | 37.7 | 47.0 | 23.5 |
| 2011/3/22 10:00 | 51.0 | 37.6 | 39.7 | 24.0 |
| 2011/3/22 11:00 | 53.2 | 37.5 | 34.1 | 25.0 |
| 2011/3/22 12:00 | 55.5 | 37.4 | 31.3 | 25.5 |
| 2011/3/22 13:00 | 58.4 | 37.3 | 28.3 | 26.0 |
| 2011/3/22 14:00 | 61.7 | 36.9 | 26.5 | 26.0 |
| 2011/3/22 15:00 | 64.4 | 35.5 | 24.3 | 26.5 |
| 2011/3/22 16:00 | 67.9 | 34.1 | 23.9 | 27.0 |
| 2011/3/22 17:00 | 70.6 | 33.5 | 21.6 | 27.5 |
| 2011/3/22 18:00 | 73.5 | 33.3 | 35.9 | 28.0 |
| 2011/3/22 19:00 | 75.6 | 33.1 | 37.1 | 28.5 |
| 2011/3/22 20:00 | 62.7 | 32.9 | 38.0 | 28.5 |
| 2011/3/22 21:00 | 56.1 | 33.2 | 39.2 | 28.5 |
| 2011/3/22 22:00 | 51.6 | 33.5 | 40.3 | 26.5 |
| 2011/3/22 23:00 | 47.7 | 33.8 | 41.7 | 26.0 |
| 2011/3/23 0:00 | 44.3 | 34.2 | 43.1 | 24.5 |
| 2011/3/23 1:00 | 41.8 | 34.6 | 44.6 | 24.0 |
| 2011/3/23 2:00 | 39.3 | 35.1 | 48.0 | 23.0 |
| 2011/3/23 3:00 | 37.8 | 35.4 | 49.9 | 22.5 |
| 2011/3/23 4:00 | 36.6 | 35.7 | 51.1 | 22.0 |
| 2011/3/23 5:00 | 35.3 | 36.2 | 52.4 | 21.5 |
| 2011/3/23 6:00 | 34.2 | 36.6 | 54.0 | 21.0 |
| 2011/3/23 7:00 | 33.4 | 36.9 | 55.3 | 20.5 |
| 2011/3/23 8:00 | 32.6 | 37.3 | 57.0 | 20.0 |
| 2011/3/23 9:00 | 31.9 | 37.8 | 59.1 | 20.0 |
| 2011/3/23 10:00 | 31.4 | 38.1 | 60.6 | 20.0 |
| 2011/3/23 11:00 | 31.1 | 38.6 | 62.5 | 20.0 |
| 2011/3/23 12:00 | 30.7 | 39.0 | 64.6 | 20.0 |
| 2011/3/23 13:00 | 30.4 | 39.3 | 66.4 | 20.0 |
| 2011/3/23 14:00 | 30.2 | 39.6 | 68.1 | 19.5 |
| 2011/3/23 15:00 | 29.9 | 40.1 | 70.3 | 19.5 |
| 2011/3/23 16:00 | 29.9 | 40.3 | 72.3 | 19.5 |
| 2011/3/23 17:00 | 38.5 | 40.7 | 74.0 | 19.0 |
| 2011/3/23 18:00 | 40.9 | 41.1 | 75.7 | 19.0 |
| 2011/3/23 19:00 | 43.1 | 41.5 | 56.1 | 19.5 |
| 2011/3/23 20:00 | 45.4 | 41.8 | 47.5 | 20.0 |
| 2011/3/23 21:00 | 47.8 | 42.2 | 40.6 | 20.5 |
| 2011/3/23 22:00 | 50.7 | 42.6 | 35.7 | 20.5 |
| 2011/3/23 23:00 | 53.5 | 43.0 | 31.9 | 21.0 |
| 2011/3/24 0:00 | 56.9 | 43.2 | 28.6 | 21.5 |
| 2011/3/24 1:00 | 59.4 | 43.6 | 26.7 | 21.5 |
| 2011/3/24 2:00 | 62.7 | 44.0 | 25.0 | 22.0 |
| 2011/3/24 3:00 | 65.3 | 44.3 | 23.9 | 23.0 |
| 2011/3/24 4:00 | 68.0 | 44.6 | 23.3 | 23.0 |
| 2011/3/24 5:00 | 71.4 | 45.1 | 24.1 | 23.5 |
| 2011/3/24 6:00 | 73.5 | 45.4 | 24.2 | 24.0 |
| 2011/3/24 7:00 | 76.4 | 45.7 | 24.3 | 24.0 |
| 2011/3/24 8:00 | 79.2 | 46.1 | 24.3 | 24.5 |
| 2011/3/24 9:00 | 81.7 | 46.4 | 24.3 | 25.0 |
| 2011/3/24 10:00 | 84.3 | 46.9 | 24.4 | 25.5 |
| 2011/3/24 11:00 | 86.8 | 47.2 | 24.4 | 26.0 |
| 2011/3/24 12:00 | 89.2 | 47.5 | 23.8 | 26.5 |
| 2011/3/24 13:00 | 92.0 | 47.7 | 22.3 | 27.0 |
| 2011/3/24 14:00 | 94.5 | 48.1 | 21.5 | 27.0 |
| 2011/3/24 15:00 | 96.5 | 48.4 | 21.2 | 27.5 |
| 2011/3/24 16:00 | 97.8 | 48.7 | 20.8 | 28.0 |
| 2011/3/24 17:00 | 82.7 | 49.0 | 21.3 | 28.5 |
| 2011/3/24 18:00 | 72.0 | 49.4 | 30.5 | 29.0 |
| 2011/3/24 19:00 | 61.4 | 49.8 | 31.8 | 28.5 |
| 2011/3/24 20:00 | 55.9 | 50.1 | 33.3 | 26.5 |
| 2011/3/24 21:00 | 52.0 | 50.3 | 34.5 | 26.0 |
| 2011/3/24 22:00 | 47.8 | 50.6 | 35.9 | 25.0 |
| 2011/3/24 23:00 | 44.8 | 50.9 | 37.1 | 24.0 |
| 2011/3/25 0:00 | 48.8 | 51.1 | 39.4 | 23.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/3/25 1:00 | 51.4 | 50.9 | 42.3 | 22.5 |
| 2011/3/25 2:00 | 54.3 | 50.6 | 44.0 | 22.0 |
| 2011/3/25 3:00 | 57.3 | 50.2 | 45.5 | 21.5 |
| 2011/3/25 4:00 | 59.9 | 49.4 | 46.8 | 21.0 |
| 2011/3/25 5:00 | 62.8 | 45.2 | 48.4 | 20.5 |
| 2011/3/25 6:00 | 65.8 | 43.4 | 50.2 | 20.5 |
| 2011/3/25 7:00 | 68.9 | 42.6 | 52.0 | 20.0 |
| 2011/3/25 8:00 | 71.2 | 42.1 | 53.5 | 20.0 |
| 2011/3/25 9:00 | 74.3 | 40.9 | 55.5 | 20.0 |
| 2011/3/25 10:00 | 77.0 | 39.5 | 57.4 | 19.5 |
| 2011/3/25 11:00 | 79.4 | 38.3 | 44.0 | 19.5 |
| 2011/3/25 12:00 | 82.0 | 37.5 | 39.0 | 20.0 |
| 2011/3/25 13:00 | 66.0 | 37.1 | 33.9 | 20.5 |
| 2011/3/25 14:00 | 59.1 | 37.0 | 30.4 | 20.5 |
| 2011/3/25 15:00 | 53.9 | 36.9 | 29.9 | 21.0 |
| 2011/3/25 16:00 | 49.8 | 37.2 | 32.5 | 21.5 |
| 2011/3/25 17:00 | 46.4 | 37.5 | 29.4 | 22.0 |
| 2011/3/25 18:00 | 43.2 | 37.9 | 26.9 | 22.0 |
| 2011/3/25 19:00 | 40.7 | 38.3 | 25.2 | 22.5 |
| 2011/3/25 20:00 | 38.6 | 38.8 | 23.8 | 23.0 |
| 2011/3/25 21:00 | 37.1 | 39.0 | 22.9 | 23.5 |
| 2011/3/25 22:00 | 35.5 | 39.4 | 23.0 | 23.5 |
| 2011/3/25 23:00 | 34.5 | 39.8 | 27.6 | 24.0 |
| 2011/3/26 0:00 | 33.6 | 40.1 | 27.3 | 24.5 |
| 2011/3/26 1:00 | 32.8 | 40.5 | 26.2 | 24.5 |
| 2011/3/26 2:00 | 32.1 | 40.9 | 25.0 | 25.0 |
| 2011/3/26 3:00 | 31.6 | 41.2 | 24.1 | 25.5 |
| 2011/3/26 4:00 | 31.1 | 41.6 | 23.2 | 26.0 |
| 2011/3/26 5:00 | 30.6 | 42.0 | 22.6 | 26.5 |
| 2011/3/26 6:00 | 30.3 | 42.3 | 22.1 | 27.0 |
| 2011/3/26 7:00 | 30.0 | 42.9 | 21.7 | 27.5 |
| 2011/3/26 8:00 | 29.7 | 43.0 | 21.4 | 28.0 |
| 2011/3/26 9:00 | 29.4 | 43.4 | 21.3 | 28.0 |
| 2011/3/26 10:00 | 34.3 | 43.8 | 21.4 | 29.0 |
| 2011/3/26 11:00 | 36.5 | 43.7 | 21.3 | 29.0 |
| 2011/3/26 12:00 | 39.7 | 43.5 | 21.4 | 29.5 |
| 2011/3/26 13:00 | 44.2 | 43.2 | 21.3 | 29.5 |
| 2011/3/26 14:00 | 43.8 | 42.8 | 21.3 | 30.0 |
| 2011/3/26 15:00 | 47.6 | 39.5 | 21.4 | 30.0 |
| 2011/3/26 16:00 | 49.6 | 38.6 | 21.4 | 30.5 |
| 2011/3/26 17:00 | 52.7 | 38.1 | 21.4 | 30.5 |
| 2011/3/26 18:00 | 55.1 | 37.7 | 29.4 | 31.0 |
| 2011/3/26 19:00 | 58.0 | 36.7 | 30.6 | 31.0 |
| 2011/3/26 20:00 | 61.2 | 35.6 | 32.1 | 29.5 |
| 2011/3/26 21:00 | 63.4 | 34.8 | 33.3 | 28.5 |
| 2011/3/26 22:00 | 66.2 | 34.1 | 34.8 | 27.0 |
| 2011/3/26 23:00 | 68.8 | 33.6 | 36.6 | 26.0 |
| 2011/3/27 0:00 | 57.8 | 33.2 | 39.3 | 25.0 |
| 2011/3/27 1:00 | 52.5 | 33.0 | 41.2 | 24.0 |
| 2011/3/27 2:00 | 48.0 | 33.2 | 42.9 | 23.5 |
| 2011/3/27 3:00 | 44.9 | 33.4 | 44.4 | 23.0 |
| 2011/3/27 4:00 | 41.6 | 33.9 | 46.3 | 22.0 |
| 2011/3/27 5:00 | 39.6 | 34.2 | 47.8 | 21.0 |
| 2011/3/27 6:00 | 37.6 | 34.6 | 49.4 | 20.5 |
| 2011/3/27 7:00 | 36.1 | 34.9 | 51.2 | 20.5 |
| 2011/3/27 8:00 | 34.8 | 35.3 | 53.2 | 20.5 |
| 2011/3/27 9:00 | 33.3 | 35.8 | 55.8 | 20.0 |
| 2011/3/27 10:00 | 32.6 | 36.1 | 57.1 | 20.0 |
| 2011/3/27 11:00 | 31.9 | 36.5 | 43.9 | 20.0 |
| 2011/3/27 12:00 | 31.3 | 36.8 | 38.0 | 20.0 |
| 2011/3/27 13:00 | 30.7 | 37.4 | 32.6 | 21.0 |
| 2011/3/27 14:00 | 30.3 | 37.8 | 29.1 | 21.0 |
| 2011/3/27 15:00 | 30.0 | 38.0 | 27.7 | 21.5 |
| 2011/3/27 16:00 | 29.7 | 38.4 | 25.8 | 22.0 |
| 2011/3/27 17:00 | 29.5 | 38.8 | 24.9 | 22.5 |
| 2011/3/27 18:00 | 29.3 | 39.1 | 24.3 | 22.5 |
| 2011/3/27 19:00 | 29.1 | 39.5 | 23.8 | 23.0 |
| 2011/3/27 20:00 | 28.9 | 39.9 | 23.3 | 24.0 |
| 2011/3/27 21:00 | 32.7 | 40.2 | 23.1 | 24.0 |
| 2011/3/27 22:00 | 35.3 | 40.2 | 22.8 | 24.0 |
| 2011/3/27 23:00 | 38.1 | 40.0 | 22.6 | 24.5 |
| 2011/3/28 0:00 | 39.9 | 39.9 | 22.5 | 25.0 |
| 2011/3/28 1:00 | 43.1 | 39.7 | 22.3 | 25.5 |
| 2011/3/28 2:00 | 46.1 | 37.5 | 22.2 | 26.0 |
| 2011/3/28 3:00 | 49.5 | 36.0 | 22.0 | 26.5 |
| 2011/3/28 4:00 | 51.9 | 35.5 | 22.0 | 26.5 |
| 2011/3/28 5:00 | 54.9 | 35.1 | 22.0 | 27.0 |
| 2011/3/28 6:00 | 57.7 | 34.5 | 21.9 | 27.5 |
| 2011/3/28 7:00 | 60.4 | 33.7 | 22.0 | 28.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/3/28 8:00 | 63.5 | 32.9 | 22.1 | 28.0 |
| 2011/3/28 9:00 | 66.4 | 32.3 | 22.2 | 28.5 |
| 2011/3/28 10:00 | 68.5 | 31.7 | 22.3 | 29.0 |
| 2011/3/28 11:00 | 71.3 | 31.2 | 22.4 | 29.5 |
| 2011/3/28 12:00 | 60.1 | 30.9 | 22.4 | 30.0 |
| 2011/3/28 13:00 | 55.4 | 30.7 | 22.4 | 30.0 |
| 2011/3/28 14:00 | 50.6 | 30.9 | 22.3 | 30.5 |
| 2011/3/28 15:00 | 47.1 | 31.3 | 22.3 | 30.5 |
| 2011/3/28 16:00 | 44.3 | 31.6 | 22.4 | 31.0 |
| 2011/3/28 17:00 | 41.4 | 32.1 | 22.4 | 31.5 |
| 2011/3/28 18:00 | 39.5 | 32.5 | 22.4 | 32.0 |
| 2011/3/28 19:00 | 37.8 | 32.8 | 29.1 | 32.0 |
| 2011/3/28 20:00 | 36.4 | 33.3 | 30.3 | 31.0 |
| 2011/3/28 21:00 | 35.1 | 33.7 | 32.0 | 29.0 |
| 2011/3/28 22:00 | 34.2 | 33.9 | 33.7 | 28.5 |
| 2011/3/28 23:00 | 33.2 | 34.4 | 35.8 | 27.0 |
| 2011/3/29 0:00 | 32.5 | 34.8 | 38.4 | 26.0 |
| 2011/3/29 1:00 | 32.0 | 35.1 | 40.0 | 25.0 |
| 2011/3/29 2:00 | 31.4 | 35.5 | 41.7 | 24.5 |
| 2011/3/29 3:00 | 30.9 | 35.9 | 43.4 | 24.0 |
| 2011/3/29 4:00 | 30.4 | 36.3 | 45.3 | 23.0 |
| 2011/3/29 5:00 | 30.1 | 36.8 | 47.2 | 22.5 |
| 2011/3/29 6:00 | 29.8 | 37.1 | 48.9 | 22.0 |
| 2011/3/29 7:00 | 29.0 | 37.4 | 50.9 | 21.5 |
| 2011/3/29 8:00 | 29.3 | 37.8 | 53.1 | 21.0 |
| 2011/3/29 9:00 | 29.1 | 38.3 | 55.3 | 20.5 |
| 2011/3/29 10:00 | 29.0 | 38.5 | 56.9 | 20.5 |
| 2011/3/29 11:00 | 32.5 | 38.9 | 43.6 | 20.5 |
| 2011/3/29 12:00 | 35.0 | 38.8 | 37.7 | 21.0 |
| 2011/3/29 13:00 | 37.5 | 38.8 | 33.5 | 21.0 |
| 2011/3/29 14:00 | 40.5 | 38.6 | 30.3 | 21.5 |
| 2011/3/29 15:00 | 43.4 | 38.4 | 28.9 | 22.0 |
| 2011/3/29 16:00 | 46.3 | 37.5 | 30.1 | 22.5 |
| 2011/3/29 17:00 | 48.9 | 35.5 | 28.5 | 22.5 |
| 2011/3/29 18:00 | 51.8 | 34.5 | 27.1 | 23.0 |
| 2011/3/29 19:00 | 54.2 | 34.2 | 26.1 | 23.5 |
| 2011/3/29 20:00 | 57.1 | 33.9 | 25.1 | 24.0 |
| 2011/3/29 21:00 | 59.6 | 33.4 | 24.4 | 24.5 |
| 2011/3/29 22:00 | 54.8 | 32.6 | 23.8 | 24.5 |
| 2011/3/29 23:00 | 51.2 | 32.4 | 23.3 | 25.0 |
| 2011/3/30 0:00 | 49.8 | 32.1 | 22.9 | 25.5 |
| 2011/3/30 1:00 | 46.8 | 32.4 | 22.6 | 26.0 |
| 2011/3/30 2:00 | 43.7 | 32.7 | 22.2 | 26.5 |
| 2011/3/30 3:00 | 41.7 | 33.0 | 22.1 | 27.0 |
| 2011/3/30 4:00 | 37.4 | 33.4 | 21.8 | 27.0 |
| 2011/3/30 5:00 | 35.9 | 33.7 | 21.7 | 27.5 |
| 2011/3/30 6:00 | 34.7 | 34.2 | 21.6 | 28.0 |
| 2011/3/30 7:00 | 33.7 | 34.5 | 21.5 | 28.5 |
| 2011/3/30 8:00 | 32.8 | 34.9 | 21.4 | 28.5 |
| 2011/3/30 9:00 | 32.0 | 35.3 | 21.3 | 29.0 |
| 2011/3/30 10:00 | 31.5 | 35.7 | 27.2 | 29.0 |
| 2011/3/30 11:00 | 31.0 | 36.1 | 28.2 | 29.5 |
| 2011/3/30 12:00 | 30.6 | 36.5 | 29.5 | 29.5 |
| 2011/3/30 13:00 | 30.2 | 36.8 | 30.9 | 27.0 |
| 2011/3/30 14:00 | 29.9 | 37.2 | 32.6 | 26.5 |
| 2011/3/30 15:00 | 29.7 | 37.5 | 34.7 | 25.5 |
| 2011/3/30 16:00 | 29.4 | 37.9 | 37.6 | 24.5 |
| 2011/3/30 17:00 | 29.3 | 38.3 | 39.2 | 23.5 |
| 2011/3/30 18:00 | 29.2 | 38.7 | 40.9 | 23.0 |
| 2011/3/30 19:00 | 31.6 | 39.0 | 42.5 | 22.5 |
| 2011/3/30 20:00 | 33.7 | 39.0 | 44.2 | 22.0 |
| 2011/3/30 21:00 | 38.3 | 38.8 | 47.0 | 21.5 |
| 2011/3/30 22:00 | 39.4 | 38.8 | 47.8 | 21.0 |
| 2011/3/30 23:00 | 42.3 | 38.5 | 37.2 | 21.0 |
| 2011/3/31 0:00 | 45.4 | 37.2 | 32.7 | 21.5 |
| 2011/3/31 1:00 | 48.2 | 35.6 | 29.6 | 22.0 |
| 2011/3/31 2:00 | 51.0 | 34.6 | 27.1 | 22.5 |
| 2011/3/31 3:00 | 53.9 | 34.2 | 25.4 | 22.5 |
| 2011/3/31 4:00 | 56.3 | 33.9 | 26.9 | 23.0 |
| 2011/3/31 5:00 | 58.7 | 33.3 | 27.7 | 23.0 |
| 2011/3/31 6:00 | 61.9 | 32.4 | 26.0 | 24.0 |
| 2011/3/31 7:00 | 64.8 | 31.7 | 24.8 | 24.5 |
| 2011/3/31 8:00 | 67.4 | 31.2 | 23.8 | 25.0 |
| 2011/3/31 9:00 | 69.4 | 30.8 | 23.3 | 25.0 |
| 2011/3/31 10:00 | 71.4 | 30.4 | 22.9 | 25.5 |
| 2011/3/31 11:00 | 62.4 | 30.0 | 22.3 | 26.0 |
| 2011/3/31 12:00 | 56.8 | 29.9 | 22.0 | 26.5 |
| 2011/3/31 13:00 | 51.8 | 30.2 | 21.7 | 27.0 |
| 2011/3/31 14:00 | 47.4 | 30.6 | 21.4 | 27.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/3/31 15:00 | 44.4 | 30.9 | 21.3 | 27.5 |
| 2011/3/31 16:00 | 41.8 | 31.2 | 21.2 | 28.0 |
| 2011/3/31 17:00 | 41.7 | 31.7 | 21.1 | 28.5 |
| 2011/3/31 18:00 | 37.7 | 32.0 | 21.1 | 29.0 |
| 2011/3/31 19:00 | 36.3 | 32.4 | 21.1 | 29.0 |
| 2011/3/31 20:00 | 34.9 | 33.0 | 26.9 | 29.5 |
| 2011/3/31 21:00 | 34.0 | 33.3 | 27.6 | 29.0 |
| 2011/3/31 22:00 | 33.3 | 33.6 | 28.8 | 29.0 |
| 2011/3/31 23:00 | 32.4 | 34.0 | 31.1 | 27.0 |
| 2011/4/1 0:00 | 31.9 | 34.3 | 32.7 | 26.0 |
| 2011/4/1 1:00 | 31.4 | 34.7 | 34.8 | 25.0 |
| 2011/4/1 2:00 | 30.9 | 35.1 | 37.4 | 24.0 |
| 2011/4/1 3:00 | 30.6 | 35.5 | 39.1 | 23.5 |
| 2011/4/1 4:00 | 30.3 | 35.8 | 40.6 | 23.0 |
| 2011/4/1 5:00 | 30.0 | 36.2 | 42.2 | 22.5 |
| 2011/4/1 6:00 | 29.8 | 36.6 | 44.1 | 22.0 |
| 2011/4/1 7:00 | 29.6 | 37.0 | 45.8 | 21.0 |
| 2011/4/1 8:00 | 29.5 | 37.3 | 47.9 | 20.5 |
| 2011/4/1 9:00 | 29.3 | 37.8 | 50.1 | 20.5 |
| 2011/4/1 10:00 | 29.2 | 38.2 | 51.8 | 20.0 |
| 2011/4/1 11:00 | 32.1 | 38.2 | 53.7 | 20.0 |
| 2011/4/1 12:00 | 34.5 | 38.4 | 44.7 | 20.0 |
| 2011/4/1 13:00 | 37.8 | 38.2 | 37.9 | 20.5 |
| 2011/4/1 14:00 | 40.9 | 38.1 | 33.3 | 21.0 |
| 2011/4/1 15:00 | 44.2 | 37.8 | 29.8 | 21.0 |
| 2011/4/1 16:00 | 46.7 | 35.9 | 27.7 | 21.5 |
| 2011/4/1 17:00 | 49.5 | 34.8 | 26.0 | 22.0 |
| 2011/4/1 18:00 | 52.3 | 34.4 | 24.6 | 22.5 |
| 2011/4/1 19:00 | 55.0 | 34.0 | 23.5 | 22.5 |
| 2011/4/1 20:00 | 57.5 | 33.6 | 22.4 | 23.0 |
| 2011/4/1 21:00 | 61.2 | 32.6 | 21.9 | 23.5 |
| 2011/4/1 22:00 | 63.1 | 32.1 | 22.0 | 24.0 |
| 2011/4/1 23:00 | 52.2 | 31.9 | 22.1 | 24.5 |
| 2011/4/2 0:00 | 48.5 | 32.0 | 22.1 | 24.5 |
| 2011/4/2 1:00 | 45.2 | 32.3 | 22.0 | 25.0 |
| 2011/4/2 2:00 | 42.4 | 32.6 | 22.0 | 25.5 |
| 2011/4/2 3:00 | 40.0 | 33.0 | 21.9 | 26.0 |
| 2011/4/2 4:00 | 38.0 | 33.3 | 21.8 | 26.0 |
| 2011/4/2 5:00 | 36.7 | 33.7 | 21.7 | 26.5 |
| 2011/4/2 6:00 | 35.5 | 34.1 | 21.6 | 27.0 |
| 2011/4/2 7:00 | 34.4 | 34.5 | 21.5 | 27.5 |
| 2011/4/2 8:00 | 33.5 | 34.8 | 21.5 | 28.0 |
| 2011/4/2 9:00 | 32.6 | 35.4 | 21.5 | 28.5 |
| 2011/4/2 10:00 | 32.0 | 35.7 | 21.5 | 28.5 |
| 2011/4/2 11:00 | 31.5 | 36.0 | 27.4 | 28.5 |
| 2011/4/2 12:00 | 31.1 | 36.4 | 28.6 | 28.0 |
| 2011/4/2 13:00 | 30.7 | 36.8 | 30.0 | 26.5 |
| 2011/4/2 14:00 | 30.4 | 37.1 | 31.8 | 25.5 |
| 2011/4/2 15:00 | 30.1 | 37.5 | 33.8 | 24.5 |
| 2011/4/2 16:00 | 29.8 | 37.9 | 36.2 | 24.0 |
| 2011/4/2 17:00 | 29.6 | 38.2 | 38.0 | 23.0 |
| 2011/4/2 18:00 | 31.4 | 38.5 | 39.5 | 22.5 |
| 2011/4/2 19:00 | 34.5 | 38.5 | 31.2 | 22.5 |
| 2011/4/2 20:00 | 37.2 | 38.3 | 28.6 | 23.0 |
| 2011/4/2 21:00 | 41.0 | 37.0 | 25.9 | 23.5 |
| 2011/4/2 22:00 | 43.5 | 35.9 | 24.6 | 24.0 |
| 2011/4/2 23:00 | 46.6 | 35.2 | 23.3 | 24.5 |
| 2011/4/3 0:00 | 49.3 | 34.8 | 23.5 | 24.5 |
| 2011/4/3 1:00 | 52.3 | 33.9 | 23.7 | 25.0 |
| 2011/4/3 2:00 | 54.8 | 33.3 | 23.1 | 25.5 |
| 2011/4/3 3:00 | 57.7 | 32.7 | 23.6 | 26.0 |
| 2011/4/3 4:00 | 60.8 | 32.0 | 23.4 | 26.5 |
| 2011/4/3 5:00 | 63.0 | 31.6 | 23.2 | 26.5 |
| 2011/4/3 6:00 | 65.5 | 31.0 | 23.2 | 27.0 |
| 2011/4/3 7:00 | 68.3 | 30.6 | 23.1 | 27.5 |
| 2011/4/3 8:00 | 70.7 | 30.2 | 23.0 | 28.0 |
| 2011/4/3 9:00 | 73.4 | 29.6 | 22.9 | 28.5 |
| 2011/4/3 10:00 | 75.6 | 29.3 | 22.8 | 29.0 |
| 2011/4/3 11:00 | 62.9 | 29.1 | 22.8 | 29.0 |
| 2011/4/3 12:00 | 56.7 | 29.3 | 22.8 | 29.5 |
| 2011/4/3 13:00 | 51.5 | 29.7 | 22.7 | 29.5 |
| 2011/4/3 14:00 | 47.6 | 30.1 | 22.8 | 30.0 |
| 2011/4/3 15:00 | 44.4 | 30.4 | 22.8 | 30.0 |
| 2011/4/3 16:00 | 41.8 | 30.9 | 22.7 | 30.5 |
| 2011/4/3 17:00 | 39.7 | 31.2 | 22.7 | 31.0 |
| 2011/4/3 18:00 | 37.9 | 31.6 | 27.1 | 31.0 |
| 2011/4/3 19:00 | 36.2 | 32.0 | 27.8 | 31.0 |
| 2011/4/3 20:00 | 34.9 | 32.3 | 29.3 | 30.0 |
| 2011/4/3 21:00 | 34.0 | 32.8 | 31.1 | 29.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/3 22:00 | 32.9 | 33.2 | 33.7 | 27.0 |
| 2011/4/3 23:00 | 32.4 | 33.6 | 35.5 | 26.5 |
| 2011/4/4 0:00 | 31.9 | 33.9 | 37.3 | 25.5 |
| 2011/4/4 1:00 | 31.4 | 34.2 | 38.9 | 25.0 |
| 2011/4/4 2:00 | 31.0 | 34.6 | 40.7 | 24.0 |
| 2011/4/4 3:00 | 30.7 | 35.0 | 42.2 | 23.5 |
| 2011/4/4 4:00 | 30.4 | 35.4 | 44.0 | 23.0 |
| 2011/4/4 5:00 | 30.1 | 35.7 | 46.0 | 22.5 |
| 2011/4/4 6:00 | 29.9 | 36.1 | 48.0 | 21.5 |
| 2011/4/4 7:00 | 29.6 | 36.5 | 50.2 | 21.0 |
| 2011/4/4 8:00 | 29.6 | 36.8 | 51.6 | 21.0 |
| 2011/4/4 9:00 | 29.4 | 37.2 | 53.4 | 20.5 |
| 2011/4/4 10:00 | 32.3 | 37.4 | 55.5 | 20.0 |
| 2011/4/4 11:00 | 35.3 | 37.2 | 42.6 | 20.5 |
| 2011/4/4 12:00 | 38.5 | 37.1 | 37.6 | 21.0 |
| 2011/4/4 13:00 | 41.5 | 35.6 | 33.4 | 21.0 |
| 2011/4/4 14:00 | 44.4 | 34.6 | 30.1 | 21.5 |
| 2011/4/4 15:00 | 47.3 | 34.2 | 27.7 | 22.0 |
| 2011/4/4 16:00 | 50.2 | 33.6 | 25.9 | 22.5 |
| 2011/4/4 17:00 | 52.9 | 32.9 | 24.5 | 23.0 |
| 2011/4/4 18:00 | 55.5 | 32.4 | 25.2 | 23.5 |
| 2011/4/4 19:00 | 58.1 | 31.9 | 25.5 | 23.5 |
| 2011/4/4 20:00 | 48.7 | 31.5 | 24.9 | 24.0 |
| 2011/4/4 21:00 | 45.0 | 31.8 | 24.2 | 24.5 |
| 2011/4/4 22:00 | 42.3 | 32.2 | 23.8 | 25.0 |
| 2011/4/4 23:00 | 40.1 | 32.5 | 23.4 | 25.0 |
| 2011/4/5 0:00 | 38.2 | 33.0 | 23.0 | 25.5 |
| 2011/4/5 1:00 | 38.5 | 33.2 | 22.7 | 26.0 |
| 2011/4/5 2:00 | 37.3 | 33.6 | 22.7 | 26.5 |
| 2011/4/5 3:00 | 36.0 | 34.0 | 22.7 | 27.0 |
| 2011/4/5 4:00 | 35.0 | 34.3 | 22.7 | 27.0 |
| 2011/4/5 5:00 | 34.3 | 34.7 | 22.6 | 27.5 |
| 2011/4/5 6:00 | 33.3 | 35.2 | 22.6 | 28.0 |
| 2011/4/5 7:00 | 32.8 | 35.5 | 22.5 | 28.5 |
| 2011/4/5 8:00 | 31.1 | 35.8 | 22.5 | 29.0 |
| 2011/4/5 9:00 | 30.8 | 36.2 | 22.5 | 29.0 |
| 2011/4/5 10:00 | 32.6 | 36.4 | 26.9 | 29.5 |
| 2011/4/5 11:00 | 36.0 | 36.3 | 27.8 | 29.0 |
| 2011/4/5 12:00 | 39.4 | 36.1 | 29.2 | 28.5 |
| 2011/4/5 13:00 | 42.4 | 34.8 | 30.9 | 27.5 |
| 2011/4/5 14:00 | 45.4 | 34.0 | 32.9 | 26.5 |
| 2011/4/5 15:00 | 48.0 | 33.6 | 34.8 | 26.0 |
| 2011/4/5 16:00 | 51.0 | 33.0 | 37.2 | 25.0 |
| 2011/4/5 17:00 | 53.8 | 32.4 | 38.8 | 24.5 |
| 2011/4/5 18:00 | 56.4 | 31.9 | 40.3 | 24.0 |
| 2011/4/5 19:00 | 59.0 | 31.4 | 42.0 | 23.5 |
| 2011/4/5 20:00 | 49.9 | 31.1 | 44.0 | 23.0 |
| 2011/4/5 21:00 | 48.9 | 31.4 | 34.2 | 23.0 |
| 2011/4/5 22:00 | 43.3 | 31.7 | 31.2 | 23.0 |
| 2011/4/5 23:00 | 41.2 | 32.2 | 28.7 | 23.5 |
| 2011/4/6 0:00 | 39.1 | 32.5 | 26.7 | 24.0 |
| 2011/4/6 1:00 | 37.6 | 32.9 | 26.2 | 24.0 |
| 2011/4/6 2:00 | 36.1 | 33.2 | 25.6 | 25.0 |
| 2011/4/6 3:00 | 35.1 | 33.6 | 25.2 | 25.5 |
| 2011/4/6 4:00 | 34.1 | 33.9 | 24.4 | 26.0 |
| 2011/4/6 5:00 | 33.3 | 34.4 | 23.6 | 26.0 |
| 2011/4/6 6:00 | 32.6 | 34.8 | 22.9 | 26.5 |
| 2011/4/6 7:00 | 32.1 | 35.1 | 22.5 | 26.5 |
| 2011/4/6 8:00 | 31.6 | 35.5 | 22.0 | 27.0 |
| 2011/4/6 9:00 | 31.2 | 35.9 | 21.8 | 28.0 |
| 2011/4/6 10:00 | 33.0 | 36.2 | 21.5 | 28.5 |
| 2011/4/6 11:00 | 37.0 | 36.1 | 21.3 | 28.5 |
| 2011/4/6 12:00 | 39.0 | 36.0 | 21.2 | 29.0 |
| 2011/4/6 13:00 | 42.3 | 35.2 | 21.1 | 29.5 |
| 2011/4/6 14:00 | 45.1 | 34.1 | 21.1 | 29.5 |
| 2011/4/6 15:00 | 47.8 | 33.6 | 21.1 | 30.0 |
| 2011/4/6 16:00 | 50.4 | 33.2 | 21.1 | 30.0 |
| 2011/4/6 17:00 | 53.3 | 32.5 | 21.1 | 30.5 |
| 2011/4/6 18:00 | 56.0 | 31.9 | 26.5 | 30.5 |
| 2011/4/6 19:00 | 58.5 | 31.5 | 27.7 | 30.0 |
| 2011/4/6 20:00 | 49.8 | 31.3 | 29.4 | 28.0 |
| 2011/4/6 21:00 | 46.2 | 31.5 | 31.2 | 27.5 |
| 2011/4/6 22:00 | 43.4 | 31.8 | 33.1 | 26.5 |
| 2011/4/6 23:00 | 43.1 | 32.2 | 36.0 | 26.0 |
| 2011/4/7 0:00 | 39.4 | 32.5 | 37.2 | 25.0 |
| 2011/4/7 1:00 | 37.7 | 32.9 | 38.9 | 24.0 |
| 2011/4/7 2:00 | 36.4 | 33.3 | 40.6 | 23.5 |
| 2011/4/7 3:00 | 35.0 | 33.8 | 42.7 | 23.0 |
| 2011/4/7 4:00 | 34.2 | 34.1 | 44.3 | 22.5 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/7 5:00 | 34.4 | 34.4 | 46.3 | 22.0 |
| 2011/4/7 6:00 | 34.8 | 34.8 | 48.1 | 21.5 |
| 2011/4/7 7:00 | 32.3 | 35.3 | 50.0 | 21.0 |
| 2011/4/7 8:00 | 31.8 | 35.6 | 51.7 | 21.0 |
| 2011/4/7 9:00 | 32.3 | 35.8 | 53.6 | 20.5 |
| 2011/4/7 10:00 | 32.8 | 36.2 | 55.4 | 20.0 |
| 2011/4/7 11:00 | 36.0 | 36.1 | 42.0 | 20.5 |
| 2011/4/7 12:00 | 39.1 | 36.0 | 37.1 | 21.0 |
| 2011/4/7 13:00 | 42.5 | 35.1 | 33.3 | 21.5 |
| 2011/4/7 14:00 | 45.3 | 34.1 | 30.4 | 22.0 |
| 2011/4/7 15:00 | 48.1 | 33.6 | 28.2 | 22.0 |
| 2011/4/7 16:00 | 50.8 | 33.2 | 26.6 | 22.5 |
| 2011/4/7 17:00 | 53.4 | 32.7 | 25.4 | 23.0 |
| 2011/4/7 18:00 | 56.0 | 32.2 | 24.3 | 23.5 |
| 2011/4/7 19:00 | 58.7 | 31.6 | 23.5 | 24.0 |
| 2011/4/7 20:00 | 50.3 | 31.2 | 22.8 | 24.0 |
| 2011/4/7 21:00 | 46.6 | 31.6 | 22.2 | 24.5 |
| 2011/4/7 22:00 | 43.9 | 31.9 | 21.8 | 25.0 |
| 2011/4/7 23:00 | 41.5 | 32.3 | 21.5 | 25.5 |
| 2011/4/8 0:00 | 39.6 | 32.7 | 21.2 | 26.0 |
| 2011/4/8 1:00 | 38.2 | 33.1 | 21.0 | 26.5 |
| 2011/4/8 2:00 | 36.8 | 33.4 | 20.8 | 26.5 |
| 2011/4/8 3:00 | 35.8 | 33.7 | 20.6 | 27.0 |
| 2011/4/8 4:00 | 34.8 | 34.2 | 21.2 | 26.5 |
| 2011/4/8 5:00 | 33.9 | 34.5 | 21.8 | 27.5 |
| 2011/4/8 6:00 | 33.2 | 34.8 | 22.1 | 28.0 |
| 2011/4/8 7:00 | 32.6 | 35.2 | 22.1 | 28.5 |
| 2011/4/8 8:00 | 32.1 | 35.7 | 22.1 | 29.0 |
| 2011/4/8 9:00 | 31.7 | 36.0 | 22.2 | 29.0 |
| 2011/4/8 10:00 | 33.3 | 36.3 | 22.2 | 29.5 |
| 2011/4/8 11:00 | 37.2 | 36.5 | 22.2 | 30.0 |
| 2011/4/8 12:00 | 39.7 | 36.3 | 22.5 | 30.0 |
| 2011/4/8 13:00 | 42.5 | 36.1 | 22.6 | 30.5 |
| 2011/4/8 14:00 | 45.5 | 34.7 | 22.7 | 30.5 |
| 2011/4/8 15:00 | 49.7 | 33.9 | 22.7 | 31.0 |
| 2011/4/8 16:00 | 51.3 | 33.6 | 22.7 | 31.5 |
| 2011/4/8 17:00 | 54.0 | 33.2 | 22.8 | 32.0 |
| 2011/4/8 18:00 | 56.4 | 32.7 | 22.8 | 32.5 |
| 2011/4/8 19:00 | 59.5 | 32.1 | 26.7 | 33.0 |
| 2011/4/8 20:00 | 52.1 | 31.8 | 27.6 | 33.0 |
| 2011/4/8 21:00 | 47.7 | 32.0 | 29.5 | 31.5 |
| 2011/4/8 22:00 | 45.6 | 32.2 | 30.8 | 30.0 |
| 2011/4/8 23:00 | 43.2 | 32.5 | 32.7 | 29.5 |
| 2011/4/9 0:00 | 41.2 | 33.0 | 34.8 | 28.5 |
| 2011/4/9 1:00 | 39.2 | 33.3 | 37.1 | 28.0 |
| 2011/4/9 2:00 | 37.8 | 33.7 | 38.7 | 27.0 |
| 2011/4/9 3:00 | 36.5 | 34.2 | 40.4 | 26.0 |
| 2011/4/9 4:00 | 35.5 | 34.4 | 42.1 | 25.0 |
| 2011/4/9 5:00 | 34.6 | 34.8 | 44.0 | 24.0 |
| 2011/4/9 6:00 | 33.8 | 35.2 | 45.9 | 24.0 |
| 2011/4/9 7:00 | 33.2 | 35.6 | 47.7 | 23.0 |
| 2011/4/9 8:00 | 32.6 | 35.9 | 49.7 | 22.5 |
| 2011/4/9 9:00 | 31.8 | 36.3 | 51.4 | 22.5 |
| 2011/4/9 10:00 | 31.4 | 36.7 | 53.2 | 22.0 |
| 2011/4/9 11:00 | 35.6 | 36.6 | 42.6 | 22.0 |
| 2011/4/9 12:00 | 38.4 | 36.4 | 37.4 | 22.5 |
| 2011/4/9 13:00 | 41.3 | 36.0 | 33.3 | 22.5 |
| 2011/4/9 14:00 | 43.8 | 34.7 | 30.5 | 23.0 |
| 2011/4/9 15:00 | 47.0 | 34.1 | 27.8 | 23.5 |
| 2011/4/9 16:00 | 49.6 | 33.7 | 26.1 | 24.0 |
| 2011/4/9 17:00 | 51.9 | 33.0 | 24.9 | 24.0 |
| 2011/4/9 18:00 | 54.3 | 32.6 | 23.9 | 24.5 |
| 2011/4/9 19:00 | 56.9 | 32.1 | 23.0 | 24.5 |
| 2011/4/9 20:00 | 50.9 | 31.8 | 23.1 | 25.0 |
| 2011/4/9 21:00 | 46.2 | 32.1 | 22.9 | 26.0 |
| 2011/4/9 22:00 | 44.8 | 32.2 | 22.9 | 26.0 |
| 2011/4/9 23:00 | 42.4 | 32.7 | 22.8 | 26.5 |
| 2011/4/10 0:00 | 40.4 | 32.9 | 22.6 | 27.0 |
| 2011/4/10 1:00 | 38.8 | 33.3 | 22.6 | 27.5 |
| 2011/4/10 2:00 | 37.4 | 33.7 | 22.6 | 28.0 |
| 2011/4/10 3:00 | 36.2 | 34.0 | 22.4 | 28.0 |
| 2011/4/10 4:00 | 35.2 | 34.4 | 22.4 | 28.5 |
| 2011/4/10 5:00 | 34.4 | 34.4 | 22.3 | 28.5 |
| 2011/4/10 6:00 | 33.6 | 35.2 | 22.3 | 29.0 |
| 2011/4/10 7:00 | 33.1 | 35.5 | 22.2 | 29.5 |
| 2011/4/10 8:00 | 32.4 | 36.0 | 22.2 | 30.0 |
| 2011/4/10 9:00 | 32.0 | 36.3 | 22.2 | 30.0 |
| 2011/4/10 10:00 | 33.6 | 36.5 | 22.2 | 30.5 |
| 2011/4/10 11:00 | 36.4 | 36.4 | 22.2 | 31.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/10 12:00 | 39.3 | 36.3 | 22.2 | 31.5 |
| 2011/4/10 13:00 | 42.3 | 35.4 | 22.2 | 32.0 |
| 2011/4/10 14:00 | 44.9 | 34.4 | 22.2 | 32.0 |
| 2011/4/10 15:00 | 48.2 | 33.9 | 22.3 | 32.5 |
| 2011/4/10 16:00 | 50.5 | 33.4 | 22.5 | 33.0 |
| 2011/4/10 17:00 | 53.0 | 32.8 | 22.6 | 33.5 |
| 2011/4/10 18:00 | 55.0 | 32.5 | 22.6 | 34.0 |
| 2011/4/10 19:00 | 50.5 | 32.0 | 27.3 | 33.5 |
| 2011/4/10 20:00 | 47.8 | 32.2 | 28.3 | 33.5 |
| 2011/4/10 21:00 | 44.8 | 32.4 | 30.0 | 30.5 |
| 2011/4/10 22:00 | 42.4 | 32.8 | 31.9 | 29.5 |
| 2011/4/10 23:00 | 40.3 | 33.2 | 33.7 | 29.0 |
| 2011/4/11 0:00 | 38.7 | 33.5 | 35.9 | 28.0 |
| 2011/4/11 1:00 | 37.4 | 33.8 | 37.5 | 27.0 |
| 2011/4/11 2:00 | 36.3 | 34.2 | 38.9 | 26.5 |
| 2011/4/11 3:00 | 35.3 | 34.6 | 40.6 | 25.5 |
| 2011/4/11 4:00 | 34.5 | 35.0 | 42.3 | 25.0 |
| 2011/4/11 5:00 | 33.8 | 35.3 | 44.1 | 24.0 |
| 2011/4/11 6:00 | 33.1 | 35.8 | 45.9 | 24.0 |
| 2011/4/11 7:00 | 32.8 | 36.1 | 47.4 | 23.0 |
| 2011/4/11 8:00 | 32.3 | 36.4 | 49.4 | 23.0 |
| 2011/4/11 9:00 | 31.8 | 36.8 | 51.2 | 22.5 |
| 2011/4/11 10:00 | 33.5 | 37.1 | 52.0 | 22.0 |
| 2011/4/11 11:00 | 36.6 | 37.1 | 41.5 | 22.5 |
| 2011/4/11 12:00 | 39.5 | 36.9 | 37.2 | 23.0 |
| 2011/4/11 13:00 | 42.6 | 36.3 | 33.4 | 23.0 |
| 2011/4/11 14:00 | 45.6 | 34.9 | 30.5 | 23.5 |
| 2011/4/11 15:00 | 48.3 | 34.4 | 28.4 | 24.0 |
| 2011/4/11 16:00 | 50.7 | 33.9 | 27.0 | 24.5 |
| 2011/4/11 17:00 | 53.3 | 33.4 | 25.7 | 24.5 |
| 2011/4/11 18:00 | 55.9 | 32.8 | 25.8 | 25.0 |
| 2011/4/11 19:00 | 58.9 | 32.3 | 25.7 | 25.5 |
| 2011/4/11 20:00 | 49.2 | 32.0 | 24.9 | 24.9 |
| 2011/4/11 21:00 | 47.4 | 32.2 | 24.7 | 26.0 |
| 2011/4/11 22:00 | 44.6 | 32.4 | 24.3 | 26.5 |
| 2011/4/11 23:00 | 41.5 | 33.0 | 23.8 | 27.0 |
| 2011/4/12 0:00 | 40.4 | 33.2 | 23.7 | 27.5 |
| 2011/4/12 1:00 | 38.8 | 33.6 | 23.5 | 28.0 |
| 2011/4/12 2:00 | 37.4 | 33.9 | 23.3 | 28.0 |
| 2011/4/12 3:00 | 36.3 | 34.2 | 23.2 | 28.5 |
| 2011/4/12 4:00 | 35.2 | 34.7 | 23.0 | 29.0 |
| 2011/4/12 5:00 | 34.4 | 35.0 | 22.9 | 29.5 |
| 2011/4/12 6:00 | 33.6 | 35.4 | 22.9 | 29.5 |
| 2011/4/12 7:00 | 33.1 | 35.7 | 22.7 | 30.0 |
| 2011/4/12 8:00 | 32.8 | 36.0 | 22.6 | 30.0 |
| 2011/4/12 9:00 | 32.1 | 36.4 | 22.6 | 30.5 |
| 2011/4/12 10:00 | 34.1 | 36.6 | 22.6 | 31.0 |
| 2011/4/12 11:00 | 37.3 | 36.5 | 22.6 | 31.5 |
| 2011/4/12 12:00 | 41.0 | 36.2 | 22.5 | 32.0 |
| 2011/4/12 13:00 | 43.5 | 35.8 | 22.5 | 32.0 |
| 2011/4/12 14:00 | 46.2 | 34.3 | 22.5 | 32.5 |
| 2011/4/12 15:00 | 48.7 | 34.0 | 22.5 | 33.0 |
| 2011/4/12 16:00 | 51.5 | 33.4 | 22.5 | 33.0 |
| 2011/4/12 17:00 | 54.0 | 32.8 | 22.6 | 33.5 |
| 2011/4/12 18:00 | 56.5 | 32.4 | 26.8 | 33.5 |
| 2011/4/12 19:00 | 59.1 | 32.0 | 27.8 | 33.5 |
| 2011/4/12 20:00 | 48.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 |
| 2011/4/12 21:00 | 46.6 | 32.0 | 31.1 | 30.0 |
| 2011/4/12 22:00 | 43.7 | 32.5 | 33.2 | 29.5 |
| 2011/4/12 23:00 | 41.5 | 32.7 | 35.5 | 29.0 |
| 2011/4/13 0:00 | 39.7 | 33.1 | 37.0 | 28.0 |
| 2011/4/13 1:00 | 37.9 | 33.6 | 38.9 | 27.0 |
| 2011/4/13 2:00 | 37.1 | 33.8 | 39.8 | 26.0 |
| 2011/4/13 3:00 | 36.0 | 34.2 | 41.4 | 25.0 |
| 2011/4/13 4:00 | 35.1 | 34.5 | 43.1 | 24.5 |
| 2011/4/13 5:00 | 34.2 | 34.9 | 45.1 | 24.0 |
| 2011/4/13 6:00 | 33.6 | 35.2 | 46.7 | 23.5 |
| 2011/4/13 7:00 | 32.9 | 35.6 | 48.6 | 23.0 |
| 2011/4/13 8:00 | 32.5 | 36.0 | 50.3 | 23.0 |
| 2011/4/13 9:00 | 32.0 | 36.3 | 51.9 | 22.5 |
| 2011/4/13 10:00 | 34.1 | 36.6 | 53.8 | 22.0 |
| 2011/4/13 11:00 | 37.2 | 36.5 | 42.6 | 22.0 |
| 2011/4/13 12:00 | 40.2 | 36.2 | 38.0 | 22.5 |
| 2011/4/13 13:00 | 43.4 | 35.1 | 34.2 | 23.0 |
| 2011/4/13 14:00 | 46.1 | 34.4 | 31.6 | 23.5 |
| 2011/4/13 15:00 | 49.0 | 33.9 | 29.3 | 24.0 |
| 2011/4/13 16:00 | 51.4 | 33.3 | 27.9 | 24.0 |
| 2011/4/13 17:00 | 54.4 | 32.8 | 26.5 | 24.5 |
| 2011/4/13 18:00 | 57.1 | 32.4 | 26.3 | 25.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/13 19:00 | 59.2 | 32.0 | 26.0 | 25.5 |
| 2011/4/13 20:00 | 48.9 | 32.0 | 25.6 | 26.0 |
| 2011/4/13 21:00 | 46.1 | 32.2 | 25.4 | 26.0 |
| 2011/4/13 22:00 | 43.2 | 32.5 | 25.1 | 26.5 |
| 2011/4/13 23:00 | 41.4 | 32.8 | 24.9 | 27.0 |
| 2011/4/14 0:00 | 39.6 | 33.1 | 24.7 | 27.5 |
| 2011/4/14 1:00 | 38.2 | 33.6 | 24.6 | 28.0 |
| 2011/4/14 2:00 | 36.8 | 33.9 | 24.4 | 28.5 |
| 2011/4/14 3:00 | 35.9 | 34.2 | 24.3 | 29.0 |
| 2011/4/14 4:00 | 35.0 | 34.6 | 24.2 | 29.0 |
| 2011/4/14 5:00 | 34.2 | 35.0 | 24.1 | 29.5 |
| 2011/4/14 6:00 | 33.5 | 35.3 | 24.1 | 29.5 |
| 2011/4/14 7:00 | 33.0 | 35.7 | 24.0 | 30.0 |
| 2011/4/14 8:00 | 32.6 | 36.1 | 24.0 | 30.0 |
| 2011/4/14 9:00 | 32.1 | 36.5 | 23.9 | 30.5 |
| 2011/4/14 10:00 | 35.4 | 36.7 | 23.9 | 31.0 |
| 2011/4/14 11:00 | 37.5 | 36.6 | 23.9 | 31.5 |
| 2011/4/14 12:00 | 40.3 | 36.4 | 23.9 | 32.0 |
| 2011/4/14 13:00 | 43.2 | 35.5 | 23.9 | 32.0 |
| 2011/4/14 14:00 | 46.0 | 34.7 | 23.9 | 32.5 |
| 2011/4/14 15:00 | 48.9 | 34.1 | 24.0 | 33.0 |
| 2011/4/14 16:00 | 51.3 | 33.6 | 24.1 | 33.0 |
| 2011/4/14 17:00 | 53.8 | 33.2 | 24.0 | 33.5 |
| 2011/4/14 18:00 | 56.3 | 32.7 | 23.8 | 34.0 |
| 2011/4/14 19:00 | 58.6 | 32.3 | 27.9 | 34.0 |
| 2011/4/14 20:00 | 48.9 | 32.3 | 29.2 | 34.0 |
| 2011/4/14 21:00 | 45.6 | 32.6 | 31.1 | 31.0 |
| 2011/4/14 22:00 | 43.1 | 32.9 | 33.1 | 30.0 |
| 2011/4/14 23:00 | 41.3 | 33.4 | 35.3 | 29.5 |
| 2011/4/15 0:00 | 39.9 | 33.7 | 36.7 | 29.0 |
| 2011/4/15 1:00 | 38.6 | 34.0 | 38.2 | 28.5 |
| 2011/4/15 2:00 | 37.2 | 34.4 | 39.9 | 27.7 |
| 2011/4/15 3:00 | 36.3 | 34.7 | 41.3 | 27.0 |
| 2011/4/15 4:00 | 35.3 | 35.1 | 43.2 | 26.0 |
| 2011/4/15 5:00 | 34.6 | 35.4 | 45.1 | 25.0 |
| 2011/4/15 6:00 | 33.9 | 35.8 | 47.1 | 24.5 |
| 2011/4/15 7:00 | 33.4 | 36.1 | 48.7 | 24.0 |
| 2011/4/15 8:00 | 32.9 | 36.6 | 50.5 | 23.5 |
| 2011/4/15 9:00 | 32.4 | 37.0 | 52.4 | 23.0 |
| 2011/4/15 10:00 | 33.5 | 37.2 | 45.6 | 23.0 |
| 2011/4/15 11:00 | 36.7 | 37.1 | 39.8 | 23.0 |
| 2011/4/15 12:00 | 39.0 | 37.1 | 36.7 | 24.0 |
| 2011/4/15 13:00 | 42.3 | 36.6 | 33.0 | 24.5 |
| 2011/4/15 14:00 | 45.1 | 35.2 | 30.4 | 25.0 |
| 2011/4/15 15:00 | 48.1 | 34.8 | 28.2 | 25.5 |
| 2011/4/15 16:00 | 51.2 | 34.1 | 26.8 | 26.0 |
| 2011/4/15 17:00 | 52.9 | 33.7 | 26.1 | 26.0 |
| 2011/4/15 18:00 | 55.8 | 33.2 | 25.9 | 26.5 |
| 2011/4/15 19:00 | 58.3 | 32.7 | 25.7 | 26.5 |
| 2011/4/15 20:00 | 49.6 | 32.5 | 25.4 | 27.0 |
| 2011/4/15 21:00 | 46.5 | 32.8 | 25.2 | 27.5 |
| 2011/4/15 22:00 | 44.1 | 33.1 | 25.0 | 28.0 |
| 2011/4/15 23:00 | 42.2 | 33.4 | 24.9 | 28.5 |
| 2011/4/16 0:00 | 40.5 | 33.8 | 24.6 | 29.0 |
| 2011/4/16 1:00 | 38.8 | 34.2 | 24.4 | 29.0 |
| 2011/4/16 2:00 | 37.7 | 34.5 | 24.2 | 29.5 |
| 2011/4/16 3:00 | 36.6 | 34.9 | 24.1 | 30.0 |
| 2011/4/16 4:00 | 35.6 | 35.2 | 24.0 | 30.0 |
| 2011/4/16 5:00 | 34.9 | 35.6 | 23.9 | 30.0 |
| 2011/4/16 6:00 | 34.2 | 36.0 | 23.8 | 30.5 |
| 2011/4/16 7:00 | 33.6 | 36.3 | 23.8 | 31.0 |
| 2011/4/16 8:00 | 33.1 | 36.8 | 23.8 | 31.5 |
| 2011/4/16 9:00 | 32.7 | 37.3 | 23.7 | 32.0 |
| 2011/4/16 10:00 | 32.3 | 37.3 | 23.7 | 32.0 |
| 2011/4/16 11:00 | 35.6 | 37.5 | 23.7 | 32.0 |
| 2011/4/16 12:00 | 38.5 | 37.4 | 23.7 | 32.5 |
| 2011/4/16 13:00 | 41.8 | 37.0 | 23.8 | 33.0 |
| 2011/4/16 14:00 | 45.3 | 35.7 | 23.8 | 33.5 |
| 2011/4/16 15:00 | 47.6 | 35.1 | 23.9 | 34.0 |
| 2011/4/16 16:00 | 49.9 | 34.7 | 24.0 | 34.0 |
| 2011/4/16 17:00 | 52.6 | 34.2 | 23.9 | 34.5 |
| 2011/4/16 18:00 | 55.3 | 33.7 | 23.8 | 35.0 |
| 2011/4/16 19:00 | 57.7 | 33.2 | 27.8 | 35.5 |
| 2011/4/16 20:00 | 48.2 | 33.1 | 29.3 | 35.0 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 2011/4/16 21:00 | 45.9 | 33.3 | 30.7 | 32.0 |
| 2011/4/16 22:00 | 43.5 | 33.7 | 32.9 | 31.5 |
| 2011/4/16 23:00 | 41.7 | 34.1 | 34.8 | 31.0 |
| 2011/4/17 0:00 | 40.1 | 34.3 | 36.8 | 30.0 |
| 2011/4/17 1:00 | 38.7 | 34.8 | 38.3 | 29.0 |
| 2011/4/17 2:00 | 37.7 | 35.1 | 39.8 | 28.0 |
| 2011/4/17 3:00 | 36.6 | 35.3 | 41.4 | 27.5 |
| 2011/4/17 4:00 | 35.5 | 35.9 | 43.5 | 27.0 |
| 2011/4/17 5:00 | 34.7 | 36.2 | 45.2 | 26.0 |
| 2011/4/17 6:00 | 34.0 | 36.6 | 47.0 | 25.0 |
| 2011/4/17 7:00 | 33.5 | 36.9 | 48.8 | 24.5 |
| 2011/4/17 8:00 | 33.0 | 37.2 | 50.4 | 24.5 |
| 2011/4/17 9:00 | 32.6 | 37.7 | 52.1 | 24.0 |
| 2011/4/17 10:00 | 33.3 | 37.9 | 53.8 | 24.0 |
| 2011/4/17 11:00 | 36.0 | 37.9 | 44.6 | 24.0 |
| 2011/4/17 12:00 | 38.9 | 37.8 | 39.6 | 24.0 |
| 2011/4/17 13:00 | 42.2 | 36.9 | 35.5 | 24.5 |
| 2011/4/17 14:00 | 44.4 | 35.9 | 33.3 | 24.5 |
| 2011/4/17 15:00 | 47.2 | 35.4 | 30.8 | 25.0 |
| 2011/4/17 16:00 | 49.5 | 34.9 | 29.3 | 26.0 |
| 2011/4/17 17:00 | 51.9 | 34.4 | 28.1 | 26.0 |
| 2011/4/17 18:00 | 55.1 | 33.7 | 26.8 | 26.5 |
| 2011/4/17 19:00 | 57.0 | 33.4 | 26.1 | 27.0 |
| 2011/4/17 20:00 | 47.5 | 33.3 | 25.4 | 27.5 |
| 2011/4/17 21:00 | 45.5 | 33.5 | 24.9 | 28.0 |
| 2011/4/17 22:00 | 43.4 | 33.9 | 24.5 | 28.0 |
| 2011/4/17 23:00 | 41.4 | 34.3 | 24.1 | 28.5 |
| 2011/4/18 0:00 | 39.8 | 34.6 | 23.7 | 29.0 |
| 2011/4/18 1:00 | 38.5 | 35.0 | 23.4 | 29.0 |
| 2011/4/18 2:00 | 37.5 | 35.3 | 23.1 | 29.5 |
| 2011/4/18 3:00 | 36.4 | 35.6 | 22.9 | 29.5 |
| 2011/4/18 4:00 | 35.5 | 36.1 | 22.6 | 30.0 |
| 2011/4/18 5:00 | 34.8 | 36.3 | 22.5 | 30.5 |
| 2011/4/18 6:00 | 34.2 | 36.7 | 22.4 | 30.5 |
| 2011/4/18 7:00 | 33.5 | 37.2 | 22.3 | 31.0 |
| 2011/4/18 8:00 | 33.2 | 37.4 | 22.2 | 31.5 |
| 2011/4/18 9:00 | 32.8 | 37.9 | 22.1 | 32.0 |
| 2011/4/18 10:00 | 33.6 | 38.1 | 22.1 | 32.5 |
| 2011/4/18 11:00 | 36.8 | 38.0 | 22.1 | 33.0 |
| 2011/4/18 12:00 | 39.9 | 37.9 | 22.1 | 33.0 |
| 2011/4/18 13:00 | 42.4 | 37.2 | 22.1 | 33.5 |
| 2011/4/18 14:00 | 45.5 | 35.9 | 22.0 | 34.0 |
| 2011/4/18 15:00 | 48.0 | 35.5 | 22.0 | 34.0 |
| 2011/4/18 16:00 | 50.9 | 34.8 | 22.0 | 34.5 |
| 2011/4/18 17:00 | 53.0 | 34.4 | 22.0 | 35.0 |
| 2011/4/18 18:00 | 55.4 | 33.9 | 21.9 | 35.5 |
| 2011/4/18 19:00 | 57.9 | 33.4 | 26.9 | 35.5 |
| 2011/4/18 20:00 | 50.2 | 33.1 | 28.4 | 33.5 |
| 2011/4/18 21:00 | 47.7 | 33.3 | 29.8 | 32.5 |
| 2011/4/18 22:00 | 45.0 | 33.5 | 31.7 | 31.0 |
| 2011/4/18 23:00 | 44.5 | 34.0 | 33.8 | 30.5 |
| 2011/4/19 0:00 | 42.7 | 34.3 | 35.8 | 29.5 |
| 2011/4/19 1:00 | 39.6 | 34.6 | 37.5 | 29.0 |
| 2011/4/19 2:00 | 38.5 | 34.9 | 38.7 | 28.0 |
| 2011/4/19 3:00 | 37.1 | 35.3 | 40.6 | 27.5 |
| 2011/4/19 4:00 | 36.2 | 35.7 | 42.3 | 26.5 |
| 2011/4/19 5:00 | 35.3 | 36.2 | 44.0 | 26.0 |
| 2011/4/19 6:00 | 34.6 | 36.4 | 46.0 | 25.5 |
| 2011/4/19 7:00 | 34.0 | 36.8 | 47.7 | 25.0 |
| 2011/4/19 8:00 | 33.6 | 37.2 | 49.4 | 24.5 |
| 2011/4/19 9:00 | 33.2 | 37.5 | 50.9 | 24.5 |
| 2011/4/19 10:00 | 33.7 | 37.8 | 52.8 | 24.0 |
| 2011/4/19 11:00 | 35.2 | 37.9 | 44.0 | 24.0 |
| 2011/4/19 12:00 | 38.3 | 37.6 | 39.1 | 24.5 |
| 2011/4/19 13:00 | 41.2 | 37.2 | 35.4 | 25.0 |
| 2011/4/19 14:00 | 43.7 | 36.0 | 32.6 | 25.0 |
| 2011/4/19 15:00 | 46.3 | 35.4 | 30.3 | 25.5 |
| 2011/4/19 16:00 | 48.4 | 34.9 | 28.9 | 26.0 |
| 2011/4/19 17:00 | 51.0 | 34.3 | 27.4 | 26.5 |
| 2011/4/19 18:00 | 53.1 | 33.8 | 26.4 | 26.5 |
| 2011/4/19 19:00 | 55.6 | 33.2 | 25.5 | 27.0 |
| 2011/4/19 20:00 | 48.3 | 33.2 | 24.7 | 27.0 |
| 2011/4/19 21:00 | 44.9 | 33.4 | 24.0 | 28.0 |
| 2011/4/19 22:00 | 43.2 | 33.6 | 23.7 | 28.0 |
| 2011/4/19 23:00 | 41.6 | 34.0 | 23.4 | 28.5 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
 青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、
 複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/20 0:00 | 40.0 | 34.5 | 23.1 | 29.0 |
| 2011/4/20 1:00 | 38.6 | 34.7 | 22.8 | 29.5 |
| 2011/4/20 2:00 | 37.4 | 35.1 | 22.7 | 29.5 |
| 2011/4/20 3:00 | 36.5 | 35.5 | 22.5 | 30.0 |
| 2011/4/20 4:00 | 35.6 | 35.8 | 22.4 | 30.0 |
| 2011/4/20 5:00 | 34.9 | 36.1 | 22.4 | 30.5 |
| 2011/4/20 6:00 | 34.2 | 36.6 | 22.5 | 31.0 |
| 2011/4/20 7:00 | 33.7 | 36.9 | 22.5 | 31.0 |
| 2011/4/20 8:00 | 33.4 | 37.2 | 22.6 | 32.0 |
| 2011/4/20 9:00 | 33.0 | 37.7 | 22.6 | 32.0 |
| 2011/4/20 10:00 | 34.2 | 37.9 | 26.6 | 32.5 |
| 2011/4/20 11:00 | 37.1 | 37.6 | 27.3 | 33.0 |
| 2011/4/20 12:00 | 39.9 | 37.5 | 28.8 | 33.0 |
| 2011/4/20 13:00 | 42.4 | 36.7 | 30.3 | 33.5 |
| 2011/4/20 14:00 | 45.2 | 35.7 | 32.1 | 34.0 |
| 2011/4/20 15:00 | 47.7 | 35.3 | 33.9 | 34.5 |
| 2011/4/20 16:00 | 50.1 | 34.9 | 35.9 | 35.0 |
| 2011/4/20 17:00 | 52.4 | 34.3 | 29.6 | 35.0 |
| 2011/4/20 18:00 | 54.8 | 33.8 | 28.2 | 35.5 |
| 2011/4/20 19:00 | 57.3 | 33.5 | 30.8 | 35.5 |
| 2011/4/20 20:00 | 50.5 | 33.1 | 31.5 | 35.5 |
| 2011/4/20 21:00 | 46.5 | 33.5 | 33.0 | 33.0 |
| 2011/4/20 22:00 | 45.5 | 33.7 | 35.3 | 32.0 |
| 2011/4/20 23:00 | 43.4 | 34.0 | 36.9 | 31.5 |
| 2011/4/21 0:00 | 41.6 | 34.3 | 38.6 | 30.5 |
| 2011/4/21 1:00 | 40.3 | 34.7 | 39.9 | 30.0 |
| 2011/4/21 2:00 | 39.0 | 35.1 | 41.6 | 29.5 |
| 2011/4/21 3:00 | 37.9 | 35.4 | 43.3 | 29.0 |
| 2011/4/21 4:00 | 37.1 | 35.6 | 44.7 | 28.0 |
| 2011/4/21 5:00 | 36.1 | 36.2 | 46.7 | 27.5 |
| 2011/4/21 6:00 | 35.3 | 36.4 | 48.8 | 27.0 |
| 2011/4/21 7:00 | 34.7 | 36.9 | 50.3 | 26.5 |
| 2011/4/21 8:00 | 34.0 | 37.2 | 51.5 | 26.0 |
| 2011/4/21 9:00 | 33.9 | 37.5 | 53.5 | 25.5 |
| 2011/4/21 10:00 | 34.4 | 37.9 | 47.1 | 25.5 |
| 2011/4/21 11:00 | 37.8 | 37.8 | 40.8 | 25.5 |
| 2011/4/21 12:00 | 38.6 | 37.7 | 38.1 | 26.0 |
| 2011/4/21 13:00 | 42.7 | 37.2 | 35.2 | 26.5 |
| 2011/4/21 14:00 | 45.5 | 36.2 | 32.7 | 27.0 |
| 2011/4/21 15:00 | 47.8 | 35.8 | 31.0 | 27.0 |
| 2011/4/21 16:00 | 50.5 | 35.3 | 29.5 | 27.0 |
| 2011/4/21 17:00 | 52.7 | 34.8 | 28.3 | 28.0 |
| 2011/4/21 18:00 | 55.2 | 34.4 | 27.3 | 28.0 |
| 2011/4/21 19:00 | 57.4 | 34.0 | 26.5 | 29.0 |
| 2011/4/21 20:00 | 50.9 | 33.8 | 25.7 | 29.0 |
| 2011/4/21 21:00 | 47.9 | 34.0 | 25.3 | 29.0 |
| 2011/4/21 22:00 | 45.5 | 34.4 | 24.9 | 29.5 |
| 2011/4/21 23:00 | 43.5 | 34.7 | 24.6 | 30.0 |
| 2011/4/22 0:00 | 42.0 | 35.0 | 24.3 | 30.0 |
| 2011/4/22 1:00 | 40.6 | 35.4 | 24.1 | 30.5 |
| 2011/4/22 2:00 | 39.3 | 35.7 | 23.9 | 31.0 |
| 2011/4/22 3:00 | 38.3 | 36.1 | 23.8 | 31.5 |
| 2011/4/22 4:00 | 37.4 | 36.4 | 23.7 | 31.5 |
| 2011/4/22 5:00 | 36.6 | 36.8 | 23.6 | 32.0 |
| 2011/4/22 6:00 | 35.9 | 37.1 | 23.6 | 32.0 |
| 2011/4/22 7:00 | 35.4 | 37.5 | 23.5 | 32.5 |
| 2011/4/22 8:00 | 34.9 | 37.9 | 23.5 | 33.0 |
| 2011/4/22 9:00 | 34.4 | 38.2 | 23.4 | 33.5 |
| 2011/4/22 10:00 | 35.0 | 38.5 | 23.4 | 33.5 |
| 2011/4/22 11:00 | 38.1 | 38.4 | 23.4 | 34.0 |
| 2011/4/22 12:00 | 40.9 | 38.2 | 23.3 | 34.5 |
| 2011/4/22 13:00 | 43.6 | 37.7 | 23.3 | 35.0 |
| 2011/4/22 14:00 | 46.3 | 36.6 | 23.3 | 35.5 |
| 2011/4/22 15:00 | 48.9 | 36.2 | 23.3 | 36.0 |
| 2011/4/22 16:00 | 51.6 | 35.7 | 23.3 | 36.0 |
| 2011/4/22 17:00 | 53.8 | 35.2 | 23.3 | 36.5 |
| 2011/4/22 18:00 | 56.5 | 34.7 | 27.2 | 36.5 |
| 2011/4/22 19:00 | 58.7 | 34.3 | 28.5 | 36.5 |
| 2011/4/22 20:00 | 50.0 | 34.2 | 30.3 | 34.0 |
| 2011/4/22 21:00 | 47.5 | 34.5 | 31.9 | 33.0 |
| 2011/4/22 22:00 | 45.2 | 34.9 | 34.2 | 32.0 |
| 2011/4/22 23:00 | 43.4 | 35.1 | 35.8 | 31.0 |
| 2011/4/23 0:00 | 41.9 | 35.5 | 37.3 | 30.5 |
| 2011/4/23 1:00 | 40.3 | 35.8 | 38.9 | 29.5 |
| 2011/4/23 2:00 | 39.1 | 36.3 | 40.4 | 29.0 |
| 2011/4/23 3:00 | 38.2 | 36.5 | 42.0 | 28.5 |
| 2011/4/23 4:00 | 37.3 | 36.9 | 43.9 | 28.0 |
| 2011/4/23 5:00 | 36.5 | 37.3 | 45.5 | 27.5 |
| 2011/4/23 6:00 | 35.8 | 37.6 | 47.5 | 27.0 |

福島第一・5号機および6号機 温度に関するパラメータ(修正)

赤字:エラー修正
青字:データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| データ採取日時 | 1F5 原子炉 水温度 | 1F5 使用済 燃料プール 温度 | 1F6 原子炉 水温度 | 1F6 使用済 燃料プール 温度 |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 2011/4/23 7:00 | 35.3 | 37.9 | 49.1 | 26.5 |
| 2011/4/23 8:00 | 34.8 | 38.3 | 50.9 | 26.0 |
| 2011/4/23 9:00 | 34.4 | 38.7 | 52.3 | 25.5 |
| 2011/4/23 10:00 | 34.9 | 39.0 | 53.8 | 25.0 |
| 2011/4/23 11:00 | 38.3 | 38.9 | 46.8 | 25.0 |
| 2011/4/23 12:00 | 40.4 | 38.8 | 43.0 | 25.5 |
| 2011/4/23 13:00 | 43.5 | 38.2 | 39.2 | 26.0 |
| 2011/4/23 14:00 | 46.4 | 36.9 | 36.1 | 26.5 |
| 2011/4/23 15:00 | 48.8 | 36.6 | 34.1 | 27.0 |
| 2011/4/23 16:00 | 51.5 | 36.1 | 32.1 | 27.0 |
| 2011/4/23 17:00 | 53.8 | 35.6 | 30.8 | 27.5 |
| 2011/4/23 18:00 | 56.3 | 35.1 | 29.5 | 28.0 |
| 2011/4/23 19:00 | 58.6 | 34.8 | 28.6 | 28.5 |
| 2011/4/23 20:00 | 48.7 | 34.8 | 27.8 | 29.0 |
| 2011/4/23 21:00 | 46.3 | 35.1 | 27.1 | 29.0 |
| 2011/4/23 22:00 | 44.4 | 35.4 | 26.6 | 29.5 |
| 2011/4/23 23:00 | 42.7 | 35.8 | 26.1 | 29.5 |
| 2011/4/24 0:00 | 41.4 | 36.1 | 25.8 | 30.0 |
| 2011/4/24 1:00 | 40.2 | 36.4 | 25.5 | 30.0 |
| 2011/4/24 2:00 | 39.0 | 36.8 | 25.2 | 30.5 |
| 2011/4/24 3:00 | 38.2 | 37.1 | 25.0 | 31.0 |
| 2011/4/24 4:00 | 37.4 | 37.5 | 24.8 | 31.0 |
| 2011/4/24 5:00 | 36.7 | 37.8 | 24.4 | 31.5 |
| 2011/4/24 6:00 | 36.1 | 38.1 | 24.6 | 32.0 |
| 2011/4/24 7:00 | 35.6 | 38.6 | 24.4 | 32.5 |
| 2011/4/24 8:00 | 35.1 | 38.9 | 24.4 | 33.0 |
| 2011/4/24 9:00 | 34.7 | 39.2 | 24.3 | 33.5 |
| 2011/4/24 10:00 | 35.6 | 39.6 | 24.2 | 33.5 |
| 2011/4/24 11:00 | 39.7 | 39.3 | 24.2 | 34.0 |
| 2011/4/24 12:00 | 40.8 | 39.2 | 24.1 | 34.5 |
| 2011/4/24 13:00 | 43.4 | 38.4 | 24.1 | 34.5 |
| 2011/4/24 14:00 | 46.3 | 37.5 | 24.1 | 35.0 |
| 2011/4/24 15:00 | 48.5 | 37.1 | 24.1 | 35.5 |
| 2011/4/24 16:00 | 50.6 | 36.7 | 24.1 | 36.0 |
| 2011/4/24 17:00 | 53.7 | 35.9 | 24.1 | 36.5 |
| 2011/4/24 18:00 | 56.1 | 35.5 | 24.2 | 37.0 |
| 2011/4/24 19:00 | 58.1 | 35.2 | 28.1 | 36.5 |
| 2011/4/24 20:00 | 60.8 | 34.7 | 30.1 | 35.0 |
| 2011/4/24 21:00 | 62.6 | 34.4 | 31.6 | 34.5 |